



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,  
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA




DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA  
DEPARTAMENTO TOLHUIN

Tolhuin, 11 de Enero de 2022  
S.E.T. N°13/2022  
Hoja 3 de 3

ESPECIFICACION TECNICA  
**REFRIGERANTE PARA GRUPOS GENERADORES**

| PROPIEDADES REFRIGERANTE PARA MOTORES DE SERVICIO PESADO | VALORES TIPICOS     |
|--|---------------------|
| Gravedad específica (16/16°C) Método ASTM D1122          | 1,067-1,077         |
| Punto de congelación Método ASTM D3321 o D1177           | -37°C               |
| Punto de ebullición, reflujo Método ASTM D1120           | 163°C               |
| pH, solución al 50% en volumen Método ASTM D1287         | 10,0-11,0           |
| Reserva alcalina Método ASTM D1121                       | 3.0-3,8             |
| Prueba de espuma Método ASTM D1881                       | -150ml./5seg., Máx. |
| Color  | Rosa/Fucsia         |

  
Ing. Néstor A. Oyarzo  
Jefe Depto. Tolhuin  
Dir. Prov. de Energía

LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS

Lasserre N°218 - (V9410DGF) Ushuaia - Tierra del Fuego - TE/FAX: (02901) 422-291/295 421-725/269  
e-mail: [contacto@dpe.com.ar](mailto:contacto@dpe.com.ar)  
<http://www.dpe.com.ar>