



GEN
GTF

PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 21/05/22 12:12:16
Nº de Hoja: 1
Cm0059

Fecha: 21/05/22

Compra N°: 1/2022-106

P.A. Nro.: 9566

Letra: E

Año: 2022

Ambito: 1728

C.N.: 0

D.V.:

Apertura 09/05/22 - 13:00

Cotización con destino a: Dir Gral Admin Financiera MINISTERIO DE SALUD

Renglón	Insumo	Ofertante	Alt	Precio Ref.	Precio Unitario	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada
1	215010018-1 Puerta unidad						
*	[2022 106-5] PUERTA PRINCIPAL DE INGRESO: DOS PAÑOS MOVILES ANCHO DE CADA PAÑO 1MTS ALTO CON EL SISTEMA DE AUTOMATISMO 2,14MTS Características Técnicas: Puerta corredera, de 2 hojas móviles de montaje Sobre el dintel, Sistemas de perfilados para hojas de Aluminio 20 mm cristales laminados 5+5 de seguridad Peso de hoja máximo: D-STA 2 x 120 kg [2 x 150 kg] Aparato de comando (STM), comando con microprocesador 32 bits, autoaprendizaje, deslizamiento controlado y regulable de los movimientos de hojas, consumo de energía reducido Revestimiento del mecanismo anodizado natural (aluminio) debajo del perfilado en anodizado natural Órganos de activación y sensores de seguridad RIC 290 (sensor combinado) detector de movimiento y detector de proximidad (infrarrojo radar interior y exterior con seguridad IR radar de movimiento y sensor de presencia) Batería de emergencia para movimiento y servicio de seguridad Caja de comando BDE-D (con pantalla retroiluminada) Consumo Eléctrico 85W en operación / 25W en reposo Funcionamiento silencioso Alimentación del Sistema: Conexión Eléctrica 220V – 50 Hz Consumo Eléctrico 85W en operación / 25W en reposo Velocidad de Apertura: 1s hasta 0,7 m Elemento de configuración Panel digital grafico de back light Mando de configuración con display LCD (display de programación) Batería de emergencia. Garantía 12 meses Tipo Record SO-20s o compatible. PLAZO DE ENTREGA INSTALACION: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: Unidad Pañol - Hospital Regional Rio Grande – sito en la calle Piedrabuena y Mackinlay – Ciudad de Rio Grande – Tierra del Fuego – C.P. 9420.-						
	SERVAS ACCESS S.A			1,00	2.021.002,01	1,00	0,00
	Marca: Laboratorio:						
	D. Amp. I.: Puerta COTIZA SEGUN OFERTA TÉCNICA INCORPORADA AL EXPEDIENTE						
	Observación: Puerta COTIZA SEGUN OFERTA TÉCNICA INCORPORADA AL EXPEDIENTE						
2	215010018-2 PUERTA PLACA UNIDAD						
*	[2022 106-5] PUERTAS DE INGRESO LATERALES IZQUIERDO-DERECHO: DOS PAÑOS MOVILES ANCHO DE CADA PAÑO 0,8MTS ALTO CON EL SISTEMA DE AUTOMATISMO 2,14MTS Características Técnicas: Puerta corredera, de 2 hojas móviles de montaje Sobre el dintel, Sistemas de perfilados para hojas de Aluminio 20 mm cristales laminados 5+5 de seguridad Peso de hoja máximo: D-STA 2 x 120 kg [2 x 150 kg] Aparato de comando (STM), comando con microprocesador 32 bits, autoaprendizaje, deslizamiento controlado y regulable de los movimientos de hojas, consumo de energía reducido Revestimiento del mecanismo anodizado natural (aluminio) debajo del perfilado en anodizado natural Órganos de activación y sensores de seguridad RIC 290 (sensor combinado) detector de						



Fecha: 21/05/22

Compra N°: 1/2022-106

P.A. Nro.: 9566

Letra: E

Año: 2022

Ambito: 1728

C.N.: 0

D.V.:

Apertura 09/05/22 - 13:00

Cotización con destino a: Dir Gral Admin Financiera MINISTERIO DE SALUD

Renglón	Insumo	Ofertante	Alt	Precio Ref.	Precio Unitario	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada
	<p>movimiento y detector de proximidad (infrarrojo radar interior y exterior con seguridad IR radar de movimiento y sensor de presencia) Batería de emergencia para movimiento y servicio de seguridad Caja de comando BDE-D (con pantalla retroiluminada) Consumo Eléctrico 85W en operación / 25W en reposo Funcionamiento silencioso Alimentación del Sistema: Conexión Eléctrica 220V – 50 Hz Consumo Eléctrico 85W en operación / 25W en reposo Velocidad de Apertura: 1s hasta 0,7 m Elemento de configuración Panel digital grafico de back light Mando de configuración con display LCD (display de programación) Batería de emergencia. Garantía 12 meses Tipo Record SO-20s o compatible PLAZO DE ENTREGA INSTALACION: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: Unidad Pañol - Hospital Regional Rio Grande – sito en la calle Piedrabuena y Mackinlay – Ciudad de Rio Grande – Tierra del Fuego – C.P. 9420.</p>	SERVAS ACCESS S.A		1,00	2.021.002,01	2,00	0,00
	<p>Marca: Laboratorio:</p> <p>D. Amp. I.: PUERTA PLACA COTIZA SEGÚN OFERTA TÉCNICA INCORPORADA AL EXPEDIENTE</p> <p>Observación: PUERTA PLACA COTIZA SEGÚN OFERTA TÉCNICA INCORPORADA AL EXPEDIENTE</p>						
3	260020001-5 Panel de Vidrio (divisorio) unidad						
*	<p>[2022 106-5] PUERTA DE INGRESO SECTOR CONSULTORIO: UN PAÑO MOVIL ANCHO 0.98MTS ALTO CON EL SISTEMA DE AUTOMATISMO 2,14MTS – UN PAÑO FIJO ANCHO 0.99MTS ALTO 2,17MTS Características Técnicas: Puerta corredera de 1 hojas móvil montaje sobre el dintel Sistemas de perfilados para hojas y parte fija de aluminio 20 mm cristales laminados 5+5 de seguridad Peso de hoja máximo: E-STA 1 x 150 kg [1 x 150 kg] Aparato de comando (STM), con microprocesador 32 bits, autoaprendizaje, deslizamiento controlado y regulable de los movimientos de hoja, consumo de energía reducido Revestimiento del mecanismo anodizado natural (aluminio) debajo del perfilado en anodizado natural Órganos de activación y sensores de seguridad RIC 290 (sensor combinado) detector de movimiento y detector de proximidad (infrarrojo radar interior y exterior con seguridad IR radar de movimiento y sensor de presencia) Batería de emergencia para movimiento y servicio de seguridad Caja de comando BDE-D (con pantalla retroiluminada) Consumo Eléctrico 85W en operación / 25W en reposo Funcionamiento silencioso Alimentación del Sistema: Conexión Eléctrica 220V – 50 Hz Consumo Eléctrico 85W en operación / 25W en reposo Velocidad de Apertura: 1s hasta 0,7 m Elemento de configuración Panel digital grafico de back light Mando de configuración con display LCD (display de programación) Batería de emergencia. Garantía 12 meses Tipo Record SO-20s o compatible. PLAZO DE ENTREGA INSTALACION: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: Unidad Pañol - Hospital Regional Rio Grande – sito en la calle Piedrabuena y Mackinlay – Ciudad de Rio Grande – Tierra del Fuego – C.P. 9420</p>						



GEN
GTF

PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 21/05/22 12:12:16
Nº de Hoja: 3
Cm0059

Fecha: 21/05/22

Compra N°: 1/2022-106

P.A. Nro.: 9566

Letra: E

Año: 2022

Ambito: 1728

C.N.: 0

D.V.:

Apertura 09/05/22 - 13:00

Cotización con destino a: Dir Gral Admin Financiera MINISTERIO DE SALUD

Renglón	Insumo	Ofertante	Alt	Precio Ref.	Precio Unitario	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada
		SERVAS ACCESS S.A		1,00	1.975.864,95	1,00	0,00
		Marca:		Laboratorio:			
		D. Amp. I.: Panel de Vidrio (divisorio) COTIZA SEGÚN OFERTA TÉCNICA INCORPORADA AL EXPEDIENTE					
		Observación: Panel de Vidrio (divisorio) COTIZA SEGÚN OFERTA TÉCNICA INCORPORADA AL EXPEDIENTE					

Firmado Electrónicamente por
AGENTE NUÑEZ NATALIA ALEJANDRA
Gobierno de Tierra del Fuego
JEFE DE DEPARTAMENTO COMPRAS
21/05/2022 12:12