Fecha: 12/07/22

Compra N°: 130/2022-525 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 121)
P.A. Nro.: 33475 Letra: E Año: 2022 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 11/07/22 - 12:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo					
Oferente		**Alt**	**Precio Ref.**	**Precio Unitario**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**

1 **300040007-309 Mantenimiento Mano de obra Calderas unidad**

* [2022 525-166] MANO DE OBRA DE RECAMBIO DEL SISTEMA COLECTOR DE CALDERA
PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:UNIDAD PAÑOL HOSPITAL REGIONAL DE USHUAIA – SITO EN 12 DE OCTUBRE Y MAIPU – CIUDAD DE USHUAIA– TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9410.

ROJAS, ALFREDO FELICIANO 1,00 395.000,00 1,00 0,00
Marca: Laboratorio:
D. Amp. I.: Mantenimiento Mano de obra Calderas- VER DETALLES DEL PROVEEDOR EN MAIL OBRANTE EN ORDEN 37
Observación: Mantenimiento Mano de obra Calderas- VER DETALLES DEL PROVEEDOR EN MAIL OBRANTE EN ORDEN 37

2 **290060021-828 Colector de admision Unidad**

* [2022 525-166] COLECTOR PARA CALDERA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Colector de 8 salidas para sistema d calderas
• Doble entradas
• Con uniones tipo brida
• Largo 2.35 mts
• Diámetro 0.33 cm
• Dos entradas de 6”
• Siete salidas de 3” y una de 2”
• Sistema Aislado
ACCESORIOS MÍNIMOS:
Bridas de conexión de entradas
llaves independientes de corte de salida
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO I DEL FORMULARIO DE COTIZ
ACOMPAÑAR A LA PROPUESTA FOLLETOS ILUSTRATIVOS EN PAPEL. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESESTIMARA LA OFERTA, SE DEBERÁ ADJUNTAR CERTIFICADO DE ANMAT VIGENTE DEL EQ
NOTA 2: EL EQUIPO SE DEBE ENTREGAR CON TODOS LOS ACCESORIOS BÁSICOS Y NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
NOTA 3: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO A ADQUIRIR Y NO EXCLUYENTES, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APR
NOTA 4: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN. EN EL CASO EN QUE EL EQUIPO HAGA USO DE LA GARANTÍA, ESTA ÚLTIMA DEBERÁ AMPLIARSE EL PERÍOD
ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO.
NOTA 5: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.- NOTA 6: INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y CAPACITACIÓN A USUARIOS Y PERSONAL TÉCNICO, DEBERÁ ESTAR A CARGO DEL
PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:UNIDAD PAÑOL HOSPITAL REGIONAL DE USHUAIA – SITO EN 12 DE OCTUBRE Y MAIPU – CIUDAD DE USHUAIA– TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9410.

ROJAS, ALFREDO FELICIANO 1,00 2.970.000,00 1,00 0,00
Marca: Laboratorio:
D. Amp. I.: Colector de admision- VER DETALLES DEL PROVEEDOR EN MAIL OBRANTE EN ORDEN 37-
Observación: Colector de admision- VER DETALLES DEL PROVEEDOR EN MAIL OBRANTE EN ORDEN 37-