PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN

Fecha: 20/08/22

Compra N°: 180/2022-525
P.A. Nro.: 44159 Letra: E Año: 2022 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 19/08/22 - 11:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo					
Oferente		**Alt**	**Precio Ref.**	**Precio Unitario**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**

1 **290030008-60 EXTRACTOR P/BAÑO SICA 6" UNIDAD**

* [2022 525-226] Extractor de aire 6” para baño.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):
-Diámetro: 6 (15 cm.)
-Frente: 21 x 21 cm.
-Profundidad: 6 cm.
-Aspas: 7 de plástico.
-Motor: 30w a 2800 RPM.
-Consumo: 0.16 Ampers.
-Montaje: Pared, techo, vidrio.
-Extracción: 6 m3 x min
NOTA 1: TENIENDO EN CUENTA QUE DICHOS MATERIALES SERÁN UTILIZADOS PARA INSTALAR EN ÁREAS HOSPITALARIAS, SE SOLICITAN QUE LOS OFERENTES PRESENTEN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LO PRESUPUESTADO todo dato técnico que acredite el cumplimiento de las especificaciones requeridas en la nota de pedido, dentro del formulario de cotización.
NOTA 2: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN.
NOTA 3: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-
PLAZO DE ENTREGA: QUINCE (15) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA: Unidad Pañol - Hospital Regional Rio Grande – sito en la calle Piedrabuena y Mackinlay – Ciudad de Rio Grande – Tierra del Fuego – C.P. 9420.-

SOLDASUR SA		1,00	14.598,63	6,00	0,00
Marca: SICA	Laboratorio:				

D. Amp. I.: EXTRACTOR P/BAÑO SICA 6"- COTIZA SICA EXTRACTOR DE AIRETE 6" 220V
Observación: EXTRACTOR P/BAÑO SICA 6"- COTIZA SICA EXTRACTOR DE AIRETE 6" 220V

2 **296000223-2 EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑO DE 4” UNIDAD**

* [2022 525-226] Extractor de aire 4” para baño
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):
-Altura 16 cm, Ancho 16 cm, Diámetro 10cm
-Profundidad total: 9 cm
-Material de la rejilla, y del cuerpo: PVC
-Potencia: 19 W
-Tensión: 220 Vca.
-Frecuencia: 50 Hz.
-Caudal de Aire: 42 m3/H.
-Nivel de ruido: 38 db.
-Dimensiones de cavidad: 110 de diámetro x 120mm
-Certificado bajo norma IEC 60335.
-Díametro: 100mm
-Consumo eléctrico: 2.74 A.
-Potencia mínima: 0,5 CV (HP)
-Altura máxima de elevación: 34 metros (3,4 bar)
-Succión máxima: 8 metros

Fecha: 20/08/22

Compra N°: 180/2022-525
P.A. Nro.: 44159 Letra: E Año: 2022 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 19/08/22 - 11:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo					
Oferente		**Alt**	**Precio Ref.**	**Precio Unitario**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**

-Caudal máx entregado: 65 lpm (3900 Litros por hora) (3,9 m3/Litros por hora)
-Protección: IP55 Bajo consumo
NOTA 1: TENIENDO EN CUENTA QUE DICHOS MATERIALES SERÁN UTILIZADOS PARA INSTALAR EN ÁREAS HOSPITALARIAS, SE SOLICITAN QUE LOS OFERENTES PRESENTEN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LO PRESUPUESTADO todo dato técnico que acredite el cumplimiento de las especificaciones requeridas en la nota de pedido, dentro del formulario de cotización.
NOTA 2: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN.
NOTA 3: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-
PLAZO DE ENTREGA: QUINCE (15) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA: Unidad Pañol - Hospital Regional Rio Grande – sito en la calle Piedrabuena y Mackinlay – Ciudad de Rio Grande – Tierra del Fuego – C.P. 9420.-

SOLDASUR SA		1,00	13.226,53	10,00	0,00
Marca: SICA	Laboratorio:				

D. Amp. I.: EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑO DE 4”-COTIZA SICA EXTRACTOR DE AIRE 4" 220V
Observación: EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑO DE 4”-COTIZA SICA EXTRACTOR DE AIRE 4" 220V