



NOTA : CELDAS MARCA 'SIEMENS'  
 CON INTERRUPTORES DE VACIO

TRANSFORMADOR 1  
 33 / 13.2 K.V.  
 75 MVA

NOTA: 1. TR 1, 2 y 3  
 33 / 13.2 K.V.  
 75 MVA  
 U<sub>CC</sub> = 6K  
 DYN11

TRANSFORMADOR 2  
 33 / 13.2 K.V.  
 75 MVA

TRANSFORMADOR 3  
 33 / 13.2 K.V.  
 75 MVA

CENTRO DE DISTRIBUCION NR 1 "JUAN CARLOS TORELLI"



Dirección Provincial de Energía Tierra del Fuego Ushuaia  
 Título: Centro de Distribución Nr. 1 "CD Torelli" - Pto. 6.1.6.7 - ANEXO 7  
 Vista: VISTA GENERAL  
 Fecha: 09/2022 V1.0