



TR 1 Y 2
 13,2/33 KV
 S=15MVA
 UCC = 8,22%
 Dyn11

ZONA CELDAS: "ELECTRO INTEGRAL SUDAMERICANA"
 CON INTERRUPTORES DE VACÍO

ACOPPLAMIENTO
 LONGITUDINAL
 Y MEDICION DE
 TENSIDN 13,2KV



Dirección Provincial de Energía Tierra del Fuego Ushuaia
 Título: Unifilar Central Térmica Ushuaia
 Vista: ZONA CELDAS 'ELECTROINTEGRAL SUDAMERICANA' 33KV - ANEXO 8
 Fecha: 09/2022 V1.0