PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN

Fecha: 11/10/22

Compra N°: 220/2022-525
P.A. Nro.: 54476 Letra: E Año: 2022 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 11/10/22 - 12:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
1	**401090120-15 EQUIPO DE CALEFACCION FAN COIL UNIDAD**								
* [2022 525-251] FANCOIL Tipo CASSETE 4 VIAS/9.8KV CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo): Unidad terminal interior tipo fancoil en versión cassette. Fabricadas en chapa de acero galvanizado con carcasa en ABS. - Alimentación 230V-50Hz. Consumo eléctrico total: 160W - Versión a 2 tubos con batería de tubos de cobre y aleta de aluminio de 2 filas. - Potencia frigorífica nominal para alta/media velocidad de ventilador (Tª de aire interior de 27ºC/50% HR y Tª de E/S agua 7/12ºC): 9.8/8.35 kW - Potencia frigorífica sensible para alta/media velocidad de ventilador: 7.15/5.95 kW. - Potencia calorífica nominal para alta/media velocidad de ventilador (Tª de aire interior de 20ºC y Tª de E/S agua 50/45ºC):12.9 kW. - Caudal de aire (velocidad ventilador alta/media): 1750/1400 m3/h. - Turbina del ventilador fabricada en ABS, equilibrada estática y dinámicamente con bajo nivel sonoro y 3 velocidades. - Filtros de aire EU2-G2-M1 de fácil retirada para limpieza y mantenimiento. - Aislamiento interno mediante espuma de célula cerrada resistente al fuego clasificación M1 de 3 mm de espesor para evitar la condensación y la corrosión. - Bandeja de condensados con aislamiento de 5 mm y resistencia al fuego clase 1. - Peso: 26 kg. - Dimensiones unidad (largo x ancho x alto): 840x840x292 mm. - Dimensiones panel (largo x ancho x alto): 950x950x40 mm. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERAN MENCIONAR MARCA, MODELO, BASE INSTALADA Y/O TODO DATO CONDUCENTE DEBIENDO ACOMPAÑAR A LA PROPUESTA FOLLETOS ILUSTRATIVOS EN PAPEL Y PLANO DE INSTALAC NOTA 2: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN. SE DEBERA PRESENTAR CERTIFIACADO DE GARANTÍA. NOTA 3: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.- PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: Unidad Pañol - Hospital Regional Rio Grande – sito en la calle Piedrabuena y Mackinlay – Ciudad de Rio Grande – Tierra del Fuego – C.P. 9420.-								
BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	6,00	0,00	0,00	370.953,00	370.953,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio:

D. Amp. I.: EQUIPO DE CALEFACCION FAN COIL- VER IMAGEN Y CARACTERÍSTICAS EN FOLLETO ADJUNTO A LA COTIZACIÓN

Observación: EQUIPO DE CALEFACCION FAN COIL- VER IMAGEN Y CARACTERÍSTICAS EN FOLLETO ADJUNTO A LA COTIZACIÓN