D.P.O.S.S.
TIERRA DEL FUEGO

Dirección Provincial de Obras y Serv. Sanitarios
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00100/2023
Pieza Administrativa E Nro. 351- E - 2023- 2601 - 0/
RAF 26 Direccion Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Fecha: 17/05/23
Apertura: 22/5/2023 14:00

Encuadre Legal: Art.18 Inc. I), Ley Prov.1015
Nombre o Razón Social del Proponente: .....
Domicilio: .....
C.U.I.T: .....**Teléfono:** .....
Correo electrónico: .....

Comentario : La presentación de la oferta, implica el pleno conocimiento y aceptación de las condiciones particulares que rigen para el presente acto. Se deberá presentar el formulario con los campos completos y firmado en todas sus hojas.
Asimismo, deberá tener en vigencia el certificado de cumplimiento fiscal emitido por AREF y el certificado de Proveedores del estado(PROTDF).

Notas de Pedidos Relacionadas: 2023/26 133 - 2023/26 135 - 2023/26 139 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
1	**MANCHON. UNIDAD**			
>>	ELASTOMETRO PARA ACOPLAMIENTO TIPO NORMEX MODELO E214 O SIMILARES CARACTERISTICAS.	2.00	.....	.....
2	**BUJE. UNIDAD**			
>>	2 kit de 8 casquillos / bujes tipo modelo 4N/5N KSB – número de pieza 42370278. Dimensiones: 23/44x49mm Estos casquillos forman parte de un acoplamiento elástico. Material: acero/goma o similares características.-	2.00	.....	.....
3	**Lubricantes (P/F). Pesos**			
>>	20 LITROS DE ACEITE MINERAL, GRADO ISO 220, TIPO CASTROL ALPHA SP 220 / SHELL OMALA 220 HD O DE IDENTICAS CARACTERISTICAS.	20.00	.....	.....
4	**Interfaz Tally. Unidad**			
>>	interfaz de comunicación tipo Grundfos modelo MI301 (universal dongle w/o charger) o similares características.	1.00	.....	.....
5	**Soldadora. Unidad**			
>>	mini equipo de soldadora oxi-gas oxigeno 1 Mt3 + gas butano en garrafa de 3 Kg deberá incluir: Tubo de oxigeno 1 Mt3 (autonomía 10 Hs) Garrafa de gas 3 kg (autonomía 15 Hs Sistema arrestallama Válvula reguladora de oxigeno Válvula reguladora de gas Carro transportador 3 metros de manguera doble Soplete con 3 picos (N°1, 2 y 3) tipo liga o similares características	1.00	.....	.....

Matías MANCHADO
Jefe Departamento
Área Contrataciones y Compras
D.P.O.S.S.

D.P.O.S.S.
AGUAS FUEGUINAS

Dirección Provincial de Obras y Serv. Sanitarios
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00100/2023
Pieza Administrativa E Nro. 351- E - 2023- 2601 - 0/ **Fecha: 17/05/23**
RAF 26 Direccion Provincial de Obras y Servicios Sanitarios **Apertura: 22/5/2023 14:00**

Encuadre Legal: Art.18 Inc. I), Ley Prov.1015
Nombre o Razón Social del Proponente: .....
Domicilio: .....
C.U.I.T: .....**Teléfono:** .....
Correo electrónico: .....

Comentario : La presentación de la oferta, implica el pleno conocimiento y aceptación de las condiciones particulares que rigen para el presente acto. Se deberá presentar el formulario con los campos completos y firmado en todas sus hojas.
Asimismo, deberá tener en vigencia el certificado de cumplimiento fiscal emitido por AREF y el certificado de Proveedores del estado(PROTDF).

Notas de Pedidos Relacionadas: 2023/26 133 - 2023/26 135 - 2023/26 139 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
6	**Bomba clocal. unidad**			
>>	Electrobomba sumergible con TRITURADOR para cloaca tipo CZERWENY MODELO WQD10-10-1.1QG - 1.5 HP o similares características: • Tensión: 220 V. • Amperaje de consumo: 6,5 A. • Potencia: 1,1 KW / 1,5 HP. • Altura máxima de elevación: 14,7 metros (1,4 bar). • Caudal máximo entregado: 400 L/min (24000 L/h - 24 m3/h). • Inmersión máx.: 5 metros. • Conexión descarga: 2". • Protección: IP68. • Peso del producto: 34 kg. • Tamaño máx. de partícula: 40 mm. deberá incluir 10 mts. de cable.	1.00	.....	.....
7	**Bomba clocal. unidad**			
>>	Bomba cloacal sumergible de acero inoxidable de 1 HP para solidos 50 mm tipo MOTORARG SM PRO 1000 M o similares características: • Cuerpo de bomba en acero inoxidable • Impulsor de acero inoxidable MONOCANAL • Eje en acero inoxidable • Doble sello mecánico de carburo de silicio • Interruptor flotante de nivel (en bombas monofásicas) • Motor aislación clase F - IP 58 • Cumplen con las normas de seguridad eléctrica internacionales IEC Condiciones de uso • Temperatura del fluido hasta + 35ºC • Máximo nivel de profundidad bajo el agua hasta 5 metros • Sumergencia mínima 400 mm • Agua con sólidos en suspensión hasta Ø 50 mm	1.00	.....	.....

Matías MANCHADO
Jefe Departamento
Área Contrataciones y Compras
D.P.O.S.S.

D.P.O.S.S. AGUAS FUEGUINAS

Dirección Provincial de Obras y Serv. Sanitarios
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00100/2023
Pieza Administrativa E Nro. 351- E - 2023- 2601 - 0/ **Fecha: 17/05/23**
RAF 26 Direccion Provincial de Obras y Servicios Sanitarios **Apertura: 22/5/2023 14:00**

Encuadre Legal: Art.18 Inc. I), Ley Prov.1015
Nombre o Razón Social del Proponente: .....
Domicilio: .....
C.U.I.T: ..... **Teléfono:** .....
Correo electrónico: .....

Comentario : La presentación de la oferta, implica el pleno conocimiento y aceptación de las condiciones particulares que rigen para el presente acto. Se deberá presentar el formulario con los campos completos y firmado en todas sus hojas.
Asimismo, deberá tener en vigencia el certificado de cumplimiento fiscal emitido por AREF y el certificado de Proveedores del estado(PROTDF).

Notas de Pedidos Relacionadas: 2023/26 133 - 2023/26 135 - 2023/26 139 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	• Potencia 1 HP • A 2 mts 26.5 m3/h. • A 10 mts. 1.3 m3/h			
8	**Aparatos dosificadores diss. UNIDAD**			
>>	Bomba dosificadora a diafragma de accionamiento electromagnético tipo EMD modelo 1005 o similares características: caudal: 10 l/h presión: 5 kg/cm2 frecuencia: 180 1/min conexión: Ø manguera 4 X 6 mm peso: 1.9/4.2 kg/lbs	2.00	.....	.....

TOTAL :$.....

Son Pesos:.....

.....
Firma y Sello Responsable

Los precios deberán expresarse en pesos hasta dos decimales ($_ _ _ _._ _)

Forma de Pago	pago dentro de los treinta (30) días de presentación de factura ante la mesa de entrada y salida de la DPOSS
Plazo de Entrega:	noventa (90) días
Mantenimiento de Oferta:	treinta (30) días
Lugar de Entrega:	en el deposito del Área de Contrataciones y Compras de la DPOSS sito en Gdor. Campos N° 133 Ushuaia TDF
Recepción de Sobres Cerrados hasta:	
Domicilio de presentación de ofertas:	

Matías MANCHADO
Jefe Departamento
Área Contrataciones y Compras
D.P.O.S.S.

D.P.O.S.S.
AGUAS FUEGUINAS

Dirección Provincial de Obras y Serv. Sanitarios
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00100/2023
Pieza Administrativa E Nro. 351- E - 2023- 2601 - 0/ **Fecha: 17/05/23**
RAF 26 Direccion Provincial de Obras y Servicios Sanitarios **Apertura: 22/5/2023 14:00**

Encuadre Legal: Art.18 Inc. I), Ley Prov.1015
Nombre o Razón Social del Proponente: .....
Domicilio: .....
C.U.I.T: .....**Teléfono:** .....
Correo electrónico: .....

Comentario : La presentación de la oferta, implica el pleno conocimiento y aceptación de las condiciones particulares que rigen para el presente acto. Se deberá presentar el formulario con los campos completos y firmado en todas sus hojas.
Asimismo, deberá tener en vigencia el certificado de cumplimiento fiscal emitido por AREF y el certificado de Proveedores del estado(PROTDF).

Notas de Pedidos Relacionadas: 2023/26 133 - 2023/26 135 - 2023/26 139 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
Domicilio de apertura de ofertas:	Ante la mesa de entrada y salida de la DPOSS o bien mediante correo electrónico			
Vigencia del Contrato:				
Garantía de Oferta:	pagare sin protesto equivalente al 1% del total cotizado			
Requiere Muestra:	No			
Flete a Cargo	de la firma adjudicataria hasta su disposición final den el deposito del Área de Contrataciones y Compras			

Matías MANCHADO
Jefe Departamento
Área Contrataciones y Compras
D.P.O.S.S.