



"2023 - 40° ANIVERSARIO DE LA RESTAURACIÓN DE LA DEMOCRACIA"

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
E Islas del Atlántico Sur
Dirección de Ingeniería Hospitalaria Z.N - MS.

ANEXO I

“S/ADQUISICIÓN DE TERMOTANQUE GAS NATURAL DE 76 LITROS DE ALTA RECUPERACIÓN QUE SERÁ INSTALADO EN LA RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES DE DEPENDIENTE DEL HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE”.

RENGLON 1: 1 (UNO) TERMOTANQUE GAS NATURAL 76 LTS DE ALTA RECUPERACIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas:

Tipo De Conexión:	Gas Natural
Tipo De Carga:	Superior
Capacidad:	76 litros
Recuperación Por Hora:	1100 l/h
Potencia nominal GN:	29.000 Kcal/h
Encendido Eléctrico:	Piezoeléctrico
Tipo De Montaje:	De Pie
Diámetro gabinete:	0,45 m
Altura gabinete:	1,43 m
Válvula de Seguridad:	Si
Protector Monóxido:	Si
Válvula de Alivio:	Si
Termostato:	Si

CONSIDERACIONES GENERALES

NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERAN MENCIONAR MARCA, MODELO, BASE INSTALADA Y/O TODO DATO CONDUCENTE DEBIENDO ACOMPAÑAR A LA PROPUESTA FOLLETOS ILUSTRATIVOS EN PAPEL CON PLANO DE INSTALACIÓN.

NOTA 2: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN. SE DEBERA PRESENTAR CERTIFICADO DE GARANTÍA.

NOTA 3: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-

NOTA 5: NO SE REQUIERE GARANTIA DE OFERTA.

PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.

LUGAR DE ENTREGA: Unidad Pañol - Hospital Regional Rio Grande – sito en la calle Piedrabuena y Mackinlay – Ciudad de Rio Grande – Tierra del Fuego – C.P. 9420.-

Ing. Jara Melisa
Dpto. Mantenimiento APS ZN
Ministerio de Salud