



"2023 - 40° ANIVERSARIO DE LA RESTAURACIÓN DE LA DEMOCRACIA"



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
E Islas del Atlántico Sur
Dirección de Ingeniería Hospitalaria Z.N - MS.

ANEXO I

“S/ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CUATRO AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN EL HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE”.

REGLON 1: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO / PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas:

- Mantenimiento correctivo de 3 (tres) aires acondicionados tomografía / compras

Comprende: Carga de gas, Medición y control de Aislación, Control terminales eléctricos y Limpieza de unidad evaporadora / condensadora.

- Mantenimiento preventivo de 1 (uno) aire acondicionado servidor hospitalario

Comprende: Medición y control de Aislación, Control terminales eléctricos y Limpieza de unidad evaporadora / condensadora.

Materiales incluidos en presupuesto y control de funcionamiento.

CONSIDERACIONES GENERALES

NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERAN DETALLAR TRABAJOS A REALIZAR.

NOTA 2: SE SOLICITARÁ GARANTÍA DEL TRABAJO REALIZADO

NOTA 3: NO SE REQUIERE GARANTIA DE OFERTA.

PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.

LUGAR DE ENTREGA: Unidad Pañol - Hospital Regional Rio Grande – sito en la calle Piedrabuena y Mackinlay – Ciudad de Rio Grande – Tierra del Fuego – C.P. 9420.-

Ing. Jara Melisa
Dpto. Mantenimiento APS ZN
Ministerio de Salud

Ing. Fracalossi Lorena
Dir. Ing. Hospitalaria ZN
Ministerio de Salud