



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
E Islas del Atlántico Sur
Dirección de Ingeniería Hospitalaria Z.N - MS.

ANEXO I

“S/ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SEIS AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN EL HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE”.

RENGLON 1: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas:

- Mantenimiento correctivo de 4 (cuatro) aires acondicionados Split 3000 frigorías sector UTIA- HRRG

Comprende: Mantenimiento de ventilador, cambio de aislación térmica, ajuste de instalación eléctrica, limpieza de unidad condensadora, limpieza de unidad evaporadora, limpieza general con aire comprimido, puesta en marcha.

- Mantenimiento preventivo de 1 (uno) aire acondicionado sector Laboratorio Planta Baja

Comprende: Mantenimiento de ventilador, cambio de aislación térmica, ajuste de instalación eléctrica, limpieza de unidad condensadora, limpieza de unidad evaporadora, cambio de tuercas de bronce, carga de gas refrigerante freón 22, puesta en marcha.

- Mantenimiento preventivo de 1 (uno) aire acondicionado sector Diagnóstico por imágenes – Sala de Ecografía

Comprende: Mantenimiento de ventilador, cambio de aislación térmica, ajuste de instalación eléctrica, limpieza de unidad condensadora, limpieza de unidad evaporadora, puesta en marcha.

Materiales incluidos en presupuesto y control de funcionamiento.

CONSIDERACIONES GENERALES

NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERAN DETALLAR TRABAJOS A REALIZAR.

NOTA 2: SE SOLICITARÁ GARANTÍA DEL TRABAJO REALIZADO

NOTA 3: NO SE REQUIERE GARANTIA DE OFERTA.

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATO DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.

LUGAR DE ENTREGA: Unidad Pañol - Hospital Regional Rio Grande – sito en la calle Piedrabuena y Mackinlay – Ciudad de Rio Grande – Tierra del Fuego – C.P. 9420.-

Ing. Jara Melisa
Dpto. Mantenimiento APS ZN
Ministerio de Salud

Ing. Fracalossi Lorena
Dir. Ing. Hospitalaria ZN
Ministerio de Salud