



INF. N° 011/2024  
Letra: MIH-MS  
Río Grande, 13 de Abril de 2024

**Informe Técnico de Pre Adjudicación**  
**CONTRATACION DIRECTA N° 77/2024-525-MS**

En la ciudad de Río Grande a los 13 días del mes de Abril de 2024, a fin de analizar la oferta recibida en la contratación directa N° 77/2024-525, referente a la Solicitud de Reparación de PINCHADURA DE CAÑO JUNTA DE EXPANSION AMORTIGUADORA DE VIBRACIONES EN RETORNO DE CALEFACCIÓN - HRRG Dependiente del Ministerio de Salud. Habiéndose analizado técnicamente lo presentado por el oferente, se procede a avalar la misma, de acuerdo a lo siguiente:

**AVALAR TECNICAMENTE**

- Proveedor RIVERA LUCAS ANDRES CUIT N° 20-32574637-9 – Renglón N° 1 Alternativa 00.

**CUADRO DE PREADJUDICACION POR ORDEN DE MERITO**

NÚMERO DE ORDEN	ORDEN DE MERITO	ALT.	PROVEEDOR
ITEM 1	1	00	RIVERA LUCAS ANDRES (Oferta Única)

**ACLARACIONES IMPORTANTES**

- Se deja constancia que el ITEM 1, la reparación de pinchadura de caño Junta de expansión amortiguadora de vibraciones en el retorno de calefacción, es sumamente necesaria ya que afecta directamente la calefacción de áreas críticas, como también agua caliente de consumo, si no se repara quedaría fuera de funcionamiento por lo que no se contaría ni con calefacción ni con agua caliente de consumo afectando directamente los servicios hospitalarios. por lo que siendo única oferta, no resulta un inconveniente para Estado. (Dto. Pcial. N° 674/11, Art. 34, Punto 58).

Ing. Lorena Fracalossi  
Directora Ingeniería Hospitalaria ZN  
Ministerio de Salud

Firmado Electrónicamente por  
INGENIERO FRACALOSI FOLONIER LORENA  
CINTIA  
Gobierno de Tierra del Fuego  
DIRECTOR Directora Ingeniería Hospitalaria ZN  
15/04/2024 15:31