*Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur*
*República Argentina*

Tolhuin, 15 de mayo del 2024

**Informe Técnico de Pre adjudicación**

**Contratación Directa N° 106/2024-525.**

En la ciudad de Tolhuin a los 15 días del mes de mayo del 2024, a fin de analizar las ofertas recibidas en la Contratación Directa N° 106/2024-525 tramitada por el expediente E-32673-2024, referente a "S/REALIZACION URGENTE INSTALACION ELECTRICA DE PUESTA A TIERRA PARA EL SERVICIO DE TOMOGRAFIA TOLHUIN", habiéndose analizado técnicamente, se procede a avalar la misma:

**NO AVALAR TÉCNICAMENTE**

No avalar al Proveedor **DAVICO GLORIA R. C.U.I.T. N° 27-13677312-2,** Renglón N° 1 (alt. 00) por no ajustarse a lo requerido en especificaciones técnicas. Según orden 28 "*Propuesta de trabajo"* en hoja 4, la firma propone un valor estimativo de resistencia de puesta a tierra aproximado a 2,5 Ohm; el cual *no se ajusta a los estándares y requerimientos solicitados* por Siemens que es la empresa encargada de la puesta en marcha para el equipo de tomografía, y tampoco se ajusta al pedido de obtener un valor de resistencia de puesta a tierra de 1 ohm o menos.
No avalar por precio inconveniente a la oferta en relación al ITEM 1 (alt. 00) ya que supera en más del 20 % a la reserva original.

De igual manera, se aconseja lo siguiente:

Declarar FRACASADO el renglón N° 1 (alt.00) por no avalar la oferta de la firma **DAVICO GLORIA R. C.U.I.T. N° 27-13677312-2, p**or consiguiente corresponde declarar fracasado el llamado a Contratación Directa N° 106/24-525, por lo que se requiere realizar un segundo llamado.

**Ing Weber Carina**

**Ministerio de Salud TDF**

Firmado Electrónicamente por
INGENIERO WEBER CARINA ROXANA
Gobierno de Tierra del Fuego
JEFE DE DEPARTAMENTO dpto Ingenieria
Hospitalaria ZC
15/05/2024 10:57