Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Tolhuin, 06 de junio del 2024

Informe Técnico de Pre adjudicación

Contratación Directa N° 135/2024-525.

En la ciudad de Tolhuin a los 06 días del mes de junio del 2024, a fin de analizar las ofertas recibidas en la Contratación Directa N° 135/2024-525 tramitada por el expediente MS-E-32673-2024, referente a "S/REALIZACION URGENTE INSTALACION DE PUESTA A TIERRA PARA EL SERVICIO DE TOMOGRAFIA CENTRO MODULAR TOLHUIN", habiéndose analizado técnicamente las ofertas y según lo informado respecto a los informes técnicos solicitados en orden 28, 80 y 81, y según lo informado en cuanto a mejora en el precio ofertado en orden 78 y 81, es que se procede a avalar la misma:

AVALAR TÉCNICAMENTE

Proveedor IMI INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL C.U.I.T. N° 30-71617600-9, Renglón N° 1 (alt. 00) por ajustarse a lo requerido en especificaciones técnicas, calidad y plazos de entrega.

Proveedor ROCHA RAMON ISRAEL C.U.I.T. N° 20-34241225-5, Renglón N° 1 (alt. 00) por ajustarse a lo requerido en especificaciones técnicas, calidad y plazos de entrega.

Proveedor DAVICO GLORIA RAQUEL C.U.I.T. N° 27-13677312-2, Renglón N° 1 (alt. 00) por ajustarse a lo requerido en especificaciones técnicas, calidad y plazos de entrega.

De igual manera, se aconseja pre adjudicar a la firma consignada respetando el siguiente Orden de Mérito:

CUADRO DE PREADJUDICACIÓN POR ORDEN DE MÉRITO

N° ORDEN	ORDEN DE MÉRITO	ALT.	PROVEEDOR
ITEM 1	1°	00	**IMI INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL**
	2°	00	**ROCHA RAMON ISRAEL**
	3°	00	**DAVICO GLORIA RAQUEL**

Se adjunta en orden 83 mail con remitente de Ing. Irina Cabrera Borges, Project Manager Siemens, donde deja constar que el valor de resistencia de puesta a tierra puede tener un margen de hasta 3 Ohmios.

En relación a los ítems con leyenda (**Oferta única**), se deja constancia que su precio no resulta inconveniente para el Estado (Dto. Pcial. Nº 674/11 Art. 34 Punto 58).

Ing Weber Carina
Departamento Ingeniería Hospitalaria TOLHUIN
Ministerio de Salud TDF

Med. Serra Eduardo
Director Gral Centro Asistencial Tolhuin
Ministerio de Salud TDF

Firmado Electrónicamente por
INGENIERO WEBER CARINA ROXANA
Gobierno de Tierra del Fuego
JEFE DE DEPARTAMENTO dpto Ingenieria Hospitalaria ZC
06/06/2024 09:10

Firmado Electrónicamente por
SERRA EDUARDO ALEJANDRO
Gobierno de Tierra del Fuego

06/06/2024 09:56