Fecha: 20/08/24

Compra N°: 232/2024-525
P.A. Nro.: 62749 Letra: E Año: 2024 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 19/08/24 - 13:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
1 **401090050-3 UPS 2000V Unidad**									
* UPS ON LINE de 2000 VA de potencia pico, para alimentación eléctrica de protección ante cortes y variaciones bruscas de energía eléctrica en el servicio de Laboratorio de CM Tolhuin. Debe ser tipo ON LINE que permite suministrar la energía continuamente a través del circuito rectificador e inversor para estabilizar la tensión de entrada mientras se encuentra conectada a la red eléctrica y conmutara automáticamente a la fuente de respaldo cuando ocurra falla en la alimentación eléctrica. Características principales: ON LINE Potencia pico: 2000Va Voltaje de entrada: 220V Voltaje de salida: 220V Frecuencia: 50 Hz Cantidad de Tomas: 4 aproximadamente Tiempo de recarga: 2 Horas como mínimo (para 90% de la capacidad). Autonomía más de 10 minutos Regulación de Tensión: Automáticamente Accesorios Baterías incorporadas Cable de alimentación CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERAN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TECNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO I DEL FORMULARIO DE COTIZACION Y TODO DATO CONDUCENTE DEBIENDO ACOMPAÑAR A LA PROPUESTA FOLLETOS ILUSTRATIVOS EN PAPEL. LA NO PRESENTACION DE CARACTERISTICAS TECNICAS DESESTIMARA LA OFERTA. NOTA 2: EL EQUIPO SE DEBE ENTREGAR CON TODOS LOS ACCESORIOS BÁSICOS Y NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. NOTA 3: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN, CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CARGO DEL PROVEEDOR EN SU TOTALIDAD. EN EL CASO EN QUE EL EQUIPO HAGA USO DE LA GARANTÍA, ESTA ÚLTIMA DEBERÁ AMPLIARSE EL PERÍODO DURANTE EL CUAL EL EQUIPO SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO. NOTA 4: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.- NOTA 5: INSTALACION, PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y CAPACITACION A USUARIOS Y PERSONAL TECNICO, DEBERA ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR EN SU TOTALIDAD. NOTA 6: SE DEBERÁ ENTREGAR, JUNTO CON EL EQUIPO, LOS MANUALES DE USUARIO AL MOMENTO DE RECEPCIÓN DEL EQUIPO. PLAZO DE ENTREGA: 7/10 DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA:DEPÓSITO CENTRO MODULAR TOLHUIN – SITO EN LA CALLE DE LOS ÑIRES 149 – TOLHUIN – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420									
BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	1,00	0,00	0,00	875.520,00	875.520,00	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:							
D. Amp. I.: UPS 2000V - COTIZA UPS Marca: Eaton Modelo: DX 2000 AR: 1800V - 4 tomas IRAM (SEGÚN FORMULARIO DE COTIZACIÓN ADJUNTO) [2024 525-303] UPS ON LINE de 2000 VA de potencia pico, para alimentación eléctrica de protección ante cortes y variaciones bruscas de energía eléctrica en el servicio de Laboratorio de CM Tolhuin.									

Fecha: 20/08/24

Compra N°: 232/2024-525
P.A. Nro.: 62749 Letra: E Año: 2024 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 19/08/24 - 13:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo									
Oferente		**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjudicado C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**

Debe ser tipo ON LINE que permite suministrar la energía continuamente a través del circuito rectificador e inversor para estabilizar la tensión de entrada mientras se encuentra conectada a la red eléctrica y conmutara automáticamente a la fuente de respaldo cuando ocurra falla en la alimentación eléctrica.
Características principales:
ON LINE
Potencia pico: 2000Va
Voltaje de entrada: 220V
Voltaje de salida: 220V
Frecuencia: 50 Hz
Cantidad de Tomas: 4 aproximadamente
Tiempo de recarga: 2 Horas como mínimo (para 90% de la capacidad).
Autonomía más de 10 minutos
Regulación de Tensión: Automáticamente
Accesorios
Baterías incorporadas
Cable de alimentación
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERAN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TECNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO I DEL FORMULARIO DE COTIZACION Y TODO DATO CONDUCENTE DEBIENDO ACOMPAÑAR A LA PROPUESTA FOLLETOS ILUSTRATIVOS EN PAPEL. LA NO PRESENTACION DE CARACTERISTICAS TECNICAS DESESTIMARA LA OFERTA.
NOTA 2: EL EQUIPO SE DEBE ENTREGAR CON TODOS LOS ACCESORIOS BÁSICOS Y NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
NOTA 3: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN, CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CARGO DEL PROVEEDOR EN SU TOTALIDAD. EN EL CASO EN QUE EL EQUIPO HAGA USO DE LA GARANTÍA, ESTA ÚLTIMA DEBERÁ AMPLIARSE EL PERÍODO DURANTE EL CUAL EL EQUIPO SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO.
NOTA 4: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-
NOTA 5: INSTALACION, PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y CAPACITACION A USUARIOS Y PERSONAL TECNICO, DEBERA ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR EN SU TOTALIDAD.
NOTA 6: SE DEBERÁ ENTREGAR, JUNTO CON EL EQUIPO, LOS MANUALES DE USUARIO AL MOMENTO DE RECEPCIÓN DEL EQUIPO.
PLAZO DE ENTREGA: 7/10 DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:DEPÓSITO CENTRO MODULAR TOLHUIN – SITO EN LA CALLE DE LOS ÑIRES 149 – TOLHUIN – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420

RIGA, JORGE SEBASTIAN	0	1,00	1,00	0,00	0,00	1.597.500,00	1.597.500,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio:

D. Amp. I.: UPS 2000V - COTIZA UPS APC ONLINE EASY SRV 2000VA/230V TORRE (SEGÚN FORMULARIO DE COTIZACIÓN ADJUNTO)
[2024 525-303] UPS ON LINE de 2000 VA de potencia pico, para alimentación eléctrica de protección ante cortes y variaciones bruscas de energía eléctrica en el servicio de Laboratorio de CM Tolhuin.
Debe ser tipo ON LINE que permite suministrar la energía continuamente a través del circuito rectificador e inversor para estabilizar la tensión de entrada mientras se encuentra conectada a la red eléctrica y conmutara automáticamente a la fuente de respaldo cuando ocurra falla en la alimentación eléctrica.
Características principales:
ON LINE
Potencia pico: 2000Va
Voltaje de entrada: 220V

Fecha: 20/08/24

Compra N°: 232/2024-525
P.A. Nro.: 62749 Letra: E Año: 2024 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 19/08/24 - 13:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo									
Oferente		**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjudicado C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**

Voltaje de salida: 220V
Frecuencia: 50 Hz
Cantidad de Tomas: 4 aproximadamente
Tiempo de recarga: 2 Horas como mínimo (para 90% de la capacidad).
Autonomía más de 10 minutos
Regulación de Tensión: Automáticamente
Accesorios
Baterías incorporadas
Cable de alimentación
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERAN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TECNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO I DEL FORMULARIO DE COTIZACION Y TODO DATO CONDUCENTE DEBIENDO ACOMPAÑAR A LA PROPUESTA FOLLETOS ILUSTRATIVOS EN PAPEL. LA NO PRESENTACION DE CARACTERISTICAS TECNICAS DESESTIMARA LA OFERTA.
NOTA 2: EL EQUIPO SE DEBE ENTREGAR CON TODOS LOS ACCESORIOS BÁSICOS Y NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
NOTA 3: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN, CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CARGO DEL PROVEEDOR EN SU TOTALIDAD. EN EL CASO EN QUE EL EQUIPO HAGA USO DE LA GARANTÍA, ESTA ÚLTIMA DEBERÁ AMPLIARSE EL PERÍODO DURANTE EL CUAL EL EQUIPO SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO.
NOTA 4: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-
NOTA 5: INSTALACION, PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y CAPACITACION A USUARIOS Y PERSONAL TECNICO, DEBERA ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR EN SU TOTALIDAD.
NOTA 6: SE DEBERÁ ENTREGAR, JUNTO CON EL EQUIPO, LOS MANUALES DE USUARIO AL MOMENTO DE RECEPCIÓN DEL EQUIPO.
PLAZO DE ENTREGA: 7/10 DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:DEPÓSITO CENTRO MODULAR TOLHUIN – SITO EN LA CALLE DE LOS ÑIRES 149 – TOLHUIN – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420