



RESOLUCION D.P.P. Nº

RES-64-2025

USHUAIA,

miércoles 15 de enero de 2025

VISTO el Expediente Nº 254/2024, del registro del Dirección Provincial de Puertos, caratulado: "PAVIMENTACIÓN SECTORES INGRESO, ESTACIONAMIENTO Y SITIO 3 EN PUERTO USHUAIA"; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente del visto, se gestiona la ejecución de la Obra: "PAVIMENTACIÓN SECTORES INGRESO, ESTACIONAMIENTO Y SITIO 3 EN PUERTO USHUAIA ", con un Presupuesto Oficial de Pesos Novecientos Once Millones Novecientos Cincuenta y Dos Mil Novecientos Sesenta y Nueve con 00/100 (\$ 911.952.969,00) a valores del mes de diciembre 2024.

Que mediante Resolución D.P.P. Nº RES-47-2025, Anexos I, II, III, IV y V obrante en el adjunto 16, del expediente del visto, se autorizó el llamado a Licitación Pública Nº 1-2025 y se aprobaron: Memoria Descriptiva, las Normas de Seguridad e Higiene, Pliego de Especificaciones Técnicas, Planos, el Pliego de Bases y Condiciones conteniendo las Cláusulas Particulares y Pliego de Bases y Condiciones conteniendo las Cláusulas Generales.

Que esta Dirección Provincial de Puertos puede emitir circulares de oficio o como respuesta a consultas realizadas, en referencia al ANEXO IV, Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Anexo III - Planilla de Cómputo y Presupuesto, de la Resolución mencionada precedentemente.

Que obra en el adjunto 2 3, una consulta realizada por una empresa, referida a los Ítems 4b "Cámara de Hormigón para cajas y tapas metálica" y 4c- "Caños para tendido eléctrico y fibra óptica".

Que de acuerdo a ello, se anexa a la presente, planos donde se encuentra detallado lo consultado.

Que por lo expuesto corresponde aclarar que en los Ítems 4b: "las cámaras de Hº son 20 unidades todas de 0,55m de largo y 0,1m de espesor; las Cámaras de Hº del Sector "Calle de ingreso" son de 0,4m de alta con un fondo de 0,1m de espesor y las Cámaras de Hº del "Sector Muelle Sitio 3" son de 0,17m de alto sin fondo" y 4c- "el recorrido total del tendido para cableado es de 288,2m; la ubicación de cada cámara y la distancia entre cada una de las mismas está

acotada en la planta general ”, adjuntando los planos 1/3 para mejor interpretación.

Que por lo indicado precedentemente corresponde emitir la circular Aclaratoria con consulta conteniendo lo aquí señalado.

Que por consiguiente corresponde el dictado del acto administrativo por el cual se apruebe la Circular N° 01, con consulta del tipo Aclaratoria, para la presente contratación.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del correspondiente acto administrativo en virtud de lo previsto en los Artículo 6° de la Ley Provincial N° 69 y en el Decreto Provincial N° 3139/2023.

Por ello:

EL PRESIDENTE DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Emitir y aprobar la Circular N° 1 - Con Consulta, tipo Aclaratoria, correspondiente a la Licitación Pública N° 1/2025, que como ANEXO I forma parte integrante de la presente. Ello, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Incorporación Plano 1 a 3, los que como ANEXO II forman parte de la presente

ARTÍCULO 3º.- Difundir, dar al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN D.P.P. N° RES-64-2025

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y los Espacios Marítimos Insulares correspondientes son Argentinos”



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



ANEXO I - CIRCULAR N° 1 – CON CONSULTA - Tipo: ACLARATORIA
LICITACIÓN PUBLICA N° 1/2025

OBRA: “PAVIMENTACIÓN SECTORES INGRESO, ESTACIONAMIENTO Y SITIO 3 EN PUERTO USHUAIA”;



ANEXO III – RESOLUCIÓN D.P.P. N° RES-47-2025

ADJUNTO IV- PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

Para el ítem 4b- “las cámaras de Hº son 20 unidades todas de 0,55m de largo y 0,1m de espesor; las Cámaras de Hº del Sector “Calle de ingreso” son de 0,4m de alta con un fondo de 0,1m de espesor y las Cámaras de Hº del “Sector Muelle Sitio 3” son de 0,17m de alto sin fondo”

Para el ítem 4c- “el recorrido total del tendido para cableado es de 288,2m; la ubicación de cada cámara y la distancia entre cada una de las mismas está acotada en la planta general”

Incorporación Planos 1/3



- REFERENCIAS:
- SECTOR CALLE DE INGRESO
 - SECTOR MUELLE SITIO 3
 - CÁMARAS DE H° PARA CABLEADO

NOTA:

- LAS CÁMARAS DE H° SON 20 UNIDADES.
- EL DESARROLLO TOTAL DEL TENDIDO PARA EL CABLEADO ES DE 288,2 m.

Firmado Electrónicamente por
- MURCIA Roberto Marcial
Direccion Provincial de Puertos
Presidente
15/01/2025 15:57