Fecha: 28/03/25

Compra N°: 51/2025-525
P.A.: Nº 13556 Letra E Año 2025 Ámbito 1728
Apertura 20/03/25 - 13:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo								
Oferente		**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjudicado C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**
1	**290060019-1 BOMBA DE AGUA UNIDAD**									
*	BOMBA DE CIRCULADO PARA CALEFACCIÓN CENTRAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo): Bomba de agua para circulado calefacción para grandes caudales Apta para sistemas de calefacción por agua caliente De tipo rotor húmedo Potencia no menor a 1200 watts De conexión eléctrica trifásica De al menos 10 bar de presión de trabajo Deberá ser de al menos 15 m³ por hora de caudal Apta para altura no menor a 12 metros Protección de motor no menor a IPX4 Conexiones en norma DN65 Apta para trabajo al menos entre 0 y 100 °C Deberá ser de carcasa de fundición y eje de acero inoxidable, o mejor calidad Deberá poseer motor con sello mecánico autoajustable. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO I DEL FORMULARIO DE COTIZACIÓN Y TODO DATO CONDUCENTE DEBIENDO ACOMPAÑAR A LA PROPUESTA FOLLETOS ILUSTRATIVOS EN PAPEL. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS AL MOMENTO DE LA APERTURA DESESTIMARA LA OFERTA. NOTA 2: EL EQUIPO SE DEBE ENTREGAR CON TODOS LOS ACCESORIOS BÁSICOS Y NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. NOTA 3: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO A ADQUIRIR, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN DE LO OFERTADO. NOTA 4: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN A CARGO DEL PROVEEDOR EN SU TOTALIDAD. EN EL CASO EN QUE EL EQUIPO HAGA USO DE LA GARANTÍA, ESTA ÚLTIMA DEBERÁ AMPLIARSE EL PERÍODO DURANTE EL CUAL EL EQUIPO SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO. NOTA 5: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.- PLAZO DE ENTREGA: 30 (treinta) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA SUR – SITO EN 12 DE OCTUBRE Y MAIPU – CIUDAD DE USHUAIA– TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9410.									
ROCHA, ROMAN ISRAEL		0	1,00	3,00	0,00	0,00	2.290.000,00	2.290.000,00	0,00	0,00
Marca:			Laboratorio:			Estado Oferente: Habilitado				
D. Amp. I.:	BOMBA DE AGUA [2025 525-66] BOMBA DE CIRCULADO PARA CALEFACCIÓN CENTRAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo): Bomba de agua para circulado calefacción para grandes caudales Apta para sistemas de calefacción por agua caliente De tipo rotor húmedo Potencia no menor a 1200 watts De conexión eléctrica trifásica									

Fecha: 28/03/25

Compra N°: 51/2025-525
P.A.: Nº 13556 Letra E Año 2025 Ámbito 1728
Apertura 20/03/25 - 13:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo									
Oferente		**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjudicado C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**

De al menos 10 bar de presión de trabajo
Deberá ser de al menos 15 m³ por hora de caudal
Apta para altura no menor a 12 metros
Protección de motor no menor a IPX4
Conexiones en norma DN65
Apta para trabajo al menos entre 0 y 100 °C
Deberá ser de carcasa de fundición y eje de acero inoxidable, o mejor calidad
Deberá poseer motor con sello mecánico autoajustable.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO I DEL FORMULARIO DE COTIZACIÓN Y TODO DATO CONDUCENTE DEBIENDO ACOMPAÑAR A LA PROPUESTA FOLLETOS ILUSTRATIVOS EN PAPEL. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS AL MOMENTO DE LA APERTURA DESESTIMARA LA OFERTA.
NOTA 2: EL EQUIPO SE DEBE ENTREGAR CON TODOS LOS ACCESORIOS BÁSICOS Y NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
NOTA 3: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO A ADQUIRIR, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN DE LO OFERTADO.
NOTA 4: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN A CARGO DEL PROVEEDOR EN SU TOTALIDAD. EN EL CASO EN QUE EL EQUIPO HAGA USO DE LA GARANTÍA, ESTA ÚLTIMA DEBERÁ AMPLIARSE EL PERÍODO DURANTE EL CUAL EL EQUIPO SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO.
NOTA 5: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-
PLAZO DE ENTREGA: 30 (treinta) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA SUR – SITO EN 12 DE OCTUBRE Y MAIPU – CIUDAD DE USHUAIA– TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9410.

BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	3,00	0,00	0,00	2.687.100,00	2.687.100,00	0,00	0,00

Marca: ROWA Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: BOMBA DE AGUA - COTIZA BOMBA CIRCULADORA MARCA ROWA MODELO 25/1. CIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE PARA SISTEMAS DE CALEFACCIÓN, RADIADORES Y LOSA RADIANTE. INDICADO PARA TEMPERATURA HA REFRIGERACIÓN DE MÁQUINAS, ETC.
MOTOR TOTALMENTE SILENCIOSO, BOBINADO PROTEGIDO CONTRA FUNCIONAMIENTO EN SECO, SE APAGA AUTOMÁTICAMENTE. POSEE PROTECTOR TÉRMICO INCORPORADO. NO PRODUCE GOLPES DE ARRIETE. (MAS CARACTERÍSTICAS EN EL FORMULARIO ADJUNTO)
[2025 525-66] BOMBA DE CIRCULADO PARA CALEFACCIÓN CENTRAL
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):
Bomba de agua para circulado calefacción para grandes caudales
Apta para sistemas de calefacción por agua caliente
De tipo rotor húmedo
Potencia no menor a 1200 watts
De conexión eléctrica trifásica
De al menos 10 bar de presión de trabajo
Deberá ser de al menos 15 m³ por hora de caudal
Apta para altura no menor a 12 metros
Protección de motor no menor a IPX4
Conexiones en norma DN65
Apta para trabajo al menos entre 0 y 100 °C

Fecha: 28/03/25

Compra N°: 51/2025-525
P.A.: Nº 13556 Letra E Año 2025 Ámbito 1728
Apertura 20/03/25 - 13:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo									
Oferente		**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjudicado C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**

Deberá ser de carcasa de fundición y eje de acero inoxidable, o mejor calidad
Deberá poseer motor con sello mecánico autoajustable.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO I DEL FORMULARIO DE COTIZACIÓN Y TODO DATO CONDUCENTE DEBIENDO ACOMPAÑAR A LA PROPUESTA FOLLETOS ILUSTRATIVOS EN PAPEL. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS AL MOMENTO DE LA APERTURA DESESTIMARA LA OFERTA.
NOTA 2: EL EQUIPO SE DEBE ENTREGAR CON TODOS LOS ACCESORIOS BÁSICOS Y NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
NOTA 3: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO A ADQUIRIR, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN DE LO OFERTADO.
NOTA 4: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN A CARGO DEL PROVEEDOR EN SU TOTALIDAD. EN EL CASO EN QUE EL EQUIPO HAGA USO DE LA GARANTÍA, ESTA ÚLTIMA DEBERÁ AMPLIARSE EL PERÍODO DURANTE EL CUAL EL EQUIPO SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO.
NOTA 5: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-
PLAZO DE ENTREGA: 30 (treinta) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA SUR – SITO EN 12 DE OCTUBRE Y MAIPU – CIUDAD DE USHUAIA– TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9410.