



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,  
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA



**DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA**  
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA

**MESA DE ENTRADA**

25 ABR. 2025  
INF 118/2025

**RECIBIDO**

HORA: 10:00 ADJUNTA DOC. SI / NO

Correos: mesa\_entradas@dpe.com.ar

**INFORME DE PREADJUDICACIÓN**

Fecha: 23/04/2025.-

**Corresponde a Expediente: 306/2024.**

**Llamado: Licitación Pública N° 03/2025.**

**Carátula: "MANTENIMIENTO DE CONMUTADORES BAJO CARGA Y ENSAYO DE ACEITE DIELECTRICO PARA TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE CENTRAL TERMOELÉCTRICA USHUAIA, CENTRO DE DISTRIBUCIÓN TORELLI Y CENTRO DE DISTRIBUCIÓN VIALIDAD."**

Mediante Disposición D.P.E. N° 206/2025, se aprueba el Pliego de Bases y Condiciones, confeccionado para el "MANTENIMIENTO DE CONMUTADORES BAJO CARGA Y ENSAYO DE ACEITE DIELECTRICO PARA TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE CENTRAL TERMOELÉCTRICA USHUAIA, CENTRO DE DISTRIBUCIÓN TORELLI Y CENTRO DE DISTRIBUCIÓN VIALIDAD", se autoriza el llamado a Licitación Pública N° 03/2025 por la suma estimada de PESOS DOSCIENTOS TREINTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE (\$ 230.627.859,00) y se designan como integrantes de la comisión de preadjudicación a los agentes : Ing. Jorge Fabián CANO, Jefe Departamento Distribución, C.P.N. Agustina RODRÍGUEZ, Jefe de la División Contable y Laura PAREDES, Jefe de la División Compras.

Se da cumplimiento a lo establecido en el Artículo 34° de la Ley Provincial N° 1015 y Resolución O.P.C. 58/2021, días de publicación y antelación a la fecha de apertura según el encuadre legal de la compra:

28/02/2025 consta invitación a las firmas: NOVA MIRON S.A., GRUPO MAYO TRANSFORMADORES S.R.L., LOS CONCE S.A.I.M.C.I.Y.F., VASILE & CIA SACI y TUBOS TRANS ELECTRIC S.A.

05/03/2025 Difusión página Web Gobierno compras TDF y DPE.

10/03/2025, 11/03/2025, 12/03/2025, 13/03/2025, 14/03/2025 Boletín oficial de la Provincia.

10/03/2025, 11/03/2025, 12/03/2025, 13/03/2025, 14/03/2025 Diario El Sureño.

10/03/2025, 11/03/2025, 12/03/2025, 13/03/2025, 14/03/2025 Diario Prensa Ushuaia.

18/03/2025 SE EMITIÓ CIRCULAR MODIFICATORIA N° 01/2025.

18/03/2025 consta envío de la circular modificatoria a las firmas: NOVA MIRON S.A., GRUPO MAYO TRANSFORMADORES S.R.L., LOS CONCE S.A.I.M.C.I.Y.F., VASILE & CIA SACI y TUBOS TRANS ELECTRIC S.A.

18/03/2025 y 19/03/2025 Difusión de la circular modificatoria en página Web Gobierno compras TDF y DPE.

25/03/2025, 26/03/2025, 27/03/2025 y 28/03/2025 Boletín oficial de la Provincia.

26/03/2025, 27/03/2025 y 28/03/2025 y 31/03/2025 Diario El Sureño.

26/03/2025, 27/03/2025 y 28/03/2025 y 31/03/2025 Diario Prensa Ushuaia.

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS 07/04/2025 (fs. 210).

Que se presenta cotización como único oferente la firma:

- LOS CONCE S.A.I.M.C.I.y F.

C.P. Agustina Rodríguez  
Jefe División Contable  
Dirección Provincial de Energía

LAURA PAREDES  
Jefe División Compras  
Dirección Provincial de Energía

Ing. Jorge Fabián CANO  
Jefe de Depto. Distribución  
Dirección Provincial de Energía



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,  
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA



## ANÁLISIS ADMINISTRATIVO

### LOS CONCE S.A.I.M.C.I. Y F. (fojas 211 a 396).

Fojas 213-225 Pliego completo con Formulario de Solicitud de Cotización D.P.E. y especificaciones técnicas firmado en su totalidad, cotización total.

Presenta oferta económica en formulario oficial fs. 231, por PESOS DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS (U\$S 219.466,00) equivalente a PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS (\$ 236.145.416,00) según cotización del BNA al día 04/04/2025 U\$S 1= \$ 1076.

Fs. 227/230 Póliza de Seguro de Caución N° 2446292 de la Compañía Chubb Seguros Argentina S.A. por el valor de DÓLARES DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON 66/100 (U\$S 2.194,66).

Fs. 233/235 Detalle de la oferta Económica.

Fs. 236 Condiciones comerciales:

La firma indica como forma de pago:

Ítems 1, 3, 4, 5 y 6: anticipo 50%. Saldo a 30 (treinta) días fecha factura.

Ítem 2: anticipo 50%. Saldo arribo de los accesorios a Buenos Aires

El pago deberá efectuarse en pesos considerando la cotización del dólar divisa tipo vendedor del Banco de la Nación Argentina (BNA) vigente al día anterior al efectivo pago.

Fs. 238 Constancia de Inscripción ARCA.

Fs. 239 Poder especial a favor del firmante del pliego.

Fs. 248 Actuación Notarial Reforma Estatuto de la firma.

Fs. 273/275 Notas al estado de situación patrimonial.

Fs. 276/279 Informe de auditor independiente.

Fs. 280/290 Actuación Notarial Reforma estatuto. Año 2007.

Fs. 291/309 Actuación Notarial Reforma estatuto. Año 1997.

Fs. 310/325 Actuación Notarial aumento de capital y reforma de estatuto. Año 1987.

Fs. 326/353 Constitución de sociedad. Año 1969.

Fs. 354 Dni firmante.

Fs. 355/356 Certificado de cumplimiento fiscal con vencimiento 24/10/2025.

Fs. 357/358 presenta Certificado proveedores del estado (PROTDF) con vencimiento 24/10/2025, actividad acorde a la licitación.

Fs. 360/362 Detalle de la oferta técnica.

Fs. 363 Hoja MR cambiador 1013230 ítem 5 – CD Torelli – TR3

Fs. 363 Hoja MR cambiador 142505 ítem 1 – Usina – TR1

Fs. 365 Hoja MR cambiador 142506 ítem 2 – Usina – TR2

Fs. 366 Hoja MR cambiador 142507 ítem 4 – CD Torelli – TR2

Fs. 367/368 Hoja MR cambiador 142508 ítem 3 – CD Torelli – TR1

Fs. 369/386 Listado Personal, curriculum y certificado de curso MR.

Fs. 386 Certificado IRAM ISO 9001:2015.

Fs. 387 Certificado N° AR-QS-10053 IQNET vto 25/06/2027.

Fs. 388 Certificado IRAM ISO 14001:2015 VTO 29/10/2027.

Fs.389 Certificado N° AR-ES-2057 IQNET vto 29/10/2027.

Fs. 390 Certificado IRAM ISO 45001:2018.


Fs.391 Certificado N° AR-OHS-138 IQNET vto 29/10/2027.

Fs. 392/396 Antecedentes de mantenimiento RBC.

Fs. 401 la firma adjunta aclaraciones y documentación solicitada mediante Nota DPE N° 1408/2025 a fs. 399 aceptando las condiciones del pliego en su forma de pago.

La documentación presentada por la firma LOS CONCE S.A.I.M.C.I. Y F. se ajusta a lo solicitado administrativamente.

  
C.P. Agustina Rodríguez  
Jefe División Contable  
Dirección Provincial de Ener.

  
LAURA E. PAREDES  
Jefe División Compras  
Dirección Provincial de Energía

  
Ing. Jorge Fabián CANO  
Jefe de Depto. Distribución  
Dirección Provincial de Energía



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,  
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR  
REPÚBLICA ARGENTINA  
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA



## ANÁLISIS TÉCNICO

### LOS CONCE S.A.I.M.C.I. Y F. (fojas 211 a 396).

El oferente en su oferta técnica detalla:

Ítem N°1 "REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA TRANSFORMADOR ELÉCTRICO": El oferente detalla las cantidades de repuestos e insumos por cada modelo de conmutador bajo carga, a fs 150 a 155, según la ubicación del transformador de potencia, de acuerdo al requerimiento de las especificaciones técnicas DPE – ET – CBC 01 "VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CONMUTADOR BAJO CARGA".

Ítem N°2 "MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA": El oferente detalla los trabajos y ensayos a realizar durante el mantenimiento del conmutador bajo carga, las cuales se ajustan a lo solicitado en las especificaciones técnicas DPE – ET – CBC 01 "VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CONMUTADOR BAJO CARGA".

Se detalla la documentación aportada por el oferente según lo requerido en las especificaciones técnicas:

- Listado de personal, obrante desde fs. 156 a 164,
- Certificado de curso de formación MR para personal de la firma LOS CONCE S.A.I.M.C.I., obrante desde fs. 165 a 172.
- Antecedentes de conmutadores bajo carga, obrante desde fs. 179 a 183.

Ítem N°3 "ANÁLISIS DE MUESTRAS": El oferente detalla los distintos análisis sobre el aceite dieléctrico a realizar, las cuales corresponden a los requeridos en las especificaciones técnicas DPE – ET – ANSL 01 "ANÁLISIS DE ACEITE DIELECTRICO". El oferente indica que el análisis de grado de polimerización que realiza mediante el método según la norma ASTM D 5857.

Se detalla la documentación aportada por el oferente:

- Certificado IRAM – ISO 9001:15, por sistema de gestión de calidad, vigente hasta el día 25/06/2027,
- Certificado IQNET – ISO 9001:15, por sistema de gestión de calidad, según número de registración AR – QS -10053 vigente hasta el día 25/06/2027,
- Certificado IRAM – ISO 14001:15, por sistema de gestión ambiental, vigente hasta el día 29/10/2027,
- Certificado IQNET – ISO 14001:15, por sistema de gestión de calidad, según número de registración AR – ES - 2057 vigente hasta el día 29/10/2027.

Adicionalmente el oferente incorpora la siguiente documentación:

- Certificado IRAM – ISO 45001:18, por sistema de gestión de la seguridad y salud de trabajo, vigente hasta el día 29/10/2027,
- Certificado IQNET – ISO 14001:15, por sistema de gestión de calidad, según número de registración AR – OHS - 138 vigente hasta el día 29/10/2027.

Ítem N°4 "ADICIONAL TRASLADO, ALOJAMIENTO Y RACIONAMIENTO": Sin observaciones.

  
C.P. Agustina Rodriguez  
Jefe División Contable  
Dirección Provincial de Energía

  
LAURA E. PAREDES  
Jefe División Compras  
Dirección Provincial de Energía

  
Ing. Jorge Fabián CANO  
Jefe de Depto. Distribución  
Dirección Provincial de Energía



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,  
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR  
REPÚBLICA ARGENTINA  
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA



Mediante nota NOI N° 1408/2025, obrante a fs. 399, se le solicita a la firma LOS CONCE S.A.I.M.C.I. Y F., que complete la documentación requerida en las especificaciones técnicas DPE – ET – ANSL 01 "ANÁLISIS DE ACEITE DIELECTRICO". Por medio de email la firma LOS CONCE S.A.I.M.C.I. Y F., fs 401 a fs 416, hace entrega de la documentación, la cuál consiste en

- Certificación de aptitud ambiental (C.C.A.), de la provincia de Buenos Aires,
- Certificación de aptitud ambiental (C.C.A.), del municipio de Esteban Echeverría,
- Certificación del INTI,
- Certificación del Consejo Profesional de Química.

La documentación aportada por la firma LOS CONCE S.A.I.M.C.I. Y F., se ajusta a lo requerido en a las especificaciones técnicas DPE – ET – ANSL 01 "ANÁLISIS DE ACEITE DIELECTRICO".

### **CONCLUSIÓN ANÁLISIS TÉCNICO:**

La oferta de la firma LOS CONCE S.A.I.M.C.I. Y F., se ajusta a los requerimientos técnicos.

### **ANÁLISIS ECONÓMICO**

El único oferente, LOS CONCE S.A.I.M.C.I. Y F., presenta cotización por la suma de DÓLARES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS (U\$S 219.466,00), equivalente a un total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS (\$236.145.416,00) según cotización tipo de cambio vendedor del BNA al 04/04/25 (1 usd = 1076 pesos argentinos). La oferta resulta conveniente en términos económicos, con una diferencia poco significativa respecto del monto establecido en el presupuesto oficial (aprox 2,39%).

### **CONCLUSIÓN.**

En virtud del análisis Administrativo, Técnico y Económico, esta comisión sugiere la preadjudicación de los ítems N°1, 2, 3 y 4 a la firma LOS CONCE S.A.I.M.C.I. Y F. por la suma de pesos argentinos DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS (\$236.145.416,00), por ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

  
C.F. Agustina Rodríguez  
Jefe División Contable  
Dirección Provincial de Energía

  
LAURA E. PAREDES  
Jefe División Compras  
Dirección Provincial de Energía

  
Ing. Jorge Fabián CANO  
Jefe de Depto. Distribución  
Dirección Provincial de Energía