



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,  
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA



0590/25

USHUAIA,

10 SEP 2025

VISTO: El Expte E-163/2025, del Registro de la Dirección Provincial de Energía, caratulado: "Adquisición de artefactos de alumbrado público Led - Departamento Distribución - ciudad de Ushuaia"; y

**CONSIDERANDO:**

Que mediante Resolución D.P.E. N° 491/2025 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones confeccionado como anexo I para la adquisición de artefactos de alumbrado público Led - Departamento Distribución - ciudad de Ushuaia, conforme Anexo I, especificaciones técnicas adjuntas y se autoriza el llamado a Licitación Pública N° 06/2025 por la suma estimada de PESOS CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL (\$ 192.696.000,00), mes base abril 2025, y se designan como integrantes de la comisión de Preadjudicación de la Licitación a los agentes Ing. Jorge Fabián CANO, Jefe del Departamento Distribución, C.P. Agustina RODRIGUEZ, Jefe de la División Contable y la agente Laura PAREDES, Jefe División Compras, como integrantes de la comisión de preadjudicación, y ante ausencias de los mismos quienes sean designados como reemplazos en sus funciones.

Que se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 34° de la Ley Provincial N° 1015 y Resolución O.P.C. 58/2021 de los días de publicación en el Portal Web de la DPE y del Gobierno de la Provincia.

Que se procedió a la apertura de ofertas el día 16/07/2027.

Que en virtud del análisis efectuado las ofertas presentadas no se ajustan técnicamente a lo requerido en las especificaciones técnicas DPE - ET MAT0063 y 64, ítem N°1: la firma ELT ARGENTINA S.A. no presenta los protocolos de ensayo mecánico y niebla salina, como así también el formulario de seguridad eléctrica del equipo ofertado; la firma ENLUZ S.A. no presenta muestra por este ítem por este motivo no se analizó técnicamente; RIGA JORGE SEBASTIAN no se ajusta a los requerimientos debido principalmente a que el artefacto presenta un recubrimiento de policarbonato que forma parte de la tapa del recinto auxiliar, no posee tapa basculante de aluminio inyectado y bornera de conexión, el equipo ofertado no cuenta con formulario de seguridad eléctrica e INGENIERÍA 65 S.R.L. no presenta los protocolos de ensayo luminotécnico, mecánico y niebla salina; en cuanto al ítem N° 2: la firma ELT ARGENTINA S.A., no presenta muestra por este ítem, por este motivo no se analizó técnicamente; la firma ENLUZ S.A. presenta los protocolos de luminotécnicos del artefacto ofertado, respecto al ensayo de exposición a niebla salina presenta un protocolo por 500 hs habiéndose requerido en las especificaciones técnicas un protocolo de 1000 hs; la firma RIGA JORGE SEBASTIAN presenta artefacto de alumbrado led que no se ajusta a los requerimientos debido principalmente a que el recubrimiento de policarbonato forma parte de la tapa del recinto auxiliar y no posee tapa basculante de aluminio inyectado y bornera de conexión, el equipo ofertado no cuenta con formulario de seguridad eléctrica y la oferta presentada por la firma INGENIERÍA 65 S.R.L. no presenta los protocolos de ensayo mecánico y niebla salina del equipo ofertado.

Que teniendo en cuenta que ninguna de las ofertas presentadas cumple con las especificaciones establecidas la comisión de preadjudicación recomienda proceder a la desestimación de la totalidad de las propuestas.

Que tuvo intervención el Departamento Legal y Técnico mediante Dictamen Legal N° 250/2025 el cual indica que no se encuentran objeciones legales que formular respecto a lo sugerido por la comisión de preadjudicación.

Que por tal circunstancia es necesario declarar fracasada la Licitación Pública N° 6/2025.

Que la presente se encuadra en los alcances del Artículo 15°, inc. a) y Artículo 18°, inc. a) de la Ley Provincial 1015 y reglamentario de los Decretos Provinciales N° 674/2011, N° 188/2023, N° 565/2023 y Resolución M.E. N° 1120/2024.

Que el suscrito se encuentra facultado para dictar la presente en virtud de lo establecido en el Artículo 11° de la Ley Territorial N° 117 y Decreto Provincial N° 3138/2023.

Por ello:

**EL PRESIDENTE DE LA  
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA  
RESUELVE:**

ARTÍCULO 1° Declarar Fracasada la Licitación Pública N° 06/2025 referente a la adquisición de artefactos de alumbrado público Led - Departamento Distribución - ciudad de Ushuaia estimada en la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL (\$ 192.696.000,00), dado que las ofertas presentadas no se ajustan técnicamente a lo requerido en las especificaciones técnicas DPE - ET MAT0063 y 64 según el siguiente detalle, ítem N°1: la firma ELT ARGENTINA S.A. no presenta los protocolos de ensayo mecánico y niebla salina, como así también el formulario de seguridad eléctrica del equipo ofertado; la firma ENLUZ S.A. no presenta muestra por este ítem por este motivo no se analizó técnicamente; RIGA JORGE SEBASTIAN no se ajusta a los requerimientos debido principalmente a que el artefacto presenta un recubrimiento de policarbonato que forma parte de la tapa del recinto auxiliar, no posee tapa basculante de aluminio inyectado y bornera de conexión, el equipo ofertado no cuenta con formulario de seguridad eléctrica e INGENIERÍA 65 S.R.L. no presenta los protocolos de ensayo luminotécnico, mecánico y niebla salina; en cuanto al ítem N° 2: la firma ELT ARGENTINA S.A., no presenta muestra por este ítem, por este motivo no se analizó técnicamente; la firma ENLUZ S.A. presenta los protocolos de luminotécnicos del artefacto ofertado, respecto al ensayo de exposición a niebla salina presenta un protocolo por 500 hs habiéndose requerido en las especificaciones técnicas un protocolo de 1000 hs; la firma RIGA JORGE SEBASTIAN presenta artefacto de alumbrado led que no se ajusta a los requerimientos debido principalmente a que el

ES COPIA FIEL

...a2///





PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,  
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA

-2-



recubrimiento de policarbonato forma parte de la tapa del recinto auxiliar y no posee tapa basculante de aluminio inyectado y bornera de conexión, el equipo ofertado no cuenta con formulario de seguridad eléctrica y la oferta presentada por la firma INGENIERÍA 65 S.R.L. no presenta los protocolos de ensayo mecánico y niebla salina del equipo ofertado, según análisis técnico de la Comisión de Preadjudicación y Dictamen Legal N° 250/2025, conforme a los considerandos de la presente.

ARTÍCULO 2º Desafectar el gasto en 112.005.000.000 - Dirección Provincial de Energía en la partida presupuestaria 293 la UGG 2599 y UGC 2502 - Aporte de Alumbrado Público del presente Ejercicio.

ARTICULO 3º Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Archivar.

0596/25

**RESOLUCION DPE N°**

Dirección  
Provincial  
de Energía

PEDRO VILLARREAL  
Presidente  
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA DEL

Andrea E. Ayas  
Jefe División Administración  
Dirección Provincial de Energía