



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,  
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR  
REPÚBLICA ARGENTINA  
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA



## INFORME DE PREADJUDICACIÓN

Fecha: 20/08/2025.-

Corresponde a Expediente: 163/2025.

Llamado: Licitación Pública N° 06/2025.

Carátula: "ADQUISICIÓN DE ARTEFACTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO LED - DEPARTAMENTO DISTRIBUCIÓN - CIUDAD DE USHUAIA"

Mediante Disposición D.P.E. N° 491/2025, aprueba el Pliego de Bases y Condiciones, confeccionado para la "ADQUISICIÓN DE ARTEFACTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO LED - DEPARTAMENTO DISTRIBUCIÓN - CIUDAD DE USHUAIA", se autoriza el llamado a Licitación Pública N° 06/2025 por la suma estimada de PESOS CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL (\$ 192.696.000,00) y se designan como integrantes de la comisión de preadjudicación a los agentes : Ing. Jorge Fabián CANO, Jefe Departamento Distribución, C.P.N. Agustina RODRÍGUEZ, Jefe de la División Contable y Laura PAREDES, Jefe de la División Compras y en caso de ausencias de los mismos quienes sean designados como reemplazos en sus funciones.

Se da cumplimiento a lo establecido en el Artículo 34° de la Ley Provincial N° 1015 y Resolución O.P.C. 58/2021, días de publicación y antelación a la fecha de apertura según el encuadre legal de la compra:

13/06/2025 Difusión página Web Gobierno compras TDF y DPE.

13/06/2025 consta invitación a las firmas: CASA LUMAR S.R.L., ELECTROLUZ S.R.L., LUZCART S.R.L. (LUIS DREVNIK), COIDEA S.A., CASA BLANCO S.A.,

23/06/2025 Solicita pliego POGUA SISTEMAS S.A.

27/06/2025 Solicita pliego firma SGT.

27/06/2025 Solicita pliego firma ELT ARGENTINA S.A.

01/07/2025 Solicita pliego firma IEP DE ILUMINACIÓN S.A.

25/06/2025, 26/06/2025, 30/06/2025, 01/07/2025 Boletín oficial de la Provincia.

25/06/2025, 26/06/2025, 27/06/2025, 30/06/2025 Diario Prensa Libre.

25/06/2025, 26/06/2025, 27/06/2025, 30/06/2025 Tiempo Fuegoino.

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS 16/07/2025 (Fojas 117-118).

Que se presentan como oferentes las siguientes empresas:

- 1) ELT ARGENTINA S.A.
- 2) ENLUZ S.A.
- 3) JORGE RIGA SEBASTIÁN
- 4) INGENIERÍA 65 S.R.L.
- 5) CASA LUMAR S.R.L.
- 6) IRON SANTA CRUZ S.A.

### ANÁLISIS ADMINISTRATIVO:

#### ➤ ELT ARGENTINA S.A.

Fs 121 a 135 presenta copia simple del pliego firmado y sellado por apoderado de la firma.

Fs 136 presenta oferta económica total en formulario oficial, donde cotiza por la suma de PESOS CIENTO CUARENTA MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL (\$ 140.704.000,00).

Fs 137 presenta copia de oferta económica en formulario oficial.

C.P. Agustina Rodríguez  
Jefe División Contable  
Dirección Provincial de Energía

LAURA E. PAREDES  
Jefe División Compras  
Dirección Provincial de Energía

Ing. Jorge Fabián CANO  
Jefe de Depto. Distribución  
Dirección Provincial de Energía





PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,  
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA



Fs 138 presenta garantía de oferta PAGARÉ SIN PROTESTO por la suma de PESOS DOS MILLONES ( \$2.000.000,00).

Fs 139 presenta constancia de inscripción en AFIP.

Fs 140 A 147 presenta poder del firmante (apoderado) con certificación notarial.

Fs 148 a 287 presenta copia con verificación notarial del estatuto de la empresa.

Fs 288 presenta copia de DNI del Sr. CORBELLA CARLOS apoderado de la firma.

Fs 289 presenta certificado de no inscripción en A.R.E.F. con vencimiento 13/08/2025.

Fs 290 a 293 presenta certificado de proveedor del estado (PROTDF) con vencimiento 13/08/2025.

Fs 295-296 Ficha técnica Luminaria Led Italavia 82300936 100 w / 5000k.

Fs. 297-298 Ficha técnica Luminaria Led Italavia 150 w / 5000k.

Fs. 299-309 Licencia Iram DC-E-E59-060.1 (C6) Fecha aprobación 29/03/2022.

Fs. 310-312 Informe ensayo Expte N° 63.787-22. Modelo Italux potencia 150 W. Prueba mecánica y eléctrica de la luminaria. Fecha 08/03/2022.

Fs. 313-315 Informe ensayo Expte N° 63.787-22. Modelo Italux potencia 150 W. Prueba mecánica de la luminaria. Fecha 07/04/2022.

Fs. 316-329 Informe ensayo N° 64340-340-98695 modelo 82800941.

Fs. 330-336 Informe ensayo Expte N° 63.807-22 Italavia 100w. Modelo Italux 100 w. Ensayo fotométrico de la luminaria. Fuente de Led modelo 70610502.

Fs. 337-343 Informe ensayo Expte N° 63.825-22 Italavia 150w. Ensayo fotométrico de la luminaria. Fuente de Led modelo 72070711.

344 Presenta Nota mediante la cual cuentan con garantía 2 años desde fecha de entrega.

Fs 345 Presenta Remito R N° 0002-00002454 de una (1) muestra presentada Led Lum.Ap. 100wl. 50k Italux.

#### LA FIRMA ELT ARGENTINA S.A. SE AJUSTA A LO SOLICITADO ADMINISTRATIVAMENTE.

##### OBSERVACIÓN:

La falta de presentación de muestras para el ítem N° 2 Artefacto de alumbrado Led – 24000 LM resulta motivo de desestimación de la oferta para éste ítem conforme el Pliego de Bases y Condiciones, especificaciones técnicas, punto N° 33 del Decreto Reg. 674/2011 y Dictamen Legal N° 223/2025.

##### ➤ ENLUZ S.A.

Fs 347 a 361 presenta Pliego firmado con oferta económica en formulario oficial por la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE (U\$S 142.820,00), equivalente a la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS (\$179.953.200,00) según cotización BNA de fecha 15/07/2025 U\$S 1= \$ 1260.

Fs 362 a 366 Presenta póliza seguro de caución de la firma CRÉDITO Y CAUCIÓN COMPAÑÍA DE SEGUROS N° 230.739 por la suma de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS MIL (\$2.500.000,00) como garantía de oferta.

Fs 367 a 368 presenta certificado de proveedor del estado (PROTDF) con vencimiento 12/03/2026.

Fs 369 presenta certificado de cumplimiento fiscal A.R.E.F. con vencimiento 12/03/2026.

Fs 370 presenta constancia de inscripción en ARCA.

Fs 371 presenta copia de DNI firmante.

Fs 372 a 418 presenta escritura de constitución de sociedad anónima, de cambio de directorio, cambio de sede social y poder administrativo y de administración a favor de la firmante con certificación notarial.

Fs 419 a 420 Ficha técnica Luminaria Led Italavia 82300936 100 w / 5000k.

Fs. 421-433 Informe ensayo Expte N° 63.807-22 Italavia 100w. Ensayo fotométrico de la luminaria. Modelo Italux 100 w. Fuente de Leds. Modelo 70610502.

Fs 434 a 435 Ficha técnica Luminaria Led Italavia 82300938 150 w / 5000k.

C.P. Agustina Rodríguez  
Jefe División Contable  
Dirección Provincial de Energía

LAURA E. PAREDES  
Jefe División Compras  
Dirección Provincial de Energía

Ing. Jorge Gabián CANO  
Jefe de Depto. Distribución  
Dirección Provincial de Energía

"Las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los Espacios Marítimos e Insulares Correspondientes Son Argentinos"





PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,  
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA



Fs. 436-438 Informe ensayo Expte N° 63.787-22. Modelo Italux potencia 150 W. Prueba mecánica y eléctrica de la luminaria. Fecha 08/03/2022. Fuente Leds modelo 72070711.  
Fs. 439-441 Informe ensayo Expte N° 63.787-22. Modelo Italux potencia 150 W. Prueba mecánica de la luminaria. Fecha 07/04/2022. Fuente Leds modelo 72070711.  
Fs. 442-454 Informe ensayo Expte N° 63.825-22 Italavia 150w. Ensayo fotométrico de la luminaria. Fuente de Leds. Modelo 72070711.  
Fs. 455-481 Informe ensayo N° 64340-340-98695 modelo 82800941.  
Fs. 482-502 Licencia Iram DC-E-E59-060.1 (C6) Fecha aprobación 29/03/2022.  
Fs. 503 presenta Remito R N° 00001-00023929. Indica Artefacto 15000 LM Modelo 82300936-000 y artefacto 24000 LM Modelo 82300938-240.

#### **LA FIRMA ENLUZ S.A. SE AJUSTA A LO ADMINISTRATIVAMENTE SOLICITADO.**

##### **OBSERVACIÓN:**

La falta de presentación de muestras al momento de la apertura para el ítem N° 1 Artefacto de alumbrado Led – 15000 LM resulta motivo de desestimación de la oferta conforme el Pliego de Bases y Condiciones, especificaciones técnicas, punto N°33 del Decreto Reg. 674/2011 y Dictamen Legal N° 223/2025.

##### **➤ RIGA JORGE SEBASTIAN:**

Fs 505 a 519 presenta Pliego firmado con oferta económica en formulario oficial por la suma de PESOS CIENTO VEINTISÉIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL (\$126.252.000,00).  
Fs 520 presenta constancia de inscripción en ARCA.  
Fs 521 presenta copia DNI del firmante.  
Fs 522 a 524 presenta certificado de proveedor del estado (PROTDF) con vencimiento 19/02/2026.  
Fs 525 a 526 presenta certificado de cumplimiento fiscal A.R.E.F. con vencimiento 18/06/2026.  
FS 527 presenta oferta económica en formulario propio por la suma de PESOS CIENTO VEINTISÉIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL (\$ 126.252.000,00).  
Fs 528 presenta ficha técnica Luminaria Zimba Plus 200.  
Fs 529 presenta pagaré sin protesto pos la suma de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTE (\$1.262.520,00) como garantía de oferta.  
Fs 530 a 531 presenta libre deuda D.P.E.  
Fs 532 Presenta certificado IQC S.A. (OAA) N° T 011855/1 fecha 19/02/2025.  
Fs. 533 Declaración de conformidad N° DEC0100240247102.  
Fs. 534-562 Test Report. Ref. No. DER0100240247103.  
Fs. 563-580 Informe de ensayo N° 241223 01 SE Modelo plus 200. Potencia 200 w.  
Fs. 581-582 Informe Ensayo N° 79483-2425-115341.  
Fs. 583-596 Especificaciones del producto.  
Fs. 597-598 Test Report.

#### **RIGA JORGE SEBASTIÁN SE AJUSTA A LO SOLICITADO ADMINISTRATIVAMENTE.**

##### **➤ INGENIERIA 65 S.R.L.:**

Fs 615 a 629 presenta copia simple del pliego firmado y sellado por el socio gerente de la firma.  
Fs 630 presenta pagaré sin protesto pos la suma de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL (\$2.300.000,00) como garantía de oferta.  
Fs 631 presenta oferta económica total en formulario oficial, donde cotiza por la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 88/100 (US\$ 172.145,88) equivalente a PESOS DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL MILLONES

C.P. Agustina Rodríguez  
Jefe División Contable  
Dirección Provincial de Energía

LAURAE. PAREDES  
Jefe División Compras  
Dirección Provincial de Energía

Ing. Jorge Sebastián Chie  
Jefe de Depto. Distribución  
Dirección Provincial de Energía





PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,  
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA



NOVECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS OCHO CON 80/100 (\$216.903.808,80) según cotización B.N.A. de fecha 15/07/2025 U\$S 1= \$ 1260.

Fs 632 a 633 presenta constancia de inscripción en ARCA.

Fs 634 a 659 presenta copia simple de libro de actas de reuniones de socios, copia simple de inscripción en el Registro Público IGJ, contrato de sociedad de Responsabilidad Limitada, copia simple de Inscripción en el Registro Público de Comercio.

Fs 660 presenta copia de DNI del socio gerente de la firma.

Fs 661 presenta certificado de cumplimiento fiscal A.R.E.F. con vencimiento 08/04/2026.

Fs 662 presenta certificado de proveedor del estado (PROTDF) con vencimiento 08/04/2026.

Fs 663 a 665 presenta libre deuda D.P.E.

Fs 666 Presenta ficha técnica 919001001132 Philips 150 w.

Fs. 667 Service TAG Philips.

Fs 668 Presenta ficha técnica 919001001992 Philips 95 w.

Fs. 669 Service TAG Philips.

Fs. 670-672 Documento Políticas de garantías Signify Argentina S.A.

Fs. 673-674 Informe ensayo Expte N° 63.669-21. Modelo BRP483 LED274/CW 165W DML PSR P7. potencia 165 W. Ensayo fotométrico y pruebas mecánicas de la luminaria. Fecha 29/11/2021. Fuente Leds modelo Xitanium xi 192 w.

Fs. 675-678 Informe ensayo Expte N° 63.669-21. Modelo BRP483 LED274/CW 165W DML PSR P7. potencia 165 W. Pruebas mecánicas y eléctricas de la luminaria. Fecha 19/03/2021. Fuente Leds modelo Xitanium xi 192 w.

Fs. 679-680 Informe ensayo Expte N° 63.768-21. Modelo BRP483 LED274/NW 165W DML PSR P7 SP. potencia 165 W. Pruebas mecánicas de la luminaria. Fecha 06/12/2021. Fuente Leds modelo Xitanium xi 192 w.

Fs. 681-693 Informe ensayo Expte N° 63.669-21. Modelo BRP483 LED255/CW 150W DML PSR P7. potencia 150 W. Ensayo fotométrico de la luminaria. Fecha 12/03/2021. Fuente Leds modelo Xitanium xi 192 w.

Fs. 694-712 Laboratorio de ensayo N° DLUM0519/23 UL Solutions Modelo BRP231 LED 97 W.

Fs. 713-728 Test Report UL solutions N° ILM-EMC0070/2023 Modelo BRP481 LED 73 41W.

Fs. 729-741 Informe ensayo Expte N° 64.068-24. Modelo BRP231 LED145NW 95W 120-277V PSR DM P7. Potencia 95 W. Ensayo fotométrico de la luminaria. Fecha 20/11/2024. Fuente Leds modelo SS-100NL-W260B.

Fs. 742-744 Informe ensayo Expte N° 64.068-24. Modelo BRP231 LED204NW 136W 120-277V PSR DM P7. Potencia 136 W. Pruebas mecánicas y eléctricas de la luminaria. Fecha 02/12/2024. Fuente Leds modelo SS-150NL-E260B.

Fs. 745-746 Informe ensayo Expte N° 64.085-25. Modelo BRP231 LED204NW 136W 120-277V PSR DM P7. Potencia 136 W. Pruebas mecánicas de la luminaria. Fecha 25/02/2025. Fuente Leds modelo SS-150NL-E260B.

Fs. 747-786 Constancia de presentación Permiso de Comerc. N° CE-2025-24927466-APN-DNRT#MEC.

Fs. 787-788 Certificación seguridad eléctrica – caratula expte EX2025-24927155-APN DNRT#MEC.

Fs. 789-790 Declaración Jurada de Permiso de Comercialización N° RM-2025-24927040-APN-DNRT#MEC.

Fs. 791 Nota IQC S.A. Constancia de vigilancia de equipamiento eléctrico. Próximo control 24/08/2025.

Fs. 792 Certificado de tipo T 9593/5 1 Revisión E. Luminaria Led. Según norma IEC 60598-2-3:2011.

Fs. 793-797 Certificado de tipo Anexo T 9593/5 1 Revisión E.

Fs. 798 Nota IQC certificado T 9593/5.

Fs. 799-830 Constancia de presentación Permiso de Comerc. CE-2025-24943850-APN-DNRT#MEC.

Fs. 831-832 Certificación seguridad eléctrica – caratula expte EX2025-24943500-APN DNRT#MEC.

Fs. 833-834 Declaración Jurada de Permiso de Comercialización N° RM-2025-24943301-APN-

C.R. Agustina Rodríguez  
Jefe División Contable  
Dirección Provincial de Energía

LAURA E. PAREDES  
Jefe División Compras  
Dirección Provincial de Energía

Ing. Jorge Fabián CANO  
Jefe de Dep. Distribución  
Dirección Provincial de Energía





PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,  
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA



DNRT#MEC.

Fs. 835 Nota IQC S.A. Constancia de vigilancia de equipamiento eléctrico. Próximo control 24/08/2025.

Fs. 736-840 Certificado de tipo Anexo T 9593/5 2 Revisión E.

Fs. 841 Nota IQC certificado T 9593/5.

Fs. 842-873 Constancia de presentación Permiso de Comerc. N° CE-2025-24965086-APN-DNRT#MEC.

Fs. 874-875 Carátula Expte N° PV-2025-24961910-APN-DNRT#MEC. Certificación seg. Eléctrica.

Fs. 876-877 Declaración Jurada de Permiso de Comercialización N° RM-2025-24961833-APN-DNRT#MEC.

Fs. 878 Nota IQC S.A. Constancia de vigilancia de equipamiento eléctrico. Próximo control 24/08/2025. N° ensayo-12-24-9949.

Fs. 879-883 Certificado de tipo Anexo T 9593/5 4 Revisión E.

Fs. 884 Nota IQC certificado T 9593/5.

**LA FIRMA INGENIERÍA 65 S.R.L. SE AJUSTA A LO SOLICITADO ADMINISTRATIVAMENTE.**

➤ **CASA LUMAR S.R.L.**

Fs 886 a 900 presenta Pliego firmado con oferta económica en formulario oficial por la suma de PESOS CIENTO OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL (\$ 108.800.000,00).

Fs 901-922 Presenta ficha técnica AP LED Novalucce.

Fs 923 presenta pagaré sin protesto pos la suma de PESOS UN MILLÓN OCHENTA Y OCHO MIL (\$1.088.000,00) como garantía de oferta.

Fs 924 presenta constancia de inscripción en ARCA.

Fs 925 presenta copia de DNI del firmante.

Fs 926 presenta certificado de cumplimiento fiscal A.R.E.F. con vencimiento 01/06/2026.

Fs 927 a 928 presenta certificado de proveedor del estado (PROTDF) con vencimiento 01/06/2025.

Fs. 929-931 Estados suministros DPE.

**OBSERVACIÓN:**

La falta de presentación de muestras al momento de la apertura para el ítem N° 1 Artefacto de alumbrado Led – 15000 LM e ítem N° 2 Artefacto de alumbrado Led – 24000 LM resulta motivo de desestimación de la oferta conforme el Pliego de Bases y Condiciones, especificaciones técnicas, punto N° 33 del Decreto Reg. 674/2011 y Dictamen Legal N° 223/2025.

➤ **IRON SANTA CRUZ S.A.**

Fs 933 La firma presenta nota informando que ha realizado la entrega de muestra con anterioridad a la apertura.

Fs 934 a 948 Presenta pliego firmado y sellado por apoderado de la firma.

Fs 949 Presenta pagaré sin protesto pos la suma de PESOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS MIL (\$ 8.600.000,00) como garantía de oferta.

Fs 950 Presenta oferta económica total en formulario oficial, donde cotiza por la suma de PESOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL (\$ 84.810.000,00).

Fs 951-952 Presenta constancia de inscripción en ARCA.

Fs 953 a 965 presenta Poder especial firmante y actuación notarial de constitución de la sociedad.

Fs 966 presenta copia de DNI del firmante y apoderado y de la empresa.

Fs 967 presenta certificado de cumplimiento fiscal A.R.E.F. con vencimiento 30/03/2026.

Fs 968 a 969 presenta certificado de proveedor del estado (PROTDF) con vencimiento 30/03/2026.

Fs 970 a 1001 Presenta ficha técnica y ensayos de los productos JEG Línea alumbr.

C.P. Agustina Rodríguez  
Jefe División Contable  
Dirección Provincial de Energía

LAURA E. PAREDES  
Jefe División Compras  
Dirección Provincial de Energía

Ing. Jorge Fabián CANO  
Jefe de Depto. Distribución  
Dirección Provincial de Energía





PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,  
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA



## OBSERVACIÓN:

La falta de presentación de muestras al momento de la apertura para el ítem N° 1 Artefacto de alumbrado Led – 15000 LM e ítem N° 2 Artefacto de alumbrado Led – 24000 LM resulta motivo de desestimación de la oferta conforme el Pliego de Bases y Condiciones, especificaciones técnicas, punto N° 33 del Decreto Reg. 674/2011 y Dictamen Legal N° 223/2025.

## ANÁLISIS TÉCNICO:

### 1) ÍTEM N° 1 "ARTEFACTO DE ALUMBRADO PÚBLICO LED - 15.000 LM":

#### ELT ARGENTINA S.A.

Se analizo técnicamente en el ANEXO I, donde se destaca que la firma oferente no presenta los protocolos de ensayo mecánico y niebla salina, como así también el formulario de seguridad eléctrica del equipo ofertado.

**CONCLUSIÓN: LA OFERTA DEL ÍTEM N°1, NO SE AJUSTA TÉCNICAMENTE A LO REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DPE- ET- MAT0063.**

#### ENLUZ S.A.

La firma no presenta muestra por este ítem, por este motivo no se analizo técnicamente en el ANEXO I, no ajustándose a las Especificaciones técnicas DPE- ET- MAT0063.

#### RIGA JORGE SEBASTIÁN.

Se analizo técnicamente en el ANEXO I, donde se destaca que el artefacto de alumbrado led propuesto por la firma oferente no se ajusta a los requerimientos debido principalmente a que el recubrimiento de poli carbonato forma arte de la tapa del recinto auxiliar y no posee tapa basculante de aluminio inyectado y bornera de conexión. El equipo ofertado no cuenta con formulario de seguridad eléctrica.

**CONCLUSIÓN: LA OFERTA DEL ÍTEM N°1, NO SE AJUSTA TÉCNICAMENTE A LO REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DPE- ET- MAT0063.**

#### INGENIERÍA 65 S.R.L.

Se analizo técnicamente en el ANEXO I, donde se destaca que la firma oferente no presenta los protocolos de ensayo luminotécnico, mecánico y niebla salina, del equipo ofertado.

**CONCLUSIÓN: LA OFERTA DEL ÍTEM N°1, NO SE AJUSTA TÉCNICAMENTE A LO REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DPE- ET- MAT0063.**

### 2) ÍTEM N° 2 "ARTEFACTO DE ALUMBRADO PÚBLICO LED - 24.000 LM":

#### ELT ARGENTINA S.A.

La firma no presenta muestra por este ítem, por este motivo no se analizo técnicamente en el ANEXO I, no ajustándose a las Especificaciones técnicas DPE- ET- MAT0064.

C.P. Agustina Rodríguez  
Jefe División Contable  
Dirección Provincial de Energía

LAURAE PAREDES  
Jefe División Compras  
Dirección Provincial de Energía

Ing. Jorge Fabián CANO  
Jefe de Dep. Distribución  
Dirección Provincial de Energía

"Las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los Espacios Marítimos e Insulares Correspondientes Son Argentinos"





PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,  
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA



### ENLUZ S.A.

Se analizo técnicamente en el ANEXO I, donde se destaca que la firma oferente presenta los protocolos de luminotécnicos del artefacto ofertado. Respecto al ensayo de exposición a niebla salina presenta un protocolo por 500 hs; habiendose requerido en las especificaciones técnicas un protocolo de 1000 hs. ✓

**CONCLUSIÓN: LA OFERTA DEL ÍTEM N°2 NO SE AJUSTA TÉCNICAMENTE A LO REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DPE- ET- MAT0064.**

### RIGA JORGE SEBASTIÁN.

Se analizo técnicamente en el ANEXO I, donde se destaca que el artefacto de alumbrado led propuesto por la firma oferente no se ajusta a los requerimientos debido principalmente a que el recubrimiento de poli carbonato forma arte de la tapa del recinto auxiliar y no posee tapa basculante de aluminio inyectado y bornera de conexión. El equipo ofertado no cuenta con formulario de seguridad eléctrica.

**CONCLUSIÓN: LA OFERTA DEL ÍTEM N°2 NO SE AJUSTA TÉCNICAMENTE A LO REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DPE- ET- MAT0064.**

### INGENIERÍA 65 S.R.L.

Se analizo técnicamente en el ANEXO I, donde se destaca que la firma oferente no presenta los protocolos de ensayo mecánico y niebla salina del equipo ofertado.

**CONCLUSIÓN: LA OFERTA DEL ÍTEM N°2 NO SE AJUSTA TÉCNICAMENTE A LO REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DPE- ET- MAT0064.**

### ANÁLISIS ECONÓMICO:


No se realiza análisis económico por haber sido desestimadas todas las ofertas en la instancia de evaluación técnica.

### CONCLUSIÓN:

En virtud del análisis efectuado y considerando que ninguna de las ofertas presentadas cumple con las especificaciones establecidas, esta Comisión recomienda proceder a la desestimación de la totalidad de las propuestas.

  
C.P. Agustina Rodríguez  
Jefe División Contable  
Dirección Provincial de Energía

  
LAURA E. PAREDES  
Jefe División Compras  
Dirección Provincial de Energía

  
Ing. Jorge Fabián CANE  
Jefe de Depto. Distribución  
Dirección Provincial de Energía