



Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00092/2025

Pieza Administrativa N° 331 Letra E Año 2025 Ámbito 2501

RAF 25 Dirección Provincial de Energía

Fecha: 25/09/25 Apertura: 29/9/2025 12:00

Encuadre Legal: LEY 1015 ART 18 INC L)

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T:Teléfono:

Correo electrónico:

se adjunta especificaciones técnicas.-

Notas de Pedidos Relacionadas: 2025/25 123 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
1	Aceite Mineral. litro			
>>	Lubricante Shell Turbo T32, para turbina Siemens TG-07 (Rolls Royce)	1672.00

Memo (Nro: 14) - SOLICITUD COMPRA DIRECTA DPE

La sola presentación de la oferta implica el pleno conocimiento y aceptación de las condiciones particulares que rigen para el presente acto. Se deberá presentar el formulario con los campos completos y firmados en todas sus hojas, podrá ser presentado por medio electrónico a la dirección: compras.dpe.tdf@gmail.com o por Mesa de Entradas de la DPE. Deberá tener vigencia el Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la AREF, el Certificado de Proveedores del Estado (PROTDF) y contar con Certificado de Libre Deuda en concepto de suministro de energía eléctrica del domicilio de la firma emitido por esta D.P.E.

TOTAL :\$

Son Pesos:

.....
 Firma y Sello Responsable

Los precios deberán expresarse en pesos hasta dos decimales (\$.....)

Forma de Pago	TREINTA(30) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN CONFORME Y FACTURA.-
Plazo de Entrega:	a partir del 14/11/2025, pudiendo realizar entregas parciales hasta enero 2026.-
Mantenimiento de Oferta:	SEGÚN ARTICULO 34° PUNTO 47 DEL DECRETO PROVINCIAL 674/2011.
Lugar de Entrega:	Central Termoeléctrica Ushuaia - Av. Perito Moreno N° 2792 -Ushuaia(C.P. 9410) - Provincia de Tierra del Fuego, de Lunes a Viernes en el horario de 8:00 a 14:00
Recepción de Sobres Cerrados hasta:	29/09/2025- 12:00 hs
Domicilio de presentación de ofertas:	Lasserre N° 218 Ushuaia- TDF o vía correo electrónico
Domicilio de apertura de ofertas:	Lasserre ° 218- Ushuaia-TDF
Vigencia del Contrato:	
Garantía de Oferta:	
Requiere Muestra:	No
Flete a Cargo	del proveedor.-


 LUCIANA CABRERA
 en Sección Administración Compras
 Dirección Provincial de Energía



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA



Dirección Provincial de Energía
 MESA DE ENTRADA
 24 SET. 2025
 RECIBIDO
 HORA 10:50 ADJUNTA DOC. SI / NO
 Consultar a mesa: entradas@itpe.com.ar

Nota N° 3333/2025
Letra: DPE

Ushuaia, 23 de septiembre de 2025

Div. Compras
S / D:

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ACEITE MINERAL PARA TURBOGENERADOR ROLLS-ROYCE

Con el fin de determinar las características necesarias que debe presentar el aceite lubricante para el sistema de lubricación principal (Main Lube Oil System) del turbogenerador Rolls-Royce Coberra 6562, denominación interna TG-7, se indican a continuación las siguientes características requeridas:

Descripción:

El producto buscado es un lubricante para turbinas a gas de baja carga, con elevada estabilidad a la oxidación, protección contra la herrumbre y corrosión, excelente demulsibilidad y resistencia a la formación de espuma.

Parámetros principales:

Características Típicas	Ensayo	ISO VG 32
Viscosidad cinemática @ 40°C, cSt @ 100°C, cSt	ASTM D 445	32 5,2
Color	ASTM D 1500	L 0.5
Punto de escurrimiento, °C	ASTM D 97	<-12
Punto de inflamación, COC, °C	ASTM D 92	>215
TAN, mg KOH/g	ASTM D 974	0.05
Espuma (ml/ml) Secuencia I Secuencia II Secuencia III	ASTM D 892	30/0 20/0 30/0
Liberación de aire a 50°C, min	ASTM D 3427	2
Demulsibilidad, min	ASTM D 1401	15
Demulsibilidad al vapor, seg	DIN 51589	150
Corrosión al cobre, 100°C/3h	ASTM D 130	1b
Control de herrumbre	ASTM D 665B	Pasa
FZG, Etapa de falla	DIN 51354	6
Control de oxidación TOST life, hr TOST 1000 hr, barro, mg RPVOT, min	ASTM D 943 modificado ASTM D 4310 ASTM D 2272	>10000 30 >950

LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS

Lasserre N°218 - (V9410DGF) Ushuaia - Tierra del Fuego - TE/FAX: (02901) 422-291/295 421-725/269
<http://www.dpe.com.ar>



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA



Certificaciones:

Adicionalmente debe cumplir o exceder las siguientes especificaciones:

- General Electric GEK 28143b – Type I (ISO 32), GEK 28143b – Type II (ISO 46), 46506E
- Siemens - Westinghouse 21T0591 & PD-55125Z3
- DIN 51515 Part 1 & 2
- ISO 8068
- Solar ES 9-224W Class II
- GEC Alstom NBA P50001
- JIS K2213 Type 2
- BS 489-1999
- ASTM D4304, Type I
- Siemens/Mannesmann Demag 800037 98
- Siemens Power Generation TLV 9013 04 & TLV 9013 05
- Alstom Power Turbo-Systems HTGD 90-117
- Man Turbo SP 079984 D0000 E99
- Cincinnati Approvals: P-38: Turbo T 32
- Skoda: Technical Properties Tp 0010P/97 Turbo Oils T 32 & 46 for use in steam turbines


Ing. Manuel Miranda
Jefe Div. Mantenimiento Mecánico
Dirección Provincial de Energía

LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS

Lasserre N°218 - (V9410DGF) Ushuaia - Tierra del Fuego - TE/FAX: (02901) 422-291/295 421-725/269
<http://www.dpe.com.ar>