

Ushuaia, 06 de Octubre de 2025.-

INFORME TÉCNICO DE PREADJUDICACION COMPRA DIRECTA N.º 267/2025-525

En la ciudad de Ushuaia a los SEIS (06) de OCTUBRE de 2025, a fin de analizar la oferta recibida en la Compra Directa N° 267/2025-525 tramitada por el Expediente N° 45953-2025, referente a **SOLICITUD DE MATERIALES PARA ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LOS QUIRÓFANOS PERTENECIENTES AL HRU (TM-01)** habiéndose analizado técnicamente lo presentado por los oferentes, se procede a avalar las mismas:

AVALARTÉCNICAMENTE

- Proveedor **BOGDANICH MARIANO GERMÁN** CUIT N.º **20-23462969-8**
RENLÓN N.º: 1 al 10, 12 y 13, Alternativa N.º 00

NO AVALARTÉCNICAMENTE

- Proveedor **BOGDANICH MARIANO GERMÁN** CUIT N.º **20-23462969-8**
RENLÓN N.º: II, Alternativa N.º 00, No cumple con el largo solicitado en el formulario de cotización.

De igual modo, se aconseja pre-adjudicar a la firma consignada respetando el siguiente Orden de Mérito:

CUADRO DE PRE ADJUDICACION POR ORDEN DE MERITO

NUMERODE ORDEN	ORDEN DE MERITO	ALT	PROVEEDOR
ITEM 1	1° Oferta Única	00	BOGDANICH MARIANO GERMÁN
ITEM 2	1° Oferta Única	00	BOGDANICH MARIANO GERMÁN
ITEM 3	1° Oferta Única	00	BOGDANICH MARIANO GERMÁN
ITEM 4	1° Oferta Única	00	BOGDANICH MARIANO GERMÁN
ITEM 5	1° Oferta Única	00	BOGDANICH MARIANO GERMÁN
ITEM 6	1° Oferta Única	00	BOGDANICH MARIANO GERMÁN
ITEM 7	1° Oferta Única	00	BOGDANICH MARIANO GERMÁN
ITEM 8	1° Oferta Única	00	BOGDANICH MARIANO GERMÁN



MINISTERIO DE SALUD
SECRETARIA DE RECURSOS FISICOS
DIRECCION GENERAL DE INGENIERIA SANITARIA

"2025 - 60° ANIVERSARIO DE LA RESOLUCIÓN 2065 (XX) DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS
SOBRE LA CUESTIÓN DE LAS ISLAS MALVINAS"

ITEM 9	1° Oferta Única	00	BOGDANICH MARIANO GERMÁN
ITEM 10	1° Oferta Única	00	BOGDANICH MARIANO GERMÁN
ITEM 11	Fracasado		Fracasado
ITEM 12	1° Oferta Única	00	BOGDANICH MARIANO GERMÁN
ITEM 13	1° Oferta Única	00	BOGDANICH MARIANO GERMÁN

Así mismo, se deja constancia que:

En la oferta presentada por el proveedor **BOGDANICH MARIANO GERMÁN** en los **RENGLONES N.º: 1 AL 10, 12 Y 13, Alternativa N.º 00** se deja constancia que su precio resulta económicamente conveniente para el estado .

Así mismo, visto que se supera la reserva de crédito original en los renglones 5, 6, 7, 8, 9 y 12, se solicita autorización del funcionario interviniente visto que los insumos son necesarios para la adecuación del sistema eléctrico del quirófano siendo una tarea integral, la cual mejora sustancialmente la seguridad tanto del paciente como de los usuarios, esta tarea se ha convertido en un trabajo crítico visto el tiempo transcurrido desde la aparición de la necesidad y la fecha actual, por tal motivo si bien se supera la reserva original, la no adecuación del sistema eléctrico de los quirófanos llevará a un costo mayor para el Estado por rotura o por cierre de quirófanos así como peligros que atenten contra la vida.

El Renglón N° 11 se tramitará por cuerda separada

Sin Otro particular, atte.

Ing. Emilio Bernedo

Director de Ingeniería Clínica Zona Sur - DGIS

Ministerio de Salud - SRF

Firmado Electrónicamente por
INGENIERO BERNEDO ROBERTO EMILIO
Gobierno de Tierra del Fuego
DIRECTOR DE INGENIERÍA HOSPITALARIA
ZONA SUR
06/10/2025 15:32