



Impresión: 09/10/25 09:59:27
Nº de Hoja: 1
Cm0059

Renglón		Insumo								
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado	
1	401080077-7 BOMBA RECIRCULADORA UNIDAD									
*	TRES (3) Bomba Circuladora Calefacción 4/1 4000 Litros. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo): Bomba Circuladora Calefacción 4/1 4000 Litros. Tipo Rowa Tensión de alimentación: 220 V monofásica Potencia: 0,059 kW (0,08 HP) - Consumo eléctrico: 0,50 A Caudal máximo: 3.200 L/h Altura manométrica máxima: 4,5 m.c.a. Temperatura máxima del agua: 95°C Temperatura ambiente máxima: 40°C Presión máxima del sistema: 10 kg/cm² Tipo de aislación: Clase F Pérdida de carga máxima en succión: 4 m.c.a. Conexiones hidráulicas: Rosca ¾" (aspiración e impulsión) Protección eléctrica: IP44 - Peso: 3,4 kg Motor: Silencioso, con protección contra funcionamiento en seco y apagado automático Protección térmica incorporada Diseño: Rotor húmedo, compacto Instalación: Eje en posición horizontal para funcionamiento óptimo Se solicita este tipo para asegurar compatibilidad con las instalaciones existentes y evitar modificaciones que retrasen su instalación. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR EXPRESAMENTE LA MARCA, MODELO, BASE DE INSTALACIÓN Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE. LA PROPUESTA DEBERÁ ESTAR ACOMPAÑADA DE DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA QUE INCLUYA FOLLETOS TÉCNICOS, MANUALES, PLANOS DE INSTALACIÓN Y/O CERTIFICADOS DE CALIDAD, SEGÚN CORRESPONDA, A FIN DE PERMITIR UNA CORRECTA EVALUACIÓN TÉCNICA PARA LA PREADJUDICACIÓN. NOTA 2: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN DE REPUESTOS. NOTA 3: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.- NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTIA DE OFERTA. Plazo de entrega: 30 días desde la notificación de la orden de compra al proveedor Lugar de entrega: - Unidad Pañol ZN – sito en la calle Piedrabuena y Mackinlay – Ciudad de Rio Grande – Tierra del Fuego – C.P. 9420.-									
SOLDASUR SA	0	1,00	3,00	0,00	0,00	254.417,70	254.417,70	0,00	0,00	
Marca: WILO	Laboratorio:									
D. Amp. I.:	Estado Oferente: Habilitado									
BOMBA RECIRCULADORA - COTIZA WILO BOMBA CIRCULADORA STAR-RS15/6-130 (SEGÚN PRESUPUESTO)										
[2025 525-352] TRES (3) Bomba Circuladora Calefacción 4/1 4000 Litros.										
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):										
Bomba Circuladora Calefacción 4/1 4000 Litros. Tipo Rowa										
Tensión de alimentación: 220 V monofásica										
Potencia: 0,059 kW (0,08 HP) - Consumo eléctrico: 0,50 A										
Caudal máximo: 3.200 L/h										
Altura manométrica máxima: 4,5 m.c.a.										
Temperatura máxima del agua: 95°C										



Impresión: 09/10/25 09:59:27
Nº de Hoja: 2
Cm0059

Compra N°: 322/2025-525
P.A.: N° 37848 Letra E Año 2025 Ámbito 1728
Apertura 02/10/25 - 12:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES

Renglón	Insumo
Oferente	AltPrecio Ref.Cant. Ofertada Cant. Bonificada Cant. Adjudicada Precio Unit. C/Bon Precio Unitario Precio Total Adjudicado C/Bon Precio Total Adjudicado
	Temperatura ambiente máxima: 40°C Presión máxima del sistema: 10 kg/cm² Tipo de aislación: Clase F Pérdida de carga máxima en succión: 4 m.c.a. Conexiones hidráulicas: Rosca ¾” (aspiración e impulsión) Protección eléctrica: IP44 - Peso: 3,4 kg Motor: Silencioso, con protección contra funcionamiento en seco y apagado automático Protección térmica incorporada Diseño: Rotor húmedo, compacto Instalación: Eje en posición horizontal para funcionamiento óptimo Se solicita este tipo para asegurar compatibilidad con las instalaciones existentes y evitar modificaciones que retrasen su instalación.
	CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR EXPRESAMENTE LA MARCA, MODELO, BASE DE INSTALACIÓN Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE. LA PROPUESTA DEBERÁ ESTAR ACOMPAÑADA DE DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA QUE INCLUYA FOLLETOS TÉCNICOS, MANUALES, PLANOS DE INSTALACIÓN Y/O CERTIFICADOS DE CALIDAD, SEGÚN CORRESPONDA, A FIN DE PERMITIR UNA CORRECTA EVALUACIÓN TÉCNICA PARA LA PREADJUDICACIÓN. NOTA 2: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN DE REPUESTOS. NOTA 3: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.- NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTIA DE OFERTA. Plazo de entrega: 30 días desde la notificación de la orden de compra al proveedor Lugar de entrega: - Unidad Pañol ZN – sito en la calle Piedrabuena y Mackinlay – Ciudad de Rio Grande – Tierra del Fuego – C.P. 9420.-
LAVORI HENNINGER, GUSTAVO ADOLFO	01,003,000,000,00359.900,00359.900,000,000,00
Marca: ROWA	Laboratorio:
D. Amp. I.: BOMBA RECIRCULADORA - COTIZA BOMBA CIRCULADORA CALEFFACCIÓN 4/1 ROWA 4470 (SEGÚN PRESUPUESTO)	
[2025 525-352] TRES (3) Bomba Circuladora Calefacción 4/1 4000 Litros.	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):	
Bomba Circuladora Calefacción 4/1 4000 Litros. Tipo Rowa	
Tensión de alimentación: 220 V monofásica	
Potencia: 0,059 kW (0,08 HP) - Consumo eléctrico: 0,50 A	
Caudal máximo: 3.200 L/h	
Altura manométrica máxima: 4,5 m.c.a.	
Temperatura máxima del agua: 95°C	
Temperatura ambiente máxima: 40°C	
Presión máxima del sistema: 10 kg/cm²	
Tipo de aislación: Clase F	
Pérdida de carga máxima en succión: 4 m.c.a.	
Conexiones hidráulicas: Rosca ¾” (aspiración e impulsión)	
Protección eléctrica: IP44 - Peso: 3,4 kg	
Motor: Silencioso, con protección contra funcionamiento en seco y apagado automático	
Protección térmica incorporada	
Diseño: Rotor húmedo, compacto	
Instalación: Eje en posición horizontal para funcionamiento óptimo	
Se solicita este tipo para asegurar compatibilidad con las instalaciones existentes y evitar modificaciones que retrasen su instalación.	



Impresión: 09/10/25 09:59:27
Nº de Hoja: 4
Cm0059

Compra N°: 322/2025-525
P.A.: N° 37848 Letra E Año 2025 Ámbito 1728
Apertura 02/10/25 - 12:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOC

Renglón		Insumo								
Oferente		Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
2		Plazo de entrega: 30 días desde la notificación de la orden de compra al proveedor Lugar de entrega: - Unidad Pañol ZN – sito en la calle Piedrabuena y Mackinlay – Ciudad de Rio Grande – Tierra del Fuego – C.P. 9420.-								
	* 401080077-7 BOMBA RECIRCULADORA UNIDAD									
	TRES (3) Bomba Presurizadora Agua Automática Upa 15-90-150 220v CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo): Bomba Presurizadora Agua Automática Upa 15-90-150 220v Tipo: Grundfos Tensión de alimentación: 220 V – 50 Hz (monofásica) Potencia nominal: 120 W Corriente nominal: 0,55 A Altura manométrica máxima: 9 m.c.a. Caudal máximo: 1.800 L/h Temperatura del líquido: de 2 °C a 95 °C Temperatura ambiente máxima: 40 °C Conexión hidráulica: Rosca G 1" Distancia entre conexiones: 150 mm Grado de protección: IP44 Clase de aislamiento: F Peso: 2,8 kg Funcionamiento: Automático con sensor de flujo integrado y modo manual CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR EXPRESAMENTE LA MARCA, MODELO, BASE DE INSTALACIÓN Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE. LA PROPUESTA DEBERÁ ESTAR ACOMPAÑADA DE DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA QUE INCLUYA FOLLETOS TÉCNICOS, MANUALES, PLANOS DE INSTALACIÓN Y/O CERTIFICADOS DE CALIDAD, SEGÚN CORRESPONDA, A FIN DE PERMITIR UNA CORRECTA EVALUACIÓN TÉCNICA PARA LA PREADJUDICACIÓN. NOTA 2: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN DE REPUESTOS. NOTA 3: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.- NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTIA DE OFERTA. Plazo de entrega: 30 días desde la notificación de la orden de compra al proveedor Lugar de entrega: - Unidad Pañol ZN – sito en la calle Piedrabuena y Mackinlay – Ciudad de Rio Grande – Tierra del Fuego – C.P. 9420.-									
SUAREZ, MAURO PAUL		0	1,00	3,00	0,00	0,00	300.300,00	300.300,00	0,00	0,00
Marca: GRUNDFOS			Laboratorio:			Estado Oferente: Habilitado				
D. Amp. I.: BOMBA RECIRCULADORA - COTIZA GRUNDFOS (VER FICHA TÉCNICA) [2025 525-352] TRES (3) Bomba Presurizadora Agua Automática Upa 15-90-150 220v CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo): Bomba Presurizadora Agua Automática Upa 15-90-150 220v Tipo: Grundfos Tensión de alimentación: 220 V – 50 Hz (monofásica) Potencia nominal: 120 W Corriente nominal: 0,55 A Altura manométrica máxima: 9 m.c.a. Caudal máximo: 1.800 L/h										



Compra N°: 322/2025-525
P.A.: N° 37848 Letra E Año 2025 Ámbito 1728
Apertura 02/10/25 - 12:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón		Insumo								
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado	
	CORRESPONDA, A FIN DE PERMITIR UNA CORRECTA EVALUACIÓN TÉCNICA PARA LA PREADJUDICACIÓN. NOTA 2: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN DE REPUESTOS. NOTA 3: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.- NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTIA DE OFERTA. Plazo de entrega: 30 días desde la notificación de la orden de compra al proveedor Lugar de entrega: - Unidad Pañol ZN – sito en la calle Piedrabuena y Mackinlay – Ciudad de Rio Grande – Tierra del Fuego – C.P. 9420.-									
BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	3,00	0,00	0,00	544.050,00	544.050,00	0,00	0,00	
Marca: GRUNDFOS	Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado									
D. Amp. I.:	BOMBA RECIRCULADORA - COTIZA Bomba Presurizadora Agua Automatica UPA 15-90 230 50Hz ARG Plug Marca: Grundfos (SEGÚN PRESUPUESTO)									
	[2025 525-352] TRES (3) Bomba Presurizadora Agua Automática Upa 15-90-150 220v									
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):									
	Bomba Presurizadora Agua Automática Upa 15-90-150 220v Tipo: Grundfos									
	Tensión de alimentación: 220 V – 50 Hz (monofásica)									
	Potencia nominal: 120 W									
	Corriente nominal: 0,55 A									
	Altura manométrica máxima: 9 m.c.a.									
	Caudal máximo: 1.800 L/h									
	Temperatura del líquido: de 2 °C a 95 °C									
	Temperatura ambiente máxima: 40 °C									
	Conexión hidráulica: Rosca G 1"									
	Distancia entre conexiones: 150 mm									
	Grado de protección: IP44									
	Clase de aislamiento: F									
	Peso: 2,8 kg									
	Funcionamiento: Automático con sensor de flujo integrado y modo manual									
	CONSIDERACIONES GENERALES									
	NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR EXPRESAMENTE LA MARCA, MODELO, BASE DE INSTALACIÓN Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE. LA PROPUESTA DEBERÁ ESTAR ACOMPAÑADA DE DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA QUE INCLUYA FOLLETOS TÉCNICOS, MANUALES, PLANOS DE INSTALACIÓN Y/O CERTIFICADOS DE CALIDAD, SEGÚN									
	CORRESPONDA, A FIN DE PERMITIR UNA CORRECTA EVALUACIÓN TÉCNICA PARA LA PREADJUDICACIÓN. NOTA 2: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN DE REPUESTOS. NOTA 3: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.- NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTIA DE OFERTA. Plazo de entrega: 30 días desde la notificación de la orden de compra al proveedor Lugar de entrega: - Unidad Pañol ZN – sito en la calle Piedrabuena y Mackinlay – Ciudad de Rio Grande – Tierra del Fuego – C.P. 9420.-									
3	401080077-7 BOMBA RECIRCULADORA UNIDAD									
*	CUATRO (4) Bomba Re Circuladora Ups 25-60-180 con media unión									
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):									



Impresión: 09/10/25 09:59:27
Nº de Hoja: 7
Cm0059

Compra N°: 322/2025-525
P.A.: N° 37848 Letra E Año 2025 Ámbito 1728
Apertura 02/10/25 - 12:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOC

Renglón		Insumo							
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
	Bomba re Circuladora Ups 25-60-180 con media unión Tipo: Grundfos Caudal máximo: 3.500 L/h Altura manométrica máxima: 6 m.c.a. Presión máxima de trabajo: 10 bar Temperatura del líquido: +2 °C a +110 °C Temperatura ambiente máxima: 40 °C Distancia entre bridas: 180 mm Conexiones hidráulicas: Rosca G 1½" (media unión) Diámetro nominal: DN 25 Alimentación: 220-240 V / 50 Hz Potencia eléctrica: Velocidad I: 45 W, II: 67 W, III: 93 W Corriente nominal: 0,2 a 0,43 A - Clase de aislamiento: F Protección IP: IP44 Materiales: Cuerpo: Hierro fundido, Impulsor: Polímero compuesto, Eje: Cerámica, Rodamientos: Cerámica /Carbón Velocidades: 3 manuales Se solicita este tipo para asegurar compatibilidad con las instalaciones existentes y evitar modificaciones que retrasen su instalación CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR EXPRESAMENTE LA MARCA, MODELO, BASE DE INSTALACIÓN Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE. LA PROPUESTA DEBERÁ ESTAR ACOMPAÑADA DE DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA QUE INCLUYA FOLLETOS TÉCNICOS, MANUALES, PLANOS DE INSTALACIÓN Y/O CERTIFICADOS DE CALIDAD, SEGÚN CORRESPONDA, A FIN DE PERMITIR UNA CORRECTA EVALUACIÓN TÉCNICA PARA LA PREADJUDICACIÓN. NOTA 2: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN DE REPUESTOS. NOTA 3: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.- NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTIA DE OFERTA. Plazo de entrega: 30 días desde la notificación de la orden de compra al proveedor Lugar de entrega: - Unidad Pañol ZN – sito en la calle Piedrabuena y Mackinlay – Ciudad de Rio Grande – Tierra del Fuego – C.P. 9420.-								
SUAREZ, MAURO PAUL	0	1,00	4,00	0,00	0,00	366.950,00	366.950,00	0,00	0,00
Marca: GRUNDFOS Laboratorio:									
Estado Oferente: Habilitado									
D. Amp. I.: BOMBA RECIRCULADORA - COTIZA GRUNDFOS (VER FICHA TÉCNICA) [2025 525-352] CUATRO (4) Bomba Re Circuladora Ups 25-60-180 con media unión CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo): Bomba re Circuladora Ups 25-60-180 con media unión Tipo: Grundfos Caudal máximo: 3.500 L/h Altura manométrica máxima: 6 m.c.a. Presión máxima de trabajo: 10 bar Temperatura del líquido: +2 °C a +110 °C Temperatura ambiente máxima: 40 °C Distancia entre bridas: 180 mm Conexiones hidráulicas: Rosca G 1½" (media unión) Diámetro nominal: DN 25 Alimentación: 220-240 V / 50 Hz Potencia eléctrica: Velocidad I: 45 W, II: 67 W, III: 93 W Corriente nominal: 0,2 a 0,43 A - Clase de aislamiento: F									



Impresión: 09/10/25 09:59:27
Nº de Hoja: 8
Cm0059

Renglón	Insumo										
	Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado	
	Protección IP: IP44 Materiales: Cuerpo: Hierro fundido, Impulsor: Polímero compuesto, Eje: Cerámica, Rodamientos: Cerámica /Carbón Velocidades: 3 manuales Se solicita este tipo para asegurar compatibilidad con las instalaciones existentes y evitar modificaciones que retrasen su instalación CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR EXPRESAMENTE LA MARCA, MODELO, BASE DE INSTALACIÓN Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE. LA PROPUESTA DEBERÁ ESTAR ACOMPAÑADA DE DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA QUE INCLUYA FOLLETOS TÉCNICOS, MANUALES, PLANOS DE INSTALACIÓN Y/O CERTIFICADOS DE CALIDAD, SEGÚN CORRESPONDA, A FIN DE PERMITIR UNA CORRECTA EVALUACIÓN TÉCNICA PARA LA PREADJUDICACIÓN. NOTA 2: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN DE REPUESTOS. NOTA 3: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.- NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTIA DE OFERTA. Plazo de entrega: 30 días desde la notificación de la orden de compra al proveedor Lugar de entrega: - Unidad Pañol ZN – sito en la calle Piedrabuena y Mackinlay – Ciudad de Rio Grande – Tierra del Fuego – C.P. 9420.-										
	LAVORI HENNINGER, GUSTAVO ADOLFO	0	1,00	4,00	0,00	0,00	504.000,00	504.000,00	0,00	0,00	
	Marca: GRUNDFOS		Laboratorio:			Estado Oferente: Habilitado					
	D. Amp. I.: BOMBA RECIRCULADORA - COTIZA BOMBA RECIRCULADORA DE AGUA GRUNDFOS UPS 25-60 180 (SEGÚN PRESUPUESTO) [2025 525-352] CUATRO (4) Bomba Re Circuladora Ups 25-60-180 con media unión CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo): Bomba re Circuladora Ups 25-60-180 con media unión Tipo: Grundfos Caudal máximo: 3.500 L/h Altura manométrica máxima: 6 m.c.a. Presión máxima de trabajo: 10 bar Temperatura del líquido: +2 °C a +110 °C Temperatura ambiente máxima: 40 °C Distancia entre bridas: 180 mm Conexiones hidráulicas: Rosca G 1½" (media unión) Diámetro nominal: DN 25 Alimentación: 220-240 V / 50 Hz Potencia eléctrica: Velocidad I: 45 W, II: 67 W, III: 93 W Corriente nominal: 0,2 a 0,43 A - Clase de aislamiento: F Protección IP: IP44 Materiales: Cuerpo: Hierro fundido, Impulsor: Polímero compuesto, Eje: Cerámica, Rodamientos: Cerámica /Carbón Velocidades: 3 manuales Se solicita este tipo para asegurar compatibilidad con las instalaciones existentes y evitar modificaciones que retrasen su instalación CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR EXPRESAMENTE LA MARCA, MODELO, BASE DE INSTALACIÓN Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE. LA PROPUESTA DEBERÁ ESTAR ACOMPAÑADA DE DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA QUE INCLUYA FOLLETOS TÉCNICOS, MANUALES, PLANOS DE INSTALACIÓN Y/O CERTIFICADOS DE CALIDAD, SEGÚN CORRESPONDA, A FIN DE PERMITIR UNA CORRECTA EVALUACIÓN TÉCNICA PARA LA PREADJUDICACIÓN. NOTA 2: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN DE REPUESTOS.										



Impresión: 09/10/25 09:59:27
Nº de Hoja: 9
Cm0059

Compra N°: 322/2025-525
P.A.: N° 37848 Letra E Año 2025 Ámbito 1728
Apertura 02/10/25 - 12:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES

Renglón		Insumo								
Oferte	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado	
NOTA 3: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-										
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTIA DE OFERTA.										
Plazo de entrega: 30 días desde la notificación de la orden de compra al proveedor										
Lugar de entrega: - Unidad Pañol ZN – sito en la calle Piedrabuena y Mackinlay –										
Ciudad de Rio Grande – Tierra del Fuego – C.P. 9420.-										
SOLDASUR SA	0	1,00	4,00	0,00	0,00	567.437,10	567.437,10	0,00	0,00	
Marca: WILO	Laboratorio: Estado Oferte: Habilitado									
D. Amp. I.: BOMBA RECIRCULADORA - COTIZA WILO BOMBA CIRCULADORA STAR-RS25/6-130 (SEGÚN PRESUPUESTO)										
[2025 525-352] CUATRO (4) Bomba Re Circuladora Ups 25-60-180 con media unión										
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):										
Bomba re Circuladora Ups 25-60-180 con media unión Tipo: Grundfos										
Caudal máximo: 3.500 L/h										
Altura manométrica máxima: 6 m.c.a.										
Presión máxima de trabajo: 10 bar										
Temperatura del líquido: +2 °C a +110 °C										
Temperatura ambiente máxima: 40 °C										
Distancia entre bridas: 180 mm										
Conexiones hidráulicas: Rosca G 1½" (media unión)										
Diámetro nominal: DN 25										
Alimentación: 220-240 V / 50 Hz										
Potencia eléctrica: Velocidad I: 45 W, II: 67 W, III: 93 W										
Corriente nominal: 0,2 a 0,43 A - Clase de aislamiento: F										
Protección IP: IP44										
Materiales: Cuerpo: Hierro fundido, Impulsor: Polímero compuesto, Eje: Cerámica, Rodamientos: Cerámica /Carbón										
Velocidades: 3 manuales Se solicita este tipo para asegurar compatibilidad con las instalaciones existentes y evitar modificaciones que retrasen su instalación										
CONSIDERACIONES GENERALES										
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR EXPRESAMENTE LA MARCA, MODELO, BASE DE										
INSTALACIÓN Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE. LA PROPUESTA DEBERÁ ESTAR										
ACOMPAÑADA DE DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA QUE INCLUYA FOLLETOS TÉCNICOS,										
MANUALES, PLANOS DE INSTALACIÓN Y/O CERTIFICADOS DE CALIDAD, SEGÚN										
CORRESPONDA, A FIN DE PERMITIR UNA CORRECTA EVALUACIÓN TÉCNICA PARA LA										
PREADJUDICACIÓN.										
NOTA 2: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE										
FABRICACIÓN DE REPUESTOS.										
NOTA 3: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-										
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTIA DE OFERTA.										
Plazo de entrega: 30 días desde la notificación de la orden de compra al proveedor										
Lugar de entrega: - Unidad Pañol ZN – sito en la calle Piedrabuena y Mackinlay –										
Ciudad de Rio Grande – Tierra del Fuego – C.P. 9420.-										
BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	4,00	0,00	0,00	613.800,00	613.800,00	0,00	0,00	
Marca: GRUNDFOS	Laboratorio: Estado Oferte: Habilitado									
D. Amp. I.: BOMBA RECIRCULADORA - COTIZA Bomba Re Circuladora Ups 25-60-180 con media union Marca: Grundfos (SEGÚN PRESUPUESTO)										
[2025 525-352] CUATRO (4) Bomba Re Circuladora Ups 25-60-180 con media unión										
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):										
Bomba re Circuladora Ups 25-60-180 con media unión Tipo: Grundfos										
Caudal máximo: 3.500 L/h										



Impresión: 09/10/25 09:59:27
Nº de Hoja: 11
Cm0059

Compra N°: 322/2025-525
P.A.: N° 37848 Letra E Año 2025 Ámbito 1728
Apertura 02/10/25 - 12:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES

Renglón		Insumo							
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
Peso neto: 4,9 kg Volumen de transporte: 0,008 m³ Se solicita este tipo para asegurar compatibilidad con las instalaciones existentes y evitar modificaciones que retrasen su instalación. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR EXPRESAMENTE LA MARCA, MODELO, BASE DE INSTALACIÓN Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE. LA PROPUESTA DEBERÁ ESTAR ACOMPAÑADA DE DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA QUE INCLUYA FOLLETOS TÉCNICOS, MANUALES, PLANOS DE INSTALACIÓN Y/O CERTIFICADOS DE CALIDAD, SEGÚN CORRESPONDA, A FIN DE PERMITIR UNA CORRECTA EVALUACIÓN TÉCNICA PARA LA PREADJUDICACIÓN. NOTA 2: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN DE REPUESTOS. NOTA 3: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.- NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTIA DE OFERTA. Plazo de entrega: 30 días desde la notificación de la orden de compra al proveedor Lugar de entrega: - Unidad Pañol ZN – sito en la calle Piedrabuena y Mackinlay – Ciudad de Rio Grande – Tierra del Fuego – C.P. 9420.-									
SUAREZ, MAURO PAUL	0	1,00	4,00	0,00	0,00	901.320,00	901.320,00	0,00	0,00
Marca: GRUNDFOS									



Compra N°: 322/2025-525
P.A.: N° 37848 Letra E Año 2025 Ámbito 1728
Apertura 02/10/25 - 12:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES

Renglón	Insumo										
	Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado	
	NOTA 2: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN DE REPUESTOS. NOTA 3: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.- NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTIA DE OFERTA. Plazo de entrega: 30 días desde la notificación de la orden de compra al proveedor Lugar de entrega: - Unidad Pañol ZN – sito en la calle Piedrabuena y Mackinlay – Ciudad de Rio Grande – Tierra del Fuego – C.P. 9420.-										
	LAVORI HENNINGER, GUSTAVO ADOLFO	0	1,00	4,00	0,00	0,00	1.464.900,00	1.464.900,00	0,00	0,00	
	Marca: GRUNDFOS		Laboratorio:			Estado Oferente: Habilitado					
	D. Amp. I.: BOMBA RECIRCULADORA - COTIZA BOMBA RECIRCULADORA DE AGUA GRUNDFOS UPS 32-80 180 (SEGÚN PRESUPUESTO) [2025 525-352] CUATRO (4) Bomba Circuladora Ups 32-80-180 220v CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo): Bomba re Circuladora Ups 25-60-180 con media unión Tipo: Grundfos Altura manométrica máxima: 8 m.c.a. Presión máxima de trabajo: 10 bar Temperatura del líquido: -25°C a +110°C Temperatura ambiente máxima: 40°C Densidad del líquido: 983,2 kg/m³ Distancia entre conexiones: 180 mm Conexión: Rosca G 2" - Presión nominal: PN 10 Alimentación: 1 x 230 V / 50 Hz (monofásica) Potencia eléctrica: Vel. 1: 135 W, Vel. 2: 200 W, Vel. 3: 220 W Corriente nominal: Vel. 1: 0,6 A, Vel. 2: 0,9 A, Vel. 3: 0,98 A Condensador: 4 µF - Clase de aislamiento: F - Protección: X2D Protección térmica: Incorporada Materiales: Cuerpo: Acero inoxidable (AISI 304), Impulsor: PES/PP, Eje/cojinetes: Cerámica y carbón Peso neto: 4,9 kg Volumen de transporte: 0,008 m³ Se solicita este tipo para asegurar compatibilidad con las instalaciones existentes y evitar modificaciones que retrasen su instalación. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR EXPRESAMENTE LA MARCA, MODELO, BASE DE INSTALACIÓN Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE. LA PROPUESTA DEBERÁ ESTAR ACOMPAÑADA DE DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA QUE INCLUYA FOLLETOS TÉCNICOS, MANUALES, PLANOS DE INSTALACIÓN Y/O CERTIFICADOS DE CALIDAD, SEGÚN CORRESPONDA, A FIN DE PERMITIR UNA CORRECTA EVALUACIÓN TÉCNICA PARA LA PREADJUDICACIÓN. NOTA 2: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN DE REPUESTOS. NOTA 3: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.- NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTIA DE OFERTA. Plazo de entrega: 30 días desde la notificación de la orden de compra al proveedor Lugar de entrega: - Unidad Pañol ZN – sito en la calle Piedrabuena y Mackinlay – Ciudad de Rio Grande – Tierra del Fuego – C.P. 9420.-										
	BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	4,00	0,00	0,00	1.634.475,00	1.634.475,00	0,00	0,00	
	Marca: GRUNDFOS		Laboratorio:			Estado Oferente: Habilitado					
	D. Amp. I.: BOMBA RECIRCULADORA - COTIZA Bomba Circuladora Ups 32-80-180 220v Marca: Grundfos (SEGÚN PRESUPUESTO)										



Impresión: 09/10/25 09:59:27
Nº de Hoja: 13
Cm0059

Renglón	Insumo
Oferente	Alt Precio Ref. Cant. Ofertada Cant. Bonificada Cant. Adjudicada Precio Unit. C/Bon Precio Unitario Precio Total Adjudicado C/Bon Precio Total Adjudicado
	[2025 525-352] CUATRO (4) Bomba Circuladora Ups 32-80-180 220v CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo): Bomba re Circuladora Ups 25-60-180 con media unión Tipo: Grundfos Altura manométrica máxima: 8 m.c.a. Presión máxima de trabajo: 10 bar Temperatura del líquido: -25°C a +110°C Temperatura ambiente máxima: 40°C Densidad del líquido: 983,2 kg/m³ Distancia entre conexiones: 180 mm Conexión: Rosca G 2" - Presión nominal: PN 10 Alimentación: 1 x 230 V / 50 Hz (monofásica) Potencia eléctrica: Vel. 1: 135 W, Vel. 2: 200 W, Vel. 3: 220 W Corriente nominal: Vel. 1: 0,6 A, Vel. 2: 0,9 A, Vel. 3: 0,98 A Condensador: 4 µF - Clase de aislamiento: F - Protección: X2D Protección térmica: Incorporada Materiales: Cuerpo: Acero inoxidable (AISI 304), Impulsor: PES/PP, Eje/cojinetes: Cerámica y carbón Peso neto: 4,9 kg Volumen de transporte: 0,008 m³ Se solicita este tipo para asegurar compatibilidad con las instalaciones existentes y evitar modificaciones que retrasen su instalación. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR EXPRESAMENTE LA MARCA, MODELO, BASE DE INSTALACIÓN Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE. LA PROPUESTA DEBERÁ ESTAR ACOMPAÑADA DE DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA QUE INCLUYA FOLLETOS TÉCNICOS, MANUALES, PLANOS DE INSTALACIÓN Y/O CERTIFICADOS DE CALIDAD, SEGÚN CORRESPONDA, A FIN DE PERMITIR UNA CORRECTA EVALUACIÓN TÉCNICA PARA LA PREADJUDICACIÓN. NOTA 2: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN DE REPUESTOS. NOTA 3: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.- NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTIA DE OFERTA. Plazo de entrega: 30 días desde la notificación de la orden de compra al proveedor Lugar de entrega: - Unidad Pañol ZN – sito en la calle Piedrabuena y Mackinlay – Ciudad de Rio Grande – Tierra del Fuego – C.P. 9420.-