



Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00203/2025 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 197)
Pieza Administrativa N° 105056 Letra E Año 2025 Ámbito 1728
RAF 577 FE FDO. DE FINANC. DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SALUD HR Fecha: 05/11/25 Apertura: 20/11/2025 10:00

Encuadre Legal:
Nombre o Razón Social del Proponente:
Domicilio:
C.U.I.T:Teléfono:
Correo electrónico:

Comentario : (Viene de Compra: Compra Directa Nro 197/2025 577 -
Llamado Nro 2) S/MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS Y CAMARA
DE VACUNAS - HOSPITAL REGIONAL RÍO GRANDE
SE ADJUNTA ANEXO I.-

Notas de Pedidos Relacionadas: 2025/577 266 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
1	Mantenimiento y reparacion aire acondicionado. Pesos			
>>	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO SEGUN ANEXO I (REGLON 1)	4.00		
2	REPARACION EQUIPO DE REFRIGERACION. UNIDAD			
>>	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO SEGUN ANEXO I (REGLON 2)	1.00		
3	Reparacion camara refrigeradora. Pesos			
>>	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CAMARA FRIGORIFICA DE VACUNA ANEXO I (REGLON 3)	1.00		

Memo (Nro: 3) - FORMULARIO DE COTIZACIÓN CONTRATACION DIRECTA
LA OFERTA DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL (PRESENCIAL O VIA CORREO ELECTRONICO). SU PRESENTACIÓN Y EL HECHO DE COTIZAR Y FIRMAR EL PRESENTE FORMULARIO, IMPLICA EL PLENO CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN, COMO ASÍ TAMBIÉN DE LAS OBLIGACIONES EMERGENTES DE LA ADJUDICACIÓN. TODAS LAS HOJAS QUE CONFORMEN LA OFERTA DEBERÁN ESTAR FIRMADAS Y ACLARADAS POR EL OFERENT O POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO. ASIMISMO, LA OFERTA DEBERÁ ESTAR ACOMPAÑADA DEL CERTIFICADO PROTDF VIGENTE.
SE INDICA QUE LA OFERTA DEBERÁ COMPLETARSE UTILIZANDO DOS DECIMALES EN LAS COLUMNAS DE CANTIDAD Y PRECIO, EN TODOS LOS RENGLONES QUE LA COMPONEN.
ADEMÁS, LA COTIZACIÓN DEBERÁ REALIZARSE SIN CONSIDERAR EL I.V.A., SEGÚN LEY NUMERO 19.640 DE SER NECESARIO, LOS REQUERIMIENTOS, PLAZOS DE CUMPLIMIENTO, Y OTRAS CONDICIONES Y ACLARACIONES ADICIONALES RELACIONADAS CON LA PRESENTE CONTRATACIÓN, SE DETALLARAN EN UN ANEXO ADJUNTO EN CASO DE CORRESPONDER.

Gomez Yanina
Leg. 30187349/00
Jefa Departamento Administrativo
Contable HRRG



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Secretaría de Gestión de Redes Asistenciales
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm00:

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00203/2025 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 197)
Pieza Administrativa N° 105056 Letra E Año 2025 Ámbito 1728
RAF 577 FE FDO. DE FINANC. DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SALUD HR Fecha: 05/11/25 Apertura: 20/11/2025 10:00

Encuadre Legal:
Nombre o Razón Social del Proponente:
Domicilio:
C.U.I.T:Teléfono:
Correo electrónico:

Comentario : (Viene de Compra: Compra Directa Nro 197/2025 577 -
Llamado Nro 2) S/MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS Y CAMARA
DE VACUNAS - HOSPITAL REGIONAL RÍO GRANDE
SE ADJUNTA ANEXO I.-
Notas de Pedidos Relacionadas: 2025/577 266 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
-------	-------------	----------	--------------	---------

TOTAL :\$.....
Son Pesos:.....

.....
Firma y Sello Responsable

Los precios deberán expresarse en pesos hasta dos decimales (\$ _ _ _ _ _)	
Forma de Pago	30(TREINTA) DIAS, RECIBIDA Y CONFORME DE FACT. DCTO.674/11ART.34 PUNTO 96.
Plazo de Entrega:	inmediato - segun anexo I
Mantenimiento de Oferta:	30(TREINTA) DIAS DEL CIERRE DE COTIZACIÓN-PRORROGABLE DCTO 674/11 ART.34 PUNTO 47.
Lugar de Entrega:	SEGUN ANEXO I
Recepción de Sobres Cerrados hasta:	HASTA EL DIA 20/11/2025 A LAS 10.00HS VIA CORREO ELECTRONICO COMPRAS.HRRG@TIERRADELFUEGO.GOB.AR O A LA OFICINA DE COMPRAS DEL HRRG.
Domicilio de presentación de ofertas:	VIA CORREO ELECTRONICO COMPRAS.HRRG@TIERRADELFUEGO.GOB.AR O A LA OFICINA DE COMPRAS DEL HRRG.
Domicilio de apertura de ofertas:	AMEGHINO 709 RIO GRANDE - TDF - OFICINA DE COMPRAS DEL HRRG.
Vigencia del Contrato:	NO APLICA
Garantía de Oferta:	NO SE REQUIERE
Requiere Muestra:	No
Flete a Cargo	DEL PROVEEDOR

Gomez Yarina
Leg. 30187349/00
Jefa Departamento Administrativo
Contable HRRG



MINISTERIO DE SALUD
SECRETARÍA DE RECURSOS FÍSICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIERÍA SANITARIA

2025 AGRADECIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 1084/XX DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA
CUESTIÓN DE LAS ISLAS MALVINAS

ANEXO I

"SI ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN EL HOSPITAL REGIONAL RÍO GRANDE"

REGLÓN 1: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas:

- Mantenimiento correctivo de **cuatro (4)** equipos de aire acondicionado.

Tareas mínimas a realizar:

Mantenimiento de ventilador, cambio de aislación térmica, ajuste de instalación eléctrica, limpieza de unidad condensadora, limpieza de unidad evaporadora, limpieza general con aire comprimido, prueba de estanqueidad, puesta en marcha, montaje y desmontaje de unidades evaporadoras y condensadoras.

Ubicación de los equipos:

- 1 – Habitación de Clínica Médica – Internación
- 2 – Salas de Tomografía
- 1 – Servicio de Quirófanos 1

REGLÓN 2: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas:

- Mantenimiento preventivo de **uno (1)** equipos de aire acondicionado.

Tareas mínimas a realizar:

Mantenimiento de ventilador, control de aislación térmica, ajuste de instalación eléctrica, limpieza de unidad condensadora y evaporadora, verificación de carga de gas refrigerante (Freón 22 o equivalente), control de filtros, verificación de termostatos y puesta en marcha.

Ubicación de los equipos:

- 1 – Unidad de Terapia Intensiva Adultos

REGLÓN 3: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE CÁMARA FRIGORÍFICA DE VACUNAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas:

- Mantenimiento **correctivo y preventivo** de la Cámara Frigorífica de Vacunas.

Tareas mínimas a realizar:

Desmontaje de la unidad evaporadora, limpieza interna de cañerías de bronce con gas refrigerante R-134A o equivalente, limpieza y desincrustado de la unidad condensadora con líquido desincrustante y agua a presión, control de presión y carga de gas, verificación de sensores de temperatura, control de termostatos, revisión de contactos eléctricos, reemplazo de aislaciones deterioradas y prueba de funcionamiento final.

Materiales, insumos y mano de obra incluidos.

Control de funcionamiento y verificación de temperaturas operativas.

Gómez Yanina
CPE 30187349/00
Jefa Departamento Administrativo
Jefa División Contable HRRG

Ubicación:

Cámara Frigorífica del Servicio de Vacunatorio – Hospital Regional Río Grande.

CONSIDERACIONES GENERALES

Nota 1: Los oferentes deberán **detallar los trabajos a realizar** e incluir **ficha técnica** o **procedimiento de mantenimiento** en su oferta.

Nota 2: Se solicitará **garantía mínima de seis (6) meses** sobre el trabajo realizado y los materiales reemplazados.

Nota 3: No se requiere **garantía de oferta** para la presente contratación.

Plazo de ejecución: **Inmediato**, a partir de la **notificación de la Orden de Compra**.

Lugar de prestación: **Unidad Pañol – Hospital Regional Río Grande**, sito en calle **Piedrabuena** y **Mackinlay – Ciudad de Río Grande – Provincia de Tierra del Fuego – C.P. 9420**.

Ing Lorena Fracalossi
Directora Ingeniería Hospitalaria ZN
Ministerio de Salud


María Gómez Varina
Leg. 30.157.149/00
Jefa Departamento Administrativo
Contable HRRG