



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
=====

MINISTERIO DE SALUD
SECRETARIA DE RECURSOS FÍSICOS
DIRECCION GENERAL DE INGENIERIA SANITARIA

"2025 - 60° ANIVERSARIO DE LA RESOLUCIÓN 2065 (XX) DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA CUESTIÓN DE LAS ISLAS MALVINAS"

INF. N° 137/2025

Letra: DIHZN-MS

Rio Grande, 22 de Noviembre de 2025

Informe Técnico de Pre Adjudicación
CONTRATACION DIRECTA N° 398/2025-525-MS

En la ciudad de Río Grande a los 22 días del mes de Noviembre de 2025, a fin de analizar la oferta recibida en la contratación directa N° 398/2025-525-MS, referente a la ADQUISICIÓN URGENTE DE MATERIALES TERMOFUSION H3 PARA INSTALACIÓN DE PLACA INTERCAMBIADORA DE CALOR PARA AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS) QUE ABASTECE ÁREAS CRÍTICAS –HRRG. Habiéndose analizado técnicamente lo presentado por los oferentes, se procede a avalar la misma, de acuerdo a lo siguiente:

NO AVALAR TECNICAMENTE

- Proveedor LAVORI HENNINGER, GUSTAVO ADOLFO CUIT N° 20-24518738-7 –Renglón N° 1, 2, 3 Alt. 00, por no ser compatible con la instalación existente ya que la misma es de H3 Hidro 3.

AVALAR TECNICAMENTE

- Proveedor BOGDANICH MARIANO GERMAN CUIT N° 20-23462969-8 –Renglón N° 1, 2, 3, 4, 5 Alt. 00

CUADRO DE PREADJUDICACION POR ORDEN DE MERITO

NÚMERO DE ORDEN	ORDEN DE MERITO	ALT.	PROVEEDOR
ITEM 1	1	0	BOGDANICH MARIANO GERMAN (OFERTA UNICA)
ITEM 2	1	0	BOGDANICH MARIANO GERMAN (OFERTA UNICA)
ITEM 3	1	0	BOGDANICH MARIANO GERMAN (OFERTA UNICA)
ITEM 4	1	0	BOGDANICH MARIANO GERMAN (OFERTA UNICA)
ITEM 5	1	0	BOGDANICH MARIANO GERMAN (OFERTA UNICA)

ACLARACIONES IMPORTANTES

- Se deja constancia que al ser única oferta, no resulta un inconveniente para Estado. (Dto. Pcial. N° 674/11, Art. 34, Punto 58).

Ing. Lorena Fracalossi
Directora Ingeniería Hospitalaria ZN
Ministerio de Salud

