



Dirección Provincial de Energía
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00023/2026
Pieza Administrativa N° 84 Letra E Año 2026 Ámbito 2501
RAF 25 Direccion Provincial de Energia

Fecha: 06/03/26 Apertura: 13/3/2026 12:00

Encuadre Legal: Ley 1015 art 18 inc I)
Nombre o Razón Social del Proponente:
Domicilio:
C.U.I.T:Teléfono:
Correo electrónico:


Descripción: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA STOCK DEL PAÑOL DE DISTRIBUCIÓN- DPTO. DE DIS
Notas de Pedido Relacionadas: 2026/25 43 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
1	Silica gel para transformador electrico. unidad			
>>	CORRESPONDE A PROVISIÓN DE SILICA GEL PARA TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS - UNIDAD DE MEDIDA KG. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DPE - ET - MAT0057.-	50.00		
2	ALAMBRE ALUMINIO. UNIDAD			
>>	CORRESPONDE A PROVISIÓN ALAMBRE DE ALUMINIO PARA ATAR/MANEAR DE 3 MM - CALIBRE 9 AWG - UNIDAD DE MEDIDA KG.	50.00		
3	Morsa de Suspensión tipo PKS-10. Unidad			
>>	CORRESPONDE A PROVISIÓN DE DE Morsa DE SUSPENSIÓN. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DPE - ET - MAT0072.	500.00		
4	OJAL CERRADO SIN ROSCA MN-380. UNIDAD			
>>	CORRESPONDE A PROVISIÓN DE OJAL SIN ROSCA MN 380.	300.00		
5	PINZA DE RETENCION. UNIDAD			
>>	CORRESPONDE A PROVISIÓN DE PINZA DE RETENCIÓN AUTOAJUSTABLE. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DPE - ET - MAT0030	300.00		
6	GANCHO DE ANCLAJE MN210. UNIDAD			
>>	CORRESPONDE A PROVISIÓN DE GANCHO DE ANCLAJE MN210.	150.00		

Memo (Nro: 14) - SOLICITUD COMPRA DIRECTA DPE

La sola presentación de la oferta implica el pleno conocimiento y aceptación de las condiciones particulares que rigen para el presente acto. Se deberá presentar el formulario con los campos completos y firmados en todas sus hojas, podrá ser presentado por medio electrónico a la dirección: compras.dpe.tdf@gmail.com o por Mesa de Entradas de la DPE. Deberá tener vigencia el Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la AREF, el Certificado de Proveedores del Estado (PROTDF) y contar con Certificado de Libre Deuda en concepto de suministro de energía eléctrica del domicilio de la firma emitido por esta D.P.E.

LAURAE PAREDES
Jefe División Compras
Dirección Provincial de Energía



Dirección Provincial de Energía
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00023/2026
Pieza Administrativa N° 84 Letra E Año 2026 Ámbito 2501
RAF 25 Direccion Provincial de Energia

Fecha: 06/03/26 Apertura: 13/3/2026 12:00

Encuadre Legal: Ley 1015 art 18 inc I)
Nombre o Razón Social del Proponente:
Domicilio:
C.U.I.T:Teléfono:
Correo electrónico:

Descripción: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA STOCK DEL PAÑOL DE DISTRIBUCIÓN- DPTO. DE DIS
Notas de Pedido Relacionadas: 2026/25 43 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
-------	-------------	----------	--------------	---------

TOTAL \$

Son Pesos:

Firma y Sello Responsable

Los precios deberán expresarse en pesos hasta dos decimales (\$ _ _ _ . _ _)	
Presupuesto Oficial:	\$ 0.00
Valor del Pliego:	\$ 0.00
Valor del Sellado:	\$ 0.00
Repartición de destino:	Direccion Provincial de Energia
Forma de Pago:	Treinta (30) días
Plazo de Entrega:	Treinta (30) días a partir de la recepción de la orden de compra.-
Mantenimiento de Oferta:	Según artículo 34° punto 47 del Decreto Provincial 674/2011.-
Lugar de Entrega:	Central Termoeléctrica Ushuaia- Perito Moreno N° 2792
Recepción de Sobres Cerrados hasta:	13/03/2026 12:00 hs
Domicilio de presentación de ofertas:	Lasserre N° 218 Ushuaia -TDF A.e I.A.S. o vía correo electrónico: compras.dpe.tdf@gmail.com, laura.paredes@dpe.com.ar, luciana.cabrera@dpe.com.ar, elia.mara.gallegos@dpe.com.ar
Domicilio de apertura de ofertas:	Lasserre N° 218- Ushuaia -T.D.F. A.e I.A.S
Flete a Cargo:	De la firma adjudicataria

LAURA E. FAREDES
Jefe División Compras
Dirección Provincial de Energía



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

SILICA GEL PARA TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS.



Elaboró

Visó

Emitió

REV: 00

DPE - ET - MAT0057

Fecha de Vigencia: 03-05-2024

Pág. 1 de 1

SILICA GEL PARA TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS.

Características generales.

La silica gel para uso en deshumificadores de transformadores presenta una superficie micro-porosa con gran capacidad de adsorción, de color blanca en esferas de 3 a 5 mm. Dicha silica gel tendrá una composición $\text{SiO}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$, y será de libre de plomo, metales pesados y dimetil fumarato.

Planilla de datos técnicos garantizados.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR ESPECIFICADO (*)	VALOR GARANTIZADO (**)
1	Diámetro de poro promedio	nm	8 -10	
2	Superficie específica	mm ² /g	650-800	
3	Volumen de poro	ml/g	0,35-0,45	
4	Capacidad de absorción	RH=20%	≥ 11,2	
		RH=50%	≥ 29,2	
		RH=90%	≥ 37,6	
5	LOI	%	≤ 1,0	
6	PH Valve	%	4,0	
7	Resistencia específica	Ohm * cm	≥ 5630	
8	Contenido de dióxido de silicona	%	≥ 98,5	
9	Calor específico	KJ/Kg*°C	0,92	
10	Porcentaje de peso específico	%	≥ 90	
11	Conductivad de calor	KJ/m*h*°C	0,63	
12	Densidad a granel	g/l	784	

Referencia:

- (*) Valores de cumplimiento obligatorio.
- (**) A indicar por el Oferente.

El Oferente deberá adjuntar a su propuesta la siguiente documentación:

- Folletos y documentación con datos técnicos para la evaluación por parte de la comisión de preadjudicación.


Ing. Jorge Fabián CANO
Jefe de Depto. Distribución
Dirección Provincial de Energía

			ESPECIFICACIÓN TÉCNICA		
			MORSA DE SUSPENSIÓN		
Elaboró	Visó	Emitió	REV: 00	DPE - ET - MAT0072	
			Fecha de Vigencia: 18-11-2025		Pág. 1 de 1

MORSA DE SUSPENSIÓN.

Características generales.

Las morsas de suspensión se emplearan para cable preensamblado de baja tensión, con portante de neutro de 50 mm². Las morsas de suspensión y eslabón fusible serán de material poliamida de alta resistencia o fundición de aluminio. Por su diseño deberá permitir deslizamientos laterales y longitudinales; además de disipar la vibraciones de la línea eléctrica. La carga de rotura admisible del eslabón fusible se deberá soportar una carga vertical de rotura entre 360 a 450 daN y carga horizontal de 50 daN.

Documentación a presentar por el Oferente.

El Oferente adjuntará a su propuesta la siguiente documentación:

- Folletos y planilla de datos técnicos del producto ofertado.


Ing. Jorge Fabián CANO
Jefe de Depto. Distribución
Dirección Provincial de Energía

			ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PINZA DE RETENCIÓN AUTOAJUSTABLE		
Elaboró	Visó	Emitió	REV: 00	DPE - ET - MAT0030	
			Fecha de Vigencia: 01-02-2021		Pág. 1 de 1

PINZAS DE RETENCIÓN AUTOAJUSTABLE.

Características generales.

Las pinzas autoajustables se emplearan para cable preensamblado de baja tensión con portante de neutro aislado de 50 mm². El cual estará conformado por un cuerpo de material poliamida o fundición de e aluminio, mordazas de material termoplástico con resistencia UV y una horquilla de amarra de cable de acero galvanizado o acero inoxidable.

Características particulares.

- Carga de rotura : 1500 daN,
- Deslizamiento mínimo: 1200 daN,
- Sección portante: 50 a 70 mm².

Documentación a presentar por el Oferente.

El Oferente adjuntará a su propuesta la siguiente documentación:

- Folletos y planilla de datos técnicos del producto ofertado.



Ing. Jorge Fabián CANO
 Jefe de Depto. Distribución
 Dirección Provincial de Energía