

Ushuaia,

martes 7 de abril de 2026
NOTA-DPOSS-2741-2026

Referencia: E-242-2025

Dirección Provincial.

En respuesta a lo solicitado por el departamento de contrataciones y compras, se requirió a la firma IMAF mejora de oferta por el ítem 14. A este pedido contesta la firma con el correo electrónico adjunto en orden 76. En el mismo indica una mejora del 8% aproximadamente respecto a su oferta.

Resulta entonces, para un tipo de cambio de 1490 \$/USD, correspondiente al 6/1/2026:

Oferta original IMAF:

USD 603,99 (\$899 945,10)

Oferta Mejorada IMAF:

USD 555,67 (\$827 498,30)

Valor estimado en el proceso licitatorio:

\$ 633 420

De esto se deduce que la oferta mejorada supera en un 30,7% al valor estimado en el proceso licitatorio.

Por otro lado, se constató el stock actual de lubricante para estos sistemas y es de 3 litros, lo que es el equivalente al cambio de 2 mangueras aproximadamente, por lo cuál sería muy importante hacerse de este lubricante a la brevedad posible.

Las bombas peristálticas marca bredel se utilizan en la planta N°4, en el sistema de dosificación de cal y son esenciales en el sistema de dosificación de reactivos.

Por este motivo, se entiende que sería del interés de la Dirección, la obtención de este insumo a la brevedad posible y se solicita la autorización para su adjudicación.

Sin otro particular.

Sin otro particular, saludo atentamente

Firmado Electrónicamente por
ING. PAL MIGUEL VALENTIN
Dirección Provincial de Obras y Servicios
Sanitarios
SUB DIRECTOR Subdirector de Explotación
07/04/2026 10:07

Firmado Electrónicamente por
TEC. MELCHIOR Gabriel Andrés
Dirección Provincial de Obras y Servicios
Sanitarios
JEFE DE AREA Mantenimiento Electromecánico
07/04/2026 10:56

Firmado Electrónicamente por
GROH MARTIN
Dirección Provincial de Obras y Servicios
Sanitarios
JEFE DE DEPARTAMENTO PLANTA N°2
07/04/2026 10:56