



Fecha: 03/06/26  
 Compra N°: 115/2026-525  
 P.A.: N° 32297 Letra E Año 2026 Ámbito 1728  
 Apertura 22/05/26 - 11:00  
 Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo	Ofertada	Bonificada	Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado		
1	<b>300030002-94 SERVICIO REPARACION 1</b>									
*	<p>Corresponde cotizar:</p> <p>UNA (01) REPARACIÓN INTEGRAL DE CÁMARA FRIGORÍFICA – SECTOR MORGUE            CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diagnóstico técnico del sistema de refrigeración existente.</li> <li>- Retiro del motocompresor fuera de servicio.</li> <li>- Provisión e instalación de motocompresor nuevo trifásico.</li> <li>- Adecuación de la instalación eléctrica para alimentación trifásica.</li> <li>- Reconexión del circuito frigorífico.</li> <li>- Prueba de hermeticidad del sistema.</li> <li>- Vacío del circuito.</li> <li>- Carga de gas refrigerante correspondiente.</li> <li>- Puesta en funcionamiento integral.</li> <li>- Regulación y verificación de temperatura de trabajo.</li> <li>- Ensayos de funcionamiento continuo.</li> <li>- Mano de obra especializada incluida</li> </ul> <p>CONSIDERACIONES GENERALES</p> <p>NOTA 1: El oferente deberá detallar en el presupuesto las tareas a realizar, alcances del servicio, componentes a intervenir, plazos de ejecución y todo dato técnico relevante que permita una correcta evaluación y posterior preadjudicación.</p> <p>NOTA 2: Los repuestos a utilizar deberán ser nuevos, originales o equivalentes de calidad certificada, debiendo indicarse marca y especificaciones técnicas. Se deberá otorgar una garantía mínima de seis (6) meses sobre los trabajos realizados y componentes instalados.</p> <p>NOTA 3: El proveedor deberá contemplar todos los insumos, herramientas y materiales necesarios para la correcta ejecución del servicio, sin costos adicionales para la administración.</p> <p>NOTA 4: El plazo de ejecución deberá ser de hasta quince (15) días corridos a partir de la notificación de la Orden de Compra, debiendo procurarse su cumplimiento en el menor tiempo posible, considerando la criticidad del equipo para el normal funcionamiento del servicio de morgue.</p> <p>NOTA 5: No se requiere garantía de oferta.</p> <p>Plazo de entrega: Quince (15) días corridos desde la notificación de la orden de compra.</p> <p>Lugar de reparación: Sector morgue – Hospital Regional Río Grande, sito en calle Mackinlay y Piedrabuena.</p>									
	<p>EUJENIO VERA, RAMÓN EDMUNDO</p> <p>Marca: Laboratorio:</p> <p><b>D. Amp. I.: SERVICIO REPARACION</b>            [2026 525-130] Corresponde cotizar:            UNA (01) REPARACIÓN INTEGRAL DE CÁMARA FRIGORÍFICA – SECTOR MORGUE            CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diagnóstico técnico del sistema de refrigeración existente.</li> <li>- Retiro del motocompresor fuera de servicio.</li> <li>- Provisión e instalación de motocompresor nuevo trifásico.</li> <li>- Adecuación de la instalación eléctrica para alimentación trifásica.</li> <li>- Reconexión del circuito frigorífico.</li> <li>- Prueba de hermeticidad del sistema.</li> <li>- Vacío del circuito.</li> <li>- Carga de gas refrigerante correspondiente.</li> </ul>	0	1,00	1,00	0,00	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00
						Estado Oferente: Habilitado				



GEN  
GTF

PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 03/06/26 13:32:23  
Nº de Hoja: 2  
Cm0059

Fecha: 03/06/26  
Compra N°: 115/2026-525  
P.A.: N° 32297 Letra E Año 2026 Ámbito 1728  
Apertura 22/05/26 - 11:00  
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo	Ofertada	Bonificada	Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Puesta en funcionamiento integral.</li> <li>· Regulación y verificación de temperatura de trabajo.</li> <li>· Ensayos de funcionamiento continuo.</li> <li>· Mano de obra especializada incluida</li> </ul> <p>CONSIDERACIONES GENERALES</p> <p>NOTA 1: El oferente deberá detallar en el presupuesto las tareas a realizar, alcances del servicio, componentes a intervenir, plazos de ejecución y todo dato técnico relevante que permita una correcta evaluación y posterior preadjudicación.</p> <p>NOTA 2: Los repuestos a utilizar deberán ser nuevos, originales o equivalentes de calidad certificada, debiendo indicarse marca y especificaciones técnicas. Se deberá otorgar una garantía mínima de seis (6) meses sobre los trabajos realizados y componentes instalados.</p> <p>NOTA 3: El proveedor deberá contemplar todos los insumos, herramientas y materiales necesarios para la correcta ejecución del servicio, sin costos adicionales para la administración.</p> <p>NOTA 4: El plazo de ejecución deberá ser de hasta quince (15) días corridos a partir de la notificación de la Orden de Compra, debiendo procurarse su cumplimiento en el menor tiempo posible, considerando la criticidad del equipo para el normal funcionamiento del servicio de morgue.</p> <p>NOTA 5: No se requiere garantía de oferta.</p> <p>Plazo de entrega: Quince (15) días corridos desde la notificación de la orden de compra.</p> <p>Lugar de reparación: Sector morgue – Hospital Regional Río Grande, sito en calle Mackinlay y Piedrabuena.</p>							
MARTINEZ, JORGE ALFREDO		0	1,00	1,00	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00
Marca:	Laboratorio:					Estado Oferente: Habilitado		0,00
<b>D. Amp. I.:</b>	<p>SERVICIO REPARACION</p> <p>[2026 525-130] Corresponde cotizar:</p> <p>UNA (01) REPARACIÓN INTEGRAL DE CÁMARA FRIGORÍFICA – SECTOR MORGUE</p> <p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Diagnóstico técnico del sistema de refrigeración existente.</li> <li>· Retiro del motocompresor fuera de servicio.</li> <li>· Provisión e instalación de motocompresor nuevo trifásico.</li> <li>· Adecuación de la instalación eléctrica para alimentación trifásica.</li> <li>· Reconexión del circuito frigorífico.</li> <li>· Prueba de hermeticidad del sistema.</li> <li>· Vacío del circuito.</li> <li>· Carga de gas refrigerante correspondiente.</li> <li>· Puesta en funcionamiento integral.</li> <li>· Regulación y verificación de temperatura de trabajo.</li> <li>· Ensayos de funcionamiento continuo.</li> <li>· Mano de obra especializada incluida</li> </ul> <p>CONSIDERACIONES GENERALES</p> <p>NOTA 1: El oferente deberá detallar en el presupuesto las tareas a realizar, alcances del servicio, componentes a intervenir, plazos de ejecución y todo dato técnico relevante que permita una correcta evaluación y posterior preadjudicación.</p> <p>NOTA 2: Los repuestos a utilizar deberán ser nuevos, originales o equivalentes de calidad certificada, debiendo indicarse marca y especificaciones técnicas. Se deberá otorgar una garantía mínima de seis (6) meses sobre los trabajos realizados y componentes instalados.</p> <p>NOTA 3: El proveedor deberá contemplar todos los insumos, herramientas y materiales necesarios para la correcta ejecución del servicio, sin costos adicionales para la administración.</p>							



GEN  
GTF

**PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN**

Impresión: 03/06/26 13:32:23  
Nº de Hoja: 3  
Cm0059

Fecha: 03/06/26

Compra N°: 115/2026-525

P.A.: N° 32297 Letra E Año 2026 Ámbito 1728

Apertura 22/05/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

<b>Renglón</b>	<b>Insumo</b>	<b>Oferente</b>	<b>Alt</b>	<b>Precio Ref.</b>	<b>Cant. Ofertada</b>	<b>Cant. Bonificada</b>	<b>Cant. Adjudicada</b>	<b>Precio Unit. C/Bon</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total Adjud.C/Bon</b>	<b>Precio Total Adjudicado</b>
----------------	---------------	-----------------	------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------------	--------------------------------

NOTA 4: El plazo de ejecución deberá ser de hasta quince (15) días corridos a partir de la notificación de la Orden de Compra, debiendo procurarse su cumplimiento en el menor tiempo posible, considerando la criticidad del equipo para el normal funcionamiento del servicio de morgue.

NOTA 5: No se requiere garantía de oferta.

Plazo de entrega: Quince (15) días corridos desde la notificación de la orden de compra.

Lugar de reparación: Sector morgue – Hospital Regional Río Grande, sito en calle Mackinlay y Piedrabuena.