



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur  
República Argentina  
**MINISTERIO DE SALUD**

USHUAIA, 06 JUL. 2026

VISTO el Expediente MS-E-42049-2026 del registro de esta Gobernación; y

**CONSIDERANDO:**

Que mediante el mismo tramita la adquisición de insumos y repuestos destinados al sistema de gases medicinales de distintas dependencias del Ministerio de Salud de la Provincia.

Que a orden 10 obra Nota DGIS-SRF-484-2026 mediante la cual el área requirente solicita autorización para gestionar la adquisición de insumos y repuestos destinados al sistema de gases medicinales de distintas dependencias del Ministerio de Salud de la Provincia.

Que en orden 10 obra autorización del señor Secretario de Recursos Físicos.

Que consecuentemente resulta procedente efectuar la Contratación Directa N° 189/2026-525.

Que se cuenta con partida presupuestaria para afrontar el gasto y el mismo será solventado con Fondos de Afectación Específica.

Que la presente contratación se encuadra legalmente dentro de lo establecido en las Leyes Provinciales N° 1015, Artículo 18°, Inciso 1) y N° 1580; en los Decretos Provinciales N° 674/11, N° 188/23 sus modificatorios y complementarios, N° 32/26 y las Resoluciones O.P.C N° 17/21, Anexo I, Capítulo I, Inciso a) y N° 58/21.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal en virtud de lo dispuesto por los Decretos Provinciales N° 3154/23 sus modificatorios y complementarios, N° 188/23 sus modificatorios y complementarios y Resolución M.S. N° 1533/25, Anexo II.

Por ello:

**EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
DISPONE:**

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la Contratación Directa N° 189/2026-525, que tramita la adquisición de insumos y repuestos destinados al sistema de gases medicinales de distintas dependencias del Ministerio de Salud de la Provincia, en los términos establecidos en el Inciso 1), del Artículo 18° de la Ley Provincial N° 1015. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Aprobar el Formulario de Cotización adjunto.

ARTÍCULO 3°.- Imputar el gasto afectando la UGG 9069UG, UGC UC9069, Clasificación 20.000, correspondiente al Fondo Específico RAF 525, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

DISPOSICIÓN D.G.A.F. N°

000152

/26.

M.S.
MM
CS

MINISTERIO DE SALUD  
Subdirectora de Registro y  
Despacho Administrativo  
Jesica P. CORDOBA

C.P. Zenteno Marcelo  
Director General de  
Administración Financiera  
Ministerio de Salud



Gobierno de  
Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas  
del Atlántico Sur

000152

Secretaría de Recursos Físicos  
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00189/2026

Pieza Administrativa N° 42049 Letra E Año 2026 Ámbito 1728

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SAL Fecha: 03/07/26 Apertura: 13/7/2026 12:00

Enquadre Legal: LP 1015, art 18 l) comp. abrev

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....

C.U.I.T: .....Teléfono: .....

Correo electrónico: .....

Descripción: Adquisición de insumos y repuestos destinados al sistema de gases medicinales de distintas dependencias del Ministerio de Salud de la Provincia.

Comentario: - Indicar marca/modelo y todo aquel dato necesario para la identificación inequívoca del bien ofertado.  
- Se deberá presentar la oferta dentro del plazo establecido al correo electrónico: [comprasms@tierradelfuego.gob.ar](mailto:comprasms@tierradelfuego.gob.ar)  
- La pre-adjudicación será publicada en la Página Web Oficial de Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego.  
- Deberá estar inscripto en la actividad que se corresponda con el objeto de la contratación.

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/525 198 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
1	<b>ACOPLE DISS PARA CONSOLA AC. Unidad</b>			
>>	CORRESPONDE COTIZAR:	2.00	.....	.....
	2 (DOS) - ACOPLE DISS PARA CONSOLA AC CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Acople tipo DISS para aire comprimido medicinal, de conexión roscada normalizada, fabricado en material metálico de alta resistencia (bronce o equivalente), apto para instalación en consola de gases medicinales. Deberá garantizar estanqueidad, resistencia a la presión de trabajo y compatibilidad con sistemas hospitalarios normalizados. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE GASES MEDICINALES. TODOS LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAMENTE ESTABLECIDO QUE, EN VIRTUD DE LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LA COMPATIBILIDAD TÉCNICA CON LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA, DEBIENDO LOS PRODUCTOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y ON, SIN			

Jaelica P. CORBOVA  
Subdirectora de Registro y  
Despacho Administrativo  
MINISTERIO DE SALUD

C.P. Zenteno Marcelo  
Director General de  
Administración Financiera  
Ministerio de Salud

000152



Gobierno de  
Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas  
del Atlántico Sur

Secretaría de Recursos Físicos  
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00189/2026

Pieza Administrativa N° 42049 Letra E Año 2026 Ámbito 1728

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SAL Fecha: 03/07/26 Apertura: 13/7/2026 12:00

Enquadre Legal: LP 1015, art 18 l) comp. abrev

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....

C.U.I.T: .....Teléfono: .....

Correo electrónico: .....

Descripción: Adquisición de insumos y repuestos destinados al sistema de gases medicinales de distintas dependencias del Ministerio de Salud de la Provincia.

Comentario: - Indicar marca/modelo y todo aquel dato necesario para la identificación inequívoca del bien ofertado.  
- Se deberá presentar la oferta dentro del plazo establecido al correo electrónico: [comprasms@tierradelfuego.gob.ar](mailto:comprasms@tierradelfuego.gob.ar)  
- La pre-adjudicación será publicada en la Página Web Oficial de Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego.  
- Deberá estar inscripto en la actividad que se corresponda con el objeto de la contratación.

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/525 198 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	<p>REQUERIR ADAPTACIONES ADICIONALES.</p> <p>NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES.</p> <p>NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN.</p> <p>NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA.</p> <p>NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.</p> <p>PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.-</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: División Pañol Zona Norte, Mackinlay y Piedrabuena, Rio Grande (9420), Tierra del Fuego AeIAS</p>			
2	<p><b>ACOPLE DISS PARA CONSOLA 02. Unidad</b></p> <p>&gt;&gt; CORRESPONDE COTIZAR:</p> <p>4 (CUATRO) - ACOPLE DISS PARA CONSOLA 02</p> <p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO):</p> <p>Acople tipo DISS para oxígeno medicinal, de conexión roscada, fabricado en material metálico apto para uso con oxígeno, libre de contaminantes. Deberá ser compatible con consolas de gases medicinales, asegurando hermeticidad, seguridad y resistencia a condiciones de uso hospitalario continuo.</p> <p>CONSIDERACIONES GENERALES</p> <p>NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS</p>	4.00	.....	.....

Jessica P. BORDOBA  
Subdirectora de Registro y  
Despacho Administrativo  
MINISTERIO DE SALUD

C.P. Zenteno Marcelo  
Director General de  
Administración Financiera  
Ministerio de Salud

000152



Gobierno de  
Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas  
del Atlántico Sur

Secretaría de Recursos Físicos  
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00189/2026

Pieza Administrativa N° 42049 Letra E Año 2026 Ámbito 1728

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SAL Fecha: 03/07/26 Apertura: 13/7/2026 12:00

Encuadre Legal: LP 1015, art 18 l) comp. abrev

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....

C.U.I.T: .....Teléfono: .....

Correo electrónico: .....

Descripción: Adquisición de insumos y repuestos destinados al sistema de gases medicinales de distintas dependencias del Ministerio de Salud de la Provincia.

Comentario: - Indicar marca/modelo y todo aquel dato necesario para la identificación inequívoca del bien ofertado.  
- Se deberá presentar la oferta dentro del plazo establecido al correo electrónico: [comprasms@tierradelfuego.gob.ar](mailto:comprasms@tierradelfuego.gob.ar)  
- La pre-adjudicación será publicada en la Página Web Oficial de Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego.  
- Deberá estar inscripto en la actividad que se corresponda con el objeto de la contratación.

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/525 198 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	<p>TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE GASES MEDICINALES. TODOS LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN.</p> <p>SE DEJA EXPRESAMENTE ESTABLECIDO QUE, EN VIRTUD DE LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LA COMPATIBILIDAD TÉCNICA CON LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.-</p> <p>LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA, DEBIENDO LOS PRODUCTOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN.</p> <p>LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y ON, SIN REQUERIR ADAPTACIONES ADICIONALES.</p> <p>NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES.</p> <p>NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN.</p> <p>NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA.</p> <p>NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS</p>			

Página 3 de 52

Jessica P. CORDOBA  
Subdirectora de Registro y  
Despacho Administrativo  
MINISTERIO DE SALUD

C.P. Zenjano Marcelo  
Director General de  
Administración y Materia  
Ministerio de Salud

000152



Gobierno de  
Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas  
del Atlántico Sur

Secretaría de Recursos Físicos  
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00189/2026

Pieza Administrativa N° 42049 Letra E Año 2026 Ámbito 1728

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SAL Fecha: 03/07/26 Apertura: 13/7/2026 12:00

Encuadre Legal: LP 1015, art 18 l) comp. abrev

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....

C.U.I.T: .....Teléfono: .....

Correo electrónico: .....

Descripción: Adquisición de insumos y repuestos destinados al sistema de gases medicinales de distintas dependencias del Ministerio de Salud de la Provincia.

Comentario: - Indicar marca/modelo y todo aquel dato necesario para la identificación inequívoca del bien ofertado.  
- Se deberá presentar la oferta dentro del plazo establecido al correo electrónico: [comprasms@tierradelfuego.gob.ar](mailto:comprasms@tierradelfuego.gob.ar)  
- La pre-adjudicación será publicada en la Página Web Oficial de Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego.  
- Deberá estar inscripto en la actividad que se corresponda con el objeto de la contratación.

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/525 198 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.- LUGAR DE ENTREGA: División Pañol Zona Norte, Mackinlay y Piedrabuena, Rio Grande (9420), Tierra del Fuego AeIAS.-			
3	<b>ACOPLE DISS PARA CONSOLA VAC. Unidad</b>			
>>	CORRESPONDE COTIZAR: 2 (DOS) - ACOPLE DISS PARA CONSOLA VAC CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Acople tipo DISS para sistema de vacío hospitalario, de conexión roscada, construido en material resistente a la corrosión y apto para uso continuo. Compatible con consolas de gases medicinales, asegurando correcta conexión y funcionamiento del sistema de succión. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE GASES MEDICINALES. TODOS LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAMENTE ESTABLECIDO QUE, EN VIRTUD DE LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LA COMPATIBILIDAD TÉCNICA CON LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE	2.00	.....	.....

Página 4 de 52

Jesica P. CORDOBA  
Subdirectora de Registro y  
Despacho Administrativo  
MINISTERIO DE SALUD

C.P. Zenteno Marcelo  
Director General de  
Administración Financiera  
Ministerio de Salud

000152



Gobierno de  
Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas  
del Atlántico Sur

Secretaría de Recursos Físicos  
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00189/2026

Pieza Administrativa N° 42049 Letra E Año 2026 Ámbito 1728

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SAL Fecha: 03/07/26 Apertura: 13/7/2026 12:00

Encadre Legal: LP 1015, art 18 l) comp. abrev

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....

C.U.I.T: .....Teléfono: .....

Correo electrónico: .....

Descripción: Adquisición de insumos y repuestos destinados al sistema de gases medicinales de distintas dependencias del Ministerio de Salud de la Provincia.

Comentario: - Indicar marca/modelo y todo aquel dato necesario para la identificación inequívoca del bien ofertado.  
- Se deberá presentar la oferta dentro del plazo establecido al correo electrónico: [comprasms@tierradelfuego.gob.ar](mailto:comprasms@tierradelfuego.gob.ar)  
- La pre-adjudicación será publicada en la Página Web Oficial de Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego.  
- Deberá estar inscripto en la actividad que se corresponda con el objeto de la contratación.

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/525 198 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	<p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA, DEBIENDO LOS PRODUCTOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y ON, SIN REQUERIR ADAPTACIONES ADICIONALES.</p> <p>NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES.</p> <p>NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN.</p> <p>NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. -</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: División Pañol Zona Norte, Mackinlay y Piedrabuena, Río Grande (9420), Tierra del Fuego AeIAS. -</p>			
4	<b>Accesorios para paneles de gases medicinales. UNIAD</b>			
>>	<p>CORRESPONDE COTIZAR:</p> <p>2 (DOS) - ACOUPLE ON PARA CONSOLA AC</p> <p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO):</p> <p>Acople tipo ON (conexión rápida) para aire comprimido medicinal, apto para instalación en consola de gases medicinales, con sistema de acople y desacople rápido, seguro y hermético. Fabricado en material metálico de alta</p>	2.00	.....	.....

Jessica P. BORDOBA  
Subdirectora de Registro y  
Despacho Administrativo  
MINISTERIO DE SALUD

C.P. Zenteno Marcelo  
Director General de  
Administración Financiera  
Ministerio de Salud

000152



Gobierno de  
Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas  
del Atlántico Sur

Secretaría de Recursos Físicos  
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00189/2026

Pieza Administrativa N° 42049 Letra E Año 2026 Ámbito 1728

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SAL Fecha: 03/07/26 Apertura: 13/7/2026 12:00

Enquadre Legal: LP 1015, art 18 I) comp. abrev

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....

C.U.I.T: .....Teléfono: .....

Correo electrónico: .....

Descripción: Adquisición de insumos y repuestos destinados al sistema de gases medicinales de distintas dependencias del Ministerio de Salud de la Provincia.

Comentario: - Indicar marca/modelo y todo aquel dato necesario para la identificación inequívoca del bien ofertado.  
- Se deberá presentar la oferta dentro del plazo establecido al correo electrónico: [comprasms@tierradelfuego.gob.ar](mailto:comprasms@tierradelfuego.gob.ar)  
- La pre-adjudicación será publicada en la Página Web Oficial de Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego.  
- Deberá estar inscripto en la actividad que se corresponda con el objeto de la contratación.

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/525 198 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	<p>resistencia, compatible con instalaciones hospitalarias existentes</p> <p>CONSIDERACIONES GENERALES</p> <p>NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE GASES MEDICINALES. TODOS LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN.</p> <p>SE DEJA EXPRESAMENTE ESTABLECIDO QUE, EN VIRTUD DE LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LA COMPATIBILIDAD TÉCNICA CON LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.-</p> <p>LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA, DEBIENDO LOS PRODUCTOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN.</p> <p>LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y ON, SIN REQUERIR ADAPTACIONES ADICIONALES.</p> <p>NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES.</p> <p>NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN.</p>			

Jessica P. CORDOBA  
Subdirectora de Registro y  
Despacho Administrativo  
MINISTERIO DE SALUD

C.P. Zenteno Marcelo  
Director General de  
Administración Financiera  
Ministerio de Salud

000152



Gobierno de  
Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas  
del Atlántico Sur

Secretaría de Recursos Físicos  
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00189/2026

Pieza Administrativa N° 42049 Letra E Año 2026 Ámbito 1728

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SAL Fecha: 03/07/26 Apertura: 13/7/2026 12:00

Encadre Legal: LP 1015, art 18 l) comp. abrev

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....

C.U.I.T: .....Teléfono: .....

Correo electrónico: .....

Descripción: Adquisición de insumos y repuestos destinados al sistema de gases medicinales de distintas dependencias del Ministerio de Salud de la Provincia.


Comentario: - Indicar marca/modelo y todo aquel dato necesario para la identificación inequívoca del bien ofertado.  
- Se deberá presentar la oferta dentro del plazo establecido al correo electrónico: [comprasms@tierradelfuego.gob.ar](mailto:comprasms@tierradelfuego.gob.ar)  
- La pre-adjudicación será publicada en la Página Web Oficial de Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego.  
- Deberá estar inscripto en la actividad que se corresponda con el objeto de la contratación.

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/525 198 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	<p>NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA.</p> <p>NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.</p> <p>PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.</p> <p>Lugar de entrega: División Pañol Zona Norte, Mackinlay y Piedrabuena, Rio Grande (9420), Tierra del Fuego AeIAS.-</p>			
5	<p><b>Accesorios para paneles de gases medicinales. UNIAD</b></p> <p>&gt;&gt; CORRESPONDE COTIZAR:</p> <p>4 (CUATRO) - ACOPLE ON PARA CONSOLA O2</p> <p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO):</p> <p>Acople tipo ON para oxígeno medicinal, de conexión rápida, fabricado en material apto para uso con oxígeno, garantizando seguridad, estanqueidad y compatibilidad con consolas de gases medicinales. Deberá soportar condiciones de uso hospitalario continuo.</p> <p>CONSIDERACIONES GENERALES</p> <p>NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE GASES MEDICINALES. TODOS LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAMENTE ESTABLECIDO QUE, EN VIRTUD DE LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA</p>	4.00	.....	.....

Página 7 de 52

  
 Jessica P. CORDOBA  
 Subdirectora de Registro y  
 Despacho Administrativo  
 MINISTERIO DE SALUD

  
 C.P. Zenteno Marcelo  
 Director General de  
 Administración y Servicios  
 Ministerio de Salud

000152



Gobierno de  
Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas  
del Atlántico Sur

Secretaría de Recursos Físicos  
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00189/2026

Pieza Administrativa N° 42049 Letra E Año 2026 Ámbito 1728

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SAL Fecha: 03/07/26 Apertura: 13/7/2026 12:00

Encuadre Legal: LP 1015, art 18 l) comp. abrev

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....

C.U.I.T: .....Teléfono: .....

Correo electrónico: .....

Descripción: Adquisición de insumos y repuestos destinados al sistema de gases medicinales de distintas dependencias del Ministerio de Salud de la Provincia.

Comentario:  
- Indicar marca/modelo y todo aquel dato necesario para la identificación inequívoca del bien ofertado.  
- Se deberá presentar la oferta dentro del plazo establecido al correo electrónico: [comprasms@tierradelfuego.gob.ar](mailto:comprasms@tierradelfuego.gob.ar)  
- La pre-adjudicación será publicada en la Página Web Oficial de Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego.  
- Deberá estar inscripto en la actividad que se corresponda con el objeto de la contratación.

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/525 198 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	<p>PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LA COMPATIBILIDAD TÉCNICA CON LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA, DEBIENDO LOS PRODUCTOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y ON, SIN REQUERIR ADAPTACIONES ADICIONALES.</p> <p>NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES.</p> <p>NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN.</p> <p>NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA.</p> <p>NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.</p> <p>PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS.-</p>			
6	<b>Accesorios para paneles de gases medicinales. UNIAD</b>			
>>	CORRESPONDE COTIZAR:	2.00	.....	.....
	2 (DOS) - ACOPLE ON PARA CONSOLA VAC			

Jesica P. CORDOBA  
Subdirectora de Registro y  
Despacho Administrativo  
MINISTERIO DE SALUD

Marcelo  
Director General de  
Administración Financiera  
Ministerio de Salud



Gobierno de  
Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas  
del Atlántico Sur

000152

Secretaría de Recursos Físicos  
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00189/2026

Pieza Administrativa N° 42049 Letra E Año 2026 Ámbito 1728

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SAL Fecha: 03/07/26 Apertura: 13/7/2026 12:00

Encuadre Legal: LP 1015, art 18 l) comp. abrev

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....

C.U.I.T: .....Teléfono: .....

Correo electrónico: .....

Descripción: Adquisición de insumos y repuestos destinados al sistema de gases medicinales de distintas dependencias del Ministerio de Salud de la Provincia.

Comentario: - Indicar marca/modelo y todo aquel dato necesario para la identificación inequívoca del bien ofertado.  
- Se deberá presentar la oferta dentro del plazo establecido al correo electrónico: [comprasms@tierradelfuego.gob.ar](mailto:comprasms@tierradelfuego.gob.ar)  
- La pre-adjudicación será publicada en la Página Web Oficial de Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego.  
- Deberá estar inscripto en la actividad que se corresponda con el objeto de la contratación.

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/525 198 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	<p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Acople tipo ON (conexión rápida) para sistema de vacío hospitalario, apto para instalación en consola de gases medicinales, con sistema de acople seguro, hermético y de fácil conexión y desconexión. Fabricado en material resistente a uso continuo.</p> <p>CONSIDERACIONES GENERALES</p> <p>NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE GASES MEDICINALES. TODOS LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAMENTE ESTABLECIDO QUE, EN VIRTUD DE LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LA COMPATIBILIDAD TÉCNICA CON LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA, DEBIENDO LOS PRODUCTOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y ON, SIN REQUERIR ADAPTACIONES ADICIONALES.</p> <p>NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES.</p>			

Jessica P. CORDOBA  
Subdirectora de Registro y  
Despacho Administrativo  
MINISTERIO DE SALUD

Marcelo  
Director General de  
Administración Financiera  
Ministerio de Salud



Gobierno de  
Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas  
del Atlántico Sur

000152

Secretaría de Recursos Físicos  
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00189/2026

Pieza Administrativa N° 42049 Letra E Año 2026 Ámbito 1728

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SAL Fecha: 03/07/26 Apertura: 13/7/2026 12:00

Encuadre Legal: LP 1015, art 18 l) comp. abrev

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....

C.U.I.T: .....Teléfono: .....

Correo electrónico: .....

Descripción: Adquisición de insumos y repuestos destinados al sistema de gases medicinales de distintas dependencias del Ministerio de Salud de la Provincia.

Comentario: - Indicar marca/modelo y todo aquel dato necesario para la identificación inequívoca del bien ofertado.  
- Se deberá presentar la oferta dentro del plazo establecido al correo electrónico: [comprasms@tierradelfuego.gob.ar](mailto:comprasms@tierradelfuego.gob.ar)  
- La pre-adjudicación será publicada en la Página Web Oficial de Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego.  
- Deberá estar inscripto en la actividad que se corresponda con el objeto de la contratación.

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/525 198 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	<p>NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN.</p> <p>NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA.</p> <p>NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.</p> <p>PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS.-</p>			
7	<b>FRASCO HUMIFICADOR PARA AIRE COMPRIMIDO. Unidad</b>			
>>	<p>CORRESPONDE COTIZAR:</p> <p>4 (CUATRO) - FRASCO HUMIFICADOR PARA AIRE COMPRIMIDO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Frasco humidificador para aire comprimido medicinal, apto para conexión a caudalímetro o regulador, fabricado en material transparente de alta resistencia, con sistema de burbujeo y tapa con conexiones seguras. Apto para uso hospitalario.</p> <p>CONSIDERACIONES GENERALES</p> <p>NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE GASES MEDICINALES. TODOS LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA</p>	4.00	.....	.....

Jessica P. CORDOBA  
Subdirectora de Registro y  
Despacho Administrativo  
MINISTERIO DE SALUD

C.R. Zenteno Marcelo  
Director General de  
Administración Financiera  
Ministerio de Salud

000152



Gobierno de  
Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas  
del Atlántico Sur

Secretaría de Recursos Físicos  
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00189/2026

Pieza Administrativa N° 42049 Letra E Año 2026 Ámbito 1728

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SAL Fecha: 03/07/26 Apertura: 13/7/2026 12:00

Enquadre Legal: LP 1015, art 18 l) comp. abrev

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....

C.U.I.T: .....Teléfono: .....

Correo electrónico: .....

Descripción: Adquisición de insumos y repuestos destinados al sistema de gases medicinales de distintas dependencias del Ministerio de Salud de la Provincia.

Comentario: - Indicar marca/modelo y todo aquel dato necesario para la identificación inequívoca del bien ofertado.  
- Se deberá presentar la oferta dentro del plazo establecido al correo electrónico: [comprasms@tierradelfuego.gob.ar](mailto:comprasms@tierradelfuego.gob.ar)  
- La pre-adjudicación será publicada en la Página Web Oficial de Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego.  
- Deberá estar inscripto en la actividad que se corresponda con el objeto de la contratación.

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/525 198 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	<p>EXPRESAMENTE ESTABLECIDO QUE, EN VIRTUD DE LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LA COMPATIBILIDAD TÉCNICA CON LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA, DEBIENDO LOS PRODUCTOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y ON, SIN REQUERIR ADAPTACIONES ADICIONALES.</p> <p>NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES.</p> <p>NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN.</p> <p>NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA.</p> <p>NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.</p> <p>PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -</p>			

Jessica P. CORDOBA  
Subdirectora de Registro y  
Despacho Administrativo  
MINISTERIO DE SALUD

C.P. Zenteno Marcelo  
Director General de  
Administración Provincial  
Ministerio de Salud



Gobierno de  
Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas  
del Atlántico Sur

000152

Secretaría de Recursos Físicos  
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00189/2026

Pieza Administrativa N° 42049 Letra E Año 2026 Ámbito 1728

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SAL Fecha: 03/07/26 Apertura: 13/7/2026 12:00

Encadre Legal: LP 1015, art 18 l) comp. abrev

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....

C.U.I.T: .....Teléfono: .....

Correo electrónico: .....

Descripción: Adquisición de insumos y repuestos destinados al sistema de gases medicinales de distintas dependencias del Ministerio de Salud de la Provincia.

Comentario: - Indicar marca/modelo y todo aquel dato necesario para la identificación inequívoca del bien ofertado.  
- Se deberá presentar la oferta dentro del plazo establecido al correo electrónico: [comprasms@tierradelfuego.gob.ar](mailto:comprasms@tierradelfuego.gob.ar)  
- La pre-adjudicación será publicada en la Página Web Oficial de Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego.  
- Deberá estar inscripto en la actividad que se corresponda con el objeto de la contratación.

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/525 198 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
8	<b>FRASCO HUMIFICADOR PARA OXIGENO. Unidad</b>			
>>	CORRESPONDE COTIZAR:	9.00	.....	.....
	9 (NUEVE) - FRASCO HUMIDIFICADOR PARA OXÍGENO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Frasco humidificador para oxígeno medicinal, apto para conexión a caudalímetro o regulador, fabricado en material resistente, con sistema de burbujeo, tapa con conexiones seguras y capacidad adecuada para uso hospitalario. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE GASES MEDICINALES. TODOS LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAMENTE ESTABLECIDO QUE, EN VIRTUD DE LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LA COMPATIBILIDAD TÉCNICA CON LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA, DEBIENDO LOS PRODUCTOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y ON, SIN REQUERIR ADAPTACIONES ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO,			

Jessica P. CORDOBA  
Subdirectora de Registro y  
Despacho Administrativo  
MINISTERIO DE SALUD

C.P. Zenteno M...  
Director General de  
Administración Financiera  
Ministerio de Salud

000152



Gobierno de  
Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas  
del Atlántico Sur

Secretaría de Recursos Físicos  
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00189/2026

Pieza Administrativa N° 42049 Letra E Año 2026 Ámbito 1728

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SAL Fecha: 03/07/26 Apertura: 13/7/2026 12:00

Encadre Legal: LP 1015, art 18 l) comp. abrev

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....

C.U.I.T: .....Teléfono: .....

Correo electrónico: .....

Descripción: Adquisición de insumos y repuestos destinados al sistema de gases medicinales de distintas dependencias del Ministerio de Salud de la Provincia.

Comentario: - Indicar marca/modelo y todo aquel dato necesario para la identificación inequívoca del bien ofertado.  
- Se deberá presentar la oferta dentro del plazo establecido al correo electrónico: [comprasms@tierradelfuego.gob.ar](mailto:comprasms@tierradelfuego.gob.ar)  
- La pre-adjudicación será publicada en la Página Web Oficial de Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego.  
- Deberá estar inscripto en la actividad que se corresponda con el objeto de la contratación.

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/525 198 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	<p>CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES.</p> <p>NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN.</p> <p>NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA.</p> <p>NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.</p> <p>PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -</p>			
9	<p><b>FRASCO PARA SISTEMA DE VACIO CENTRALIZADO CON TRAMPA. APTO ACOUPLE AL REGULADOR. Unidad</b></p> <p>&gt;&gt; CORRESPONDE COTIZAR:</p> <p>8 (OCHO) - FRASCO PARA SISTEMA DE VACÍO CENTRALIZADO CON TRAMPA</p> <p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Frasco colector para sistema de vacío centralizado, con trampa de seguridad que impida el ingreso de fluidos al regulador. Fabricado en material resistente y autoclavable, apto para uso hospitalario continuo, compatible con reguladores de vacío.</p> <p>CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON</p>	8.00	.....	.....

Jessica P. CORBOZA  
Subdirectora de Registro y  
Despacho Administrativo  
MINISTERIO DE SALUD

C. Esteban Marcelo  
Director General de  
Administración Financiera  
Ministerio de Salud

000152



Gobierno de  
Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas  
del Atlántico Sur

Secretaría de Recursos Físicos  
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00189/2026

Pieza Administrativa N° 42049 Letra E Año 2026 Ámbito 1728

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SAL Fecha: 03/07/26 Apertura: 13/7/2026 12:00

Enquadre Legal: LP 1015, art 18 l) comp. abrev

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....

C.U.I.T: .....Teléfono: .....

Correo electrónico: .....

Descripción: Adquisición de insumos y repuestos destinados al sistema de gases medicinales de distintas dependencias del Ministerio de Salud de la Provincia.

Comentario:  
- Indicar marca/modelo y todo aquel dato necesario para la identificación inequívoca del bien ofertado.  
- Se deberá presentar la oferta dentro del plazo establecido al correo electrónico: [comprasms@tierradelfuego.gob.ar](mailto:comprasms@tierradelfuego.gob.ar)  
- La pre-adjudicación será publicada en la Página Web Oficial de Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego.  
- Deberá estar inscripto en la actividad que se corresponda con el objeto de la contratación.

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/525 198 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	<p>SISTEMAS DE GASES MEDICINALES. TODOS LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAMENTE ESTABLECIDO QUE, EN VIRTUD DE LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LA COMPATIBILIDAD TÉCNICA CON LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA, DEBIENDO LOS PRODUCTOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y ON, SIN REQUERIR ADAPTACIONES ADICIONALES.</p> <p>NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES.</p> <p>NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN.</p> <p>NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA.</p> <p>NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.</p> <p>PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA</p>			

Jessica P. CORDOBA  
Subdirectora de Registro y  
Despacho Administrativo  
MINISTERIO DE SALUD

C.N. Zenteno Marcelo  
Director General de  
Administración Financiera  
Ministerio de Salud

000152



Gobierno de  
Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas  
del Atlántico Sur

Secretaría de Recursos Físicos  
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00189/2026

Pieza Administrativa N° 42049 Letra E Año 2026 Ámbito 1728

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SAL Fecha: 03/07/26 Apertura: 13/7/2026 12:00

Encuadre Legal: LP 1015, art 18 l) comp. abrev

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....

C.U.I.T: .....Teléfono: .....

Correo electrónico: .....

Descripción: Adquisición de insumos y repuestos destinados al sistema de gases medicinales de distintas dependencias del Ministerio de Salud de la Provincia.

Comentario: - Indicar marca/modelo y todo aquel dato necesario para la identificación inequívoca del bien ofertado.  
- Se deberá presentar la oferta dentro del plazo establecido al correo electrónico: [comprasms@tierradelfuego.gob.ar](mailto:comprasms@tierradelfuego.gob.ar)  
- La pre-adjudicación será publicada en la Página Web Oficial de Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego.  
- Deberá estar inscripto en la actividad que se corresponda con el objeto de la contratación.

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/525 198 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -			
10	<b>FRASCOS INTERMEDIARIOS PARA REGULADORES DE BAJO VACIO. Unid</b>			
>>	CORRESPONDE COTIZAR: 6 (SEIS) FRASCOS INTERMEDIARIOS PARA REGULADORES DE BAJO VACÍO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Frascos intermediarios para sistemas de succión de bajo vacío, aptos para conexión a reguladores, fabricados en material resistente y aptos para uso hospitalario. Diseñados para la recolección y control de fluidos en sistemas de aspiración. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE GASES MEDICINALES. TODOS LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAMENTE ESTABLECIDO QUE, EN VIRTUD DE LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LA COMPATIBILIDAD TÉCNICA CON LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA, DEBIENDO LOS PRODUCTOS OFRECIDOS PERMITIR UNA	6.00	.....	.....

Jessica P. CORDOBA  
Subdirectora de Registro y  
Despacho Administrativo  
MINISTERIO DE SALUD

C.A. Zenteno Morado  
Director General  
Administración Financiera  
Ministerio de Salud



Gobierno de  
Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas  
del Atlántico Sur

Secretaría de Recursos Físicos  
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

000152

Cm0058

## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00189/2026

Pieza Administrativa N° 42049 Letra E Año 2026 Ámbito 1728

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SAL Fecha: 03/07/26 Apertura: 13/7/2026 12:00

Encuadre Legal: LP 1015, art 18 l) comp. abrev

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....

C.U.I.T: .....Teléfono: .....

Correo electrónico: .....

Descripción: Adquisición de insumos y repuestos destinados al sistema de gases medicinales de distintas dependencias del Ministerio de Salud de la Provincia.

Comentario: - Indicar marca/modelo y todo aquel dato necesario para la identificación inequívoca del bien ofertado.  
- Se deberá presentar la oferta dentro del plazo establecido al correo electrónico: [comprasms@tierradelfuego.gob.ar](mailto:comprasms@tierradelfuego.gob.ar)  
- La pre-adjudicación será publicada en la Página Web Oficial de Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego.  
- Deberá estar inscripto en la actividad que se corresponda con el objeto de la contratación.

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/525 198 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y ON, SIN REQUERIR ADAPTACIONES ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -			
11	<b>JUNTA DE FRASCO O2 DE 300 CM3 REPUESTO. Unidad</b>			
>>	CORRESPONDE COTIZAR: 4 (CUATRO) - JUNTA DE FRASCO O2 300 cm <sup>3</sup> (REPUESTO) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Junta de repuesto para frasco humidificador de oxígeno de 300 cm <sup>3</sup> , fabricada en material flexible y resistente, apta para asegurar estanqueidad en el sistema. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS	4.00	.....	.....

Página 16 de 52

Jessica P. CORDEBA  
Subdirectora de Registro y  
Despacho Administrativo  
MINISTERIO DE SALUD

C.P. Zenteno Marcolini  
Director General de  
Administración Financiera  
Ministerio de Salud



Gobierno de  
Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas  
del Atlántico Sur

000152

Secretaría de Recursos Físicos  
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00189/2026

Pieza Administrativa N° 42049 Letra E Año 2026 Ámbito 1728

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SAL Fecha: 03/07/26 Apertura: 13/7/2026 12:00

Encuadre Legal: LP 1015, art 18 l) comp. abrev

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....

C.U.I.T: .....Teléfono: .....

Correo electrónico: .....

Descripción: Adquisición de insumos y repuestos destinados al sistema de gases medicinales de distintas dependencias del Ministerio de Salud de la Provincia.

Comentario: - Indicar marca/modelo y todo aquel dato necesario para la identificación inequívoca del bien ofertado.  
- Se deberá presentar la oferta dentro del plazo establecido al correo electrónico: [comprasms@tierradelfuego.gob.ar](mailto:comprasms@tierradelfuego.gob.ar)  
- La pre-adjudicación será publicada en la Página Web Oficial de Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego.  
- Deberá estar inscripto en la actividad que se corresponda con el objeto de la contratación.

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/525 198 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	<p>TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE GASES MEDICINALES. TODOS LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAMENTE ESTABLECIDO QUE, EN VIRTUD DE LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LA COMPATIBILIDAD TÉCNICA CON LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA, DEBIENDO LOS PRODUCTOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y ON, SIN REQUERIR ADAPTACIONES ADICIONALES.</p> <p>NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES.</p> <p>NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN.</p> <p>NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA.</p> <p>NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE</p>			

Patricia P. CORDOBA  
Subdirectora de Registro y  
Despacho Administrativo  
MINISTERIO DE SALUD

C.P. Zenteno Marcelo  
Director General de  
Administración y  
Ministerio de Salud

000152



Gobierno de  
Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas  
del Atlántico Sur

Secretaría de Recursos Físicos  
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00189/2026

Pieza Administrativa N° 42049 Letra E Año 2026 Ámbito 1728

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SAL Fecha: 03/07/26 Apertura: 13/7/2026 12:00

Encuadre Legal: LP 1015, art 18 l) comp. abrev

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....

C.U.I.T: .....Teléfono: .....

Correo electrónico: .....

Descripción: Adquisición de insumos y repuestos destinados al sistema de gases medicinales de distintas dependencias del Ministerio de Salud de la Provincia.

Comentario:  
- Indicar marca/modelo y todo aquel dato necesario para la identificación inequívoca del bien ofertado.  
- Se deberá presentar la oferta dentro del plazo establecido al correo electrónico: [comprasms@tierradelfuego.gob.ar](mailto:comprasms@tierradelfuego.gob.ar)  
- La pre-adjudicación será publicada en la Página Web Oficial de Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego.  
- Deberá estar inscripto en la actividad que se corresponda con el objeto de la contratación.

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/525 198 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -			
12	<b>REPUESTO JUNTA DE FRASCO VACIO DE 500 CM3. UNIDAD</b>			
>>	CORRESPONDE COTIZAR: 4 (CUATRO) - JUNTA DE FRASCO VACÍO 500 cm <sup>3</sup> CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Junta de repuesto para frasco de vacío de 500 cm <sup>3</sup> , fabricada en material resistente, apta para garantizar cierre hermético y correcto funcionamiento del sistema de succión. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE GASES MEDICINALES. TODOS LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAMENTE ESTABLECIDO QUE, EN VIRTUD DE LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LA COMPATIBILIDAD TÉCNICA CON LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA, DEBIENDO LOS PRODUCTOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS	4.00	.....	.....

Página 18 de 52

Jesica P. CORDOBA  
Subdirectora de Registro y  
Despacho Administrativo  
MINISTERIO DE SALUD

C.R. Zenteno  
Director General de  
Administración Financiera  
Ministerio de Salud

000152



Gobierno de  
Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas  
del Atlántico Sur

Secretaría de Recursos Físicos  
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00189/2026

Pieza Administrativa N° 42049 Letra E Año 2026 Ámbito 1728

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SAL Fecha: 03/07/26 Apertura: 13/7/2026 12:00

Encadre Legal: LP 1015, art 18 l) comp. abrev

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....

C.U.I.T: .....Teléfono: .....

Correo electrónico: .....

Descripción: Adquisición de insumos y repuestos destinados al sistema de gases medicinales de distintas dependencias del Ministerio de Salud de la Provincia.

Comentario: - Indicar marca/modelo y todo aquel dato necesario para la identificación inequívoca del bien ofertado.  
- Se deberá presentar la oferta dentro del plazo establecido al correo electrónico: [comprasms@tierradelfuego.gob.ar](mailto:comprasms@tierradelfuego.gob.ar)  
- La pre-adjudicación será publicada en la Página Web Oficial de Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego.  
- Deberá estar inscripto en la actividad que se corresponda con el objeto de la contratación.

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/525 198 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	<p>ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y ON, SIN REQUERIR ADAPTACIONES ADICIONALES.</p> <p>NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES.</p> <p>NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN.</p> <p>NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA.</p> <p>NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.</p> <p>PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -</p>			
13	<b>Accesorios para paneles de gases medicinales. UNIAD</b>			
>>	<p>CORRESPONDE COTIZAR:</p> <p>3 (TRES) MEDIDOR DE FLUJO PARA OXÍGENO 0-1 L/MIN DISS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Caudalímetro de bajo flujo para oxígeno medicinal, rango de 0 a 1 l/min, con conexión tipo DISS, apto para uso hospitalario, con sistema de regulación precisa y lectura clara del flujo.</p> <p>CONSIDERACIONES GENERALES</p> <p>NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS</p>	3.00	.....	.....

Jessica P. CORDOBA  
Subdirectora de Registro y  
Despacho Administrativo  
MINISTERIO DE SALUD

C.A. Zenteno Marcelo  
Director General de  
Administración Financiera  
Ministerio de Salud



Gobierno de  
Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas  
del Atlántico Sur

Secretaría de Recursos Físicos  
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

000152

Cm0058

## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00189/2026

Pieza Administrativa N° 42049 Letra E Año 2026 Ámbito 1728

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SAL Fecha: 03/07/26 Apertura: 13/7/2026 12:00

Encuadre Legal: LP 1015, art 18 l) comp. abrev

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....

C.U.I.T: .....Teléfono: .....

Correo electrónico: .....

Descripción: Adquisición de insumos y repuestos destinados al sistema de gases medicinales de distintas dependencias del Ministerio de Salud de la Provincia.

Comentario: - Indicar marca/modelo y todo aquel dato necesario para la identificación inequívoca del bien ofertado.  
- Se deberá presentar la oferta dentro del plazo establecido al correo electrónico: [comprasms@tierradelfuego.gob.ar](mailto:comprasms@tierradelfuego.gob.ar)  
- La pre-adjudicación será publicada en la Página Web Oficial de Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego.  
- Deberá estar inscripto en la actividad que se corresponda con el objeto de la contratación.

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/525 198 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	<p>TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE GASES MEDICINALES. TODOS LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAMENTE ESTABLECIDO QUE, EN VIRTUD DE LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LA COMPATIBILIDAD TÉCNICA CON LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA, DEBIENDO LOS PRODUCTOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y ON, SIN REQUERIR ADAPTACIONES ADICIONALES.</p> <p>NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES.</p> <p>NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN.</p> <p>NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA.</p> <p>NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE</p>			

Jessica F. CORDESA  
Subdirectora de Registro y  
Despacho Administrativo  
MINISTERIO DE SALUD

María Marcela  
Directora General de  
Administración Financiera  
Ministerio de Salud

000152



Gobierno de  
Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas  
del Atlántico Sur

Secretaría de Recursos Físicos  
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00189/2026

Pieza Administrativa N° 42049 Letra E Año 2026 Ámbito 1728

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SAL Fecha: 03/07/26 Apertura: 13/7/2026 12:00

Encuadre Legal: LP 1015, art 18 l) comp. abrev

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....

C.U.I.T: .....Teléfono: .....

Correo electrónico: .....

Descripción: Adquisición de insumos y repuestos destinados al sistema de gases medicinales de distintas dependencias del Ministerio de Salud de la Provincia.

Comentario: - Indicar marca/modelo y todo aquel dato necesario para la identificación inequívoca del bien ofertado.  
- Se deberá presentar la oferta dentro del plazo establecido al correo electrónico: [comprasms@tierradelfuego.gob.ar](mailto:comprasms@tierradelfuego.gob.ar)  
- La pre-adjudicación será publicada en la Página Web Oficial de Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego.  
- Deberá estar inscripto en la actividad que se corresponda con el objeto de la contratación.

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/525 198 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -			
14	<b>MEDIDOR DE FLUJO DE 0 A 15 L/MIN PARA AIRE COMPRIMIDO DISS. UNIDAD</b>			
>>	CORRESPONDE COTIZAR: 3 (TRES) - MEDIDOR DE FLUJO 0-15 L/MIN PARA AIRE COMPRIMIDO DISS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Caudalímetro para aire comprimido medicinal, rango de 0 a 15 l/min, con conexión tipo DISS, apto para uso hospitalario, con sistema de regulación precisa y lectura visible del flujo. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE GASES MEDICINALES. TODOS LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAMENTE ESTABLECIDO QUE, EN VIRTUD DE LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LA COMPATIBILIDAD TÉCNICA CON LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE	3.00	.....	.....

Página 21 de 52

*[Handwritten Signature]*

Jessica P. CORBOBA  
Subdirectora de Registro y  
Despacho Administrativo  
MINISTERIO DE SALUD

G.P. Zenteno Merced  
Director General de  
Administración Financiera  
Ministerio de Salud

000152



Gobierno de  
Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas  
del Atlántico Sur

Secretaría de Recursos Físicos  
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00189/2026

Pieza Administrativa N° 42049 Letra E Año 2026 Ámbito 1728

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SAL Fecha: 03/07/26 Apertura: 13/7/2026 12:00

Encuadre Legal: LP 1015, art 18 l) comp. abrev

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....

C.U.I.T: .....Teléfono: .....

Correo electrónico: .....

Descripción: Adquisición de insumos y repuestos destinados al sistema de gases medicinales de distintas dependencias del Ministerio de Salud de la Provincia.

Comentario: - Indicar marca/modelo y todo aquel dato necesario para la identificación inequívoca del bien ofertado.  
- Se deberá presentar la oferta dentro del plazo establecido al correo electrónico: [comprasms@tierradelfuego.gob.ar](mailto:comprasms@tierradelfuego.gob.ar)  
- La pre-adjudicación será publicada en la Página Web Oficial de Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego.  
- Deberá estar inscripto en la actividad que se corresponda con el objeto de la contratación.

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/525 198 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	<p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA, DEBIENDO LOS PRODUCTOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y ON, SIN REQUERIR ADAPTACIONES ADICIONALES.</p> <p>NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES.</p> <p>NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN.</p> <p>NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA.</p> <p>NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.</p> <p>PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -</p>			
15	<b>MEDIDOR DE FLUJO DE 0 A 15 L/MIN PARA AIRE COMPRIMIDO ON. UNIDA</b>			
>>	CORRESPONDE COTIZAR:	2.00	.....	.....
	2 (DOS) - MEDIDOR DE FLUJO 0-15 L/MIN PARA AIRE COMPRIMIDO ON			
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO):			
	Caudalímetro para aire comprimido, rango de 0 a 15 l/min, con conexión tipo ON (rápida), apto para uso en consolas de			

Página 22 de 52

Jessica P. CORDOBA  
 Subdirectora de Registro y  
 Despacho Administrativo  
 MINISTERIO DE SALUD

C.R. Zenteno Marcelo  
 Director General de la  
 Administración Pública  
 Ministerio de Salud

000152



Gobierno de  
Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas  
del Atlántico Sur

Secretaría de Recursos Físicos  
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00189/2026

Pieza Administrativa N° 42049 Letra E Año 2026 Ámbito 1728

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SAL Fecha: 03/07/26 Apertura: 13/7/2026 12:00

Encadre Legal: LP 1015, art 18 l) comp. abrev

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....

C.U.I.T: .....Teléfono: .....

Correo electrónico: .....

Descripción: Adquisición de insumos y repuestos destinados al sistema de gases medicinales de distintas dependencias del Ministerio de Salud de la Provincia.

Comentario: - Indicar marca/modelo y todo aquel dato necesario para la identificación inequívoca del bien ofertado.  
- Se deberá presentar la oferta dentro del plazo establecido al correo electrónico: [comprasms@tierradelfuego.gob.ar](mailto:comprasms@tierradelfuego.gob.ar)  
- La pre-adjudicación será publicada en la Página Web Oficial de Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego.  
- Deberá estar inscripto en la actividad que se corresponda con el objeto de la contratación.

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/525 198 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	<p>gases medicinales, de fácil conexión y regulación.</p> <p>CONSIDERACIONES GENERALES</p> <p>NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE GASES MEDICINALES. TODOS LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAMENTE ESTABLECIDO QUE, EN VIRTUD DE LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LA COMPATIBILIDAD TÉCNICA CON LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA, DEBIENDO LOS PRODUCTOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y ON, SIN REQUERIR ADAPTACIONES ADICIONALES.</p> <p>NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES.</p> <p>NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN.</p> <p>NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN</p>			

Jessica P. CORDOBA  
Subdirectora de Registro y  
Despacho Administrativo  
MINISTERIO DE SALUD

C.P. Zenteno Marchio  
Director General de  
Administración Financiera  
Ministerio de Salud

000152



Gobierno de  
Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas  
del Atlántico Sur

Secretaría de Recursos Físicos  
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00189/2026

Pieza Administrativa N° 42049 Letra E Año 2026 Ámbito 1728

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SAL Fecha: 03/07/26 Apertura: 13/7/2026 12:00

Encuadre Legal: LP 1015, art 18 l) comp. abrev

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....

C.U.I.T: .....Teléfono: .....

Correo electrónico: .....

Descripción: Adquisición de insumos y repuestos destinados al sistema de gases medicinales de distintas dependencias del Ministerio de Salud de la Provincia.

Comentario: - Indicar marca/modelo y todo aquel dato necesario para la identificación inequívoca del bien ofertado.  
- Se deberá presentar la oferta dentro del plazo establecido al correo electrónico: [comprasms@tierradelfuego.gob.ar](mailto:comprasms@tierradelfuego.gob.ar)  
- La pre-adjudicación será publicada en la Página Web Oficial de Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego.  
- Deberá estar inscripto en la actividad que se corresponda con el objeto de la contratación.

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/525 198 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -			
16	<b>MEDIDOR DE FLUJO DE 0 A 15 L/MIN PARA OXIGENO DISS. UNIDAD</b>			
>>	CORRESPONDE COTIZAR: 3 (TRES) - MEDIDOR DE FLUJO 0-15 L/MIN PARA OXÍGENO DISS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Caudalímetro para oxígeno medicinal, rango de 0 a 15 l/min, con conexión tipo DISS, apto para uso hospitalario, con regulación precisa y lectura clara. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE GASES MEDICINALES. TODOS LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAMENTE ESTABLECIDO QUE, EN VIRTUD DE LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LA COMPATIBILIDAD TÉCNICA CON LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE	3.00	.....	.....

Página 24 de 52

  
Jessica P. CORDOBA  
Subdirectora de Registro y  
Despacho Administrativo  
MINISTERIO DE SALUD

  
C.P. Zenteno Mercado  
Director General de  
Administración Financiera  
Ministerio de Salud



Gobierno de  
Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas  
del Atlántico Sur

000152

Secretaría de Recursos Físicos  
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00189/2026

Pieza Administrativa N° 42049 Letra E Año 2026 Ámbito 1728

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SAL Fecha: 03/07/26 Apertura: 13/7/2026 12:00

Encuadre Legal: LP 1015, art 18 l) comp. abrev

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....

C.U.I.T: .....Teléfono: .....

Correo electrónico: .....

Descripción: Adquisición de insumos y repuestos destinados al sistema de gases medicinales de distintas dependencias del Ministerio de Salud de la Provincia.

Comentario: - Indicar marca/modelo y todo aquel dato necesario para la identificación inequívoca del bien ofertado.  
- Se deberá presentar la oferta dentro del plazo establecido al correo electrónico: [comprasms@tierradelfuego.gob.ar](mailto:comprasms@tierradelfuego.gob.ar)  
- La pre-adjudicación será publicada en la Página Web Oficial de Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego.  
- Deberá estar inscripto en la actividad que se corresponda con el objeto de la contratación.

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/525 198 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	<p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA, DEBIENDO LOS PRODUCTOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y ON, SIN REQUERIR ADAPTACIONES ADICIONALES.</p> <p>NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES.</p> <p>NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN.</p> <p>NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA.</p> <p>NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.</p> <p>PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -</p>			
17	<b>MEDIDOR DE FLUJO DE 0 A 15 L/MIN PARA OXIGENO ON. UNIDAD</b>			
>>	<p>CORRESPONDE COTIZAR:</p> <p>4 (CUATRO) - MEDIDOR DE FLUJO 0-15 L/MIN PARA OXÍGENO ON CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO):</p> <p>Caudalímetro para oxígeno, rango de 0 a 15 l/min, con conexión tipo ON, apto para conexión rápida en consolas, garantizando facilidad de uso y seguridad.</p>	4.00	.....	.....

Página 25 de 52

Jessica P. CORDOBA  
Subdirectora de Registro y  
Despacho Administrativo  
MINISTERIO DE SALUD

C.P. Zenteno Marcelo  
Director General de  
Administración Financiera  
Ministerio de Salud

000152



Gobierno de  
Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas  
del Atlántico Sur

Secretaría de Recursos Físicos  
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00189/2026

Pieza Administrativa N° 42049 Letra E Año 2026 Ámbito 1728

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SAL Fecha: 03/07/26 Apertura: 13/7/2026 12:00

Encadre Legal: LP 1015, art 18 l) comp. abrev

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....

C.U.I.T: .....Teléfono: .....

Correo electrónico: .....

Descripción: Adquisición de insumos y repuestos destinados al sistema de gases medicinales de distintas dependencias del Ministerio de Salud de la Provincia.

Comentario: - Indicar marca/modelo y todo aquel dato necesario para la identificación inequívoca del bien ofertado.  
- Se deberá presentar la oferta dentro del plazo establecido al correo electrónico: [comprasms@tierradelfuego.gob.ar](mailto:comprasms@tierradelfuego.gob.ar)  
- La pre-adjudicación será publicada en la Página Web Oficial de Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego.  
- Deberá estar inscripto en la actividad que se corresponda con el objeto de la contratación.

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/525 198 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	<p>CONSIDERACIONES GENERALES</p> <p>NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE GASES MEDICINALES. TODOS LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAMENTE ESTABLECIDO QUE, EN VIRTUD DE LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LA COMPATIBILIDAD TÉCNICA CON LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA, DEBIENDO LOS PRODUCTOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y ON, SIN REQUERIR ADAPTACIONES ADICIONALES.</p> <p>NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES.</p> <p>NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN.</p> <p>NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA.</p>			

Página 26 de 52

  
Jessica P. CORDOBA  
Subdirectora de Registro y  
Despacho Administrativo  
MINISTERIO DE SALUD

  
C.R. Zenteno  
Director General de  
Administración Financiera  
Ministerio de Salud

000152



Gobierno de  
Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas  
del Atlántico Sur

Secretaría de Recursos Físicos  
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00189/2026

Pieza Administrativa N° 42049 Letra E Año 2026 Ámbito 1728

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SAL Fecha: 03/07/26 Apertura: 13/7/2026 12:00

Encadre Legal: LP 1015, art 18 l) comp. abrev

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....

C.U.I.T: .....Teléfono: .....

Correo electrónico: .....


Descripción: Adquisición de insumos y repuestos destinados al sistema de gases medicinales de distintas dependencias del Ministerio de Salud de la Provincia.

Comentario: - Indicar marca/modelo y todo aquel dato necesario para la identificación inequívoca del bien ofertado.  
- Se deberá presentar la oferta dentro del plazo establecido al correo electrónico: [comprasms@tierradelfuego.gob.ar](mailto:comprasms@tierradelfuego.gob.ar)  
- La pre-adjudicación será publicada en la Página Web Oficial de Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego.  
- Deberá estar inscripto en la actividad que se corresponda con el objeto de la contratación.

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/525 198 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	<p>NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.</p> <p>PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -</p>			
18	<p><b>MEDIDOR DE FLUJO DE 0 A 3 L/MIN PARA AIRE COMPRIMIDO DISS. UNIDA</b></p> <p>&gt;&gt; CORRESPONDE COTIZAR:</p> <p>5 (CINCO) - MEDIDOR DE FLUJO 0-3 L/MIN PARA AIRE COMPRIMIDO DISS</p> <p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO):</p> <p>Caudalímetro de bajo flujo para aire comprimido, rango de 0 a 3 l/min, con conexión tipo DISS, apto para aplicaciones de bajo requerimiento</p> <p>CONSIDERACIONES GENERALES</p> <p>NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE GASES MEDICINALES. TODOS LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAMENTE ESTABLECIDO QUE, EN VIRTUD DE LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LA COMPATIBILIDAD TÉCNICA CON LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE</p>	5.00	.....	.....

  
Jessica P. CORDOBA  
Subdirectora de Registro y  
Despacho Administrativo  
MINISTERIO DE SALUD

  
C.P. Zeikano, Marcelo  
Director General de  
Administración Financiera  
Ministerio de Salud

000152



Gobierno de  
Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas  
del Atlántico Sur

Secretaría de Recursos Físicos  
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00189/2026

Pieza Administrativa N° 42049 Letra E Año 2026 Ámbito 1728

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SAL Fecha: 03/07/26 Apertura: 13/7/2026 12:00

Encadre Legal: LP 1015, art 18 l) comp. abrev

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....

C.U.I.T: .....Teléfono: .....

Correo electrónico: .....

Descripción: Adquisición de insumos y repuestos destinados al sistema de gases medicinales de distintas dependencias del Ministerio de Salud de la Provincia.

Comentario: - Indicar marca/modelo y todo aquel dato necesario para la identificación inequívoca del bien ofertado.  
- Se deberá presentar la oferta dentro del plazo establecido al correo electrónico: [comprasms@tierradelfuego.gob.ar](mailto:comprasms@tierradelfuego.gob.ar)  
- La pre-adjudicación será publicada en la Página Web Oficial de Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego.  
- Deberá estar inscripto en la actividad que se corresponda con el objeto de la contratación.

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/525 198 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	<p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA, DEBIENDO LOS PRODUCTOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y ON, SIN REQUERIR ADAPTACIONES ADICIONALES.</p> <p>NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES.</p> <p>NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN.</p> <p>NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA.</p> <p>NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.</p> <p>PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -</p>			
19	<b>MEDIDOR DE FLUJO DE 0 A 3 L/MIN PARA OXIGENO DISS. UNIDAD</b>			
>>	<p>CORRESPONDE COTIZAR:</p> <p>3 (TRES) MEDIDOR DE FLUJO 0-3 L/MIN PARA OXÍGENO DISS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Caudalímetro de bajo flujo para oxígeno medicinal, rango de 0 a 3 l/min, con conexión tipo DISS, apto para uso pediátrico o de bajo consumo.</p>	3.00	.....	.....

Página 28 de 52

Jessica P. CORDOBA  
Subdirectora de Registro y  
Despacho Administrativo  
MINISTERIO DE SALUD

C.P. Zenkerio Marzolo  
Director General de  
Administración Financiera  
Ministerio de Salud



Gobierno de  
Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas  
del Atlántico Sur

000152

Secretaría de Recursos Físicos  
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00189/2026

Pieza Administrativa N° 42049 Letra E Año 2026 Ámbito 1728

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SAL Fecha: 03/07/26 Apertura: 13/7/2026 12:00

Encuadre Legal: LP 1015, art 18 l) comp. abrev

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....

C.U.I.T: .....Teléfono: .....

Correo electrónico: .....

Descripción: Adquisición de insumos y repuestos destinados al sistema de gases medicinales de distintas dependencias del Ministerio de Salud de la Provincia.

Comentario: - Indicar marca/modelo y todo aquel dato necesario para la identificación inequívoca del bien ofertado.  
- Se deberá presentar la oferta dentro del plazo establecido al correo electrónico: [comprasms@tierradelfuego.gob.ar](mailto:comprasms@tierradelfuego.gob.ar)  
- La pre-adjudicación será publicada en la Página Web Oficial de Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego.  
- Deberá estar inscripto en la actividad que se corresponda con el objeto de la contratación.

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/525 198 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	<p>CONSIDERACIONES GENERALES</p> <p>NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE GASES MEDICINALES. TODOS LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAMENTE ESTABLECIDO QUE, EN VIRTUD DE LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LA COMPATIBILIDAD TÉCNICA CON LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA, DEBIENDO LOS PRODUCTOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y ON, SIN REQUERIR ADAPTACIONES ADICIONALES.</p> <p>NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES.</p> <p>NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN.</p> <p>NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA.</p>			

Jessica P. CORDOBA  
Subdirectora de Registro y  
Despacho Administrativo  
MINISTERIO DE SALUD

C.P. Zenteno  
Director General de  
Administración y Materia  
Ministerio de Salud



Gobierno de  
Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas  
del Atlántico Sur

Secretaría de Recursos Físicos  
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

000152

Cm0058

## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00189/2026

Pieza Administrativa Nº 42049 Letra E Año 2026 Ámbito 1728

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SAL Fecha: 03/07/26 Apertura: 13/7/2026 12:00

Encuadre Legal: LP 1015, art 18 l) comp. abrev

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....

C.U.I.T: .....Teléfono: .....

Correo electrónico: .....

Descripción: Adquisición de insumos y repuestos destinados al sistema de gases medicinales de distintas dependencias del Ministerio de Salud de la Provincia.

Comentario: - Indicar marca/modelo y todo aquel dato necesario para la identificación inequívoca del bien ofertado.  
- Se deberá presentar la oferta dentro del plazo establecido al correo electrónico: [comprasms@tierradelfuego.gob.ar](mailto:comprasms@tierradelfuego.gob.ar)  
- La pre-adjudicación será publicada en la Página Web Oficial de Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego.  
- Deberá estar inscripto en la actividad que se corresponda con el objeto de la contratación.

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/525 198 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	<p>NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.</p> <p>PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -</p>			
20	<p><b>Mezclador Gas/Aire. unidad</b></p> <p>&gt;&gt; CORRESPONDE COTIZAR:</p> <p>6 (SEIS) - MEZCLADOR DE AIRE-O2 BAJO Y ALTO FLUJO CON 1 CONEXIÓN DISS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO):</p> <p>Mezclador de aire y oxígeno (blender), apto para bajo y alto flujo, con regulación de concentración de oxígeno (FiO<sub>2</sub>), con una salida y conexión tipo DISS para ambos gases. Apto para uso hospitalario.</p> <p>CONSIDERACIONES GENERALES</p> <p>NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE GASES MEDICINALES. TODOS LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAMENTE ESTABLECIDO QUE, EN VIRTUD DE LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LA COMPATIBILIDAD TÉCNICA CON LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA</p>	6.00	.....	.....

Jessica P. CORDOBA  
Subdirectora de Registro y  
Despacho Administrativo  
MINISTERIO DE SALUD

C.P. Zenteno Mareco  
Director General de  
Administración Financiera  
Ministerio de Salud



Gobierno de  
Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas  
del Atlántico Sur

000152

Secretaría de Recursos Físicos  
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00189/2026

Pieza Administrativa N° 42049 Letra E Año 2026 Ámbito 1728

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SAL Fecha: 03/07/26 Apertura: 13/7/2026 12:00

Encuadre Legal: LP 1015, art 18 l) comp. abrev

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....

C.U.I.T: .....Teléfono: .....

Correo electrónico: .....

Descripción: Adquisición de insumos y repuestos destinados al sistema de gases medicinales de distintas dependencias del Ministerio de Salud de la Provincia.

Comentario: - Indicar marca/modelo y todo aquel dato necesario para la identificación inequívoca del bien ofertado.  
- Se deberá presentar la oferta dentro del plazo establecido al correo electrónico: [comprasms@tierradelfuego.gob.ar](mailto:comprasms@tierradelfuego.gob.ar)  
- La pre-adjudicación será publicada en la Página Web Oficial de Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego.  
- Deberá estar inscripto en la actividad que se corresponda con el objeto de la contratación.

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/525 198 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	<p>OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA, DEBIENDO LOS PRODUCTOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y ON, SIN REQUERIR ADAPTACIONES ADICIONALES.</p> <p>NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES.</p> <p>NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN.</p> <p>NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA.</p> <p>NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.</p> <p>PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -</p>			
21	<b>Mezclador Gas/Aire. unidad</b>			
>>	<p>CORRESPONDE COTIZAR:</p> <p>1 (UNO) - MEZCLADOR DE AIRE-O2 DE ALTO FLUJO CON 1 SALIDA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Mezclador de aire y oxígeno de alto flujo, con regulación de FiO<sub>2</sub>, apto para terapias de alto requerimiento, con una</p>	1.00	.....	.....

Jessica R. CORDOBA  
Subdirectora de Registro y  
Despacho Administrativo  
MINISTERIO DE SALUD

C.R. Antonio Marcelo  
Director Técnico de  
Administración Financiera  
Ministerio de Salud



Gobierno de  
Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas  
del Atlántico Sur

000152

Secretaría de Recursos Físicos  
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00189/2026

Pieza Administrativa N° 42049 Letra E Año 2026 Ámbito 1728

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SAL Fecha: 03/07/26 Apertura: 13/7/2026 12:00

Enquadre Legal: LP 1015, art 18 l) comp. abrev

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....

C.U.I.T: .....Teléfono: .....

Correo electrónico: .....


Descripción: Adquisición de insumos y repuestos destinados al sistema de gases medicinales de distintas dependencias del Ministerio de Salud de la Provincia.

Comentario: - Indicar marca/modelo y todo aquel dato necesario para la identificación inequívoca del bien ofertado.  
- Se deberá presentar la oferta dentro del plazo establecido al correo electrónico: [comprasms@tierradelfuego.gob.ar](mailto:comprasms@tierradelfuego.gob.ar)  
- La pre-adjudicación será publicada en la Página Web Oficial de Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego.  
- Deberá estar inscripto en la actividad que se corresponda con el objeto de la contratación.

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/525 198 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	<p>salida de flujo y compatible con sistemas hospitalarios.</p> <p>CONSIDERACIONES GENERALES</p> <p>NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE GASES MEDICINALES. TODOS LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAMENTE ESTABLECIDO QUE, EN VIRTUD DE LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LA COMPATIBILIDAD TÉCNICA CON LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA, DEBIENDO LOS PRODUCTOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y ON, SIN REQUERIR ADAPTACIONES ADICIONALES.</p> <p>NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES.</p> <p>NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN.</p> <p>NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHS PROCESOS, SEGÚN</p>			

  
Jesica P. CORDOBA  
Subdirectora de Registro y  
Despacho Administrativo  
MINISTERIO DE SALUD

  
C.P. Zenteno  
Director  
Administración  
Ministerio de Salud

000152



Gobierno de  
Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas  
del Atlántico Sur

Secretaría de Recursos Físicos  
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00189/2026

Pieza Administrativa N° 42049 Letra E Año 2026 Ámbito 1728

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SAL Fecha: 03/07/26 Apertura: 13/7/2026 12:00

Encadre Legal: LP 1015, art 18 l) comp. abrev

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....

C.U.I.T: .....Teléfono: .....

Correo electrónico: .....

Descripción: Adquisición de insumos y repuestos destinados al sistema de gases medicinales de distintas dependencias del Ministerio de Salud de la Provincia.

Comentario: - Indicar marca/modelo y todo aquel dato necesario para la identificación inequívoca del bien ofertado.

- Se deberá presentar la oferta dentro del plazo establecido al correo electrónico:

comprasms@tierradelfuego.gob.ar

- La pre-adjudicación será publicada en la Página Web Oficial de Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego.

- Deberá estar inscripto en la actividad que se corresponda con el objeto de la contratación.

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/525 198 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -			
22	<b>Equipos Medicos - Repuestos y accesorios menores (PIF). Pesos</b>			
>>	CORRESPONDE COTIZAR: 2 (DOS) - REGULADOR DE BAJO VACÍO INTERMITENTE PEDIÁTRICO DISS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Regulador de vacío pediátrico, con funcionamiento continuo e intermitente, control de presión seguro y conexión tipo DISS, apto para sistemas de vacío hospitalario. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE GASES MEDICINALES. TODOS LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAMENTE ESTABLECIDO QUE, EN VIRTUD DE LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LA COMPATIBILIDAD TÉCNICA CON LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA	2.00	.....	.....

Página 33 de 52

Jessica P. CORDOBA  
Subdirectora de Registro y  
Despacho Administrativo  
MINISTERIO DE SALUD

C.P. Zenteno  
Director General de  
Administración Financiera  
Ministerio de Salud



Gobierno de  
Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas  
del Atlántico Sur

000152

Secretaría de Recursos Físicos  
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00189/2026

Pieza Administrativa N° 42049 Letra E Año 2026 Ámbito 1728

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SAL Fecha: 03/07/26 Apertura: 13/7/2026 12:00

Encuadre Legal: LP 1015, art 18 l) comp. abrev

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....

C.U.I.T: .....Teléfono: .....

Correo electrónico: .....

Descripción: Adquisición de insumos y repuestos destinados al sistema de gases medicinales de distintas dependencias del Ministerio de Salud de la Provincia.

Comentario: - Indicar marca/modelo y todo aquel dato necesario para la identificación inequívoca del bien ofertado.  
- Se deberá presentar la oferta dentro del plazo establecido al correo electrónico: [comprasms@tierradelfuego.gob.ar](mailto:comprasms@tierradelfuego.gob.ar)  
- La pre-adjudicación será publicada en la Página Web Oficial de Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego.  
- Deberá estar inscripto en la actividad que se corresponda con el objeto de la contratación.

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/525 198 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	<p>OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA, DEBIENDO LOS PRODUCTOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y ON, SIN REQUERIR ADAPTACIONES ADICIONALES.</p> <p>NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES.</p> <p>NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN.</p> <p>NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA.</p> <p>NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.</p> <p>PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -</p>			
23	<b>Equipos Medicos - Repuestos y accesorios menores (P/F). Pesos</b>			
>>	<p>CORRESPONDE COTIZAR:</p> <p>1 (UNO) - REGULADOR DE PRESIÓN DE PROTÓXIDO DE NITRÓGENO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Regulador de presión para protóxido de nitrógeno (N<sub>2</sub>O), con flujo ajustable y doble manómetro para control de presión de</p>	1.00	.....	.....

Jessica P. CERDOZA  
Subdirectora de Registro y  
Despacho Administrativo

C.M. Zenteno  
Director General de  
Administración Financiera  
Ministerio de Salud



Gobierno de  
Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas  
del Atlántico Sur

000152

Secretaría de Recursos Físicos  
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00189/2026

Pieza Administrativa N° 42049 Letra E Año 2026 Ámbito 1728

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SAL Fecha: 03/07/26 Apertura: 13/7/2026 12:00

Encadre Legal: LP 1015, art 18 l) comp. abrev

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....

C.U.I.T: .....Teléfono: .....

Correo electrónico: .....

Descripción: Adquisición de insumos y repuestos destinados al sistema de gases medicinales de distintas dependencias del Ministerio de Salud de la Provincia.

Comentario: - Indicar marca/modelo y todo aquel dato necesario para la identificación inequívoca del bien ofertado.  
- Se deberá presentar la oferta dentro del plazo establecido al correo electrónico: [comprasms@tierradelfuego.gob.ar](mailto:comprasms@tierradelfuego.gob.ar)  
- La pre-adjudicación será publicada en la Página Web Oficial de Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego.  
- Deberá estar inscripto en la actividad que se corresponda con el objeto de la contratación.

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/525 198 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	<p>entrada y salida, apto para conexión a cilindros de gas medicinal.</p> <p>CONSIDERACIONES GENERALES</p> <p>NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE GASES MEDICINALES. TODOS LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAMENTE ESTABLECIDO QUE, EN VIRTUD DE LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LA COMPATIBILIDAD TÉCNICA CON LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA, DEBIENDO LOS PRODUCTOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y ON, SIN REQUERIR ADAPTACIONES ADICIONALES.</p> <p>NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES.</p> <p>NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN.</p> <p>NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O</p>			

  
Jessica P. CORDOBA  
Subdirectora de Registro y  
Despacho Administrativo  
MINISTERIO DE SALUD

  
C.N. Zanero  
Director General de  
Administración y  
Ministerio de Salud

000152



Gobierno de  
Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas  
del Atlántico Sur

Secretaría de Recursos Físicos  
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00189/2026

Pieza Administrativa N° 42049 Letra E Año 2026 Ámbito 1728

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SAL Fecha: 03/07/26 Apertura: 13/7/2026 12:00

Encuadre Legal: LP 1015, art 18 l) comp. abrev

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....

C.U.I.T: .....Teléfono: .....

Correo electrónico: .....

Descripción: Adquisición de insumos y repuestos destinados al sistema de gases medicinales de distintas dependencias del Ministerio de Salud de la Provincia.

Comentario:  
- Indicar marca/modelo y todo aquel dato necesario para la identificación inequívoca del bien ofertado.  
- Se deberá presentar la oferta dentro del plazo establecido al correo electrónico: [comprasms@tierradelfuego.gob.ar](mailto:comprasms@tierradelfuego.gob.ar)  
- La pre-adjudicación será publicada en la Página Web Oficial de Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego.  
- Deberá estar inscripto en la actividad que se corresponda con el objeto de la contratación.

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/525 198 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -			
24	<b>Equipos Medicos - Repuestos y accesorios menores (P/F). Pesos</b>			
>>	CORRESPONDE COTIZAR: 5 (CINCO) - REGULADOR DE VACÍO CON VACUÓMETRO DISS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Regulador de vacío con vacuómetro incorporado, conexión tipo DISS, apto para consola de gases medicinales, permitiendo regulación precisa de la succión. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE GASES MEDICINALES. TODOS LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAMENTE ESTABLECIDO QUE, EN VIRTUD DE LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LA COMPATIBILIDAD TÉCNICA CON LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA	5.00	.....	.....

Jessica P. CORDOBA  
Subdirectora de Registro y  
Despacho Administrativo  
MINISTERIO DE SALUD

C.R. Zenteno  
Director General de  
Administración Provincial  
Ministerio de Salud

000152



Gobierno de  
Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas  
del Atlántico Sur

Secretaría de Recursos Físicos  
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00189/2026

Pieza Administrativa N° 42049 Letra E Año 2026 Ámbito 1728

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SAL Fecha: 03/07/26 Apertura: 13/7/2026 12:00

Encadre Legal: LP 1015, art 18 l) comp. abrev

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....

C.U.I.T: .....Teléfono: .....

Correo electrónico: .....

Descripción: Adquisición de insumos y repuestos destinados al sistema de gases medicinales de distintas dependencias del Ministerio de Salud de la Provincia.

Comentario: - Indicar marca/modelo y todo aquel dato necesario para la identificación inequívoca del bien ofertado.  
- Se deberá presentar la oferta dentro del plazo establecido al correo electrónico: [comprasms@tierradelfuego.gob.ar](mailto:comprasms@tierradelfuego.gob.ar)  
- La pre-adjudicación será publicada en la Página Web Oficial de Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego.  
- Deberá estar inscripto en la actividad que se corresponda con el objeto de la contratación.

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/525 198 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	<p>OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA, DEBIENDO LOS PRODUCTOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y ON, SIN REQUERIR ADAPTACIONES ADICIONALES.</p> <p>NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES.</p> <p>NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN.</p> <p>NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA.</p> <p>NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.</p> <p>PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -</p>			
25	<b>VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN. UNIDAD</b>			
>>	<p>CORRESPONDE COTIZAR:</p> <p>12 (DOCE) - REGULADOR DE OXÍGENO VÁLVULA YOKE</p> <p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO):</p> <p>Regulador para cilindro de oxígeno con conexión tipo YOKE, apto para uso hospitalario, con sistema seguro de fijación</p>	12.00	.....	.....

Josefa C. COBROPA  
Subdirectora de Registro y  
Despacho Administrativo  
MINISTERIO DE SALUD

C.P. Zenteno  
Director de Cotización  
Administración de Cotización  
MINISTERIO DE SALUD

000152



Gobierno de  
Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas  
del Atlántico Sur

Secretaría de Recursos Físicos  
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00189/2026

Pieza Administrativa N° 42049 Letra E Año 2026 Ámbito 1728

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SAL Fecha: 03/07/26 Apertura: 13/7/2026 12:00

Encuadre Legal: LP 1015, art 18 l) comp. abrev

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....

C.U.I.T: .....Teléfono: .....

Correo electrónico: .....

Descripción: Adquisición de insumos y repuestos destinados al sistema de gases medicinales de distintas dependencias del Ministerio de Salud de la Provincia.

Comentario: - Indicar marca/modelo y todo aquel dato necesario para la identificación inequívoca del bien ofertado.

- Se deberá presentar la oferta dentro del plazo establecido al correo electrónico:

comprasms@tierradelfuego.gob.ar

- La pre-adjudicación será publicada en la Página Web Oficial de Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego.

- Deberá estar inscripto en la actividad que se corresponda con el objeto de la contratación.

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/525 198 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	al cilindro y control de presión. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE GASES MEDICINALES. TODOS LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAMENTE ESTABLECIDO QUE, EN VIRTUD DE LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LA COMPATIBILIDAD TÉCNICA CON LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA, DEBIENDO LOS PRODUCTOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y ON, SIN REQUERIR ADAPTACIONES ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN			

Jesica P. CORDOBA  
Subdirectora de Registro y  
Despacho Administrativo  
MINISTERIO DE SALUD

C.R. Zenteno  
Director General de  
Administración Financiera  
Ministerio de Salud

000152



Gobierno de  
Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas  
del Atlántico Sur

Secretaría de Recursos Físicos  
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00189/2026

Pieza Administrativa N° 42049 Letra E Año 2026 Ámbito 1728

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SAL Fecha: 03/07/26 Apertura: 13/7/2026 12:00

Encuadre Legal: LP 1015, art 18 l) comp. abrev

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....

C.U.I.T: .....Teléfono: .....

Correo electrónico: .....

Descripción: Adquisición de insumos y repuestos destinados al sistema de gases medicinales de distintas dependencias del Ministerio de Salud de la Provincia.

Comentario: - Indicar marca/modelo y todo aquel dato necesario para la identificación inequívoca del bien ofertado.

- Se deberá presentar la oferta dentro del plazo establecido al correo electrónico:

comprasms@tierradelfuego.gob.ar

- La pre-adjudicación será publicada en la Página Web Oficial de Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego.


- Deberá estar inscripto en la actividad que se corresponda con el objeto de la contratación.

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/525 198 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	<p>CORRESPONDA.</p> <p>NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.</p> <p>PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -</p>			
26	<p><b>REGULADOR PARA TUBO O2 CON MEDIDOR DE FLUJO 0 A 15L/MIN. UNID</b></p> <p>&gt;&gt; 6 (SEIS) - REGULADOR PARA TUBO DE OXÍGENO CON CAUDALÍMETRO 0-15 L/MIN</p> <p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Regulador para cilindro de oxígeno con caudalímetro integrado de 0 a 15 l/min, apto para uso hospitalario, permitiendo regulación de presión y flujo.</p> <p>CONSIDERACIONES GENERALES</p> <p>NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE GASES MEDICINALES. TODOS LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAMENTE ESTABLECIDO QUE, EN VIRTUD DE LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LA COMPATIBILIDAD TÉCNICA CON LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE</p>	6.00	.....	.....

Página 39 de 52

  
 Jessica P. CORDOBA  
 Subdirectora de Registro y  
 Despacho Administrativo  
 MINISTERIO DE SALUD

  
 C.R. Zanetti  
 Director General  
 Administración de Recursos  
 Ministerio de Salud

020152



Gobierno de  
Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas  
del Atlántico Sur

Secretaría de Recursos Físicos  
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00189/2026

Pieza Administrativa N° 42049 Letra E Año 2026 Ámbito 1728

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SAL Fecha: 03/07/26 Apertura: 13/7/2026 12:00

Encuadre Legal: LP 1015, art 18 l) comp. abrev

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....

C.U.I.T: .....Teléfono: .....

Correo electrónico: .....

Descripción: Adquisición de insumos y repuestos destinados al sistema de gases medicinales de distintas dependencias del Ministerio de Salud de la Provincia.

Comentario: - Indicar marca/modelo y todo aquel dato necesario para la identificación inequívoca del bien ofertado.  
- Se deberá presentar la oferta dentro del plazo establecido al correo electrónico: [comprasms@tierradelfuego.gob.ar](mailto:comprasms@tierradelfuego.gob.ar)  
- La pre-adjudicación será publicada en la Página Web Oficial de Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego.  
- Deberá estar inscripto en la actividad que se corresponda con el objeto de la contratación.

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/525 198 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	<p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA, DEBIENDO LOS PRODUCTOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y ON, SIN REQUERIR ADAPTACIONES ADICIONALES.</p> <p>NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES.</p> <p>NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN.</p> <p>NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA.</p> <p>NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.</p> <p>PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -</p>			
27	<b>Equipos Medicos - Repuestos y accesorios menores (P/F). Pesos</b>			
>>	<p>CORRESPONDE COTIZAR:</p> <p>12 (DOCE) - REGULADOR PARA TUBO DE OXÍGENO DOBLE MANÓMETRO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Regulador para cilindro de oxigeno con doble manómetro, para control de presión de carga y salida, apto para uso hospitalario continuo.</p>	12.00	.....	.....

Deslisa P. CORDOBA  
Subdirectora de Registro y  
Despacho Administrativo  
MINISTERIO DE SALUD

G. Zenteno  
Director General de  
Administración Provincial  
Ministerio de Salud



Gobierno de  
Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas  
del Atlántico Sur

000152

Secretaría de Recursos Físicos  
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00189/2026

Pieza Administrativa N° 42049 Letra E Año 2026 Ámbito 1728

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SAL Fecha: 03/07/26 Apertura: 13/7/2026 12:00

Encuadre Legal: LP 1015, art 18 l) comp. abrev

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....

C.U.I.T: .....Teléfono: .....

Correo electrónico: .....

Descripción: Adquisición de insumos y repuestos destinados al sistema de gases medicinales de distintas dependencias del Ministerio de Salud de la Provincia.

Comentario: - Indicar marca/modelo y todo aquel dato necesario para la identificación inequívoca del bien ofertado.

- Se deberá presentar la oferta dentro del plazo establecido al correo electrónico:

comprasms@tierradelfuego.gob.ar

- La pre-adjudicación será publicada en la Página Web Oficial de Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego.

- Deberá estar inscripto en la actividad que se corresponda con el objeto de la contratación.

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/525 198 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	CONSIDERACIONES GENERALES			
	NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE GASES MEDICINALES. TODOS LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAMENTE ESTABLECIDO QUE, EN VIRTUD DE LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LA COMPATIBILIDAD TÉCNICA CON LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA, DEBIENDO LOS PRODUCTOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y ON, SIN REQUERIR ADAPTACIONES ADICIONALES.			
	NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES.			
	NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN.			
	NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA.			

  
Jessica P. CORDOBA  
Subdirectora de Registro y  
Despacho Administrativo  
MINISTERIO DE SALUD

  
Subdirectora de Registro y  
Despacho Administrativo  
MINISTERIO DE SALUD



Gobierno de  
Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas  
del Atlántico Sur

000152

Secretaría de Recursos Físicos  
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00189/2026

Pieza Administrativa N° 42049 Letra E Año 2026 Ámbito 1728

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SAL Fecha: 03/07/26 Apertura: 13/7/2026 12:00

Encuadre Legal: LP 1015, art 18 l) comp. abrev

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....

C.U.I.T: .....Teléfono: .....

Correo electrónico: .....

Descripción: Adquisición de insumos y repuestos destinados al sistema de gases medicinales de distintas dependencias del Ministerio de Salud de la Provincia.

Comentario: - Indicar marca/modelo y todo aquel dato necesario para la identificación inequívoca del bien ofertado.  
- Se deberá presentar la oferta dentro del plazo establecido al correo electrónico: [comprasms@tierradelfuego.gob.ar](mailto:comprasms@tierradelfuego.gob.ar)  
- La pre-adjudicación será publicada en la Página Web Oficial de Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego.  
- Deberá estar inscripto en la actividad que se corresponda con el objeto de la contratación.

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/525 198 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	<p>NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.</p> <p>PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -</p>			
28	<b>ACCESORIOS EQUIPOS MEDICOS. UNIDAD</b>			
>>	<p>CORRESPONDE COTIZAR:</p> <p>3 (TRES) - REGULADOR DE PRESIÓN DE AIRE COMPRIMIDO DISS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Regulador de presión para aire comprimido medicinal, con conexión tipo DISS, apto para instalación en consola de gases medicinales, permitiendo regulación segura de la presión de trabajo.</p> <p>CONSIDERACIONES GENERALES</p> <p>NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE GASES MEDICINALES. TODOS LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAMENTE ESTABLECIDO QUE, EN VIRTUD DE LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LA COMPATIBILIDAD TÉCNICA CON LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE</p>	3.00	.....	.....

Jessica P. CORDOBA  
Subdirectora de Registro y  
Despacho Administrativo  
MINISTERIO DE SALUD

C.P. Zenteno  
Director General  
Administración Provincial  
Ministerio de Salud

000152



Gobierno de  
Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas  
del Atlántico Sur

Secretaría de Recursos Físicos  
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00189/2026

Pieza Administrativa N° 42049 Letra E Año 2026 Ámbito 1728

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SAL Fecha: 03/07/26 Apertura: 13/7/2026 12:00

Encuadre Legal: LP 1015, art 18 l) comp. abrev

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....

C.U.I.T: .....Teléfono: .....

Correo electrónico: .....

Descripción: Adquisición de insumos y repuestos destinados al sistema de gases medicinales de distintas dependencias del Ministerio de Salud de la Provincia.

Comentario: - Indicar marca/modelo y todo aquel dato necesario para la identificación inequívoca del bien ofertado.  
- Se deberá presentar la oferta dentro del plazo establecido al correo electrónico: [comprasms@tierradelfuego.gob.ar](mailto:comprasms@tierradelfuego.gob.ar)  
- La pre-adjudicación será publicada en la Página Web Oficial de Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego.  
- Deberá estar inscripto en la actividad que se corresponda con el objeto de la contratación.

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/525 198 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	<p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA, DEBIENDO LOS PRODUCTOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y ON, SIN REQUERIR ADAPTACIONES ADICIONALES.</p> <p>NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES.</p> <p>NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN.</p> <p>NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA.</p> <p>NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.</p> <p>PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -</p>			
29	<b>Accesorios para paneles de gases medicinales. UNIAD</b>			
>>	<p>CORRESPONDE COTIZAR:</p> <p>5 (CINCO) - REGULADOR DE PRESIÓN DE OXÍGENO DISS</p> <p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO):</p> <p>Regulador de presión para oxígeno medicinal, con conexión tipo DISS, apto para instalación en consola de gases medicinales, permitiendo regulación segura y estable de la</p>	5.00	.....	.....

Jessica P. CORDOBA  
Subdirectora de Registro y  
Despacho Administrativo  
MINISTERIO DE SALUD

C.E. Zenteno  
Director General  
Administración Financiera  
Ministerio de Salud

000152



Gobierno de  
Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas  
del Atlántico Sur

Secretaría de Recursos Físicos  
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00189/2026

Pieza Administrativa N° 42049 Letra E Año 2026 Ámbito 1728

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SAL Fecha: 03/07/26 Apertura: 13/7/2026 12:00

Encuadre Legal: LP 1015, art 18 l) comp. abrev

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....

C.U.I.T: .....Teléfono: .....

Correo electrónico: .....

Descripción: Adquisición de insumos y repuestos destinados al sistema de gases medicinales de distintas dependencias del Ministerio de Salud de la Provincia.

Comentario: - Indicar marca/modelo y todo aquel dato necesario para la identificación inequívoca del bien ofertado.  
- Se deberá presentar la oferta dentro del plazo establecido al correo electrónico: [comprasms@tierradelfuego.gob.ar](mailto:comprasms@tierradelfuego.gob.ar)

- La pre-adjudicación será publicada en la Página Web Oficial de Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego.  
- Deberá estar inscripto en la actividad que se corresponda con el objeto de la contratación.

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/525 198 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	<p>presión de trabajo</p> <p>CONSIDERACIONES GENERALES</p> <p>NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE GASES MEDICINALES. TODOS LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAMENTE ESTABLECIDO QUE, EN VIRTUD DE LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LA COMPATIBILIDAD TÉCNICA CON LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA, DEBIENDO LOS PRODUCTOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y ON, SIN REQUERIR ADAPTACIONES ADICIONALES.</p> <p>NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES.</p> <p>NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN.</p> <p>NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHS PROCESOS, SEGÚN</p>			

Jessica P. CORDOBA  
Subdirectora de Registro y  
Despacho Administrativo  
MINISTERIO DE SALUD

Director General de  
Administración Financiera  
Ministerio de Salud



Gobierno de  
Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas  
del Atlántico Sur

Secretaría de Recursos Físicos  
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

000152

Cm0058

## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00189/2026

Pieza Administrativa N° 42049 Letra E Año 2026 Ámbito 1728

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SAL Fecha: 03/07/26 Apertura: 13/7/2026 12:00

Encuadre Legal: LP 1015, art 18 l) comp. abrev

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....

C.U.I.T: .....Teléfono: .....

Correo electrónico: .....

Descripción: Adquisición de insumos y repuestos destinados al sistema de gases medicinales de distintas dependencias del Ministerio de Salud de la Provincia.

Comentario: - Indicar marca/modelo y todo aquel dato necesario para la identificación inequívoca del bien ofertado.  
- Se deberá presentar la oferta dentro del plazo establecido al correo electrónico: [comprasms@tierradelfuego.gob.ar](mailto:comprasms@tierradelfuego.gob.ar)  
- La pre-adjudicación será publicada en la Página Web Oficial de Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego.  
- Deberá estar inscripto en la actividad que se corresponda con el objeto de la contratación.

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/525 198 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -			
30	<b>TULIPA. UNIDAD</b>			
>>	CORRESPONDE COTIZAR: 5 (CINCO) - TAPA TULIPA / CAPUCHÓN PARA TUBO DE OXÍGENO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Capuchón protector tipo tulipa para cilindro de oxígeno, destinado a la protección de la válvula del tubo. Fabricado en material resistente a impactos, apto para uso en traslado y almacenamiento de cilindros de gases medicinales. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE GASES MEDICINALES. TODOS LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAMENTE ESTABLECIDO QUE, EN VIRTUD DE LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LA COMPATIBILIDAD TÉCNICA CON LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA	5.00	.....	.....

Jessica P. COBROBA  
Subdirectora de Registro y  
Despacho Administrativo  
MINISTERIO DE SALUD

C.P. Centeno  
Director  
Administración General  
Ministerio de Salud



Gobierno de  
Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas  
del Atlántico Sur

Secretaría de Recursos Físicos  
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

000152

Cm0058

## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00189/2026

Pieza Administrativa N° 42049 Letra E Año 2026 Ámbito 1728

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SAL Fecha: 03/07/26 Apertura: 13/7/2026 12:00

Encuadre Legal: LP 1015, art 18 l) comp. abrev

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....

C.U.I.T: .....Teléfono: .....

Correo electrónico: .....

Descripción: Adquisición de insumos y repuestos destinados al sistema de gases medicinales de distintas dependencias del Ministerio de Salud de la Provincia.

Comentario: - Indicar marca/modelo y todo aquel dato necesario para la identificación inequívoca del bien ofertado.  
- Se deberá presentar la oferta dentro del plazo establecido al correo electrónico: [comprasms@tierradelfuego.gob.ar](mailto:comprasms@tierradelfuego.gob.ar)  
- La pre-adjudicación será publicada en la Página Web Oficial de Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego.  
- Deberá estar inscripto en la actividad que se corresponda con el objeto de la contratación.

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/525 198 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	<p>OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA, DEBIENDO LOS PRODUCTOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y ON, SIN REQUERIR ADAPTACIONES ADICIONALES.</p> <p>NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES.</p> <p>NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN.</p> <p>NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA.</p> <p>NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.</p> <p>PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -</p>			
31	<b>Accesorios para paneles de gases medicinales. UNIAD</b>			
>>	CORRESPONDE COTIZAR:	2.00	.....	.....
	2 (DOS) - TOMAGOMA CON MARIPOSA METÁLICO AC DISS			
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO):			
	Tomagoma metálico para aire comprimido medicinal, con conexión tipo DISS y salida para manguera, con sistema de			

Jessica P. CRIVELLO  
Subdirectora de Registro y  
Despacho Administrativo  
MINISTERIO DE SALUD

C.M. Tolosa  
Directora de  
Administración y  
Mantenimiento

000152



Gobierno de  
Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas  
del Atlántico Sur

Secretaría de Recursos Físicos  
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00189/2026

Pieza Administrativa N° 42049 Letra E Año 2026 Ámbito 1728

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SAL Fecha: 03/07/26 Apertura: 13/7/2026 12:00

Encuadre Legal: LP 1015, art 18 l) comp. abrev

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....

C.U.I.T: .....Teléfono: .....

Correo electrónico: .....

Descripción: Adquisición de insumos y repuestos destinados al sistema de gases medicinales de distintas dependencias del Ministerio de Salud de la Provincia.

Comentario: - Indicar marca/modelo y todo aquel dato necesario para la identificación inequívoca del bien ofertado.  
- Se deberá presentar la oferta dentro del plazo establecido al correo electrónico: [comprasms@tierradelfuego.gob.ar](mailto:comprasms@tierradelfuego.gob.ar)  
- La pre-adjudicación será publicada en la Página Web Oficial de Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego.  
- Deberá estar inscripto en la actividad que se corresponda con el objeto de la contratación.

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/525 198 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	<p>fijación mediante tuerca tipo mariposa. Apto para uso en consolas de gases medicinales.</p> <p>CONSIDERACIONES GENERALES</p> <p>NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE GASES MEDICINALES. TODOS LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAMENTE ESTABLECIDO QUE, EN VIRTUD DE LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LA COMPATIBILIDAD TÉCNICA CON LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA, DEBIENDO LOS PRODUCTOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y ON, SIN REQUERIR ADAPTACIONES ADICIONALES.</p> <p>NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES.</p> <p>NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN.</p> <p>NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O</p>			

Jessica E. CORROBBÁ  
Subdirectora de Registro y  
Despacho Administrativo  
MINISTERIO DE SALUD

Director General de  
Administración Financiera  
Ministerio de Salud

000152



Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Secretaría de Recursos Físicos  
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

### Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00189/2026

Pieza Administrativa N° 42049 Letra E Año 2026 Ámbito 1728

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SAL Fecha: 03/07/26 Apertura: 13/7/2026 12:00

Encuadre Legal: LP 1015, art 18 l) comp. abrev

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....

C.U.I.T: .....Teléfono: .....

Correo electrónico: .....

Descripción: Adquisición de insumos y repuestos destinados al sistema de gases medicinales de distintas dependencias del Ministerio de Salud de la Provincia.

Comentario: - Indicar marca/modelo y todo aquel dato necesario para la identificación inequívoca del bien ofertado.  
- Se deberá presentar la oferta dentro del plazo establecido al correo electrónico: [comprasms@tierradelfuego.gob.ar](mailto:comprasms@tierradelfuego.gob.ar)  
- La pre-adjudicación será publicada en la Página Web Oficial de Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego.  
- Deberá estar inscripto en la actividad que se corresponda con el objeto de la contratación.

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/525 198 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -			
32	<b>Accesorios para paneles de gases medicinales. UNIAD</b>			
>>	CORRESPONDE COTIZAR: 2 (DOS) - TOMAGOMA CON MARIPOSA METÁLICO O2 DISS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Tomagoma metálico para oxígeno medicinal, con conexión tipo DISS y salida para manguera, con ajuste mediante tuerca tipo mariposa. Fabricado en material apto para uso con oxígeno. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE GASES MEDICINALES. TODOS LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAMENTE ESTABLECIDO QUE, EN VIRTUD DE LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LA COMPATIBILIDAD TÉCNICA CON LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA	2.00	.....	.....

Jessica P. CORDOBA  
Subdirectora de Registro y Despacho Administrativo  
MINISTERIO DE SALUD

Director General de la Administración y Finanzas  
Ministerio de Salud

000152



Gobierno de  
Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas  
del Atlántico Sur

Secretaría de Recursos Físicos  
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00189/2026

Pieza Administrativa N° 42049 Letra E Año 2026 Ámbito 1728

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SAL Fecha: 03/07/26 Apertura: 13/7/2026 12:00

Encuadre Legal: LP 1015, art 18 l) comp. abrev

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....

C.U.I.T: .....Teléfono: .....

Correo electrónico: .....


Descripción: Adquisición de insumos y repuestos destinados al sistema de gases medicinales de distintas dependencias del Ministerio de Salud de la Provincia.

Comentario:  
- Indicar marca/modelo y todo aquel dato necesario para la identificación inequívoca del bien ofertado.  
- Se deberá presentar la oferta dentro del plazo establecido al correo electrónico: [comprasms@tierradelfuego.gob.ar](mailto:comprasms@tierradelfuego.gob.ar)  
- La pre-adjudicación será publicada en la Página Web Oficial de Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego.  
- Deberá estar inscripto en la actividad que se corresponda con el objeto de la contratación.

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/525 198 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	<p>OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA, DEBIENDO LOS PRODUCTOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y ON, SIN REQUERIR ADAPTACIONES ADICIONALES.</p> <p>NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES.</p> <p>NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN.</p> <p>NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA.</p> <p>NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.</p> <p>PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -</p>			
33	<b>TOMAGOMA CON MARIPOSA METALICO VACIO DISS. UNIDAD</b>			
>>	<p>CORRESPONDE COTIZAR:</p> <p>6 (SEIS) - TOMAGOMA CON MARIPOSA METÁLICO VACÍO DISS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Tomagoma metálico para sistema de vacío hospitalario, con conexión tipo DISS y salida para manguera, con sistema de</p>	6.00	.....	.....

  
 Jessica P. CORDOSA  
 Subdirectora de Registro y  
 Despacho Administrativo  
 MINISTERIO DE SALUD

  
 C.A. Torres  
 Director  
 Administración  
 Ministerio de Salud

000152



Gobierno de  
Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas  
del Atlántico Sur

Secretaría de Recursos Físicos  
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00189/2026

Pieza Administrativa N° 42049 Letra E Año 2026 Ámbito 1728

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SAL Fecha: 03/07/26 Apertura: 13/7/2026 12:00

Encuadre Legal: LP 1015, art 18 l) comp. abrev

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....

C.U.I.T: .....Teléfono: .....

Correo electrónico: .....

Descripción: Adquisición de insumos y repuestos destinados al sistema de gases medicinales de distintas dependencias del Ministerio de Salud de la Provincia.

Comentario: - Indicar marca/modelo y todo aquel dato necesario para la identificación inequívoca del bien ofertado.  
- Se deberá presentar la oferta dentro del plazo establecido al correo electrónico: [comprasms@tierradelfuego.gob.ar](mailto:comprasms@tierradelfuego.gob.ar)  
- La pre-adjudicación será publicada en la Página Web Oficial de Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego.  
- Deberá estar inscripto en la actividad que se corresponda con el objeto de la contratación.

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/525 198 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	<p>fijación tipo mariposa, apto para uso continuo en sistemas de succión.</p> <p>CONSIDERACIONES GENERALES</p> <p>NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE GASES MEDICINALES. TODOS LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAMENTE ESTABLECIDO QUE, EN VIRTUD DE LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LA COMPATIBILIDAD TÉCNICA CON LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA, DEBIENDO LOS PRODUCTOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y ON, SIN REQUERIR ADAPTACIONES ADICIONALES.</p> <p>NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES.</p> <p>NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN.</p> <p>NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O</p>			

Patricia P. CORDOBA  
Subdirectora de Registro y  
Documentación

C.P. Zenteno  
Director General de  
Administración y Materia  
Ministerio de Salud

000152



Gobierno de  
Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas  
del Atlántico Sur

Secretaría de Recursos Físicos  
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00189/2026

Pieza Administrativa N° 42049 Letra E Año 2026 Ámbito 1728

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SAL Fecha: 03/07/26 Apertura: 13/7/2026 12:00

Encadre Legal: LP 1015, art 18 l) comp. abrev

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....

C.U.I.T: .....Teléfono: .....

Correo electrónico: .....

Descripción: Adquisición de insumos y repuestos destinados al sistema de gases medicinales de distintas dependencias del Ministerio de Salud de la Provincia.

Comentario: - Indicar marca/modelo y todo aquel dato necesario para la identificación inequívoca del bien ofertado.  
- Se deberá presentar la oferta dentro del plazo establecido al correo electrónico: [comprasms@tierradelfuego.gob.ar](mailto:comprasms@tierradelfuego.gob.ar)  
- La pre-adjudicación será publicada en la Página Web Oficial de Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego.  
- Deberá estar inscripto en la actividad que se corresponda con el objeto de la contratación.

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/525 198 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	<p>ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA.</p> <p>NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.</p> <p>PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -</p>			


**Memo** (Nro: 3) - FORMULARIO DE COTIZACIÓN CONTRATACION DIRECTA

LA OFERTA DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL (PRESENCIAL O VIA CORREO ELECTRONICO). SU PRESENTACIÓN Y EL HECHO DE COTIZAR Y FIRMAR EL PRESENTE FORMULARIO, IMPLICA EL PLENO CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN, COMO ASÍ TAMBIÉN DE LAS OBLIGACIONES EMERGENTES DE LA ADJUDICACIÓN. TODAS LAS HOJAS QUE CONFORMEN LA OFERTA DEBERÁN ESTAR FIRMADAS Y ACLARADAS POR EL OFERENT O POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO. ASIMISMO, LA OFERTA DEBERÁ ESTAR ACOMPAÑADA DEL CERTIFICADO PROTDF VIGENTE.

SE INDICA QUE LA OFERTA DEBERÁ COMPLETARSE UTILIZANDO DOS DECIMALES EN LAS COLUMNAS DE CANTIDAD Y PRECIO, EN TODOS LOS RENGLONES QUE LA COMPONEN.

ADEMÁS, LA COTIZACIÓN DEBERÁ REALIZARSE SIN CONSIDERAR EL I.V.A., SEGÚN LEY NUMERO 19.640 DE SER NECESARIO, LOS REQUERIMIENTOS, PLAZOS DE CUMPLIMIENTO, Y OTRAS CONDICIONES Y ACLARACIONES ADICIONALES RELACIONADAS CON LA PRESENTE CONTRATACIÓN, SE DETALLARAN EN UN ANEXO ADJUNTO EN CASO DE CORRESPONDER.

  
Jessica P. CORDOBA  
Subdirectora de Registro y  
Despacho Administrativo  
MINISTERIO DE SALUD

  
C.R. Zenteno  
Director General  
Administración Provincial  
Ministerio de Salud



Gobierno de  
Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas  
del Atlántico Sur

000152

Secretaría de Recursos Físicos  
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00189/2026

Pieza Administrativa N° 42049 Letra E Año 2026 Ámbito 1728

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SAL Fecha: 03/07/26 Apertura: 13/7/2026 12:00

Encuadre Legal: LP 1015, art 18 l) comp. abrev

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....

C.U.I.T: .....Teléfono: .....

Correo electrónico: .....

Descripción: Adquisición de insumos y repuestos destinados al sistema de gases medicinales de distintas dependencias del Ministerio de Salud de la Provincia.

Comentario: - Indicar marca/modelo y todo aquel dato necesario para la identificación inequívoca del bien ofertado.

- Se deberá presentar la oferta dentro del plazo establecido al correo electrónico:

comprasms@tierradelfuego.gob.ar

- La pre-adjudicación será publicada en la Página Web Oficial de Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego.

- Deberá estar inscripto en la actividad que se corresponda con el objeto de la contratación.

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/525 198 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
-------	-------------	----------	--------------	---------

TOTAL \$ .....

Son Pesos: .....

.....  
Firma y Sello Responsable

Los precios deberán expresarse en pesos hasta dos decimales (\$ .....

Presupuesto Oficial:	\$ 0.00
Valor del Pliego:	\$ 0.00
Valor del Sellado:	\$ 0.00
Repartición de destino:	FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MI
Forma de Pago:	30 días desde la conformidad de la factura según Dcto. Pcial. N° 674/11, art. 34°, pto. 96.
Plazo de Entrega:	30 días desde la notificación de la Orden de Compra.
Mantenimiento de Oferta:	30 días corridos prorrogables, según Dcto. Pcial. N° 674/11, art. 34°, pto. 47°.
Lugar de Entrega:	División Pañol Zona Norte - Mackinlay y Piedrabuena, Rio Grande (CP:9420), Tierra del Fuego AelIAS.-
Recepción de Sobres Cerrados hasta:	Recepción de ofertas hasta el día 13/07/26 12:00 hs. (no se requiere sobre cerrado)
Domicilio de presentación de ofertas:	Calle Av. Alem N° 629 - 2° PISO - Ushuaia - CP 9410 - (DE 9 A 14 HS) O comprasms@tierradelfuego.gob.ar
Domicilio de apertura de ofertas:	Dpto. Compras MS sito en calle Av. L. Alem N° 629 - 3° PISO - Ushuaia - CP 9410.
Garantía de Oferta:	No Requiere
Flete a Cargo:	Del Proveedor

Jesica P. Corrales  
Subdirectora de Registro y  
Despacho Administrativo  
MINISTERIO DE SALUD

C.P. Zenker Mirzola  
Director General de  
Administración Financiera  
Ministerio de Salud