



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Fecha: 31/07/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 188
Cm0033

Proveedor BOGDANICH, MARIANO GERMAN

CUIT: 20-23462969-8 (44134)

Isla de los Pajaros 726-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA

Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	300,00	(290030083 - 1) Cable unipolar [2026 529-140] CABLE UNIPOLAR 6MM MARRON X 1MTS CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS NORMA DE REFERENCIA: IRAM NM-247-3 AISLACIÓN: PVC TENSIÓN 450/750V USO: Instalaciones Eléctricas Domiciliarias e Institucionales CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR EN SU PROPUESTA LA MARCA, MODELO, ORIGEN Y NORMA DE FABRICACIÓN DE CADA INSUMO. SE DEBERÁ ACOMPañAR FICHA TÉCNICA O CATÁLOGO DONDE CONSTEN LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO NOTA2: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL INSUMO A ADQUIRIR, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN DE LO OFERTADO. NOTA 3: TODOS LOS MATERIALES DEBERÁN SER COMPATIBLES ENTRE SÍ Y CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, ASEGURANDO SU CORRECTA CONEXIÓN, MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO. DEBERÁN ENTREGARSE LIBRES DE DEFECTOS DE FABRICACIÓN, DEFORMACIONES, FISURAS O DAÑOS QUE AFECTEN SU FUNCIONAMIENTO Y VIDA ÚTIL. NOTA 4: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR, LA NO ENTREGA DE LOS INSUMOS EN EL TIEMPO PREVISTO LUEGO DE LA NOTIFICACION A	2.065,00	619.500,00

Firma Responsable de Compra

C.P. WOLOWIEN Andrea V.
Directora Administrativa
Hospital Regional Ushuaia

Firma Adjudicatario



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Fecha: 31/07/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 188
Cm0033

Proveedor BOGDANICH, MARIANO GERMAN

CUIT: 20-23462969-8 (44134)

Isla de los Pajaros 726-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA

Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	2	300,00	TRAVES DE LA ORDEN DE COMPRA, SE DESCESTIMARA LA OFERTA. Plazo de entrega: 30 días posteriores a la notificación de la orden de compra. Lugar de entrega DIVISIÓN PAÑOL ZONA SUR - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - CIUDAD DE USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO - C.P. 9410.- Marca: TRIFILCON (290030083 - 1) Cable unipolar [2026 529-140] CABLE UNIPOLAR 6MM CELESTE X 1MTS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS NORMA DE REFERENCIA: IRAM NM-247-3 AISLACIÓN: PVC TENSIÓN 450/750V USO: Instalaciones Eléctricas Domiciliarias e Institucionales CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR EN SU PROPUESTA LA MARCA, MODELO, ORIGEN Y NORMA DE FABRICACIÓN DE CADA INSUMO. SE DEBERÁ ACOMPAÑAR FICHA TÉCNICA O CATÁLOGO DONDE CONSTEN LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO NOTA2: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL INSUMO A ADQUIRIR, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN DE LO OFERTADO. NOTA 3: TODOS LOS MATERIALES DEBERÁN SER COMPATIBLES ENTRE SÍ Y CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, ASEGURANDO SU CORRECTA CONEXIÓN, MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO. DEBERÁN ENTREGARSE LIBRES DE DEFECTOS DE FABRICACIÓN, DEFORMACIONES, FISURAS O DAÑOS QUE AFECTEN SU FUNCIONAMIENTO	2.065,00	619.500,00

Firma Responsable de Compra

C.P. WOLOWIEN Andrea V.
Directora Administrativa
Hospital Regional Ushuaia

Firma Adjudicatario



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Fecha: 31/07/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 188
Cm0033

Proveedor BOGDANICH, MARIANO GERMAN

CUIT: 20-23462969-8 (44134)

Isla de los Pajaros 726-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA

Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
		Y VIDA ÚTIL. NOTA 4: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR, LA NO ENTREGA DE LOS INSUMOS EN EL TIEMPO PREVISTO LUEGO DE LA NOTIFICACION A TRAVES DE LA ORDEN DE COMPRA, SE DESCESTIMARA LA OFERTA. Plazo de entrega: 30 días posteriores a la notificación de la orden de compra. Lugar de entrega DIVISIÓN PAÑOL ZONA SUR - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - CIUDAD DE USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO - C.P. 9410.- [2026 529-140] CABLE UNIPOLAR 6MM VERDE AMARILLO X 1MTS CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS NORMA DE REFERENCIA: IRAM NM-247-3 AISLACIÓN: PVC TENSIÓN 450/750V USO: Instalaciones Eléctricas Domiciliarias e Institucionales CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR EN SU PROPUESTA LA MARCA, MODELO, ORIGEN Y NORMA DE FABRICACIÓN DE CADA INSUMO. SE DEBERÁ ACOMPAÑAR FICHA TÉCNICA O CATÁLOGO DONDE CONSTEN LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO NOTA2: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL INSUMO A ADQUIRIR, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN DE LO OFERTADO. NOTA 3: TODOS LOS MATERIALES DEBERÁN SER COMPATIBLES ENTRE SÍ Y CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, ASEGURANDO SU CORRECTA CONEXIÓN, MONTAJE Y		

Firma Responsable de Compra

C.P. WOLOWIEN Andrea V.
Directora Administrativa C.
Hospital Regional Ushuaia

Firma Adjudicatario



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Fecha: 31/07/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 188
Cm0033

Proveedor BOGDANICH, MARIANO GERMAN

CUIT: 20-23462969-8 (44134)

Isla de los Pajaros 726-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA

Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	2	300,00	FUNCIONAMIENTO. DEBERÁN ENTREGARSE LIBRES DE DEFECTOS DE FABRICACIÓN, DEFORMACIONES, FISURAS O DAÑOS QUE AFECTEN SU FUNCIONAMIENTO Y VIDA ÚTIL. NOTA 4: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR, LA NO ENTREGA DE LOS INSUMOS EN EL TIEMPO PREVISTO LUEGO DE LA NOTIFICACION A TRAVES DE LA ORDEN DE COMPRA, SE DESCESTIMARA LA OFERTA Plazo de entrega: 30 días posteriores a la notificación de la orden de compra. Lugar de entrega DIVISIÓN PAÑOL ZONA SUR - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - CIUDAD DE USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO - C.P. 9410.- Marca: TREFILCO (290030083 - 1) Cable unipolar [2026 529-140] CABLE UNIPOLAR 6MM CELESTE X 1MTS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS NORMA DE REFERENCIA: IRAM NM-247-3 AISLACIÓN: PVC TENSIÓN 450/750V USO: Instalaciones Eléctricas Domiciliarias e Institucionales CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR EN SU PROPUESTA LA MARCA, MODELO, ORIGEN Y NORMA DE FABRICACIÓN DE CADA INSUMO. SE DEBERÁ ACOMPAÑAR FICHA TÉCNICA O CATÁLOGO DONDE CONSTEN LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO NOTA2: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL INSUMO A ADQUIRIR, QUEDANDO	2.065,00	619.500,00


Firma Responsable de Compra
C.P. WOLOWIEN Andrea V.
Directora Administrativa
Hospital Regional Ushuaia

Firma Adjudicatario



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Fecha: 31/07/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 188
Cm0033

Proveedor BOGDANICH, MARIANO GERMAN

CUIT: 20-23462969-8 (44134)

Isla de los Pajaros 726-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA

Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
		A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN DE LO OFERTADO. NOTA 3: TODOS LOS MATERIALES DEBERÁN SER COMPATIBLES ENTRE SÍ Y CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, ASEGURANDO SU CORRECTA CONEXIÓN, MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO. DEBERÁN ENTREGARSE LIBRES DE DEFECTOS DE FABRICACIÓN, DEFORMACIONES, FISURAS O DAÑOS QUE AFECTEN SU FUNCIONAMIENTO Y VIDA ÚTIL. NOTA 4: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR, LA NO ENTREGA DE LOS INSUMOS EN EL TIEMPO PREVISTO LUEGO DE LA NOTIFICACION A TRAVES DE LA ORDEN DE COMPRA, SE DESCESTIMARA LA OFERTA. Plazo de entrega: 30 días posteriores a la notificación de la orden de compra. Lugar de entrega DIVISIÓN PAÑOL ZONA SUR - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - CIUDAD DE USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO - C.P. 9410.- [2026 529-140] CABLE UNIPOLAR 6MM VERDE AMARILLO X 1MTS CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS NORMA DE REFERENCIA: IRAM NM-247-3 AISLACIÓN: PVC TENSIÓN 450/750V USO: Instalaciones Eléctricas Domiciliarias e Institucionales CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR EN SU PROPUESTA LA MARCA, MODELO, ORIGEN Y NORMA DE FABRICACIÓN DE CADA INSUMO. SE DEBERÁ ACOMPAÑAR FICHA TÉCNICA O CATÁLOGO DONDE CONSTEN LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		

Firma Responsable de Compra

C.P. WOLOWIEN Andrea V.
Directora Administrativa
Hospital Regional Ushuaia

Firma Adjudicatario



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Fecha: 31/07/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 188
Cm0033

Proveedor BOGDANICH, MARIANO GERMAN

CUIT: 20-23462969-8 (44134)

Isla de los Pajaros 726-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA

Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	3	15,00 NOTA2: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL INSUMO A ADQUIRIR, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN DE LO OFERTADO. NOTA 3: TODOS LOS MATERIALES DEBERÁN SER COMPATIBLES ENTRE SÍ Y CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, ASEGURANDO SU CORRECTA CONEXIÓN, MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO. DEBERÁN ENTREGARSE LIBRES DE DEFECTOS DE FABRICACIÓN, DEFORMACIONES, FISURAS O DAÑOS QUE AFECTEN SU FUNCIONAMIENTO Y VIDA ÚTIL. NOTA 4: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR, LA NO ENTREGA DE LOS INSUMOS EN EL TIEMPO PREVISTO LUEGO DE LA NOTIFICACION A TRAVES DE LA ORDEN DE COMPRA, SE DESCESTIMARA LA OFERTA Plazo de entrega: 30 días posteriores a la notificación de la orden de compra. Lugar de entrega DIVISIÓN PAÑOL ZONA SUR - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - CIUDAD DE USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO - C.P. 9410.- Marca: TREFILCO (290030038 - 1) TOMA DOBLE [2026 529-140] TOMA DOBLE ARMADO 10A 220V CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS NORMAS DE REFERENCIA: IRAM 2071 TENSIÓN NOMINAL: 220V~ CORRIENTE NOMINAL: según especificación (10A/16A) MATERIAL: PVC CANTIDAD DE TOMAS: 2 (DOS) CON TAPA Y BASTIDOR	7.816,00	117.240,00

Firma Responsable de Compra

C.P. WOLOWIEN Andrea V.
Directora Administrativa
Hospital Regional Ushuaia

Firma Adjudicatario



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Fecha: 31/07/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 188
Cm0033

Proveedor BOGDANICH, MARIANO GERMAN

CUIT: 20-23462969-8 (44134)

Isla de los Pajaros 726-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA

Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	4	17,00	CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR EN SU PROPUESTA LA MARCA, MODELO, ORIGEN Y NORMA DE FABRICACIÓN DE CADA INSUMO. SE DEBERÁ ACOMPAÑAR FICHA TÉCNICA O CATÁLOGO DONDE CONSTEN LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO NOTA2: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL INSUMO A ADQUIRIR, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN DE LO OFERTADO. NOTA 3: TODOS LOS MATERIALES DEBERÁN SER COMPATIBLES ENTRE SÍ Y CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, ASEGURANDO SU CORRECTA CONEXIÓN, MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO. DEBERÁN ENTREGARSE LIBRES DE DEFECTOS DE FABRICACIÓN, DEFORMACIONES, FISURAS O DAÑOS QUE AFECTEN SU FUNCIONAMIENTO Y VIDA ÚTIL. NOTA 4: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR, LA NO ENTREGA DE LOS INSUMOS EN EL TIEMPO PREVISTO LUEGO DE LA NOTIFICACION A TRAVES DE LA ORDEN DE COMPRA, SE DESCESTIMARA LA OFERTA Plazo de entrega: 30 días posteriores a la notificación de la orden de compra. Lugar de entrega DIVISIÓN PAÑOL ZONA SUR - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - CIUDAD DE USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO - C.P. 9410.- Marca: KALOP (250080038 - 37) CAÑO PVC ELECTRICO RIGIDO MEDIO PESADO 20mm X 3 MTS [2026 529-140] CAÑO PVC RIGIDO 20MM X 3 METROS PULG. - PARA	4.852,00	82.484,00

Firma Responsable de Compra

C.P. WOLOWYEN Andrea V.
Directora Administrativa
Hóspital Regional Ushuaia

Firma Adjudicatario



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Fecha: 31/07/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 188
Cm0033

Proveedor BOGDANICH, MARIANO GERMAN

CUIT: 20-23462969-8 (44134)

Isla de los Pajaros 726-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA

Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
		ELECTRICIDAD CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS MATERIAL: PVC rígido LARGO: 3 MTS MEDIDA: 20MM NORMAS DE REFERENCIA: IRAM 62386 USO: Instalaciones Eléctricas CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR EN SU PROPUESTA LA MARCA, MODELO, ORIGEN Y NORMA DE FABRICACIÓN DE CADA INSUMO. SE DEBERÁ ACOMPAÑAR FICHA TÉCNICA O CATÁLOGO DONDE CONSTEN LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO NOTA2: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL INSUMO A ADQUIRIR, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN DE LO OFERTADO. NOTA 3: TODOS LOS MATERIALES DEBERÁN SER COMPATIBLES ENTRE SÍ Y CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, ASEGURANDO SU CORRECTA CONEXIÓN, MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO. DEBERÁN ENTREGARSE LIBRES DE DEFECTOS DE FABRICACIÓN, DEFORMACIONES, FISURAS O DAÑOS QUE AFECTEN SU FUNCIONAMIENTO Y VIDA ÚTIL. NOTA 4: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR, LA NO ENTREGA DE LOS INSUMOS EN EL TIEMPO PREVISTO LUEGO DE LA NOTIFICACION A TRAVES DE LA ORDEN DE COMPRA, SE DESCESTIMARA LA OFERTA. Plazo de entrega: 30 días posteriores a la notificación de la orden de compra. Lugar de entrega DIVISIÓN PAÑOL ZONA SUR - 12 DE OCTUBRE N.º		

Firma Responsable de Compra

C.P. WOLOWIEN Andrea V.
Directora Administrativa
Hospital Regional Ushuaia

Firma Adjudicatario



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Fecha: 31/07/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 188
Cm0033

Proveedor BOGDANICH, MARIANO GERMAN

CUIT: 20-23462969-8 (44134)

Isla de los Pajaros 726-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA

Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	5	20,00	65 - CIUDAD DE USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO - C.P. 9410.- Marca: KALOP (290030088 - 7) CAJA RECTANGULAR PVC [2026 529-140] CAJA RECTANGULAR 10X5 CM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS MATERIAL: PVC ESTANCA FORMA RECTANGULAR USO: derivaciones eléctricas CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR EN SU PROPUESTA LA MARCA, MODELO, ORIGEN Y NORMA DE FABRICACIÓN DE CADA INSUMO. SE DEBERÁ ACOMPañAR FICHA TÉCNICA O CATÁLOGO DONDE CONSTEN LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO NOTA2: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL INSUMO A ADQUIRIR, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN DE LO OFERTADO. NOTA 3: TODOS LOS MATERIALES DEBERÁN SER COMPATIBLES ENTRE SÍ Y CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, ASEGURANDO SU CORRECTA CONEXIÓN, MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO. DEBERÁN ENTREGARSE LIBRES DE DEFECTOS DE FABRICACIÓN, DEFORMACIONES, FISURAS O DAÑOS QUE AFECTEN SU FUNCIONAMIENTO Y VIDA ÚTIL. NOTA 4: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR, LA NO ENTREGA DE LOS INSUMOS EN EL TIEMPO PREVISTO LUEGO DE LA NOTIFICACION A	960,00	19.200,00

Firma Responsable de Compra
C.P. WOLOMIEN Andrea V.
Directora Administrativa C.
Hospital Regional Ushuaia

Firma Adjudicatario



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Fecha: 31/07/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 188
Cm0033

Proveedor BOGDANICH, MARIANO GERMAN

CUIT: 20-23462969-8 (44134)

Isla de los Pajaros 726-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA

Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	6	30,00		
		TRAVES DE LA ORDEN DE COMPRA, SE DESCESTIMARA LA OFERTA. Plazo de entrega: 30 días posteriores a la notificación de la orden de compra. Lugar de entrega DIVISIÓN PAÑOL ZONA SUR - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - CIUDAD DE USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO - C.P. 9410.- Marca: TABLEPLAST (258000107 - 13) CONECTOR PVC D/F 20mm IP40 [2026 529-140] CONECTOR DE PVC 20MM PULG.- PARA ELECTRICIDAD CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS MATERIAL: PVC rígido MEDIDA: 20MM NORMAS DE REFERENCIA: IRAM 62386 USO: Instalaciones Eléctricas CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR EN SU PROPUESTA LA MARCA, MODELO, ORIGEN Y NORMA DE FABRICACIÓN DE CADA INSUMO. SE DEBERÁ ACOMPAÑAR FICHA TÉCNICA O CATÁLOGO DONDE CONSTEN LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO NOTA2: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL INSUMO A ADQUIRIR, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN DE LO OFERTADO. NOTA 3: TODOS LOS MATERIALES DEBERÁN SER COMPATIBLES ENTRE SÍ Y CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, ASEGURANDO SU CORRECTA CONEXIÓN, MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO. DEBERÁN ENTREGARSE LIBRES DE DEFECTOS DE FABRICACIÓN, DEFORMACIONES, FISURAS O DAÑOS QUE AFECTEN SU FUNCIONAMIENTO Y VIDA	416,00	12.480,00

Firma Responsable de Compra

C.P. WOLOWIEN *Andrea V.*
Directora Administrativa
Hospital Regional Ushuaia

Firma Adjudicatario



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Fecha: 31/07/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 188
Cm0033

Proveedor BOGDANICH, MARIANO GERMAN

CUIT: 20-23462969-8 (44134)

Isla de los Pajaros 726-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA

Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	7	50,00 ÚTIL. NOTA 4: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR, LA NO ENTREGA DE LOS INSUMOS EN EL TIEMPO PREVISTO LUEGO DE LA NOTIFICACION A TRAVES DE LA ORDEN DE COMPRA, SE DESCESTIMARA LA OFERTA. Plazo de entrega: 30 días posteriores a la notificación de la orden de compra. Lugar de entrega DIVISIÓN PAÑOL ZONA SUR - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - CIUDAD DE USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO - C.P. 9410.- Marca: GENROD (250080038 - 31) Grampa de Fijacion PVC [2026 529-140] GRAMPA PARA FIJAR CAÑO PVC 20 MM PULG. - PARA ELECTRICIDAD CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS MATERIAL: PVC rígido MEDIDA: 20MM NORMA DE REFERENCIA: IRAM 62386 USO: Instalaciones Eléctricas CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR EN SU PROPUESTA LA MARCA, MODELO, ORIGEN Y NORMA DE FABRICACIÓN DE CADA INSUMO. SE DEBERÁ ACOMPañAR FICHA TÉCNICA O CATÁLOGO DONDE CONSTEN LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO NOTA2: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL INSUMO A ADQUIRIR, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN DE LO OFERTADO. NOTA 3: TODOS LOS MATERIALES DEBERÁN SER COMPATIBLES ENTRE SÍ Y CON LAS	420,00	21.000,00

Firma Responsable de Compra

C.P. WOLOWIEN Andrea V.
Directora Administrativa
Hospital Regional Ushuaia

Firma Adjudicatario



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Fecha: 31/07/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 188
Cm0033

Proveedor BOGDANICH, MARIANO GERMAN

CUIT: 20-23462969-8 (44134)

Isla de los Pajaros 726-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA

Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	8	2,00		
		INSTALACIONES EXISTENTES, ASEGURANDO SU CORRECTA CONEXIÓN, MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO. DEBERÁN ENTREGARSE LIBRES DE DEFECTOS DE FABRICACIÓN, DEFORMACIONES, FISURAS O DAÑOS QUE AFECTEN SU FUNCIONAMIENTO Y VIDA ÚTIL. NOTA 4: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR, LA NO ENTREGA DE LOS INSUMOS EN EL TIEMPO PREVISTO LUEGO DE LA NOTIFICACION A TRAVES DE LA ORDEN DE COMPRA, SE DESCESTIMARA LA OFERTA. Plazo de entrega: 30 días posteriores a la notificación de la orden de compra. Lugar de entrega DIVISIÓN PAÑOL ZONA SUR - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - CIUDAD DE USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO - C.P. 9410.- Marca: GENROD (290030157 - 1) Contactor [2026 529-140] CONTACTORAS TRIFASICAS CARACTERISTICA GENERALES 25AMP. BOBINA: 220V POLOS: TRES (3) POLO AUXILIAR: DOS(2) 1NA-1NC FRECUENCIA: 60 HZ CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR EN SU PROPUESTA LA MARCA, MODELO, ORIGEN Y NORMA DE FABRICACIÓN DE CADA INSUMO. SE DEBERÁ ACOMPañAR FICHA TÉCNICA O CATÁLOGO DONDE CONSTEN LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO NOTA2: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR	61.165,00	122.330,00

Firma Responsable de Compra

C.P. WOLOWIEN An. Area V.
Directora Administrativa
Hospital Regional Ushuaia

Firma Adjudicatario



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Fecha: 31/07/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 188
Cm0033

Proveedor BOGDANICH, MARIANO GERMAN

CUIT: 20-23462969-8 (44134)

Isla de los Pajaros 726-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA

Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	9	15,00 LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL INSUMO A ADQUIRIR, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN DE LO OFERTADO. NOTA 3: TODOS LOS MATERIALES DEBERÁN SER COMPATIBLES ENTRE SÍ Y CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, ASEGURANDO SU CORRECTA CONEXIÓN, MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO. DEBERÁN ENTREGARSE LIBRES DE DEFECTOS DE FABRICACIÓN, DEFORMACIONES, FISURAS O DAÑOS QUE AFECTEN SU FUNCIONAMIENTO Y VIDA ÚTIL. NOTA 4: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR, LA NO ENTREGA DE LOS INSUMOS EN EL TIEMPO PREVISTO LUEGO DE LA NOTIFICACION A TRAVES DE LA ORDEN DE COMPRA, SE DESCESTIMARA LA OFERTA. Plazo de entrega: 30 días posteriores a la notificación de la orden de compra. Lugar de entrega DIVISIÓN PAÑOL ZONA SUR - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - CIUDAD DE USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO - C.P. 9410.- Marca: BAW ELECTRIC (290030129 - 1) Llave termica [2026 529-140] LLAVE TERMICA DE 2X16A 4,5KA CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS NORMA DE REFERENCIA: IRAM NM 60669-1 POTENCIA NOMINAL: 60W VOLTAJE NOMINAL: 220V. FRECUENCIA NOMNAL: 50Hz PODER DE CORTE: 4,5ka NUMERO DE POLOS: 2 (DOS) CURVA: C CONSIDERACIONES GENERALES	42.785,00	641.775,00

Firma Responsable de Compra

C.P. WOLOWYEN ANASTAS
Directora Administrativa
Hospital Regional Ushuaia

Firma Adjudicatario



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Fecha: 31/07/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 188
Cm0033

Proveedor BOGDANICH, MARIANO GERMAN

CUIT: 20-23462969-8 (44134)

Isla de los Pajaros 726-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA

Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	10	2,00 NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR EN SU PROPUESTA LA MARCA, MODELO, ORIGEN Y NORMA DE FABRICACIÓN DE CADA INSUMO. SE DEBERÁ ACOMPAÑAR FICHA TÉCNICA O CATÁLOGO DONDE CONSTEN LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO NOTA2: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL INSUMO A ADQUIRIR, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN DE LO OFERTADO. NOTA 3: TODOS LOS MATERIALES DEBERÁN SER COMPATIBLES ENTRE SÍ Y CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, ASEGURANDO SU CORRECTA CONEXIÓN, MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO. DEBERÁN ENTREGARSE LIBRES DE DEFECTOS DE FABRICACIÓN, DEFORMACIONES, FISURAS O DAÑOS QUE AFECTEN SU FUNCIONAMIENTO Y VIDA ÚTIL. NOTA 4: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR, LA NO ENTREGA DE LOS INSUMOS EN EL TIEMPO PREVISTO LUEGO DE LA NOTIFICACION A TRAVES DE LA ORDEN DE COMPRA, SE DESCESTIMARA LA OFERTA. Plazo de entrega: 30 días posteriores a la notificación de la orden de compra. Lugar de entrega DIVISIÓN PAÑOL ZONA SUR - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - CIUDAD DE USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO - C.P. 9410.- Marca: SCHNEIDER (290030124 - 1) INTERRUPTOR DIFERENCIAL [2026 529-140] INTERRUPTOR DIFERENCIAL (DISYUNTOR) 2X25A 30MHA 6KA	175.172,00	350.344,00

Firma Responsable de Compra

C.P. WOLOWIEN Andrea V.
Directora Administrativa
Hospital Regional Ushuaia

Firma Adjudicatario



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Fecha: 31/07/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 188
Cm0033

Proveedor BOGDANICH, MARIANO GERMAN

CUIT: 20-23462969-8 (44134)

Isla de los Pajaros 726-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA

Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
		CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS NORMA DE REFERENCIA: IRAM 2301 VOLTAJE NOMINAL: 220V/240V. FRECUENCIA NOMINAL: 50Hz PODER DE CORTE: 6kA NUMERO DE POLOS: 2 (DOS) CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR EN SU PROPUESTA LA MARCA, MODELO, ORIGEN Y NORMA DE FABRICACIÓN DE CADA INSUMO. SE DEBERÁ ACOMPAÑAR FICHA TÉCNICA O CATÁLOGO DONDE CONSTEN LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO NOTA2: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL INSUMO A ADQUIRIR, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN DE LO OFERTADO. NOTA 3: TODOS LOS MATERIALES DEBERÁN SER COMPATIBLES ENTRE SÍ Y CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, ASEGURANDO SU CORRECTA CONEXIÓN, MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO. DEBERÁN ENTREGARSE LIBRES DE DEFECTOS DE FABRICACIÓN, DEFORMACIONES, FISURAS O DAÑOS QUE AFECTEN SU FUNCIONAMIENTO Y VIDA ÚTIL. NOTA 4: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR, LA NO ENTREGA DE LOS INSUMOS EN EL TIEMPO PREVISTO LUEGO DE LA NOTIFICACION A TRAVES DE LA ORDEN DE COMPRA, SE DESCESTIMARA LA OFERTA. Plazo de entrega: 30 días posteriores a la notificación de la orden de compra.		

Firma Responsable de Compra

C.P. WOJOWIEN Andrea V.
Directora Administrativa
Hospital Regional, Ushuaia

Firma Adjudicatario



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Fecha: 31/07/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 188
Cm0033

Proveedor BOGDANICH, MARIANO GERMAN

CUIT: 20-23462969-8 (44134)

Isla de los Pajaros 726-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA

Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0 11	2,00	Lugar de entrega DIVISIÓN PAÑOL ZONA SUR - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - CIUDAD DE USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO - C.P. 9410.- Marca: SCHNEIDER (270060042 - 2) RIEL DIN X 1 MT [2026 529-140] RIEL DIN X 1 METRO CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS MEDIDAS: 35MM X 100CM MATERIAL: METALICO CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR EN SU PROPUESTA LA MARCA, MODELO, ORIGEN Y NORMA DE FABRICACIÓN DE CADA INSUMO. SE DEBERÁ ACOMPAÑAR FICHA TÉCNICA O CATÁLOGO DONDE CONSTEN LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO NOTA2: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL INSUMO A ADQUIRIR, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN DE LO OFERTADO. NOTA 3: TODOS LOS MATERIALES DEBERÁN SER COMPATIBLES ENTRE SÍ Y CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, ASEGURANDO SU CORRECTA CONEXIÓN, MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO. DEBERÁN ENTREGARSE LIBRES DE DEFECTOS DE FABRICACIÓN, DEFORMACIONES, FISURAS O DAÑOS QUE AFECTEN SU FUNCIONAMIENTO Y VIDA ÚTIL. NOTA 4: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR, LA NO ENTREGA DE LOS INSUMOS EN EL TIEMPO PREVISTO LUEGO DE LA NOTIFICACION A TRAVES DE LA ORDEN DE COMPRA, SE DESCESTIMARA LA OFERTA.	18.642,00	37.284,00

Firma Responsable de Compra

C.P. WOLOWIEN Anírea V.
Directora Administrativa
Hospital Regional Ushuaia

Firma Adjudicatario



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Fecha: 31/07/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 188
Cm0033

Proveedor BOGDANICH, MARIANO GERMAN

CUIT: 20-23462969-8 (44134)

Isla de los Pajaros 726-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA

Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	12	1,00 Plazo de entrega: 30 días posteriores a la notificación de la orden de compra. Lugar de entrega DIVISIÓN PAÑOL ZONA SUR - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - CIUDAD DE USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO - C.P. 9410.- Marca: (290030129 - 1) Llave termica [2026 529-140] LLAVE TERMICA DE 4X100A 10KA CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS NORMA DE REFERENCIA: IRAM NM 60669-1 CORRIENTE NOMINAL: 100 AMP VOLTAJE NOMINAL: 380V. FRECUENCIA NOMINAL: 50Hz PODER DE CORTE: 10kA NUMERO DE POLOS: 4 (DOS) CURVA: C CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR EN SU PROPUESTA LA MARCA, MODELO, ORIGEN Y NORMA DE FABRICACIÓN DE CADA INSUMO. SE DEBERÁ ACOMPAÑAR FICHA TÉCNICA O CATÁLOGO DONDE CONSTEN LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO NOTA2: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL INSUMO A ADQUIRIR, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN DE LO OFERTADO. NOTA 3: TODOS LOS MATERIALES DEBERÁN SER COMPATIBLES ENTRE SÍ Y CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, ASEGURANDO SU CORRECTA CONEXIÓN, MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO. DEBERÁN ENTREGARSE LIBRES DE DEFECTOS DE FABRICACIÓN,	1.048.793,00	1.048.793,00

Firma Responsable de Compra

C.P. WOLOWIEN Andrea V.
Directora Administrativa
Hospital Regional Ushuaia

Firma Adjudicatario



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Fecha: 31/07/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 188
Cm0033

Proveedor BOGDANICH, MARIANO GERMAN

CUIT: 20-23462969-8 (44134)

Isla de los Pajaros 726-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA

Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	13	1,00		
		DEFORMACIONES, FISURAS O DAÑOS QUE AFECTEN SU FUNCIONAMIENTO Y VIDA ÚTIL. NOTA 4: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR, LA NO ENTREGA DE LOS INSUMOS EN EL TIEMPO PREVISTO LUEGO DE LA NOTIFICACION A TRAVES DE LA ORDEN DE COMPRA, SE DESCESTIMARA LA OFERTA. Plazo de entrega: 30 días posteriores a la notificación de la orden de compra. Lugar de entrega DIVISIÓN PAÑOL ZONA SUR - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - CIUDAD DE USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO - C.P. 9410.- Marca: SCHNEIDER (270060053 - 2) GABINETE PARA TABLERO ELÉCTRICO [2026 529-140] GABINETE METALICO (TABLERO) DESCRIPCIÓN: MEDIDAS: 45cm X 45cm X 15cm(COMO MINIMO) MATERIAL: METAL GRADO DE PROTECCION: IP65 ESTANCO CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR EN SU PROPUESTA LA MARCA, MODELO, ORIGEN Y NORMA DE FABRICACIÓN DE CADA INSUMO. SE DEBERÁ ACOMPAÑAR FICHA TÉCNICA O CATÁLOGO DONDE CONSTEN LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO NOTA2: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL INSUMO A ADQUIRIR, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN DE LO OFERTADO. NOTA 3: TODOS LOS MATERIALES DEBERÁN SER COMPATIBLES ENTRE	414.472,00	414.472,00

Firma Responsable de Compra

C.P. WOLOWYEN Anacleto
Directora Administrativa
Hospital Regional Ushuaia

Firma Adjudicatario



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Fecha: 31/07/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 188
Cm0033

Proveedor BOGDANICH, MARIANO GERMAN

CUIT: 20-23462969-8 (44134)

Isla de los Pajaros 726-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA

Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
		SÍ Y CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, ASEGURANDO SU CORRECTA CONEXIÓN, MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO. DEBERÁN ENTREGARSE LIBRES DE DEFECTOS DE FABRICACIÓN, DEFORMACIONES, FISURAS O DAÑOS QUE AFECTEN SU FUNCIONAMIENTO Y VIDA ÚTIL. NOTA 4: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR, LA NO ENTREGA DE LOS INSUMOS EN EL TIEMPO PREVISTO LUEGO DE LA NOTIFICACION A TRAVES DE LA ORDEN DE COMPRA, SE DESCESTIMARA LA OFERTA. Plazo de entrega: 30 días posteriores a la notificación de la orden de compra. Lugar de entrega DIVISIÓN PAÑOL ZONA SUR - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - CIUDAD DE USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO - C.P. 9410.- Marca: GENROD		
		LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTI CINCO MIL NOVECIENTOS DOS		4.725.902,00
OBSERVACIONES: LAS FACTURAS DEBEN SER ENVIADAS UNICAMENTE DE FORMA ELECTRONICA A FACTURASPROVEEDORESHRU@GMAIL.COM LAS FACTURAS DEBEN CONTAR, ADEMAS DE LO INDICADO EN EL MEMO, CON NRO. DE OC Y EXPTE.				
FORMA DE PAGO 30 (treinta) días recepción y conforme de facturas - Dto. Prov. 674/11 Art. 34 Pto. 96.-				
LUGAR DE ENTREGA Division Pañol Zona Sur - 12 de Octubre N°65- Ciudad de Ushuaia - Tierra del Fuego CP 9410.				
PLAZO DE ENTREGA treinta (30) días posteriores a la notificación de la orden de compra				
VALOR DEL SELLADO 0.00				
CONDICIÓN GENERAL				
DEP. DE ENTREGA DIRECCION GENERAL HOSPITAL REGIONAL USHUAIA				

Firma Responsable de Compra

C.P. WOLOWIEN Andrea V.
Directora Administrativa
Hospital Regional Ushuaia

Firma Adjudicatario



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Fecha: 31/07/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 188
Cm0033

Proveedor BOGDANICH, MARIANO GERMAN

CUIT: 20-23462969-8 (44134)

Isla de los Pajaros 726-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA

Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
----------	----------	----------------------	-----------------	--------------

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2026 RAF: 529 Nro : 66

NORMA LEGAL Tipo: Disposición - Nro.: 882 - Letra: - Año: 2026

EXPEDIENTE NRO N° 49154 Letra E Año 2026 Ámbito 1728

MEMO: 4 - ORDEN DE COMPRA COMPRAS D

LA FACTURA DEBERÁ SER DEL TIPO "B", "C" O "E" Y EMITIRSE A NOMBRE DE LA "PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR", CONSIGNANDO EL CUIT N° 30-54666243-4, JUNTO A LA LEYENDA "SUJETO EXENTO".

EL DOMICILIO SE CONSTITUYE EN LA CALLE SAN MARTÍN N° 450 DE LA CIUDAD DE USHUAIA, C.P. 9410. ASIMISMO, LA FACTURA DEBERÁ REALIZARSE EN PESOS Y SIN CONSIDERAR EL I.V.A., SEGÚN LEY N° 19.640, EN CONCORDANCIA CON LO REQUERIDO EN EL FORMULARIO DE COTIZACIÓN, SU ANEXO (SI CONTIENE) Y LO PRESUPUESTADO, RESPETANDO LAS CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS INDICADOS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. DEBERÁ ADJUNTAR A LA FACTURA EL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO FISCAL EMITIDO POR LA AREF. LA PROVISIÓN O PRESTACIÓN DEBERÁ RESPONDER EN UN TODO A LOS REQUERIMIENTOS, PLAZOS, EXIGENCIAS, CONDICIONES, Y DEMÁS ACLARACIONES DETALLADAS PARA LA PRESENTE COMPRA O CONTRATACIÓN.

ADEMÁS, DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA, DENTRO DE LOS OCHO (8) DÍAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE LA PRESENTE.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario