



renglón		Insumo								
Oferente		Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
1	290050002-412 ACOPLE DISS PARA CONSOLA AC Unidad									
*	CORRESPONDE COTIZAR: 2 (DOS) - ACOPLE DISS PARA CONSOLA AC CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Acople tipo DISS para aire comprimido medicinal, de conexión roscada normalizada, fabricado en material metálico de alta resistencia (bronce o equivalente), apto para instalación en consola de gases medicinales. Deberá garantizar estanqueidad, resistencia a la presión de trabajo y compatibilidad con sistemas hospitalarios normalizados. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAMENTE ESTABLECIDO QUE, EN VIRTUD DE LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN SE EFECTUARÁ POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LA COMPATIBILIDAD TÉCNICA CON LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA, DEBIENDO LOS PRODUCTOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y ON, SIN REQUERIR ADAPTACIONES ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.- LUGAR DE ENTREGA:División Pañol Zona Norte, Mackinlay y Piedrabuena, Rio Grande (9420), Tierra del Fuego AelIAS									
TECNO NODO S.A.		0	1,00	2,00	0,00	0,00	16.336,99	16.336,99	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:				Estado Oferente:	Habilitado			
Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de Compra										
D. Amp. I.:	ACOPLE DISS PARA CONSOLA AC [2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR: 2 (DOS) - ACOPLE DISS PARA CONSOLA AC CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Acople tipo DISS para aire comprimido medicinal, de conexión roscada normalizada, fabricado en material metálico de alta resistencia (bronce o equivalente), apto para instalación en consola de gases medicinales. Deberá garantizar estanqueidad, resistencia a la presión de trabajo y compatibilidad con sistemas hospitalarios normalizados. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAMENTE ESTABLECIDO QUE, EN VIRTUD DE LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN SE EFECTUARÁ POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LA COMPATIBILIDAD TÉCNICA CON LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA, DEBIENDO LOS PRODUCTOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y ON, SIN REQUERIR ADAPTACIONES ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.- LUGAR DE ENTREGA:División Pañol Zona Norte, Mackinlay y Piedrabuena, Rio Grande (9420), Tierra del Fuego AelIAS									



Impresión: 10/08/26 09:42:25
Nº de Hoja: 2
Cm0059

[illegible]



Código		Descripción	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Unitario	Valor Total
1	290050002-411	ACOPLE DISS PARA CONSOLA 02 Unidad	Unidad	1	108.720,00	108.720,00	108.720,00
2	290050002-411	ACOPLE DISS PARA CONSOLA 02 Unidad	Unidad	1	108.720,00	108.720,00	108.720,00



Idioma		Insumo							
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
TECNO NODO S.A.	PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.-								
	LUGAR DE ENTREGA: División Pañol Zona Norte, Mackinlay y Piedrabuena, Rio Grande (9420), Tierra del Fuego AelAS.-								
	0	1,00	4,00	0,00	0,00	16.336,99	16.336,99	0,00	0,00
	Marca:	Laboratorio:	Estado Oferente: Habilitado						
Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de Compra									
D. Amp. I.	ACOPLE DISS PARA CONSOLA 02								
	[2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR:								
	4 (CUATRO) - ACOPLE DISS PARA CONSOLA O2								
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO):								
	Acople tipo DISS para oxígeno medicinal, de conexión roscada, fabricado en material metálico apto para uso con oxígeno, libre de contaminantes. Deberá ser compatible con consolas de gases medicinales, asegurando hermeticidad, seguridad y resistencia a condiciones de uso hospitalario continuo.								
	CONSIDERACIONES GENERALES								
	NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN.								
	SE DEJA EXPRESAMENTE ESTABLECIDO QUE, EN VIRTUD DE LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN SE EFECTUARÁ POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LA COMPATIBILIDAD TÉCNICA CON LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.-								
	LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA, DEBIENDO LOS PRODUCTOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU SELECCIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y ON, SIN REQUERIR ADAPTACIONES ADICIONALES.								
	NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES.								
NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN.									
NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA.									
NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.									
PANELES DE CABECERA TH SRL	PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.-								
	LUGAR DE ENTREGA: División Pañol Zona Norte, Mackinlay y Piedrabuena, Rio Grande (9420), Tierra del Fuego AelAS.-								
	0	1,00	4,00	0,00	0,00	25.981,00	25.981,00	0,00	0,00
	Marca: S/D	Laboratorio:	Estado Oferente: Habilitado						
Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de compra									
D. Amp. I.	ACOPLE DISS PARA CONSOLA 02								
	COTIZA MARCA: TH PANELES DE CABECERA								
	[2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR:								
	4 (CUATRO) - ACOPLE DISS PARA CONSOLA O2								
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO):								
	Acople tipo DISS para oxígeno medicinal, de conexión roscada, fabricado en material metálico apto para uso con oxígeno, libre de contaminantes. Deberá ser compatible con consolas de gases medicinales, asegurando hermeticidad, seguridad y resistencia a condiciones de uso hospitalario continuo.								
	CONSIDERACIONES GENERALES								
	NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN.								
	SE DEJA EXPRESAMENTE ESTABLECIDO QUE, EN VIRTUD DE LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN SE EFECTUARÁ POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LA COMPATIBILIDAD TÉCNICA CON LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.-								
	LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA, DEBIENDO LOS PRODUCTOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU SELECCIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y ON, SIN REQUERIR ADAPTACIONES ADICIONALES.								
NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES.									
NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN.									
NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA.									
NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.									



Idioma		Insumo							
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA	PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.-								
	LUGAR DE ENTREGA: División Pañol Zona Norte, Mackinlay y Piedrabuena, Rio Grande (9420), Tierra del Fuego AelAS.-								
	0	1,00	4,00	0,00	0,00	50.013,00	50.013,00	0,00	0,00
	Marca: Famox	Laboratorio:	Estado Oferente: Habilitado						
Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de Compra.									
D. Amp. I.:	ACOPLE DISS PARA CONSOLA 02 - (PUT064) U. Terminal M2 DISS (con racord 6x4) O2. Marca Famox								
[2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR:									
4 (CUATRO) - ACOPLE DISS PARA CONSOLA O2									
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO):									
Acople tipo DISS para oxígeno medicinal, de conexión roscada, fabricado en material metálico apto para uso con oxígeno, libre de contaminantes. Deberá ser compatible con consolas de gases medicinales, asegurando hermeticidad, seguridad y resistencia a condiciones de uso hospitalario continuo.									
CONSIDERACIONES GENERALES									
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE OXIGENOTERAPIA MEDICINAL. PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAMENTE ESTABLECIDO QUE, EN VIRTUD DE LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN SE DEBE REALIZAR POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LA COMPATIBILIDAD TÉCNICA CON LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA, DEBIENDO LOS PRODUCTOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SELECCIONAR LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y ON, SIN REQUERIR ADAPTACIONES ADICIONALES.									
NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES.									
NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN.									
NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA.									
NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.									
ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO	PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.-								
	LUGAR DE ENTREGA: División Pañol Zona Norte, Mackinlay y Piedrabuena, Rio Grande (9420), Tierra del Fuego AelAS.-								
	0	1,00	4,00	0,00	0,00	108.720,00	108.720,00	0,00	0,00
	Marca: marca ON	Laboratorio:	Estado Oferente: Habilitado						
Plazo de Entrega: 30 dias desde la notificacion de la Orden de Compra.									
D. Amp. I.:	ACOPLE DISS PARA CONSOLA 02- cotiza marca ON								
[2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR:									
4 (CUATRO) - ACOPLE DISS PARA CONSOLA O2									
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO):									
Acople tipo DISS para oxígeno medicinal, de conexión roscada, fabricado en material metálico apto para uso con oxígeno, libre de contaminantes. Deberá ser compatible con consolas de gases medicinales, asegurando hermeticidad, seguridad y resistencia a condiciones de uso hospitalario continuo.									
CONSIDERACIONES GENERALES									
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE OXIGENOTERAPIA MEDICINAL. PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAMENTE ESTABLECIDO QUE, EN VIRTUD DE LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN SE DEBE REALIZAR POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LA COMPATIBILIDAD TÉCNICA CON LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA, DEBIENDO LOS PRODUCTOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SELECCIONAR LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y ON, SIN REQUERIR ADAPTACIONES ADICIONALES.									
NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES.									
NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN.									
NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA.									
NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.									
PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.-									



Renglón		Insumo								
Oferente		Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
3 *	LUGAR DE ENTREGA: División Pañol Zona Norte, Mackinlay y Piedrabuena, Rio Grande (9420), Tierra del Fuego AelIAS.-									
	290050002-413 ACOPLE DISS PARA CONSOLA VAC Unidad									
	CORRESPONDE COTIZAR:									
	2 (DOS) - ACOPLE DISS PARA CONSOLA VAC CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO):									
	Acople tipo DISS para sistema de vacío hospitalario, de conexión roscada, construido en material resistente a la corrosión y apto para uso continuo. Compatible con consolas de gases medicinales, asegurando correcta conexión y funcionamiento del sistema de succión.									
	CONSIDERACIONES GENERALES									
	NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE VACÍO. LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAR LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y C/ACCESORIOS ADICIONALES.									
	NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES.									
	NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN.									
	NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CORRECTA ENTREGA OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. -									
LUGAR DE ENTREGA: División Pañol Zona Norte, Mackinlay y Piedrabuena, Rio Grande (9420), Tierra del Fuego AelIAS. -										
TECNO NODO S.A.		0	1,00	2,00	0,00	0,00	16.336,99	16.336,99	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:								
Plazo de Entrega:		30 días desde la notificación de la Orden de Compra								
D. Amp. I.:		ACOPLE DISS PARA CONSOLA VAC								
		[2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR:								
		2 (DOS) - ACOPLE DISS PARA CONSOLA VAC CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO):								
		Acople tipo DISS para sistema de vacío hospitalario, de conexión roscada, construido en material resistente a la corrosión y apto para uso continuo. Compatible con consolas de gases medicinales, asegurando correcta conexión y funcionamiento del sistema de succión.								
		CONSIDERACIONES GENERALES								
		NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE VACÍO. LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAR LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y C/ACCESORIOS ADICIONALES.								
		NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES.								
		NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN.								
		NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CORRECTA ENTREGA OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. -								
		LUGAR DE ENTREGA: División Pañol Zona Norte, Mackinlay y Piedrabuena, Rio Grande (9420), Tierra del Fuego AelIAS. -								
PANELES DE CABECERA TH SRL		0	1,00	2,00	0,00	0,00	25.981,00	25.981,00	0,00	0,00
Marca: S/D		Laboratorio:								
Plazo de Entrega:		30 días desde la notificación de la Orden de compra								
D. Amp. I.:		ACOPLE DISS PARA CONSOLA VAC								
		COTIZA MARCA: TH PANELES DE CABECERA								
		[2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR:								



Proveedurización		Insumo								
Oferente		Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
	2 (DOS) - ACOUPLE DISS PARA CONSOLA VAC CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Acople tipo DISS para sistema de vacío hospitalario, de conexión roscada, construido en material resistente a la corrosión y apto para uso continuo. Compatible con consolas de gases medicinales, asegurando correcta conexión y funcionamiento del sistema de succión. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE VACÍO HOSPITALARIO. LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAR LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y CONEXIONES ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CORRECTA ENTREGA OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. - LUGAR DE ENTREGA: División Pañol Zona Norte, Mackinlay y Piedrabuena, Rio Grande (9420), Tierra del Fuego AelAS. -									
INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA	0	1,00	2,00	0,00	0,00	50.013,00	50.013,00	0,00	0,00	0,00
Marca: famox	Laboratorio:		Estado Oferente: Habilitado							
Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de Compra.										
D. Amp. I.:	ACOPLE DISS PARA CONSOLA VAC - (PUT066) U. Terminal M2 DISS (con racord 6x4) Vacio. Marca Famox									
	[2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR:									
	2 (DOS) - ACOUPLE DISS PARA CONSOLA VAC CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Acople tipo DISS para sistema de vacío hospitalario, de conexión roscada, construido en material resistente a la corrosión y apto para uso continuo. Compatible con consolas de gases medicinales, asegurando correcta conexión y funcionamiento del sistema de succión. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE VACÍO HOSPITALARIO. LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAR LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y CONEXIONES ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CORRECTA ENTREGA OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. - LUGAR DE ENTREGA: División Pañol Zona Norte, Mackinlay y Piedrabuena, Rio Grande (9420), Tierra del Fuego AelAS. -									
ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO	0	1,00	2,00	0,00	0,00	108.720,00	108.720,00	0,00	0,00	0,00
Marca: marca ON	Laboratorio:		Estado Oferente: Habilitado							
Plazo de Entrega: 30 dias desde la notificacion de la Orden de Compra.										
D. Amp. I.:	ACOPLE DISS PARA CONSOLA VAC - cotiza marca ON									
	[2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR:									
	2 (DOS) - ACOUPLE DISS PARA CONSOLA VAC CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Acople tipo DISS para sistema de vacío hospitalario, de conexión roscada, construido en material resistente a la corrosión y apto para uso continuo. Compatible con consolas de gases medicinales, asegurando correcta conexión y funcionamiento del sistema de succión. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE VACÍO HOSPITALARIO. LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAR LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y CONEXIONES ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CORRECTA ENTREGA OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. - LUGAR DE ENTREGA: División Pañol Zona Norte, Mackinlay y Piedrabuena, Rio Grande (9420), Tierra del Fuego AelAS. -									



Renglón		Insumo								
Oferente		Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
	PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAMENTE ESTABLECIDO QUE, EN VIRTUD DE LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LA COMPATIBILIDAD TÉCNICA CON LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA, DEBIENDO LOS PRODUCTOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y CON ACCESORIOS ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. - LUGAR DE ENTREGA: División Pañol Zona Norte, Mackinlay y Piedrabuena, Rio Grande (9420), Tierra del Fuego AelIAS. -									
4	250010002-9 Accesorios para paneles de gases medicinales UNIDAD UNIDAD									
*	CORRESPONDE COTIZAR: 2 (DOS) - ACOPLE ON PARA CONSOLA AC CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Acople tipo ON (conexión rápida) para aire comprimido medicinal, apto para instalación en consola de gases medicinales, con sistema de acople y desacople rápido, seguro y hermético. Fabricado en material metálico de alta resistencia, compatible con instalaciones hospitalarias existentes CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA, DEBIENDO LOS PRODUCTOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y ON, SIN REQUERIR ADAPTACIONES ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. Lugar de entrega:División Pañol Zona Norte, Mackinlay y Piedrabuena, Rio Grande (9420), Tierra del Fuego AelIAS.-									
	PANELES DE CABECERA TH SRL	0	1,00	2,00	0,00	0,00	17.981,00	17.981,00	0,00	0,00
	Marca: S/D	Laboratorio:		Estado Oferente: Habilitado						
	Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de compra									
	D. Amp. I.: Accesorios para paneles de gases medicinales COTIZA MARCA: TH PANELES DE CABECERA [2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR: 2 (DOS) - ACOPLE ON PARA CONSOLA AC CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Acople tipo ON (conexión rápida) para aire comprimido medicinal, apto para instalación en consola de gases medicinales, con sistema de acople y desacople rápido, seguro y hermético. Fabricado en material metálico de alta resistencia, compatible con instalaciones hospitalarias existentes CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN.									



Renglón		Insumo								
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado	
SE DEJA EXPRESAMENTE ESTABLECIDO QUE, EN VIRTUD DE LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICA POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LA COMPATIBILIDAD TÉCNICA CON LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA, DEBIENDO LOS PRODUCTOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA S LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y ON, SIN REQUERIR ADAPTACIONES ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. Lugar de entrega:División Pañol Zona Norte, Mackinlay y Piedrabuena, Rio Grande (9420), Tierra del Fuego AelAS.-										
TECNO NODO S.A.	0	1,00	2,00	0,00	0,00	87.725,40	87.725,40	0,00	0,00	
Marca:	Laboratorio:	Estado Oferente: Habilitado								
Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de Compra										
D. Amp. I.:	Accesorios para paneles de gases medicinales [2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR: 2 (DOS) - ACOUPLE ON PARA CONSOLA AC CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Acople tipo ON (conexión rápida) para aire comprimido medicinal, apto para instalación en consola de gases medicinales, con sistema de acople y desacople rápido, seguro y hermético. Fabricado en material metálico de alta resistencia, compatible con instalaciones hospitalarias existentes CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTE PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAMENTE ESTABLECIDO QUE, EN VIRTUD DE LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICA POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LA COMPATIBILIDAD TÉCNICA CON LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA, DEBIENDO LOS PRODUCTOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA S LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y ON, SIN REQUERIR ADAPTACIONES ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. Lugar de entrega:División Pañol Zona Norte, Mackinlay y Piedrabuena, Rio Grande (9420), Tierra del Fuego AelAS.-									
ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO	0	1,00	2,00	0,00	0,00	94.224,00	94.224,00	0,00	0,00	
Marca: marca ON	Laboratorio:	Estado Oferente: Habilitado								
Plazo de Entrega: 30 dias desde la notificacion de la Orden de Compra.										
D. Amp. I.:	Accesorios para paneles de gases medicinales- cotiza marca ON [2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR: 2 (DOS) - ACOUPLE ON PARA CONSOLA AC CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Acople tipo ON (conexión rápida) para aire comprimido medicinal, apto para instalación en consola de gases medicinales, con sistema de acople y desacople rápido, seguro y hermético. Fabricado en material metálico de alta resistencia, compatible con instalaciones hospitalarias existentes									



Impresión: 10/08/26 09:42:25
Nº de Hoja: 10
Cm0059

Renglón		Insumo								
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total	Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
	CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE OXIGENOTERAPIA MEDICINAL. PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAMENTE ESTABLECIDO QUE, EN VIRTUD DE LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN SE EFECTUARÁ POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LA COMPATIBILIDAD TÉCNICA CON LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA, DEBIENDO LOS PRODUCTOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SELECCIONAR LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y ON, SIN REQUERIR ADAPTACIONES ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. Lugar de entrega:División Pañol Zona Norte, Mackinlay y Piedrabuena, Rio Grande (9420), Tierra del Fuego AelAS.-									
INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA	0	1,00	2,00	0,00	0,00	308.020,00	308.020,00		0,00	0,00
Marca: famox		Laboratorio:		Estado Oferente: Habilitado						
Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de Compra.										
D. Amp. I.:	Accesorios para paneles de gases medicinales - (PUT118) Unidad Terminal ON AIRE (C-BASE). Marca Famox [2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR:									
	2 (DOS) - ACOUPLE ON PARA CONSOLA AC									
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO):									
	Acople tipo ON (conexión rápida) para aire comprimido medicinal, apto para instalación en consola de gases medicinales, con sistema de acople y desacople rápido, seguro y hermético. Fabricado en material metálico de alta resistencia, compatible con instalaciones hospitalarias existentes									
	CONSIDERACIONES GENERALES									
	NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE OXIGENOTERAPIA MEDICINAL. PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAMENTE ESTABLECIDO QUE, EN VIRTUD DE LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN SE EFECTUARÁ POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LA COMPATIBILIDAD TÉCNICA CON LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.-									
	LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA, DEBIENDO LOS PRODUCTOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SELECCIONAR LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y ON, SIN REQUERIR ADAPTACIONES ADICIONALES.									
	NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES.									
	NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN.									
	NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA.									
	NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.									
	PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.									
	Lugar de entrega:División Pañol Zona Norte, Mackinlay y Piedrabuena, Rio Grande (9420), Tierra del Fuego AelAS.-									
5	250010002-9 Accesorios para paneles de gases medicinales UNIDAD UNIDAD									
*	CORRESPONDE COTIZAR:									
	4 (CUATRO) - ACOUPLE ON PARA CONSOLA O2									
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO):									
	Acople tipo ON para oxígeno medicinal, de conexión rápida, fabricado en material apto para uso con oxígeno, garantizando seguridad, estanqueidad y compatibilidad con consolas de gases medicinales. Deberá soportar condiciones de uso hospitalario continuo.									

[illegible]

PANELES DE CABECERA TH SRL	0	1,00	4,00	0,00	0,00	17.981,00	17.981,00	0,00	0,00
Marca: S/D	Laboratorio:					Estado Oferente: Habilitado			

TECNO NODO S.A.	0	1,00	4,00	0,00	0,00	87.725,40	87.725,40	0,00	0,00
Marca:	Laboratorio:	Estado Oferente: Habilitado							

Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de Compra

D. Amp. I.: Accesorios para paneles de gases medicinales
[2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR:
4 (CUATRO) - ACOUPLE ON PARA CONSOLA O2
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO):
Acople tipo ON para oxígeno medicinal, de conexión rápida, fabricado en material apto para uso con oxígeno, garantizando seguridad, estanqueidad y compatibilidad con consolas de gases medicinales. Deberá soportar



Objeto		Insumo								
Oferente		Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
1	condiciones de uso hospitalario continuo.									
	CONSIDERACIONES GENERALES									
	NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS EXISTENTES. LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y CONEXIONES ADICIONALES.									
	NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES.									
	NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN.									
	NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA.									
	NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.									
	PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.									
	LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS.-									
	ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO	0	1,00	4,00	0,00	0,00	94.224,00	94.224,00	0,00	0,00
Marca: marca ON		Laboratorio:		Estado Oferente: Habilitado						
Plazo de Entrega: 30 dias desde la notificacion de la Orden de Compra.										
D. Amp. I.:	Accesorios para paneles de gases medicinales - cotiza marca ON [2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR: 4 (CUATRO) - ACOUPLE ON PARA CONSOLA O2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Acople tipo ON para oxígeno medicinal, de conexión rápida, fabricado en material apto para uso con oxígeno, garantizando seguridad, estanqueidad y compatibilidad con consolas de gases medicinales. Deberá soportar condiciones de uso hospitalario continuo.									
2	CONSIDERACIONES GENERALES									
	NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS EXISTENTES. LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y CONEXIONES ADICIONALES.									
	NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES.									
	NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN.									
	NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA.									
	NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.									
	PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.									
	LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS.-									
	INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA	0	1,00	4,00	0,00	0,00	308.020,00	308.020,00	0,00	0,00
	Marca: famox		Laboratorio:		Estado Oferente: Habilitado					
Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de Compra.										
D. Amp. I.:	Accesorios para paneles de gases medicinales - (PUT117) Unidad Terminal ON O2 (C-BASE). Marca Famox [2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR: 4 (CUATRO) - ACOUPLE ON PARA CONSOLA O2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Acople tipo ON para oxígeno medicinal, de conexión rápida, fabricado en material apto para uso con oxígeno, garantizando seguridad, estanqueidad y compatibilidad con consolas de gases medicinales. Deberá soportar condiciones de uso hospitalario continuo.									



Código de identificación		Insumo	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado	
		CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE OXIGENOTERAPIA MEDICINAL. LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y OTRAS ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS.-										
6		250010002-9 Accesorios para paneles de gases medicinales UNIDAD UNIDAD										
*		CORRESPONDE COTIZAR: 2 (DOS) - ACOPLE ON PARA CONSOLA VAC CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Acople tipo ON (conexión rápida) para sistema de vacío hospitalario, apto para instalación en consola de gases medicinales, con sistema de acople seguro, hermético y de fácil conexión y desconexión. Fabricado en material resistente a uso continuo. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE OXIGENOTERAPIA MEDICINAL. LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y OTRAS ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS.-										
PANELES DE CABECERA TH SRL		0	1,00	2,00	0,00	0,00	17.981,00	17.981,00	0,00	0,00		
Marca: S/D		Laboratorio:		Estado Oferente: Habilitado								
Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de compra												
D. Amp. I.:		Accesorios para paneles de gases medicinales COTIZA MARCA: TH PANELES DE CABECERA [2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR: 2 (DOS) - ACOPLE ON PARA CONSOLA VAC CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Acople tipo ON (conexión rápida) para sistema de vacío hospitalario, apto para instalación en consola de gases medicinales, con sistema de acople seguro, hermético y de fácil conexión y desconexión. Fabricado en material resistente a uso continuo. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE OXIGENOTERAPIA MEDICINAL. LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y OTRAS ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS.-										



Ofertante		Insumo		Detalle de la oferta							Resumen	
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total	Adjud.C/Bon	Precio Total	Adjudicado	
PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAR LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y C/ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS.-												
TECNO NODO S.A.	0	1,00	2,00	0,00	0,00	87.725,40	87.725,40		0,00		0,00	
Marca:		Laboratorio:		Estado Oferente: Habilitado								
Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de Compra												
D. Amp. I.: Accesorios para paneles de gases medicinales [2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR: 2 (DOS) - ACOUPLE ON PARA CONSOLA VAC CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Acople tipo ON (conexión rápida) para sistema de vacío hospitalario, apto para instalación en consola de gases medicinales, con sistema de acople seguro, hermético y de fácil conexión y desconexión. Fabricado en material resistente a uso continuo.												
CONSIDERACIONES GENERALES												
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS EXISTENTES.												
PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAR LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y C/ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS.-												
ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO	0	1,00	2,00	0,00	0,00	94.224,00	94.224,00		0,00		0,00	
Marca: marca ON		Laboratorio:		Estado Oferente: Habilitado								
Plazo de Entrega: 30 dias desde la notificacion de la Orden de Compra.												
D. Amp. I.: Accesorios para paneles de gases medicinales - cotiza marca ON [2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR: 2 (DOS) - ACOUPLE ON PARA CONSOLA VAC CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Acople tipo ON (conexión rápida) para sistema de vacío hospitalario, apto para instalación en consola de gases medicinales, con sistema de acople seguro, hermético y de fácil conexión y desconexión. Fabricado en material resistente a uso continuo.												
CONSIDERACIONES GENERALES												
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS EXISTENTES.												
PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAR LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y C/ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS.-												



Renglón	Insumo									
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado	

NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAR LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y OTRAS CONEXIONES ADICIONALES.



Renglón	Insumo									
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado	

D. Amp. I.: FRASCO HUMIDIFICADOR PARA AIRE COMPRIMIDO
COTIZA MARCA: TH PANELES DE CABECERA
[2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR:
4 (CUATRO) - FRASCO HUMIDIFICADOR PARA AIRE COMPRIMIDO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO):
Frasco humidificador para aire comprimido medicinal, apto para conexión a caudalímetro o regulador, fabricado en material transparente de alta resistencia, con sistema de burbujeo y tapa con conexiones seguras. Apto para uso hospitalario.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE OXIGENOTERAPIA MEDICINAL. LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAR LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y C



Oferente	Insumo									
Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado		

CONSIDERACIONES GENERALES

NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAMENTE LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y CONEXIONES ADICIONALES.



Renglón	Insumo	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
---------	--------	-----	-------------	----------------	------------------	------------------	--------------------	-----------------	--------------------------	-------------------------

D. Amp. I.: FRASCO HUMIDIFICADOR PARA OXIGENO
[2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR:
9 (NUEVE) - FRASCO HUMIDIFICADOR PARA OXÍGENO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO):
Frasco humidificador para oxígeno medicinal, apto para conexión a caudalímetro o regulador, fabricado en material resistente, con sistema de burbujeo, tapa con conexiones seguras y capacidad adecuada para uso hospitalario.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPLETA ADECUACIÓN PARA LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y MODELO, DE ACUERDO A LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSA DE RECHAZO DE LOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES.
NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL PACIENTE.
NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN.
NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA.



Impresión: 10/08/26 09:42:25
Nº de Hoja: 19
Cm0059

Renglón		Insumo							
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -									
PANELES DE CABECERA TH SRL	0	1,00	9,00	0,00	0,00	29.741,00	29.741,00	0,00	0,00
Marca: S/D		Laboratorio:		Estado Oferente: Habilitado					
Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de compra									
D. Amp. I.: FRASCO HUMIFICADOR PARA OXIGENO COTIZA MARCA: TH PANELES DE CABECERA [2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR: 9 (NUEVE) - FRASCO HUMIDIFICADOR PARA OXÍGENO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Frasco humidificador para oxígeno medicinal, apto para conexión a caudalímetro o regulador, fabricado en material resistente, con sistema de burbujeo, tapa con conexiones seguras y capacidad adecuada para uso hospitalario. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE OXIGENOTERAPIA MEDICINAL. LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAR LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y CONEXIONES ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -									
INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA	0	1,00	9,00	0,00	0,00	42.386,00	42.386,00	0,00	0,00
Marca: famox		Laboratorio:		Estado Oferente: Habilitado					
Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de Compra.									
D. Amp. I.: FRASCO HUMIFICADOR PARA OXIGENO - (PFR001) Frasco Humidificador de oxigeno 250cm3. Marca Famox [2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR: 9 (NUEVE) - FRASCO HUMIDIFICADOR PARA OXÍGENO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Frasco humidificador para oxígeno medicinal, apto para conexión a caudalímetro o regulador, fabricado en material resistente, con sistema de burbujeo, tapa con conexiones seguras y capacidad adecuada para uso hospitalario. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE OXIGENOTERAPIA MEDICINAL. LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAR LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y CONEXIONES ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA.									



Idioma		Insumo							
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -									
ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO	0	1,00	9,00	0,00	0,00	43.488,00	43.488,00	0,00	0,00
Marca: marca ON		Laboratorio:		Estado Oferente: Habilitado					
Plazo de Entrega: 30 dias desde la notificacion de la Orden de Compra.									
D. Amp. I.: FRASCO HUMIFICADOR PARA OXIGENO- cotiza marca ON [2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR: 9 (NUEVE) - FRASCO HUMIDIFICADOR PARA OXÍGENO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Frasco humidificador para oxígeno medicinal, apto para conexión a caudalímetro o regulador, fabricado en material resistente, con sistema de burbujeo, tapa con conexiones seguras y capacidad adecuada para uso hospitalario. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE OXIGENOTERAPIA MEDICINAL. LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAR LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y CONEXIONES ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -									
9	290050002-410 FRASCO PARA SISTEMA DE VACIO CENTRALIZADO CON TRAMPA. APTO PARA ACOPLE AL REGULADOR Unidad								
*	CORRESPONDE COTIZAR: 8 (OCHO) - FRASCO PARA SISTEMA DE VACÍO CENTRALIZADO CON TRAMPA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Frasco colector para sistema de vacío centralizado, con trampa de seguridad que impida el ingreso de fluidos al regulador. Fabricado en material resistente y autoclavable, apto para uso hospitalario continuo, compatible con reguladores de vacío. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE OXIGENOTERAPIA MEDICINAL. LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAR LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y CONEXIONES ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -								



Impresión: 10/08/26 09:42:25
Nº de Hoja: 21
Cm0059

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón		Insumo							
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
PANELES DE CABECERA TH SRL Marca: S/D	0 Laboratorio:	1,00	8,00	0,00	0,00	8.514,00	8.514,00	0,00	0,00
Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de compra									
D. Amp. I.: FRASCO PARA SISTEMA DE VACIO CENTRALIZADO CON TRAMPA. APTO PARA ACOPLE AL REGULADOR									
[2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR:									
8 (OCHO) - FRASCO PARA SISTEMA DE VACÍO CENTRALIZADO CON TRAMPA									
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO):									
Frasco colector para sistema de vacío centralizado, con trampa de seguridad que impida el ingreso de fluidos al regulador. Fabricado en material resistente y autoclavable, apto para uso hospitalario continuo, compatible con reguladores de vacío.									
CONSIDERACIONES GENERALES									
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTE									
PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRE									
LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FU									
LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE									
OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y O									
ADICIONALES.									
NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES.									
NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN.									
NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA.									
NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.									
PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.									
LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -									
TECNO NODO S.A.	0	1,00	8,00	0,00	0,00	39.740,40	39.740,40	0,00	0,00
Marca:	Laboratorio:					Estado Oferente: Habilitado			
Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de Compra									
D. Amp. I.: FRASCO PARA SISTEMA DE VACIO CENTRALIZADO CON TRAMPA. APTO PARA ACOPLE AL REGULADOR									
[2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR:									
8 (OCHO) - FRASCO PARA SISTEMA DE VACÍO CENTRALIZADO CON TRAMPA									
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO):									
Frasco colector para sistema de vacío centralizado, con trampa de seguridad que impida el ingreso de fluidos al regulador. Fabricado en material resistente y autoclavable, apto para uso hospitalario continuo, compatible con reguladores de vacío.									
CONSIDERACIONES GENERALES									
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTE									
PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRE									
LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FU									
LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE									
OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y O									
ADICIONALES.									
NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES.									
NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN.									
NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA.									
NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.									
PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.									
LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -									

Fecha: 10/08/26
Compra Nº: 189/2026-525
P.A.: Nº 42049 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 13/07/26 - 12:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón		Insumo							
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA Marca: famox Laboratorio: Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de Compra.	0	1,00	8,00	0,00	0,00	57.941,00	57.941,00	0,00	0,00
Estado Oferente: Habilitado									
D. Amp. I.: FRASCO PARA SISTEMA DE VACIO CENTRALIZADO CON TRAMPA. APTO PARA ACOUPLE AL REGULADOR - (PFR009) Frasco Colector 500 cm3 entrada superior con filtro. Marca famox [2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR: 8 (OCHO) - FRASCO PARA SISTEMA DE VACÍO CENTRALIZADO CON TRAMPA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Frasco colector para sistema de vacío centralizado, con trampa de seguridad que impida el ingreso de fluidos al regulador. Fabricado en material resistente y autoclavable, apto para uso hospitalario continuo, compatible con reguladores de vacío. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTE PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRI LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FU LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y C ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -									
ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO Marca: marca ON Laboratorio: Plazo de Entrega: 30 dias desde la notificacion de la Orden de Compra.	0	1,00	8,00	0,00	0,00	60.400,00	60.400,00	0,00	0,00
Estado Oferente: Habilitado									
D. Amp. I.: FRASCO PARA SISTEMA DE VACIO CENTRALIZADO CON TRAMPA. APTO PARA ACOUPLE AL REGULADOR - Frasco 0.5 LTS (AUTOCLAVABLE)cotiza marca ON [2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR: 8 (OCHO) - FRASCO PARA SISTEMA DE VACÍO CENTRALIZADO CON TRAMPA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Frasco colector para sistema de vacío centralizado, con trampa de seguridad que impida el ingreso de fluidos al regulador. Fabricado en material resistente y autoclavable, apto para uso hospitalario continuo, compatible con reguladores de vacío. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTE PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRI LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FU LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y C ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -									



Impresión: 10/08/26 09:42:25
Nº de Hoja: 23
Cm0059

Renglón		Insumo								
Oferente		Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
	*CORRESPONDE COTIZAR: 6 (SEIS) FRASCOS INTERMEDIARIOS PARA REGULADORES DE BAJO VACÍO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Frascos intermediarios para sistemas de succión de bajo vacío, aptos para conexión a reguladores, fabricados en material resistente y aptos para uso hospitalario. Diseñados para la recolección y control de fluidos en sistemas de aspiración. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE ASPIRACIÓN. LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAMENTE A DISPOSICIÓN DEL OFERTANTE LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y CONEXIONES ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -									
TECNO NODO S.A.		0	1,00	6,00	0,00	0,00	20.972,70	20.972,70	0,00	0,00
Marca:	Laboratorio:						Estado Oferente: Habilitado			
Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de Compra										
D. Amp. I.:	FRASCOS INTERMEDIARIOS PARA REGULADORES DE BAJO VACIO [2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR: 6 (SEIS) FRASCOS INTERMEDIARIOS PARA REGULADORES DE BAJO VACÍO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Frascos intermediarios para sistemas de succión de bajo vacío, aptos para conexión a reguladores, fabricados en material resistente y aptos para uso hospitalario. Diseñados para la recolección y control de fluidos en sistemas de aspiración. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE ASPIRACIÓN. LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAMENTE A DISPOSICIÓN DEL OFERTANTE LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y CONEXIONES ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -									
PANELES DE CABECERA TH SRL		0	1,00	6,00	0,00	0,00	31.722,00	31.722,00	0,00	0,00
Marca: S/D	Laboratorio:						Estado Oferente: Habilitado			
Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de compra										
D. Amp. I.:	FRASCOS INTERMEDIARIOS PARA REGULADORES DE BAJO VACIO									



Renglón										
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total	Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
COTIZA MARCA: TH PANELES DE CABECERA [2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR: 6 (SEIS) FRASCOS INTERMEDIARIOS PARA REGULADORES DE BAJO VACÍO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Frascos intermediarios para sistemas de succión de bajo vacío, aptos para conexión a reguladores, fabricados en material resistente y aptos para uso hospitalario. Diseñados para la recolección y control de fluidos en sistemas de aspiración. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE ASPIRACIÓN. LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAR LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y CONEXIONES ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -										
INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA	0	1,00	6,00	0,00	0,00	42.875,00	42.875,00		0,00	0,00
Marca: famoxLaboratorio:Estado Oferente: Habilitado										
Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de Compra.										
D. Amp. I.: FRASCOS INTERMEDIARIOS PARA REGULADORES DE BAJO VACIO- (PFR008) Recipiente colector 500cm3 intermediario. Marca famox [2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR: 6 (SEIS) FRASCOS INTERMEDIARIOS PARA REGULADORES DE BAJO VACÍO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Frascos intermediarios para sistemas de succión de bajo vacío, aptos para conexión a reguladores, fabricados en material resistente y aptos para uso hospitalario. Diseñados para la recolección y control de fluidos en sistemas de aspiración. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE ASPIRACIÓN. LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAR LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y CONEXIONES ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -										
ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO	0	1,00	6,00	0,00	0,00	84.560,00	84.560,00		0,00	0,00
Marca: marca ONLaboratorio:Estado Oferente: Habilitado										
Plazo de Entrega: 30 dias desde la notificacion de la Orden de Compra.										
D. Amp. I.: FRASCOS INTERMEDIARIOS PARA REGULADORES DE BAJO VACIO - cotiza marca ON										



Insumo										
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total	Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE OXIGENOTERAPIA MEDICINAL. LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAR LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y CONEXIONES ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -										
PANELES DE CABECERA TH SRL	0	1,00	4,00	0,00	0,00	6.814,00	6.814,00		0,00	0,00
Marca: S/D	Laboratorio:					Estado Oferente: Habilitado				
Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de compra										
D. Amp. I.: JUNTA DE FRASCO O2 DE 300 CM3 REPUESTO COTIZA MARCA: TH PANELES DE CABECERA [2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR: 4 (CUATRO) - JUNTA DE FRASCO O2 300 cm³ (REPUESTO) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Junta de repuesto para frasco humidificador de oxígeno de 300 cm³, fabricada en material flexible y resistente, apta para asegurar estanqueidad en el sistema.										
CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE OXIGENOTERAPIA MEDICINAL. LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAR LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y CONEXIONES ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -										
INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA	0	1,00	4,00	0,00	0,00	9.196,00	9.196,00		0,00	0,00
Marca: famox	Laboratorio:					Estado Oferente: Habilitado				
Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de Compra.										
D. Amp. I.: JUNTA DE FRASCO O2 DE 300 CM3 REPUESTO - (COR907) O´RING 2-226 (HUMIDIFICADOR). Marca famox [2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR: 4 (CUATRO) - JUNTA DE FRASCO O2 300 cm³ (REPUESTO) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Junta de repuesto para frasco humidificador de oxígeno de 300 cm³, fabricada en material flexible y resistente, apta para asegurar estanqueidad en el sistema.										
CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE OXIGENOTERAPIA MEDICINAL. LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAR LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y CONEXIONES ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -										



Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
----------	-----	-------------	----------------	------------------	------------------	--------------------	-----------------	--------------------------	-------------------------

12	2500110002-12 REPUESTO JUNTA DE FRASCO VACIO DE 500 CM3 UNIDAD
*	CORRESPONDE COTIZAR: 4 (CUATRO) - JUNTA DE FRASCO VACÍO 500 cm³ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Junta de repuesto para frasco de vacío de 500 cm³, fabricada en material resistente, apta para garantizar cierre hermético y correcto funcionamiento del sistema de succión. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE OXIGENOTERAPIA MEDICINAL. LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAR LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y OTRAS ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -

ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO	0	1,00	4,00	0,00	0,00	5.074,00	5.074,00	0,00	0,00
Marca: marca ON	Laboratorio:					Estado Oferente: Habilitado			
Plazo de Entrega: 30 dias desde la notificacion de la Orden de Compra.									
D. Amp. I.: REPUESTO JUNTA DE FRASCO VACIO DE 500 CM3- cotiza marca ON									
[2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR:									
4 (CUATRO) - JUNTA DE FRASCO VACÍO 500 cm³									
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO):									
Junta de repuesto para frasco de vacío de 500 cm³, fabricada en material resistente, apta para garantizar cierre hermético y correcto funcionamiento del sistema de succión.									
CONSIDERACIONES GENERALES									
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE OXIGENOTERAPIA MEDICINAL. LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAR LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y CONEXIONES ADICIONALES.									



Renglón		Insumo								
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado	
NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. - PANELES DE CABECERA TH SRL01,004,000,000,006.814,006.814,000,000,00 Marca: S/DLaboratorio:Estado Oferente: Habilitado Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de compra D. Amp. I.: REPUESTO JUNTA DE FRASCO VACIO DE 500 CM3 COTIZA MARCA: TH PANELES DE CABECERA [2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR: 4 (CUATRO) - JUNTA DE FRASCO VACÍO 500 cm³ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Junta de repuesto para frasco de vacío de 500 cm³, fabricada en material resistente, apta para garantizar cierre hermético y correcto funcionamiento del sistema de succión. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS EXISTENTES. PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAR LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y CONEXIONES ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. - INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA01,004,000,000,0010.488,0010.488,000,000,00 Marca: famoxLaboratorio:Estado Oferente: Habilitado Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de Compra. D. Amp. I.: REPUESTO JUNTA DE FRASCO VACIO DE 500 CM3 - (COR908) O´RING 2-231 (R.C 500 CM3) (Junta para tapa 500cm3). Marca famox [2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR: 4 (CUATRO) - JUNTA DE FRASCO VACÍO 500 cm³ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Junta de repuesto para frasco de vacío de 500 cm³, fabricada en material resistente, apta para garantizar cierre hermético y correcto funcionamiento del sistema de succión. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS EXISTENTES. PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAR LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y CONEXIONES ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN.										



Renglón	Insumo									
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado	

Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de Compra.

D. Amp. I.: Accesorios para paneles de gases medicinales - (PCA002) Caudalímetro de oxígeno 0 a 3 L/min (DISS). Marca famox

[2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR:

3 (TRES) MEDIDOR DE FLUJO PARA OXÍGENO 0–1 L/MIN DISS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO):

Caudalímetro de bajo flujo para oxígeno medicinal, rango de 0 a 1 l/min, con conexión tipo DISS, apto para uso hospitalario, con sistema de regulación precisa y lectura clara del flujo.

CONSIDERACIONES GENERALES

NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE OXIGENOTERAPIA MEDICINAL. LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAR LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y CONEXIONES ADICIONALES.

NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES.

NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN.

NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA.

NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.

PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.

LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -

Fecha: 10/08/26
Compra Nº: 189/2026-525
P.A.: Nº 42049 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 13/07/26 - 12:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón		Insumo							
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
TECNO NODO S.A. Marca: Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de Compra D. Amp. I.: Accesorios para paneles de gases medicinales [2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR: 3 (TRES) MEDIDOR DE FLUJO PARA OXÍGENO 0–1 L/MIN DISS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Caudalímetro de bajo flujo para oxígeno medicinal, rango de 0 a 1 l/min, con conexión tipo DISS, apto para uso hospitalario, con sistema de regulación precisa y lectura clara del flujo. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAR LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y CONEXIONES ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -	0	1,00	3,00	0,00	0,00	114.912,00	114.912,00	0,00	0,00
Marca: Laboratorio:						Estado Oferente: Habilitado			
PANELES DE CABECERA TH SRL Marca: S/D Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de compra D. Amp. I.: Accesorios para paneles de gases medicinales COTIZA MARCA: TH PANELES DE CABECERA [2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR: 3 (TRES) MEDIDOR DE FLUJO PARA OXÍGENO 0–1 L/MIN DISS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Caudalímetro de bajo flujo para oxígeno medicinal, rango de 0 a 1 l/min, con conexión tipo DISS, apto para uso hospitalario, con sistema de regulación precisa y lectura clara del flujo. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAR LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y CONEXIONES ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -	0	1,00	3,00	0,00	0,00	116.951,00	116.951,00	0,00	0,00
Marca: Laboratorio:						Estado Oferente: Habilitado			
ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO Marca: marca ON	0	1,00	3,00	0,00	0,00	144.960,00	144.960,00	0,00	0,00
Marca: Laboratorio:						Estado Oferente: Habilitado			



Renglón	Insumo									
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO):



Categoría		Insumo		Detalle						
Oferente		Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
Caudalímetro para aire comprimido medicinal, rango de 0 a 15 l/min, con conexión tipo DISS, apto para uso hospitalario, con sistema de regulación precisa y lectura visible del flujo. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE MONITOREO DE FLEBOS Y/O DE OXÍGENO. LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y CONEXIONES ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -										
	PANELES DE CABECERA TH SRL	0	1,00	3,00	0,00	0,00	42.811,00	42.811,00	0,00	0,00
	Marca: S/D	Laboratorio:				Estado Oferente: Habilitado				
	Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de compra									
	D. Amp. I.: MEDIDOR DE FLUJO DE 0 A 15 L/MIN PARA AIRE COMPRIMIDO DISS COTIZA MARCA: TH PANELES DE CABECERA [2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR: 3 (TRES) - MEDIDOR DE FLUJO 0–15 L/MIN PARA AIRE COMPRIMIDO DISS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Caudalímetro para aire comprimido medicinal, rango de 0 a 15 l/min, con conexión tipo DISS, apto para uso hospitalario, con sistema de regulación precisa y lectura visible del flujo. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE MONITOREO DE FLEBOS Y/O DE OXÍGENO. LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y CONEXIONES ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -									
	INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA	0	1,00	3,00	0,00	0,00	56.461,00	56.461,00	0,00	0,00
	Marca: famox	Laboratorio:				Estado Oferente: Habilitado				
	Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de Compra.									
	D. Amp. I.: MEDIDOR DE FLUJO DE 0 A 15 L/MIN PARA AIRE COMPRIMIDO DISS- (PCA020) Caudalimetro de aire 0 a 15 L/min (DISS). Marca famox [2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR: 3 (TRES) - MEDIDOR DE FLUJO 0–15 L/MIN PARA AIRE COMPRIMIDO DISS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Caudalímetro para aire comprimido medicinal, rango de 0 a 15 l/min, con conexión tipo DISS, apto para uso hospitalario, con sistema de regulación precisa y lectura visible del flujo. CONSIDERACIONES GENERALES									



Insumo										
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado	
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE MONITORIAZOS. LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y CONEXIONES ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -										
ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO	0	1,00	3,00	0,00	0,00	70.064,00	70.064,00	0,00	0,00	
Marca: marca ON		Laboratorio:		Estado Oferente: Habilitado						
Plazo de Entrega: 30 dias desde la notificacion de la Orden de Compra.										
D. Amp. I.: MEDIDOR DE FLUJO DE 0 A 15 L/MIN PARA AIRE COMPRIMIDO DISS - cotiza marca ON										
[2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR:										
3 (TRES) - MEDIDOR DE FLUJO 0–15 L/MIN PARA AIRE COMPRIMIDO DISS										
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO):										
Caudalímetro para aire comprimido medicinal, rango de 0 a 15 l/min, con conexión tipo DISS, apto para uso hospitalario, con sistema de regulación precisa y lectura visible del flujo.										
CONSIDERACIONES GENERALES										
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE MONITORIAZOS. LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y CONEXIONES ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -										
15	299990001-198 MEDIDOR DE FLUJO DE 0 A 15 L/MIN PARA AIRE COMPRIMIDO ON UNIDAD									
*	CORRESPONDE COTIZAR:									
	2 (DOS) - MEDIDOR DE FLUJO 0–15 L/MIN PARA AIRE COMPRIMIDO ON									
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO):									
	Caudalímetro para aire comprimido, rango de 0 a 15 l/min, con conexión tipo ON (rápida), apto para uso en consolas de gases medicinales, de fácil conexión y regulación.									
	CONSIDERACIONES GENERALES									
	NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE MONITORIAZOS. LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y CONEXIONES ADICIONALES.									



Renglón		Insumo								
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado	

CONSIDERACIONES GENERALES

NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAR LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y OTRAS ADICIONALES.



Cargos		Insumo							
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. - INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA 0 1,00 2,00 0,00 0,00 54.009,00 54.009,00 0,00 0,00 Marca: famox Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de Compra. D. Amp. I.: MEDIDOR DE FLUJO DE 0 A 15 L/MIN PARA AIRE COMPRIMIDO ON- (PCA116) Caudalímetro 0-15 l/min aire O.N. Marca famox [2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR: 2 (DOS) - MEDIDOR DE FLUJO 0–15 L/MIN PARA AIRE COMPRIMIDO ON CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Caudalímetro para aire comprimido, rango de 0 a 15 l/min, con conexión tipo ON (rápida), apto para uso en consolas de gases medicinales, de fácil conexión y regulación. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS EXISTENTES. LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAR LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y CONEXIONES ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. - ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO 0 1,00 2,00 0,00 0,00 70.064,00 70.064,00 0,00 0,00 Marca: marca ON Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado Plazo de Entrega: 30 dias desde la notificacion de la Orden de Compra. D. Amp. I.: MEDIDOR DE FLUJO DE 0 A 15 L/MIN PARA AIRE COMPRIMIDO ON- cotiza marca ON [2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR: 2 (DOS) - MEDIDOR DE FLUJO 0–15 L/MIN PARA AIRE COMPRIMIDO ON CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Caudalímetro para aire comprimido, rango de 0 a 15 l/min, con conexión tipo ON (rápida), apto para uso en consolas de gases medicinales, de fácil conexión y regulación. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS EXISTENTES. LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAR LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y CONEXIONES ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA.									

Fecha: 10/08/26
Compra Nº: 189/2026-525
P.A.: Nº 42049 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 13/07/26 - 12:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón		Insumo								
Oferente		Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
16	*	NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -								
		299990001-195 MEDIDOR DE FLUJO DE 0 A 15 L/MIN PARA OXIGENO DISS UNIDAD								
		CORRESPONDE COTIZAR:								
		3 (TRES) - MEDIDOR DE FLUJO 0–15 L/MIN PARA OXÍGENO DISS								
		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO):								
		Caudalímetro para oxígeno medicinal, rango de 0 a 15 l/min, con conexión tipo DISS, apto para uso hospitalario, con regulación precisa y lectura clara.								
		CONSIDERACIONES GENERALES								
		NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTE PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRE LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FU LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y O ADICIONALES.								
		NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES.								
		NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN.								
		NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA.								
		NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -								
TECNO NODO S.A.		0	1,00	3,00	0,00	0,00	42.396,90	42.396,90	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:				Estado Oferente: Habilitado				
Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de Compra										
D. Amp. I.: MEDIDOR DE FLUJO DE 0 A 15 L/MIN PARA OXIGENO DISS										
[2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR:										
3 (TRES) - MEDIDOR DE FLUJO 0–15 L/MIN PARA OXÍGENO DISS										
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO):										
Caudalímetro para oxígeno medicinal, rango de 0 a 15 l/min, con conexión tipo DISS, apto para uso hospitalario, con regulación precisa y lectura clara.										
CONSIDERACIONES GENERALES										
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTE PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRE LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FU LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y O ADICIONALES.										
NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES.										
NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN.										
NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA.										
NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -										
PANELES DE CABECERA TH SRL		0	1,00	3,00	0,00	0,00	42.811,00	42.811,00	0,00	0,00
Marca: S/D		Laboratorio:				Estado Oferente: Habilitado				



Impresión: 10/08/26 09:42:25
Nº de Hoja: 37
Cm0059

Renglón		Insumo																																																		
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado																																											
Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de compra D. Amp. I.: MEDIDOR DE FLUJO DE 0 A 15 L/MIN PARA OXIGENO DISS COTIZA MARCA: TH PANELES DE CABECERA [2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR: 3 (TRES) - MEDIDOR DE FLUJO 0–15 L/MIN PARA OXÍGENO DISS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Caudalímetro para oxígeno medicinal, rango de 0 a 15 l/min, con conexión tipo DISS, apto para uso hospitalario, con regulación precisa y lectura clara. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE OXIGENOTERAPIA MEDICINAL. LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAMENTE A DISPOSICIÓN DEL OFERTANTE LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y CONEXIONES ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. - <table><tr><td>INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA</td><td>0</td><td>1,00</td><td>3,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>56.461,00</td><td>56.461,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Marca: famox</td><td>Laboratorio:</td><td colspan="9">Estado Oferente: Habilitado</td></tr></table> Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de Compra. D. Amp. I.: MEDIDOR DE FLUJO DE 0 A 15 L/MIN PARA OXIGENO DISS- (PCA014) Caudalimetro de oxigeno 0 a 15 l/min (DISS). Marca famox [2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR: 3 (TRES) - MEDIDOR DE FLUJO 0–15 L/MIN PARA OXÍGENO DISS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Caudalímetro para oxígeno medicinal, rango de 0 a 15 l/min, con conexión tipo DISS, apto para uso hospitalario, con regulación precisa y lectura clara. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE OXIGENOTERAPIA MEDICINAL. LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAMENTE A DISPOSICIÓN DEL OFERTANTE LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y CONEXIONES ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. - <table><tr><td>ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO</td><td>0</td><td>1,00</td><td>3,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>70.064,00</td><td>70.064,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Marca: marca ON</td><td>Laboratorio:</td><td colspan="9">Estado Oferente: Habilitado</td></tr></table> Plazo de Entrega: 30 dias desde la notificacion de la Orden de Compra. D. Amp. I.: MEDIDOR DE FLUJO DE 0 A 15 L/MIN PARA OXIGENO DISS - cotiza marca ON											INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA	0	1,00	3,00	0,00	0,00	56.461,00	56.461,00	0,00	0,00	Marca: famox	Laboratorio:	Estado Oferente: Habilitado									ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO	0	1,00	3,00	0,00	0,00	70.064,00	70.064,00	0,00	0,00	Marca: marca ON	Laboratorio:	Estado Oferente: Habilitado								
INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA	0	1,00	3,00	0,00	0,00	56.461,00	56.461,00	0,00	0,00																																											
Marca: famox	Laboratorio:	Estado Oferente: Habilitado																																																		
ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO	0	1,00	3,00	0,00	0,00	70.064,00	70.064,00	0,00	0,00																																											
Marca: marca ON	Laboratorio:	Estado Oferente: Habilitado																																																		



Renglón	Insumo									
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado	

[2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR:
4 (CUATRO) - MEDIDOR DE FLUJO 0–15 L/MIN PARA OXÍGENO ON
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO):
Caudalímetro para oxígeno, rango de 0 a 15 l/min, con conexión tipo ON, apto para conexión rápida en consolas, garantizando facilidad de uso y seguridad.
CONSIDERACIONES GENERALES



Renglón	Insumo									
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado	

NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAMENTE



Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
----------	-----	-------------	----------------	------------------	------------------	--------------------	-----------------	--------------------------	-------------------------

D. Amp. I.: MEDIDOR DE FLUJO DE 0 A 15 L/MIN PARA OXIGENO ON- cotiza marca ON
[2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR:
4 (CUATRO) - MEDIDOR DE FLUJO 0–15 L/MIN PARA OXÍGENO ON
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO):
Caudalímetro para oxígeno, rango de 0 a 15 l/min, con conexión tipo ON, apto para conexión rápida en consolas, garantizando facilidad de uso y seguridad.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS EXISTENTES. LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAR LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y CONEXIONES ADICIONALES.
NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES.
NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN.
NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO PROCESO, SEGÚN CORRESPONDA.
NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.
PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -

18	299990001-200 MEDIDOR DE FLUJO DE 0 A 3 L/MIN PARA AIRE COMPRIMIDO DISS UNIDAD
*	CORRESPONDE COTIZAR: 5 (CINCO) - MEDIDOR DE FLUJO 0–3 L/MIN PARA AIRE COMPRIMIDO DISS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Caudalímetro de bajo flujo para aire comprimido, rango de 0 a 3 l/min, con conexión tipo DISS, apto para aplicaciones de bajo requerimiento CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE OXIGENOTERAPIA MEDICINAL. PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAR LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y CONEXIONES ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN.



Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Unitario	Valor Total
1	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...	...

NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAR LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y OTRAS CONEXIONES ADICIONALES.

NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES.

NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN.

NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA.

NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.



Impresión: 10/08/26 09:42:25
Nº de Hoja: 42
Cm0059

Renglón		Insumo								
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado	
PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. - PANELES DE CABECERA TH SRL01,005,000,000,0063.851,0063.851,000,000,00 Marca: S/DLaboratorio:Estado Oferente: Habilitado Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de compra D. Amp. I.: MEDIDOR DE FLUJO DE 0 A 3 L/MIN PARA AIRE COMPRIMIDO DISS COTIZA MARCA: TH PANELES DE CABECERA [2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR: 5 (CINCO) - MEDIDOR DE FLUJO 0–3 L/MIN PARA AIRE COMPRIMIDO DISS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Caudalímetro de bajo flujo para aire comprimido, rango de 0 a 3 l/min, con conexión tipo DISS, apto para aplicaciones de bajo requerimiento CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAR LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y CONEXIONES ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. - ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO01,005,000,00144.960,00144.960,000,000,00 Marca: marca ONLaboratorio:Estado Oferente: Habilitado Plazo de Entrega: 30 dias desde la notificacion de la Orden de Compra. D. Amp. I.: MEDIDOR DE FLUJO DE 0 A 3 L/MIN PARA AIRE COMPRIMIDO DISS- cotiza marca ON [2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR: 5 (CINCO) - MEDIDOR DE FLUJO 0–3 L/MIN PARA AIRE COMPRIMIDO DISS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Caudalímetro de bajo flujo para aire comprimido, rango de 0 a 3 l/min, con conexión tipo DISS, apto para aplicaciones de bajo requerimiento CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAR LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y CONEXIONES ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -										



renglón		Insumo							
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado

D. Amp. I.: MEDIDOR DE FLUJO DE 0 A 3 L/MIN PARA OXIGENO DISS
[2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR:



Renglón		Insumo								
Oferente		Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
	3 (TRES) MEDIDOR DE FLUJO 0–3 L/MIN PARA OXÍGENO DISS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Caudalímetro de bajo flujo para oxígeno medicinal, rango de 0 a 3 l/min, con conexión tipo DISS, apto para uso pediátrico o de bajo consumo. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN DE GASES MEDICINALES. LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAMENTE A DISPOSICIÓN DEL ADQUIRENTE LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y C/ACCESORIOS ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -									
PANELES DE CABECERA TH SRL	0	1,00	3,00	0,00	0,00	63.851,00	63.851,00	0,00	0,00	
Marca: S/D		Laboratorio:		Estado Oferente: Habilitado						
Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de compra										
D. Amp. I.:	MEDIDOR DE FLUJO DE 0 A 3 L/MIN PARA OXIGENO DISS									
	COTIZA MARCA: TH PANELES DE CABECERA									
	[2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR:									
	3 (TRES) MEDIDOR DE FLUJO 0–3 L/MIN PARA OXÍGENO DISS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Caudalímetro de bajo flujo para oxígeno medicinal, rango de 0 a 3 l/min, con conexión tipo DISS, apto para uso pediátrico o de bajo consumo. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN DE GASES MEDICINALES. LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAMENTE A DISPOSICIÓN DEL ADQUIRENTE LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y C/ACCESORIOS ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -									
ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO	0	1,00	3,00	0,00	0,00	144.960,00	144.960,00	0,00	0,00	
Marca: marca ON		Laboratorio:		Estado Oferente: Habilitado						
Plazo de Entrega: 30 dias desde la notificacion de la Orden de Compra.										
D. Amp. I.:	MEDIDOR DE FLUJO DE 0 A 3 L/MIN PARA OXIGENO DISS- cotiza marca ON									
	[2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR:									
	3 (TRES) MEDIDOR DE FLUJO 0–3 L/MIN PARA OXÍGENO DISS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO):									



Renglón	Insumo									
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado	

* CORRESPONDE COTIZAR:
6 (SEIS) - MEZCLADOR DE AIRE–O2 BAJO Y ALTO FLUJO CON 1 CONEXIÓN DISS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO):
Mezclador de aire y oxígeno (blender), apto para bajo y alto flujo, con regulación de concentración de oxígeno (FiO), con una salida y conexión tipo DISS para ambos gases. Apto para uso hospitalario.

CONSIDERACIONES GENERALES

NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO LA DURACIÓN DE LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN EL MANEJO. LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE CON LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ AFECTAR LA PREADJUDICACIÓN OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO ACCESORIOS Y ADICIONALES.

NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES EN LA REPÚBLICA ARGENTINA.

NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN.

NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA.

NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.

PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.

LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -

6 (SEIS) - MEZCLADOR DE AIRE-O₂ BAJO Y ALTO FLUJO CON 1 CONEXIÓN DISS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO):
Mezclador de aire y oxígeno (blender), apto para bajo y alto flujo, con regulación de concentración de oxígeno (FiO₂), con una salida y conexión tipo DISS para ambos gases. Apto para uso hospitalario.

CONSIDERACIONES GENERALES

NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DESTINADOS A DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAMENTE LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y O



Impresión: 10/08/26 09:42:25
Nº de Hoja: 46
Cm0059

Categoría		Insumo									
Oferente		Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total	Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
TECNO NODO S.A. Marca: FAMOX Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de Compra D. Amp. I.:	ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -										
	0	1,00	6,00	0,00	0,00	1.365.034,65	1.365.034,65	0,00	0,00		
	Laboratorio:		Estado Oferente: Habilitado								
Mezclador Gas/Aire - cotiza marca FAMOX [2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR: 6 (SEIS) - MEZCLADOR DE AIRE–O2 BAJO Y ALTO FLUJO CON 1 CONEXIÓN DISS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Mezclador de aire y oxígeno (blender), apto para bajo y alto flujo, con regulación de concentración de oxígeno (FiO), con una salida y conexión tipo DISS para ambos gases. Apto para uso hospitalario. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS EXISTENTES. LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y OTRAS NECESARIAS ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -											
PANELES DE CABECERA TH SRL	0	1,00	6,00	0,00	0,00	1.396.125,00	1.396.125,00	0,00	0,00		
Marca: S/D		Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado									
Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de compra											
D. Amp. I.: Mezclador Gas/Aire											
COTIZA MARCA: TH PANELES DE CABECERA											
[2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR:											
6 (SEIS) - MEZCLADOR DE AIRE–O2 BAJO Y ALTO FLUJO CON 1 CONEXIÓN DISS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO):											
Mezclador de aire y oxígeno (blender), apto para bajo y alto flujo, con regulación de concentración de oxígeno (FiO), con una salida y conexión tipo DISS para ambos gases. Apto para uso hospitalario.											
CONSIDERACIONES GENERALES											
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS EXISTENTES. LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y OTRAS NECESARIAS ADICIONALES.											
NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES.											
NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN.											
NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA.											



Impresión: 10/08/26 09:42:25
Nº de Hoja: 47
Cm0059

Idioma		Insumo							
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -									
ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO	0	1,00	6,00	0,00	0,00	1.775.760,00	1.775.760,00	0,00	0,00
Marca: marca ON		Laboratorio:		Estado Oferente: Habilitado					
Plazo de Entrega: 30 dias desde la notificacion de la Orden de Compra.									
D. Amp. I.: Mezclador Gas/Aire- C/MEDIDOR DE FLUJO 0-3/ 3-30 o 0-3/ 3-15- cotiza marca ON [2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR: 6 (SEIS) - MEZCLADOR DE AIRE–O2 BAJO Y ALTO FLUJO CON 1 CONEXIÓN DISS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Mezclador de aire y oxígeno (blender), apto para bajo y alto flujo, con regulación de concentración de oxígeno (FiO), con una salida y conexión tipo DISS para ambos gases. Apto para uso hospitalario. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE OXIGENOTERAPIA MEDICINAL. LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y CONEXIONES ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -									
21	290060009-114 Mezclador Gas/Aire unidad								
*	CORRESPONDE COTIZAR: 1 (UNO) - MEZCLADOR DE AIRE–O2 DE ALTO FLUJO CON 1 SALIDA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Mezclador de aire y oxígeno de alto flujo, con regulación de FiO, apto para terapias de alto requerimiento, con una salida de flujo y compatible con sistemas hospitalarios. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE OXIGENOTERAPIA MEDICINAL. LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y CONEXIONES ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -								
INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA	0	1,00	1,00	0,00	0,00	991.516,00	991.516,00	0,00	0,00
Marca: famox		Laboratorio:		Estado Oferente: Habilitado					
Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de Compra.									

[illegible]



Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Mezclador de aire y oxígeno de alto flujo, con regulación de FiO, apto para terapias de alto requerimiento, con una salida de flujo y compatible con sistemas hospitalarios. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS HOSPITALARIOS. LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y CONEXIONES ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -									
PANELES DE CABECERA TH SRL	0	1,00	1,00	0,00	0,00	2.045.362,00	2.045.362,00	0,00	0,00
Marca: S/D	Laboratorio:					Estado Oferente: Habilitado			
Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de compra									
D. Amp. I.:	Mezclador Gas/Aire COTIZA MARCA: TH PANELES DE CABECERA [2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR: 1 (UNO) - MEZCLADOR DE AIRE–O2 DE ALTO FLUJO CON 1 SALIDA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Mezclador de aire y oxígeno de alto flujo, con regulación de FiO, apto para terapias de alto requerimiento, con una salida de flujo y compatible con sistemas hospitalarios. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS HOSPITALARIOS. LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y CONEXIONES ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -								
22	290060099-1 Equipos Medicos - Repuestos y accesorios menores (P/F) Pesos								
*	CORRESPONDE COTIZAR: 2 (DOS) - REGULADOR DE BAJO VACÍO INTERMITENTE PEDIÁTRICO DISS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Regulador de vacío pediátrico, con funcionamiento continuo e intermitente, control de presión seguro y conexión tipo DISS, apto para sistemas de vacío hospitalario. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS HOSPITALARIOS. LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y CONEXIONES ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -								



Impresión: 10/08/26 09:42:25
Nº de Hoja: 50
Cm0059

Reoglón		Insumo							
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FU LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y C ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -									
INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA Marca: famox Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de Compra. D. Amp. I.: Equipos Medicos - Repuestos y accesorios menores (P/F) -(PRV006) Regulador de vacio de -20kPa DISS. Marca famox [2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR: 2 (DOS) - REGULADOR DE BAJO VACÍO INTERMITENTE PEDIÁTRICO DISS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Regulador de vacío pediátrico, con funcionamiento continuo e intermitente, control de presión seguro y conexión tipo DISS, apto para sistemas de vacío hospitalario. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTE PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPR LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FU LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y C ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -	0	10,00	2,00	0,00	0,00	161.046,00	161.046,00	0,00	0,00
Laboratorio:		Estado Oferente: Habilitado							
PANELES DE CABECERA TH SRL Marca: S/D Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de compra D. Amp. I.: Equipos Medicos - Repuestos y accesorios menores (P/F) COTIZA MARCA: TH PANELES DE CABECERA [2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR: 2 (DOS) - REGULADOR DE BAJO VACÍO INTERMITENTE PEDIÁTRICO DISS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Regulador de vacío pediátrico, con funcionamiento continuo e intermitente, control de presión seguro y conexión tipo DISS, apto para sistemas de vacío hospitalario. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTE PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPR LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FU									
Laboratorio:		Estado Oferente: Habilitado							



Impresión: 10/08/26 09:42:25
Nº de Hoja: 51
Cm0059

Ofertante		Insumo		Detalle de la oferta						
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total	Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y CABLES ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -										
TECNO NODO S.A.	0	10,00	2,00	0,00	0,00	357.504,00	357.504,00		0,00	0,00
Marca: ACARE		Laboratorio:		Estado Oferente: Habilitado						
Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de Compra										
D. Amp. I.: Equipos Medicos - Repuestos y accesorios menores (P/F) - cotiza marca ACARE [2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR: 2 (DOS) - REGULADOR DE BAJO VACÍO INTERMITENTE PEDIÁTRICO DISS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Regulador de vacío pediátrico, con funcionamiento continuo e intermitente, control de presión seguro y conexión tipo DISS, apto para sistemas de vacío hospitalario. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE VACÍO HOSPITALARIO. LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAMENTE A SU ELECCIÓN LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LA PRESELECCIÓN DEL OFERTANTE. LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y CABLES ADICIONALES.										
NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES.										
NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN.										
NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA.										
NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.										
PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.										
LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -										
ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO	0	10,00	2,00	0,00	0,00	848.016,00	848.016,00		0,00	0,00
Marca: marca ON		Laboratorio:		Estado Oferente: Habilitado						
Plazo de Entrega: 30 dias desde la notificacion de la Orden de Compra.										
D. Amp. I.: Equipos Medicos - Repuestos y accesorios menores (P/F)- REGULADOR DE BAJO VACIO 0-300 MMHG- cotiza marca ON [2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR: 2 (DOS) - REGULADOR DE BAJO VACÍO INTERMITENTE PEDIÁTRICO DISS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Regulador de vacío pediátrico, con funcionamiento continuo e intermitente, control de presión seguro y conexión tipo DISS, apto para sistemas de vacío hospitalario. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE VACÍO HOSPITALARIO. LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAMENTE A SU ELECCIÓN LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LA PRESELECCIÓN DEL OFERTANTE. LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y CABLES ADICIONALES.										



Renglón	Insumo									
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado	

1 (UNO) - REGULADOR DE PRESIÓN DE PROTÓXIDO DE NITRÓGENO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO):

Regulador de presión para protóxido de nitrógeno (NO), con flujo ajustable y doble manómetro para control de presión de entrada y salida, apto para conexión a cilindros de gas medicinal.

CONSIDERACIONES GENERALES

NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAR LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE PRODUCTOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y OTRAS ADICIONALES.

NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES.

NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN.

NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA.

NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.

PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.

Fecha: 10/08/26
Compra Nº: 189/2026-525
P.A.: Nº 42049 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 13/07/26 - 12:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón		Insumo							
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -									
PANELES DE CABECERA TH SRL	0	10,00	1,00	0,00	0,00	255.777,00	255.777,00	0,00	0,00
Marca: S/D	Laboratorio:		Estado Oferente: Habilitado						
Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de compra									
D. Amp. I.:	Equipos Medicos - Repuestos y accesorios menores (P/F)								
COTIZA MARCA: TH PANELES DE CABECERA									
[2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR:									
1 (UNO) - REGULADOR DE PRESIÓN DE PROTÓXIDO DE NITRÓGENO									
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO):									
Regulador de presión para protóxido de nitrógeno (NO), con flujo ajustable y doble manómetro para control de presión de entrada y salida, apto para conexión a cilindros de gas medicinal.									
CONSIDERACIONES GENERALES									
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTE									
PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRI									
LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FU									
LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE									
OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y C									
ADICIONALES.									
NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES.									
NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN.									
NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA.									
NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.									
PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.									
LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -									
TECNO NODO S.A.	0	10,00	1,00	0,00	0,00	304.188,15	304.188,15	0,00	0,00
Marca: METAL PILAR	Laboratorio:		Estado Oferente: Habilitado						
Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de Compra									
D. Amp. I.:	Equipos Medicos - Repuestos y accesorios menores (P/F) - cotiza marca METAL PILAR								
[2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR:									
1 (UNO) - REGULADOR DE PRESIÓN DE PROTÓXIDO DE NITRÓGENO									
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO):									
Regulador de presión para protóxido de nitrógeno (NO), con flujo ajustable y doble manómetro para control de presión de entrada y salida, apto para conexión a cilindros de gas medicinal.									
CONSIDERACIONES GENERALES									
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTE									
PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRI									
LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FU									
LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE									
OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y C									
ADICIONALES.									
NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES.									
NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN.									
NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA.									
NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.									
PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.									
LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -									



Impresión: 10/08/26 09:42:25
Nº de Hoja: 54
Cm0059

Renglón		Insumo								
Oferente		Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
	*CORRESPONDE COTIZAR: 5 (CINCO) - REGULADOR DE VACÍO CON VACUÓMETRO DISS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Regulador de vacío con vacuómetro incorporado, conexión tipo DISS, apto para consola de gases medicinales, permitiendo regulación precisa de la succión. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE OXIGENOTERAPIA MEDICINAL. LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y CONEXIONES ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -									
INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA	0	10,00	5,00	0,00	0,00	81.417,00	81.417,00	0,00	0,00	
Marca: famox	Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado									
Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de Compra.										
D. Amp. I.:	Equipos Medicos - Repuestos y accesorios menores (P/F) - (PRV001) Regulador de vacio de -60kPa DISS. Marca famox [2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR: 5 (CINCO) - REGULADOR DE VACÍO CON VACUÓMETRO DISS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Regulador de vacío con vacuómetro incorporado, conexión tipo DISS, apto para consola de gases medicinales, permitiendo regulación precisa de la succión. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE OXIGENOTERAPIA MEDICINAL. LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y CONEXIONES ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -									
TECNO NODO S.A.	0	10,00	5,00	0,00	0,00	94.376,10	94.376,10	0,00	0,00	
Marca:	Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado									
Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de Compra										
D. Amp. I.:	Equipos Medicos - Repuestos y accesorios menores (P/F) [2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR: 5 (CINCO) - REGULADOR DE VACÍO CON VACUÓMETRO DISS									



Renglón		Insumo								
Oferente		Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Regulador de vacío con vacuómetro incorporado, conexión tipo DISS, apto para consola de gases medicinales, permitiendo regulación precisa de la succión. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE OXIGENOTERAPIA MEDICINAL. LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y CONEXIONES ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -									
ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO	0	10,00	5,00	0,00	0,00	135.296,00	135.296,00	0,00	0,00	
Marca: marca ON		Laboratorio:		Estado Oferente: Habilitado						
Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de Compra.										
D. Amp. I.: Equipos Medicos - Repuestos y accesorios menores (P/F)- cotiza marca ON [2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR: 5 (CINCO) - REGULADOR DE VACÍO CON VACUÓMETRO DISS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Regulador de vacío con vacuómetro incorporado, conexión tipo DISS, apto para consola de gases medicinales, permitiendo regulación precisa de la succión. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE OXIGENOTERAPIA MEDICINAL. LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y CONEXIONES ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -										
PANELES DE CABECERA TH SRL	0	10,00	5,00	0,00	0,00	175.844,00	175.844,00	0,00	0,00	
Marca: S/D		Laboratorio:		Estado Oferente: Habilitado						
Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de compra										
D. Amp. I.: Equipos Medicos - Repuestos y accesorios menores (P/F) COTIZA MARCA: TH PANELES DE CABECERA [2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR: 5 (CINCO) - REGULADOR DE VACÍO CON VACUÓMETRO DISS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Regulador de vacío con vacuómetro incorporado, conexión tipo DISS, apto para consola de gases medicinales, permitiendo regulación precisa de la succión.										



Renglón	Insumo									
Oferente		Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado

CONSIDERACIONES GENERALES

NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAMENTE LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE



Impresión: 10/08/26 09:42:25
Nº de Hoja: 57
Cm0059

Renglón		Insumo								
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicada	
OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y ADICIONALES.										
NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES.										
NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN.										
NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA.										
NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.										
PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.										
LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -										
INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA	0	1,00	12,00	0,00	0,00	140.775,00	140.775,00	0,00	0,00	
Marca: famox	Laboratorio:			Estado Oferente: Habilitado						
Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de Compra.										
D. Amp. I.: VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN - (PRC002) (IM)REG.COMPACTO 0-15 LPM O2 YUGO. Marca famox										
[2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR:										
12 (DOCE) - REGULADOR DE OXÍGENO VÁLVULA YOKE										
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO):										
Regulador para cilindro de oxígeno con conexión tipo YOKE, apto para uso hospitalario, con sistema seguro de fijación al cilindro y control de presión.										
CONSIDERACIONES GENERALES										
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS EXISTENTES. LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAR LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y ADICIONALES.										
NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES.										
NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN.										
NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA.										
NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.										
PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.										
LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -										
TECNO NODO S.A.	0	1,00	12,00	0,00	0,00	141.836,10	141.836,10	0,00	0,00	
Marca: METAL PILAR	Laboratorio:			Estado Oferente: Habilitado						
Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de Compra										
D. Amp. I.: VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN - cotiza marca METAL PILAR										
[2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR:										
12 (DOCE) - REGULADOR DE OXÍGENO VÁLVULA YOKE										
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO):										
Regulador para cilindro de oxígeno con conexión tipo YOKE, apto para uso hospitalario, con sistema seguro de fijación al cilindro y control de presión.										
CONSIDERACIONES GENERALES										
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS EXISTENTES. LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAR LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y ADICIONALES.										
NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES.										



renglón		Insumo							
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
	NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -								
PANELES DE CABECERA TH SRL	0	1,00	12,00	0,00	0,00	144.827,00	144.827,00	0,00	0,00
Marca: S/D	Laboratorio:				Estado Oferente: Habilitado				
Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de compra									
D. Amp. I.:	VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN COTIZA MARCA: TH PANELES DE CABECERA [2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR: 12 (DOCE) - REGULADOR DE OXÍGENO VÁLVULA YOKE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Regulador para cilindro de oxígeno con conexión tipo YOKE, apto para uso hospitalario, con sistema seguro de fijación al cilindro y control de presión. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTE PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPR LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FU LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y C ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -								
26	250010002-11 REGULADOR PARA TUBO O2 CON MEDIDOR DE FLUJO 0 A 15L/MIN UNIDAD								
*	6 (SEIS) - REGULADOR PARA TUBO DE OXÍGENO CON CAUDALÍMETRO 0–15 L/MIN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Regulador para cilindro de oxígeno con caudalímetro integrado de 0 a 15 l/min, apto para uso hospitalario, permitiendo regulación de presión y flujo. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTE PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPR LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FU LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y C ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -								



Renglón		Insumo							
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA	0	1,00	6,00	0,00	0,00	154.352,00	154.352,00	0,00	0,00
Marca: famox	Laboratorio:				Estado Oferente: Habilitado				
Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de Compra.									
D. Amp. I.:	REGULADOR PARA TUBO O2 CON MEDIDOR DE FLUJO 0 A 15L/MIN - (PRP013) Regulador preajustado con caudalimetro 0-15 l/min. Oxigeno IRAM. Marca famox								
	[2026 525-198] 6 (SEIS) - REGULADOR PARA TUBO DE OXÍGENO CON CAUDALÍMETRO 0–15 L/MIN								
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO):								
	Regulador para cilindro de oxígeno con caudalímetro integrado de 0 a 15 l/min, apto para uso hospitalario, permitiendo regulación de presión y flujo.								
	CONSIDERACIONES GENERALES								
	NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS EXISTENTES. LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAR LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y CONEXIONES ADICIONALES.								
	NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES.								
	NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN.								
	NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA.								
	NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.								
	PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.								
	LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -								
TECNO NODO S.A.	0	1,00	6,00	0,00	0,00	266.532,00	266.532,00	0,00	0,00
Marca: METAL PILAR	Laboratorio:				Estado Oferente: Habilitado				
Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de Compra									
D. Amp. I.:	REGULADOR PARA TUBO O2 CON MEDIDOR DE FLUJO 0 A 15L/MIN - cotiza marca METAL PILAR								
	[2026 525-198] 6 (SEIS) - REGULADOR PARA TUBO DE OXÍGENO CON CAUDALÍMETRO 0–15 L/MIN								
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO):								
	Regulador para cilindro de oxígeno con caudalímetro integrado de 0 a 15 l/min, apto para uso hospitalario, permitiendo regulación de presión y flujo.								
	CONSIDERACIONES GENERALES								
	NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS EXISTENTES. LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAR LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y CONEXIONES ADICIONALES.								
	NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES.								
	NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN.								
	NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA.								
	NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.								
	PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.								
	LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -								
PANELES DE CABECERA TH SRL	0	1,00	6,00	0,00	0,00	271.541,00	271.541,00	0,00	0,00
Marca: S/D	Laboratorio:				Estado Oferente: Habilitado				
Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de compra									
D. Amp. I.:	REGULADOR PARA TUBO O2 CON MEDIDOR DE FLUJO 0 A 15L/MIN								
	COTIZA MARCA: TH PANELES DE CABECERA								



Impresión: 10/08/26 09:42:25
Nº de Hoja: 61
Cm0059

Renglón		Insumo							
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
	LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y O ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -								
INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA	0	10,00	12,00	0,00	0,00	186.057,00	186.057,00	0,00	0,00
Marca: famox	Laboratorio:				Estado Oferente: Habilitado				
Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de Compra.									
D. Amp. I.:	Equipos Medicos - Repuestos y accesorios menores (P/F) - (PRA001) Regulador de alta presion ajustable oxigeno IRAM. Marca famox [2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR: 12 (DOCE) - REGULADOR PARA TUBO DE OXÍGENO DOBLE MANÓMETRO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Regulador para cilindro de oxígeno con doble manómetro, para control de presión de carga y salida, apto para uso hospitalario continuo. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTE PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRE LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FU LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y O ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -								
TECNO NODO S.A.	0	10,00	12,00	0,00	0,00	260.085,00	260.085,00	0,00	0,00
Marca: METAL PILAR	Laboratorio:				Estado Oferente: Habilitado				
Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de Compra									
D. Amp. I.:	Equipos Medicos - Repuestos y accesorios menores (P/F) - cotiza marca METAL PILAR [2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR: 12 (DOCE) - REGULADOR PARA TUBO DE OXÍGENO DOBLE MANÓMETRO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Regulador para cilindro de oxígeno con doble manómetro, para control de presión de carga y salida, apto para uso hospitalario continuo. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTE PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRE LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FU LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y O								



Origen		Insumo								
Oferente		Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
	ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -									
ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO	0	10,00	12,00	0,00	0,00	265.760,00	265.760,00	0,00	0,00	
Marca: marca ON	Laboratorio:		Estado Oferente: Habilitado							
Plazo de Entrega: 30 dias desde la notificacion de la Orden de Compra.										
D. Amp. I.:	Equipos Medicos - Repuestos y accesorios menores (P/F)- cotiza marca ON [2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR: 12 (DOCE) - REGULADOR PARA TUBO DE OXÍGENO DOBLE MANÓMETRO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Regulador para cilindro de oxígeno con doble manómetro, para control de presión de carga y salida, apto para uso hospitalario continuo.									
CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS EXISTENTES. LA PREADJUDICACIÓN DEBERÁ REALIZARSE CON LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAR LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y C/ACCESORIOS ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -										
PANELES DE CABECERA TH SRL	0	10,00	12,00	0,00	0,00	265.914,00	265.914,00	0,00	0,00	
Marca: S/D	Laboratorio:		Estado Oferente: Habilitado							
Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de compra										
D. Amp. I.:	Equipos Medicos - Repuestos y accesorios menores (P/F) COTIZA MARCA: TH PANELES DE CABECERA [2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR: 12 (DOCE) - REGULADOR PARA TUBO DE OXÍGENO DOBLE MANÓMETRO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Regulador para cilindro de oxígeno con doble manómetro, para control de presión de carga y salida, apto para uso hospitalario continuo.									
CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS EXISTENTES. LA PREADJUDICACIÓN DEBERÁ REALIZARSE CON LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAR LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y C/ACCESORIOS ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES.										



Renglón	Insumo									
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado	

TECNO NODO S.A.	0	1,00	3,00	0,00	0,00	95.155,20	95.155,20	0,00	0,00
Marca:	Laboratorio:								
Estado Oferente: Habilitado									
Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de Compra									
D. Amp. I.: ACCESORIOS EQUIPOS MEDICOS									
[2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR:									
3 (TRES) - REGULADOR DE PRESIÓN DE AIRE COMPRIMIDO DISS									
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO):									
Regulador de presión para aire comprimido medicinal, con conexión tipo DISS, apto para instalación en consola de gases medicinales, permitiendo regulación segura de la presión de trabajo.									
CONSIDERACIONES GENERALES									
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE OXIGENOTERAPIA MEDICINAL. PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAR LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y OTRAS CONEXIONES ADICIONALES.									
NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES.									
NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN.									
NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA.									
NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.									
PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.									
LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -									



Impresión: 10/08/26 09:42:25
Nº de Hoja: 64
Cm0059

D. Amp. I.: ACCESORIOS EQUIPOS MEDICOS COTIZA MARCA: TH PANELES DE CABECERA [2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR: 3 (TRES) - REGULADOR DE PRESIÓN DE AIRE COMPRIMIDO DISS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Regulador de presión para aire comprimido medicinal, con conexión tipo DISS, apto para instalación en consola de gases medicinales, permitiendo regulación segura de la presión de trabajo. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAR LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y OTRAS ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -																		
INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA	0	1,00	3,00	0,00	0,00	125.193,00	125.193,00	0,00	0,00									
Marca: famox	Laboratorio:			Estado Oferente: Habilitado														
Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de Compra.																		
D. Amp. I.: ACCESORIOS EQUIPOS MEDICOS - (PRB002) Regulador baja presion aire 0-1000 kPa (DISS). Marca famox [2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR: 3 (TRES) - REGULADOR DE PRESIÓN DE AIRE COMPRIMIDO DISS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Regulador de presión para aire comprimido medicinal, con conexión tipo DISS, apto para instalación en consola de gases medicinales, permitiendo regulación segura de la presión de trabajo. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAR LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y OTRAS ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -																		
ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO	0	1,00	3,00	0,00	0,00	148.584,00	148.584,00	0,00	0,00									
Marca: marca ON	Laboratorio:			Estado Oferente: Habilitado														



Insumo		Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
Plazo de Entrega: 30 dias desde la notificacion de la Orden de Compra. D. Amp. I.: ACCESORIOS EQUIPOS MEDICOS- cotiza marca ON [2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR: 3 (TRES) - REGULADOR DE PRESIÓN DE AIRE COMPRIMIDO DISS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Regulador de presión para aire comprimido medicinal, con conexión tipo DISS, apto para instalación en consola de gases medicinales, permitiendo regulación segura de la presión de trabajo. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAR LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y CONEXIONES ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -											
29	250010002-9 Accesorios para paneles de gases medicinales UNIAD UNIDAD										
*	CORRESPONDE COTIZAR: 5 (CINCO) - REGULADOR DE PRESIÓN DE OXÍGENO DISS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Regulador de presión para oxígeno medicinal, con conexión tipo DISS, apto para instalación en consola de gases medicinales, permitiendo regulación segura y estable de la presión de trabajo CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAR LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y CONEXIONES ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -										
TECNO NODO S.A.		0	1,00	5,00	0,00	0,00	95.155,20	95.155,20	0,00	0,00	
Marca:		Laboratorio:									
Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de Compra											
D. Amp. I.: Accesorios para paneles de gases medicinales [2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR: 5 (CINCO) - REGULADOR DE PRESIÓN DE OXÍGENO DISS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO):											



Objeto		Insumo								
Oferente		Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
PANELES DE CABECERA TH SRL	Regulador de presión para oxígeno medicinal, con conexión tipo DISS, apto para instalación en consola de gases medicinales, permitiendo regulación segura y estable de la presión de trabajo									
	CONSIDERACIONES GENERALES									
	NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE MONITORIAZON DE GASES MEDICINALES. LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAR LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y CONEXIONES ADICIONALES.									
	NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES.									
	NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN.									
	NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA.									
	NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.									
	PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.									
	LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -									
	Estado Oferente: Habilitado									
PANELES DE CABECERA TH SRL01,005,000,000,0097.911,0097.911,000,000,00										
Marca: S/DLaboratorio:										
Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de compra										
D. Amp. I.: Accesorios para paneles de gases medicinales										
COTIZA MARCA: TH PANELES DE CABECERA										
[2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR:										
5 (CINCO) - REGULADOR DE PRESIÓN DE OXÍGENO DISS										
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO):										
Regulador de presión para oxígeno medicinal, con conexión tipo DISS, apto para instalación en consola de gases medicinales, permitiendo regulación segura y estable de la presión de trabajo										
CONSIDERACIONES GENERALES										
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE MONITORIAZON DE GASES MEDICINALES. LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAR LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y CONEXIONES ADICIONALES.										
NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES.										
NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN.										
NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA.										
NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.										
PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.										
LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -										
Integral Biomedical Solutions SA01,005,000,00125.193,00125.193,000,000,00										
Marca: famoxLaboratorio:										
Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de Compra.										
D. Amp. I.: Accesorios para paneles de gases medicinales - (PRB001) Regulador baja presion oxigeno 0-1000 kPa (DISS). Marca famox										
[2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR:										
5 (CINCO) - REGULADOR DE PRESIÓN DE OXÍGENO DISS										
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO):										
Regulador de presión para oxígeno medicinal, con conexión tipo DISS, apto para instalación en consola de gases medicinales, permitiendo regulación segura y estable de la presión de trabajo										
CONSIDERACIONES GENERALES										



Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Unitario	Valor Total
1	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...	...

D. Amp. I.: Accesorios para paneles de gases medicinales- cotiza marca ON
[2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR:
5 (CINCO) - REGULADOR DE PRESIÓN DE OXÍGENO DISS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO):
Regulador de presión para oxígeno medicinal, con conexión tipo DISS, apto para instalación en consola de gases medicinales, permitiendo regulación segura y estable de la presión de trabajo
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE GASES MEDICINALES. LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAR LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y OTRAS CONEXIONES ADICIONALES.
NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES.
NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN.
NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA.
NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.
PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -

30 **290030008-174 TULIPA UNIDAD**

★ CORRESPONDE COTIZAR:

5 (CINCO) - TAPA TULIPA / CAPUCHÓN PARA TUBO DE OXÍGENO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO):

Capuchón protector tipo tulipa para cilindro de oxígeno, destinado a la protección de la válvula del tubo. Fabricado en material resistente a impactos, apto para uso en traslado y almacenamiento de cilindros de gases medicinales.

CONSIDERACIONES GENERALES

NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE OXIGENOTERAPIA MEDICINAL. LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAR LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y CONectores.



Renglón	Insumo									
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado	

31	250010002-9 Accesorios para paneles de gases medicinales UNIDAD UNIDAD
----	--

CORRESPONDE COTIZAR:
2 (DOS) - TOMAGOMA CON MARIPOSA METÁLICO AC DISS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO):
Tomagoma metálico para aire comprimido medicinal, con conexión tipo DISS y salida para manguera, con sistema de fijación mediante tuerca tipo mariposa. Apto para uso en consolas de gases medicinales.

CONSIDERACIONES GENERALES

NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE GASES MEDICINALES. LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAMENTE FUERA DE CONSIDERACIÓN LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y CONEXIONES ADICIONALES.

NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES.

NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN.



renglón		Insumo							
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado

NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAR LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y OTRAS CONEXIONES ADICIONALES.

NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES.

NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN.

NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA.



Renglón		Insumo							
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
	NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -								
ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO	0	1,00	2,00	0,00	0,00	39.864,00	39.864,00	0,00	0,00
Marca: marca ON	Laboratorio:				Estado Oferente: Habilitado				
Plazo de Entrega: 30 dias desde la notificacion de la Orden de Compra.									
D. Amp. I.:	Accesorios para paneles de gases medicinales- cotiza marca ON [2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR: 2 (DOS) - TOMAGOMA CON MARIPOSA METÁLICO AC DISS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Tomagoma metálico para aire comprimido medicinal, con conexión tipo DISS y salida para manguera, con sistema de fijación mediante tuerca tipo mariposa. Apto para uso en consolas de gases medicinales.								
CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTE PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPR LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FU LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y C ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -									
32	250010002-9 Accesorios para paneles de gases medicinales UNIA D UNIDAD								
*	CORRESPONDE COTIZAR: 2 (DOS) - TOMAGOMA CON MARIPOSA METÁLICO O2 DISS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Tomagoma metálico para oxígeno medicinal, con conexión tipo DISS y salida para manguera, con ajuste mediante tuerca tipo mariposa. Fabricado en material apto para uso con oxígeno.								
CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTE PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPR LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FU LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y C ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -									
INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA	0	1,00	2,00	0,00	0,00	14.333,00	14.333,00	0,00	0,00
Marca: famox	Laboratorio:				Estado Oferente: Habilitado				



Impresión: 10/08/26 09:42:25
Nº de Hoja: 71
Cm0059

Renglón		Insumo																																																
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado																																									
Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de Compra. D. Amp. I.: Accesorios para paneles de gases medicinales- (SCO126) Conector recto para manguera DISS (tuerca c/inserto + tomagoma bronce) O2. Marca famox [2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR: 2 (DOS) - TOMAGOMA CON MARIPOSA METÁLICO O2 DISS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Tomagoma metálico para oxígeno medicinal, con conexión tipo DISS y salida para manguera, con ajuste mediante tuerca tipo mariposa. Fabricado en material apto para uso con oxígeno. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE OXIGENOTERAPIA MEDICINAL. LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAR LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y CONEXIONES ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. - <table><tr><td>PANELES DE CABECERA TH SRL</td><td>0</td><td>1,00</td><td>2,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>18.500,00</td><td>18.500,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Marca: S/D</td><td colspan="2">Laboratorio:</td><td colspan="7">Estado Oferente: Habilitado</td></tr></table> Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de compra D. Amp. I.: Accesorios para paneles de gases medicinales COTIZA MARCA: TH PANELES DE CABECERA [2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR: 2 (DOS) - TOMAGOMA CON MARIPOSA METÁLICO O2 DISS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Tomagoma metálico para oxígeno medicinal, con conexión tipo DISS y salida para manguera, con ajuste mediante tuerca tipo mariposa. Fabricado en material apto para uso con oxígeno. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE OXIGENOTERAPIA MEDICINAL. LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAR LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y CONEXIONES ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. - <table><tr><td>ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO</td><td>0</td><td>1,00</td><td>2,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>39.864,00</td><td>39.864,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Marca: marca ON</td><td colspan="2">Laboratorio:</td><td colspan="7">Estado Oferente: Habilitado</td></tr></table> Plazo de Entrega: 30 dias desde la notificacion de la Orden de Compra. D. Amp. I.: Accesorios para paneles de gases medicinales- cotiza marca ON											PANELES DE CABECERA TH SRL	0	1,00	2,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	Marca: S/D	Laboratorio:		Estado Oferente: Habilitado							ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO	0	1,00	2,00	0,00	0,00	39.864,00	39.864,00	0,00	0,00	Marca: marca ON	Laboratorio:		Estado Oferente: Habilitado						
PANELES DE CABECERA TH SRL	0	1,00	2,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00																																									
Marca: S/D	Laboratorio:		Estado Oferente: Habilitado																																															
ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO	0	1,00	2,00	0,00	0,00	39.864,00	39.864,00	0,00	0,00																																									
Marca: marca ON	Laboratorio:		Estado Oferente: Habilitado																																															



Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Unitario	Valor Total
1	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...	...

D. Amp. I.: TOMAGOMA CON MARIPOSA METALICO VACIO DISS - (SCO128) Conector recto para manguera DISS (tuerca c/inserto + tomagoma bronce) VACIO. Marca famox

[2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR:
6 (SEIS) - TOMAGOMA CON MARIPOSA METÁLICO VACÍO DISS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO):
Tomagoma metálico para sistema de vacío hospitalario, con conexión tipo DISS y salida para manguera, con sistema de fijación tipo mariposa, apto para uso continuo en sistemas de succión.
CONSIDERACIONES GENERALES



Ofertación		Insumo								
Oferente		Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
	NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE OXIGENOTERAPIA MEDICINAL. LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAR LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y CONEXIONES ADICIONALES.									
	NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES.									
	NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN.									
	NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA.									
	NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.									
	PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.									
	LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -									
PANELES DE CABECERA TH SRL	0	1,00	6,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	
Marca: S/D	Laboratorio:		Estado Oferente: Habilitado							
Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de compra										
D. Amp. I.:	TOMAGOMA CON MARIPOSA METALICO VACIO DISS COTIZA MARCA: TH PANELES DE CABECERA [2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR: 6 (SEIS) - TOMAGOMA CON MARIPOSA METÁLICO VACÍO DISS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Tomagoma metálico para sistema de vacío hospitalario, con conexión tipo DISS y salida para manguera, con sistema de fijación tipo mariposa, apto para uso continuo en sistemas de succión.									
	CONSIDERACIONES GENERALES									
	NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE OXIGENOTERAPIA MEDICINAL. LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAR LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y CONEXIONES ADICIONALES.									
	NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES.									
	NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN.									
	NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA.									
	NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.									
	PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.									
	LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -									
ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO	0	1,00	6,00	0,00	0,00	39.864,00	39.864,00	0,00	0,00	
Marca: marca ON	Laboratorio:		Estado Oferente: Habilitado							
Plazo de Entrega: 30 dias desde la notificacion de la Orden de Compra.										
D. Amp. I.:	TOMAGOMA CON MARIPOSA METALICO VACIO DISS- cotiza marca ON [2026 525-198] CORRESPONDE COTIZAR: 6 (SEIS) - TOMAGOMA CON MARIPOSA METÁLICO VACÍO DISS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Tomagoma metálico para sistema de vacío hospitalario, con conexión tipo DISS y salida para manguera, con sistema de fijación tipo mariposa, apto para uso continuo en sistemas de succión.									
	CONSIDERACIONES GENERALES									
	NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, INDICANDO MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES, GARANTIZANDO SU COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE OXIGENOTERAPIA MEDICINAL. LOS PRODUCTOS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA MEDICINAL DEBERÁN SER APTOS PARA DICHO USO, LIBRES DE ACEITES, GRASAS Y/O CONTAMINANTES, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN SU UTILIZACIÓN. SE DEJA EXPRESAR LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y CONEXIONES ADICIONALES.									



Impresión: 10/08/26 09:42:25
Nº de Hoja: 74
Cm0059

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
LA EXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS Y MARCAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, LA PREADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR MARCA Y/O MODELO, O EN FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSUMOS EXISTENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁ SER CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LOS OFRECIDOS PERMITIR UNA CLARA Y RÁPIDA EVALUACIÓN PARA SU PREADJUDICACIÓN. LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO CONEXIONES TIPO DISS Y CABLES ADICIONALES. NOTA 2: TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD Y APTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA GASES MEDICINALES. NOTA 3: LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPLETOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LISTOS PARA SU UTILIZACIÓN. NOTA 4: LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN DEBERÁN SER APTOS PARA DICHOS PROCESOS, SEGÚN CORRESPONDA. NOTA 5: LOS OFERENTES DEBERÁN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, OTORGANDO UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL ZONA NORTE, MACKINLAY Y PIEDRABUENA, RIO GRANDE (9420), TIERRA DEL FUEGO AEIAS. -									