



Impresión: 02/09/26 14:56:19
Nº de Hoja: 1
Cm0059

Renglón	Insumo									
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado	

RENOVACIÓN DE LICENCIA PARA Sistema de control de temperatura Marca DATASENSE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción:

Software para Sistema de monitoreo y trazabilidad de equipos de frío. Compatible con marca DATASENSE

Rango de trabajo: al menos entre -15 y 15 °C.

De tipo inalámbrico, transmisión de datos mediante utilización de redes 3G/4G

Reportes periódicos de registros individualizados

Reporte de fallas en tiempo real, discriminadas por sensor

Accesorios Mínimos

Renovación de Licencia Sistema de monitoreo WEB, el cual deberá incluir licencia de software y soporte, así como gastos de transmisión período: un año

Equipos:

2 (dos) CAPS N.º 1 – Rio Grande

2 (dos) CAPS N.º 2 – Rio Grande

2 (dos) CAPS N.º 3 – Rio Grande

2 (dos) CAPS N.º 4 – Rio Grande

2 (dos) CAPS N.º 5 – Rio Grande

2 (dos) CAPS N.º 6 – Rio Grande

2 (dos) CAPS N.º 7 – Rio Grande

2 (dos) Posta Sanitaria – Rio Grande

7 (siete) Servicio de Hemoterapia – Hospital Regional Rio Grande

1 (uno) Servicio de Oncología – Hospital Regional Rio Grande

2 (dos) Servicio de Laboratorio – Hospital Regional Rio Grande

2 (dos) Servicio de Farmacia – Hospital Regional Rio Grande

5 (cinco) Servicio de vacunas – Rio Grande

2 (dos) CAPS N.º 1 – Ushuaia

2 (dos) CAPS N.º 2 – Ushuaia

2 (dos) CAPS N.º 3 – Ushuaia

2 (dos) CAPS N.º 4 – Ushuaia

2 (dos) CAPS N.º 5 – Ushuaia

2 (dos) CAPS N.º 6 – Ushuaia

2 (dos) CAPS N.º 7 – Ushuaia

2 (dos) CAPS N.º 8 – Ushuaia

2 (dos) CAPS N.º 9 – Ushuaia

3 (tres) Servicio de Laboratorio – Hospital Regional Ushuaia

2 (dos) Servicio de Farmacia – Hospital Regional Ushuaia

2 (dos) Cámara de Depósito – Ushuaia

3 (tres) Servicio de Hemoterapia – Ushuaia

5 (cinco) Centro Modular Sanitario – Ushuaia

5 (cinco) Centro Asistencial Tolhuin - Tolhuin

CONSIDERACIONES GENERALES

NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PROPUESTA. ACOMPAÑAR A LA PROPUESTA FOLLETOS ILUSTRATIVOS EN PAPEL. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESESTIMARÁ LA PROPUESTA.

NOTA 2: LOS EQUIPOS DEBERÁN QUEDAR FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.

NOTA 3: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES DE PRESTACIÓN DE SERVICIO EFECTIVO.



Impresión: 02/09/26 14:56:19
Nº de Hoja: 2
Cm0059

Reemplazo	Insumo									
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado	
	NOTA 4: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.- El plazo de entrega es de treinta (30) días notificada la orden de compra al proveedor y el lugar de entrega - Dirección de Ingeniería Hospitalaria Zona Sur, 12 de Octubre N° 65, Ushuaia (9410), Tierra del Fuego AelAS - Vacunatorio Centro Asistencial Tolhuin , Av. Los Shelknams 253 , Tolhuin (9412), Tierra del Fuego - Dirección de Ingeniería Hospitalaria Zona Norte, Ameghino N° 709, Río Grande (9420), Tierra del Fuego AelAS.--									
DATASENSE SOCIEDAD ANONIMA Marca:	0	1,00	1,00	0,00	0,00	24.250.000,00	24.250.000,00	0,00	0,00	
Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado										
D. Amp. I.: Renovación Licencia Software [2026 525-267] RENOVACIÓN DE LICENCIA PARA Sistema de control de temperatura Marca DATASENSE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Descripción: Software para Sistema de monitoreo y trazabilidad de equipos de frío. Compatible con marca DATASENSE Rango de trabajo: al menos entre -15 y 15 °C. De tipo inalámbrico, transmisión de datos mediante utilización de redes 3G/4G Reportes periódicos de registros individualizados Reporte de fallas en tiempo real, discriminadas por sensor Accesorios Mínimos Renovación de Licencia Sistema de monitoreo WEB, el cual deberá incluir licencia de software y soporte, así como gastos de transmisión período: un año Equipos: 2 (dos) CAPS N.º 1 – Río Grande 2 (dos) CAPS N.º 2 – Río Grande 2 (dos) CAPS N.º 3 – Río Grande 2 (dos) CAPS N.º 4 – Río Grande 2 (dos) CAPS N.º 5 – Río Grande 2 (dos) CAPS N.º 6 – Río Grande 2 (dos) CAPS N.º 7 – Río Grande 2 (dos) Posta Sanitaria – Río Grande 7 (siete) Servicio de Hemoterapia – Hospital Regional Río Grande 1 (uno) Servicio de Oncología – Hospital Regional Río Grande 2 (dos) Servicio de Laboratorio – Hospital Regional Río Grande 2 (dos) Servicio de Farmacia – Hospital Regional Río Grande 5 (cinco) Servicio de vacunas – Río Grande 2 (dos) CAPS N.º 1 – Ushuaia 2 (dos) CAPS N.º 2 – Ushuaia 2 (dos) CAPS N.º 3 – Ushuaia 2 (dos) CAPS N.º 4 – Ushuaia 2 (dos) CAPS N.º 5 – Ushuaia 2 (dos) CAPS N.º 6 – Ushuaia 2 (dos) CAPS N.º 7 – Ushuaia 2 (dos) CAPS N.º 8 – Ushuaia 2 (dos) CAPS N.º 9 – Ushuaia 3 (tres) Servicio de Laboratorio – Hospital Regional Ushuaia 2 (dos) Servicio de Farmacia – Hospital Regional Ushuaia 2 (dos) Cámara de Depósito – Ushuaia										



Impresión: 02/09/26 14:56:19
Nº de Hoja: 3
Cm0059

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
3 (tres) Servicio de Hemoterapia – Ushuaia									
5 (cinco) Centro Modular Sanitario – Ushuaia									
5 (cinco) Centro Asistencial Tolhuin - Tolhuin									
CONSIDERACIONES GENERALES									
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO I DEL FORMULARIO DE COTIZACIÓN. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESESTIMARÁ LA OFERTA.									
NOTA 2: LOS EQUIPOS DEBERÁN QUEDAR FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.									
NOTA 3: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES DE PRESTACIÓN DE SERVICIO EFECTIVO.									
NOTA 4: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-									
El plazo de entrega es de treinta (30) días notificada la orden de compra al proveedor y el lugar de entrega									
• Dirección de Ingeniería Hospitalaria Zona Sur, 12 de Octubre N° 65, Ushuaia (9410), Tierra del Fuego AelIAS • Vacunatorio Centro Asistencial Tolhuin , Av. Los Shelknams 253 , Tolhuin (9412), Tierra del Fuego • Dirección de Ingeniería Hospitalaria Zona Norte, Ameghino N° 709, Río Grande (9420), Tierra del Fuego AelIAS.--									

