



Impresión: 01/10/26 10:25:04
Nº de Hoja: 1
Cm0059

Renglón		Insumo								
Oferente		Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
1	290060003-2 Filtro de Aire Unidad									
*	Filtrado para deshumificador									
	Especificaciones Técnicas									
	Dimensiones: 750mm × 610mm × 100 mm									
	Eficiencia de arrestancia: 80% a 90% de partículas gruesas(como mínimo)									
	Propiedades mecánicas: lavable, reutilizable									
	Resistencia térmica: picos continuos de hasta 80°C (como mínimo)									
	Clase: G3 reutilizable									
	CONSIDERACIONES GENERALES									
	NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO I DEL FORMULARIO DE COTIZACIÓN Y TODO DATO CONDUCENTE DEBIENDO ACOMPAÑAR A LA PROPUESTA FOLLETOS ILUSTRATIVOS EN PAPEL. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICA DESESTIMARA LA OFERTA.									
	NOTA 2: EL EQUIPO SE DEBE ENTREGAR CON TODOS LOS ACCESORIOS BÁSICOS Y NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.									
NOTA 3: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO A ADQUIRIR, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN D										
NOTA 5: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-										
PLAZO DE ENTREGA: 30 (treinta) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.										
LUGAR DE ENTREGA: DEPARTAMENTO DE PROYECTO Y PAÑOL - HOSPITAL REGIONAL DE USHUAIA – SITO EN 12 DE OCTUBRE Y MAIPU – CIUDAD DE USHUAIA– TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9410.										
BOGDANICH, MARIANO GERMAN		0	1,00	2,00	0,00	0,00	112.928,00	112.928,00	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:		Estado Oferente: Habilitado						
Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de Compra.										
D. Amp. I.:	Filtro de Aire - Cotiza según presupuesto adjunto en el formulario de cotización.									
	[2026 525-310] Filtrado para deshumificador									
	Especificaciones Técnicas									
	Dimensiones: 750mm × 610mm × 100 mm									
	Eficiencia de arrestancia: 80% a 90% de partículas gruesas(como mínimo)									
	Propiedades mecánicas: lavable, reutilizable									
	Resistencia térmica: picos continuos de hasta 80°C (como mínimo)									
	Clase: G3 reutilizable									
	CONSIDERACIONES GENERALES									
	NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO I DEL FORMULARIO DE COTIZACIÓN Y TODO DATO CONDUCENTE DEBIENDO ACOMPAÑAR A LA PROPUESTA FOLLETOS ILUSTRATIVOS EN PAPEL. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICA DESESTIMARA LA OFERTA.									
	NOTA 2: EL EQUIPO SE DEBE ENTREGAR CON TODOS LOS ACCESORIOS BÁSICOS Y NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.									
	NOTA 3: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO A ADQUIRIR, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN D									
	NOTA 5: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-									
	PLAZO DE ENTREGA: 30 (treinta) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.									
	LUGAR DE ENTREGA: DEPARTAMENTO DE PROYECTO Y PAÑOL - HOSPITAL REGIONAL DE USHUAIA – SITO EN 12 DE OCTUBRE Y MAIPU – CIUDAD DE USHUAIA– TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9410.									

Firmado Electrónicamente por
AGENTE CASTRO Matias Gabriel
Gobierno de Tierra del Fuego
AGENTE --
01/10/2026 10:27