Dirección Provincial de Energia
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00108/2026
Pieza Administrativa Nº 413 Letra E Año 2026 Ámbito 2501
RAF 25 Direccion Provincial de Energia **Fecha: 12/11/26** **Apertura: 17/11/2026 13:00**

Encuadre Legal: Ley 1015 art 18 inc I)
Nombre o Razón Social del Proponente: .....
Domicilio: .....
C.U.I.T: .....**Teléfono:** .....
Correo electrónico: .....

Descripción: ADQUISICIÓN DE ACEITE MINERAL PARA TURBOGRUPO TG07- DPTO. GENERACIÓN
Comentario: se adjunta especificaciones técnicas.-
Notas de Pedido Relacionadas: 2026/25 155 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
1	**Aceite Mineral. litro**			
>>	Lubricante Shell Turbo T32, para turbina Siemens TG-07 (Rolls Royce)	2460.00	.....	.....

Memo (Nro: 14) - SOLICITUD DE COTIZACIÓN DPE

La sola presentación de la oferta implica el pleno conocimiento y aceptación de las condiciones particulares que rigen para el presente acto. Se deberá presentar el formulario con los campos completos y firmados en todas sus hojas, podrá ser presentado por medio electrónico a la dirección: compras.dpe.tdf@gmail.com o por Mesa de Entradas de la DPE. Deberá tener vigencia el Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la AREF, el Certificado de Proveedores del Estado (PROTDF) y contar con Certificado de Libre Deuda en concepto de suministro de energía eléctrica del domicilio de la firma emitido por esta D.P.E.

TOTAL $.....

Son Pesos:.....

.....
Firma y Sello Responsable

Los precios deberán expresarse en pesos hasta dos decimales ($_ _ _ _._ _)

Presupuesto Oficial:	$ 0.00
Valor del Pliego:	$ 0.00
Valor del Sellado:	$ 0.00
Repartición de destino:	Direccion Provincial de Energia
Forma de Pago:	dentro de los treinta (30) días.-
Plazo de Entrega:	entrega del primer tambor 15/12/2026- pudiendo aceptar entregas parciales hasta marzo 2027.-
Mantenimiento de Oferta:	treinta (30) días prorrogable conforme art 34°, inc 47 del Decreto Provincial 674/2011.-
Lugar de Entrega:	Central Termoeléctrica Ushuaia - sita en Av Perito Moreno N° 2792
Domicilio de presentación de ofertas:	Lasserre N° 218- Ushuaia- TDF o vía correo electrónico a : compras.dpe.tdf@gmail.com - luciana.cabrera@dpe.com.ar
Domicilio de apertura de ofertas:	Lasserre N° 218- Ushuaia-TDF

Luciana L. CABRERA
Jefe A/C División Compras
Dirección Provincial de Energía

Dirección Provincial de Energia
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00108/2026
Pieza Administrativa Nº 413 Letra E Año 2026 Ámbito 2501
RAF 25 Direccion Provincial de Energia **Fecha: 12/11/26** **Apertura: 17/11/2026 13:00**

Encuadre Legal: Ley 1015 art 18 inc I)
Nombre o Razón Social del Proponente: .....
Domicilio: .....
C.U.I.T: .....**Teléfono:** .....
Correo electrónico: .....

Descripción: ADQUISICIÓN DE ACEITE MINERAL PARA TURBOGRUPO TG07- DPTO. GENERACIÓN
Comentario: se adjunta especificaciones técnicas.-
Notas de Pedido Relacionadas: 2026/25 155 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe

Flete a Cargo: del proveedor.-

Luciana. L. CABRERA
Jefe A/C División Compras
Dirección Provincial de Energía

Dirección Provincial de Energía
FOLIO
2
Fuego A. e I.A.S.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ACEITE MINERAL PARA TURBOGENERADOR ROLLS-ROYCE

Descripción:

El producto buscado es un lubricante para turbinas a gas de baja carga, con elevada estabilidad a la oxidación, protección contra la herrumbre y corrosión, excelente demulsibilidad y resistencia a la formación de espuma.

Parámetros principales:

Características Típicas	Ensayo	ISO VG 32
Viscosidad cinemática @ 40°C, cSt @ 100°C, cSt	ASTM D 445	 32 5,2
Color	ASTM D 1500	L 0.5
Punto de escurrimiento,°C	ASTM D 97	<-12
Punto de inflamación, COC,°C	ASTM D 92	>215
TAN, mg KOH/g	ASTM D 974	0.05
Espuma (ml/ml) Secuencia I Secuencia II Secuencia III	ASTM D 892	 30/0 20/0 30/0
Liberación de aire a 50ºC, min	ASTM D 3427	2
Demulsibilidad, min	ASTM D 1401	15
Demulsibilidad al vapor, seg	DIN 51589	150
Corrosión al cobre, 100°C/3h	ASTM D 130	1b
Control de herrumbre	ASTM D 665B	Pasa
FZG, Etapa de falla	DIN 51354	6
Control de oxidación TOST life, hr TOST 1000 hr, barros, mg RPVOT, min	 ASTM D 943 modificado ASTM D 4310 ASTM D 2272	 >10000 30 >950

Certificaciones:

Adicionalmente debe cumplir o exceder las siguientes especificaciones:

- General Electric GEK 28143b – Type I (ISO 32), GEK 28143b – Type II (ISO 46), 46506E
- Siemens - Westinghouse 21T0591 & PD-55125Z3
- DIN 51515 Part 1 & 2
- ISO 8068
- Solar ES 9-224W Class II
- GEC Alstom NBA P50001
- JIS K2213 Type 2
- BS 489-1999
- ASTM D4304, Type I
- Siemens/Mannesmann Demag 800037 98
- Siemens Power Generation TLV 9013 04 & TLV 9013 05
- Alstom Power Turbo-Systems HTGD 90-117
- Man Turbo SP 079984 D0000 E99
- Cincinnati Approvals: P-38: Turbo T 32
- Skoda: Technical Properties Tp 0010P/97 Turbo Oils T 32 & 46 for use in steam turbines

Lasserre N°218 - (V9410DGF) Ushuaia - Tierra del Fuego - TE/FAX: (02901) 422-291/295 421-725/269
e-mail: dpe-tdf@speedy.com.ar
http://www.dpe.com.ar