Dirección Provincial de Energia
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00109/2026
Pieza Administrativa Nº 412 Letra E Año 2026 Ámbito 2501
RAF 25 Direccion Provincial de Energia **Fecha: 18/11/26** **Apertura: 23/11/2026 12:00**

Encuadre Legal: Ley 1015 art 18 inc c)
Nombre o Razón Social del Proponente: .....
Domicilio: .....
C.U.I.T: ..... **Teléfono:** .....
Correo electrónico: .....

Descripción: ADQUISICIÓN DE ACEITE SINTÉTICO PARA GENERADOR DE GASES TURBOGRUPO TG 07
Comentario: se adjunta especificaciones técnicas.-
Notas de Pedido Relacionadas: 2026/25 156 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
1	**Aceite lubricante sintético. Unidad**			
>>	El aceite empleado debe responder a las especificación MIL-PRF-23699F STD, además de encontrarse homologado por Siemens/Rolls-Royce.	1640.00	.....	.....

Memo (Nro: 14) - SOLICITUD DE COTIZACIÓN DPE

La sola presentación de la oferta implica el pleno conocimiento y aceptación de las condiciones particulares que rigen para el presente acto. Se deberá presentar el formulario con los campos completos y firmados en todas sus hojas, podrá ser presentado por medio electrónico a la dirección: compras.dpe.tdf@gmail.com o por Mesa de Entradas de la DPE. Deberá tener vigencia el Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la AREF, el Certificado de Proveedores del Estado (PROTDF) y contar con Certificado de Libre Deuda en concepto de suministro de energía eléctrica del domicilio de la firma emitido por esta D.P.E.

TOTAL $.....

Son Pesos:.....

.....
Firma y Sello Responsable

Los precios deberán expresarse en pesos hasta dos decimales ($_ _ _ _._ _)

Presupuesto Oficial:	$ 0.00
Valor del Pliego:	$ 0.00
Valor del Sellado:	$ 0.00
Repartición de destino:	Direccion Provincial de Energia
Forma de Pago:	dentro de los treinta (30) días
Plazo de Entrega:	primer tambor 15/12/2026- se aceptan entregas parciales hasta marzo 2027.-
Mantenimiento de Oferta:	treinta (30) días prorrogable según art 34° inc 47 del Decreto Provincial 674/2011.-
Lugar de Entrega:	Central Termoeléctrica Ushuaia - sita en Av. Perito Moreno N° 2792.-
Domicilio de presentación de ofertas:	Lasserre N° 218- Ushuaia- TDF o vía correo electrónico a : compras.dpe.tdf@gmail.com o laura.paredes@dpe.com.ar

LUCIANA CABRERA
Jefe Sección Administración Compras
Dirección Provincial de Energia

Dirección Provincial de Energia
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00109/2026
Pieza Administrativa Nº 412 Letra E Año 2026 Ámbito 2501
RAF 25 Direccion Provincial de Energia **Fecha: 18/11/26** **Apertura: 23/11/2026 12:00**

Encuadre Legal: Ley 1015 art 18 inc c)
Nombre o Razón Social del Proponente: .....
Domicilio: .....
C.U.I.T: .....**Teléfono:** .....
Correo electrónico: .....

Descripción: ADQUISICIÓN DE ACEITE SINTÉTICO PARA GENERADOR DE GASES TURBOGRUPO TG 07
Comentario: se adjunta especificaciones técnicas.-
Notas de Pedido Relacionadas: 2026/25 156 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe

Domicilio de apertura de ofertas: Lasserre N° 218- Ushuaia- TDF
Flete a Cargo: del proveedor

LUCIANA CABRERA
Jefe Sección Administración Compras
Dirección Provincial de Energia

Dirección Provincial de Energía
FOLIO
2
Ushuaia - T. del F. A. e I. A. S.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ACEITE SINTETICO PARA TURBOGENERADOR ROLLS-ROYCE

Descripción:

El producto buscado es un lubricante sintético para turbinas a gas aeroderivadas, con excelente viscosidad a baja temperatura, equilibrio entre capacidad de carga, protección contra el desgaste en engranes y compatibilidad con sellos y elastómeros.

Parámetros principales:

Características Típicas	Ensayo	Valores tipicos
Viscosidad cinemática		
@ 40°C	ASTM D 445	24.2 mm2/s
@ 100°C	ASTM D 445	4.97 mm2/s
@ -40°C 35 minutos	ASTM D 2532	7950 mm2/s
Punto de escurrimiento	ASTM D 97	<-57°C
Punto de inflamación	ASTM D 92	265°C
TAN, mg KOH/g	SAE ARP5088	0.43
Espuma (ml/ml)		
Secuencia I	ASTM D 892	9/0
Secuencia II	ASTM D 892	8/0
Secuencia III	ASTM D 892	8/0
Hinchamiento de Caucho		
Nitrilo (192 hs @130°C)	Prueba DERD, Metodo 4	10,5%
Silicona (192 hs @175°C)	Prueba DERD, Metodo 4	10,5%
Viton LCS (192 hs @200°C)	Prueba DERD, Metodo 4	14%
Viton (192 hs @200°C)	Prueba DERD, Metodo 4	22,5%

Certificaciones:

Adicionalmente debe cumplir o exceder las siguientes especificaciones:

- MIL-PRF-23699 Clase STD (Standard)
- SAE AS5780 Clase SPC (Standard Performance Capability)
- DEF STAN 91-101 (Clasificación OX-27)
- OTAN O-156
    - Siemens para motores aeroderivados e industriales de la serie RB211 y Trent

Ing. Marcial Miranda
Jefe Div. Mantenimiento Mecánico
Dirección Provincial de Energía

Lasserre N°218 - (V9410DGF) Ushuaia - Tierra del Fuego - TE/FAX: (02901) 422-291/295 421-725/269
e-mail: dpe-tdf@speedy.com.ar
http://www.dpe.com.ar